

પત્રક - ૧

“લોક દરબાર” અંતર્ગત મળેલ અરજીઓ

લોક દરબાર તારીખ : ૦૫/૦૮/૨૦૧૫

સ્થળ : પટેલવાડી, ગજેરાપરા, અમરેલી

સમય : સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે

જિલ્લાનું નામ : અમરેલી

તા. ૦૫/૦૮/૨૦૧૫ ના રોજ અમરેલી મૂકામે યોજાયેલ જિલ્લા કક્ષાના લોક દરબારની વિગતો :

પ્રગતિ અહેવાલ	
રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા	૬૮
નિતિ વિષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા	૦૫
નિકાલ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા	૬૩
પ્રગતિ હેઠળ રહેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા	૦૦

પ્રશ્ન નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ અને સરનામું	પ્રશ્ન / રજુઆતની વિગત	જવાબ / નિર્ણયની વિગત	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	પેટા વિભાગીય કચેરી	વિભાગીય કચેરી	વર્તુળ કચેરી	નિકાલની સ્થિતિ (નિકાલ / પડતર / નીતી વિષયક)	જો પડતર હોય તો નિકાલની સમયમર્યાદા	રીમાર્ક્સ
૧	શ્રી ધનજીભાઈ ગોવિંદભાઈ ચોટલા રહે હરિકૃષ્ણ નગર, વસાહત, ગામ : ધારી, તા: ધારી, જીલ્લો : અમરેલી	અમારા રહેણાંક હેતુના ૮૩૪૫૪૦૧૦૯૬૯ ગ્રાહક નંબર વાળા વીજ જોડાણ માં ઘણા સમય થી સર્વિસ બદલાવની બાકી હોય બદલી આપવા બાબત	તા: ૨૯.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ ગ્રાહક અને અરજદાર શ્રી ના હયાત વીજજોડાણ નંબર તા: ૮૩૪૫૪૦૧૦૯૬૯ ની સર્વિસ બદલાવી આપી રજુઆત નો નિકાલ કરેલ છે	નાયબ ઈજનેર, શ્રી એમ એ પટેલ, મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૭૦	ધારી-૧	અમરેલી-૨	અમરેલી	નિકાલ		
૨	શ્રી ધીરુપરી શિવપરી ગોસ્વામી, રહે ખોડીયાર ડેમ, ગામ : ધારી તા: ધારી , જીલ્લો અમરેલી	ટ્રાન્સફોર્મર માંથી નીકળતા કેબલ માં અવર નવાર થતા ફોલ્ટ ને કાયમી દુર કરવા બાબત	ખોડીયાર મદિર ડેમ ખાતે આવેલ ટ્રાન્સફોર્મર માં હયાત પીવીસી કેબલ ને બદલાવી નવીન એબી કેબલ તા: ૩૦.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ નાખી ફરિયાદ નું કાયમી નિરાકરણ કરેલ છે	નાયબ ઈજનેર, શ્રી એમ એ પટેલ, મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૭૦	ધારી-૧	અમરેલી-૨	અમરેલી	નિકાલ		
૩	શ્રી જયસુખપરી શિવપરી ગોસ્વામી રહે ખોડીયાર ડેમ, ગામ : ધારી , તા: ધારી જીલ્લો : અમરેલી	અમારા રહેણાંક હેતુના ૮૩૪૦૨૦૦૬૮૩૯ ગ્રાહક નંબર વાળા વીજ જોડાણ માં ઘણા સમય થી સર્વિસ બદલાવની બાકી હોય બદલી આપવા બાબત	તા: ૨૯.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ ગ્રાહક અને અરજદાર શ્રી ના હયાત વીજજોડાણ નંબર તા: ૮૩૪૦૨૦૦૬૮૩૯ ની સર્વિસ બદલાવી આપી રજુઆત નો નિકાલ કરેલ છે	નાયબ ઈજનેર, શ્રી એમ એ પટેલ, મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૭૦	ધારી-૧	અમરેલી-૨	અમરેલી	નિકાલ		
૪	શ્રી નાનજીભાઈ જેરામભાઈ ઠુંમર, ગામ : બસિયા મોરવાડા, તા: વડીયા , જીલ્લો : અમરેલી	ખેતીવાડી નવીન વીજ જોડાણ ના ટ્રાન્સફોર્મર ઉપર ડી ઓ ફ્યુજ જે તે સમયે લગાવેલ ન હોય લગાડી આપવા બાબત	તા: ૦૩.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ સદરહુ રજુઆત નું નિરાકરણ કરી અરજદાર ના ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ના ટ્રાન્સફોર્મર ઉપર ડી ઓ લગાડી આપવામાં આવેલ છે	નાયબ ઈજનેર, શ્રી એલ પી ભાભોર, મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૮૦	વડીયા	અમરેલી-૨	અમરેલી	નિકાલ		
૫	શ્રી મનસુખભાઈ નાનજીભાઈ પરમાર ગામ : ખડખડ, તા:	ઘર ની નજીક આવેલ નાની લાઈન નો વીજ થાંભલો નીચે થી ખવાઈ ગયેલ હોય અક્સ્માત થવાનો ભય છે	તા: ૦૩.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ સદરહુ રજુઆત નું નિરાકરણ કરી અરજદાર ના ઘર નજીક આવેલ હળવા દબાણના વીજ થાંભલાને બદલાવી	નાયબ ઈજનેર, શ્રી એલ પી ભાભોર,	વડીયા	અમરેલી-૨	અમરેલી	નિકાલ		

	વડીયા, જીલ્લો : અમરેલી	જેથી બદલી આપવા બાબત	આપવામાં આવેલ છે	મો:૯૯૨૫૨૦૯૩ ૮૦						
૬	શ્રી રામકુભાઈ વાળા, ગામ : મોરજર તા: ધારી, જીલ્લો : અમરેલી	મોરઝર ગામે વાડુ સાહેબ ના ખેતર નજીક ખેતીવાડી ફીડર ના ત્રણ ગાળા ખુબ ઢીલા હોય અવારનવાર ટ્રીપીંગ આવે છે જે ખેચાવી આપવા બાબત	તા: ૦૧.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ મોરઝર ગામે વાડુ સાહેબ ના ખેતર નજીક ખેતીવાડી ફીડર ના ત્રણ ગાળા ખુબ ઢીલા હતા તે ખેચાવી અરજદાર ની રજૂઆત નું નિરાકરણ કરેલ છે	નાયબ ઈજનેર, શ્રી એચ જી ફુલેરા, મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૭૮	ચલાલા	અમરેલી-૨	અમરે લી	નિકાલ		
૭	શ્રી હિમતભાઈ ઠોંગા, રહે ગામ : મીઠાપુર ડુંગરી તા: ધારી જીલ્લો : અમરેલી	પીજીવીસીએલ દ્વારા નાખેલ ચોટલો કેબલ નો ગાળો લાંબો હોય જોળો ખુબ નીચે છે જેથી બસ કે ટ્રક જેવા વાહન ને નડતર હોય નિરાકરણ કરવા બાબત	તા : ૩૦.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ મીઠાપુર ડુંગરી ગામે નાખેલ એબી કેબલ નો ગાળો ખુબ લાંબો હોય વચ્ચે નવીન પોલ ઉભો કરી ગાળો ટૂંકો કરેલ છે અને અરજદાર ની રજૂઆત નું નિરાકરણ કરેલ છે	નાયબ ઈજનેર, શ્રી એચ જી ફુલેરા, મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૭૮	ચલાલા	અમરેલી-૨	અમરે લી	નિકાલ		
૮	શ્રી જે વિ કાકડિયા, રહે મહાદેવ પરા, મેઈન બજાર, ગામ :ચલાલા, તા: ધારી , જિલ્લો : અમરેલી	મહાદેવ પરા , મેઈન બજાર અને શાકમાર્કેટ વિસ્તાર માં સતત લો વોલ્ટેજ આવતો હોય પુરતા વોલ્ટેજ આપવા બાબત	તા: ૦૧.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ મહાદેવ પરા , મેઈન બજાર અને શાકમાર્કેટ વિસ્તાર માટે આવેલ ૧૦૦ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોર્મ નું વિભાગીકરણ કરી નવીન ૨૫ કેવીએ નું ટ્રાન્સફોર્મર મૂકી અરજદારની રજૂઆત મુજબ લો વોલ્ટેજ ના પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરેલ છે	નાયબ ઈજનેર, શ્રી એચ જી ફુલેરા, મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૭૮	ચલાલા	અમરેલી-૨	અમરે લી	નિકાલ		
૯	શ્રી આંબાભાઈ છગનભાઈ સોલંકી, રહે માર્કેટિંગ યાર્ડ પાસે, બસ સ્ટેન્ડ રોડ, ગામ: બગસરા, તા: બગસરા , જીલ્લો : અમરેલી	નવીન વીજ જોડાણ માં સર્વિસ લાંબી કરી વીજજોડાણ આપેલ છે જે બીજા ની દીવાલ ઉપર પસાર થાય છે જેથી નવીન થાંભલો ઉભો કરવા બાબત	સર્વિસ લાંબી હોય તા: ૩૦.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ જરૂરી થાંભલો ઉભો કરી સર્વિસ ની લંબાઈ ટૂંકી કરી અરજદારની રજૂઆત નું નિરાકરણ કરેલ છે	નાયબ ઈજનેર, શ્રી જે એલ સાંગાણી, મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૭૬	બગસરા	અમરેલી-૨	અમરે લી	નિકાલ		
૧૦	શ્રી કિરીટભાઈ રમણીકભાઈ ત્રિવેદી, રહે તિરુપતિ નગર, ગામ : બગસરા, તા: બગસરા, જીલ્લો : અમરેલી	મકાન ઉપર થી પસાર થતી ૧૧ કેવી લાઈન દુર કરી અકસ્માત નું જોખમ દુર કરવા બાબત	તા: ૨૮.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ અરજદાર ના રહેણાંક મકાન ઉપર થી પસાર થતી ૧૧ કેવી લાઈન ને નવીન થાંભલો ઉભો કરી નિયમાનુસાર અંતરે ખસેડી રજૂઆત નું કાયમી નિરાકરણ કરેલ છે	નાયબ ઈજનેર, શ્રી જે એલ સાંગાણી, મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૭૬	બગસરા	અમરેલી-૨	અમરે લી	નિકાલ		

૧૧	શ્રી નીતિનભાઈ છગનભાઈ ખોખર, રહે ગામ : લુંઘીયા તા: બગસરા જીલ્લો : અમરેલી	ખેતીવાડી વીજજોડાણ ના ટ્રાન્સફોર્મર ત્રાંસુ છે તે સીધું કરવા બાબત	અરજદાર ના ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માં હયાત ટ્રાન્સફોર્મર ને તા: ૨૬.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ સીધું કરી જરૂરી સમારકામ સાથે રજૂઆત નું નિરાકારણ કરેલ છે	નાયબ ઈજનેર, શ્રી જે એલ સાંગાણી, મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૭૬	બગસરા	અમરેલી-૨	અમરે લી	નિકાલ		
૧૨	શ્રી ભરતભાઈ ભગવાનભાઈ માંડલિયા, રહે નદી પરા , ગામ : બગસરા, તા: બગસરા , જીલ્લો : અમરેલી	ઘર નજીક આવેલ ૧૧ કેવી થાંભલો નીચે થી ખવાઈ ગયેલ છે જે પડી જવાથી અકસ્માત થઈ શકે તે દુર કરી નવો થાંભલો ઉભો કરી આપવા બાબત	અરજદારશ્રી ના ઘર નજીક આવેલ ૧૧ કેવી થાંભલો ઉપરાંત નજીક ના હળવા દબાણ નો અન્ય એક થાંભલો એમ બે થાંભલા બદલાવી રજૂઆત નું નિરાકરણ તા: ૨૯.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ કરી આપેલ છે	નાયબ ઈજનેર, શ્રી જે એલ સાંગાણી, મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૭૬	બગસરા	અમરેલી-૨	અમરે લી	નિકાલ		
૧૩	મહેશભાઈ મગનભાઈ વિરાણી ,સાવરકુંડલા તા. સાવરકુંડલા, જિ. અમરેલી	મારા ઘરની બાજુમાં બે ગાળાનો વાયર જજરિત હોય વારંવાર તિખારા થતા હોય તેમજ લાઇટ વારંવાર ડીમ ફૂલ થતી હોય વાયરની જગ્યાએ કવર વાળો વાયર બદલી આપશો.	સદર ગ્રાહકની અરજીના અનુસંધાને સાવરકુંડલા શહેર પેટા વિભાગ કચેરી દ્વારા પોલ ટુ પોલ બે ગાળાનો નવો એ.બી.સી કેબલ નાખીને તા:૧૫.૭.૨૦૧૫ કામ કરી આપવામાં આવેલ છે	નાયબ ઈજનેર, બી.બી. ભરાડા ૯૯૨૫૨૦૯૩૮૭	સાવરકુંડ લા શહેર પેટા વિભાગ	સાવરકુંડ લા	અમરે લી	નિકાલ		
૧૪	મોહનભાઈ કરશનભાઈ ચોટાલા ,નેસડી રોડ ,ખેતીવાડી ગામ સાવરકુંડલા, તા. સાવરકુંડલા, જિ. અમરેલી	અમારી વાડીમાં ટીસી નમી ગયેલ છે અને ગમે ત્યારે પડવાની શક્યતા છે માટે સીધું કરી આપવું.	સદર ગ્રાહક ની અરજી ના અનુસંધાને સાવરકુંડલા શહેર પેટા વિભાગ કચેરી દ્વારા નમી ગયેલી વીજલાઈન ના ટીસી નાપોલ સીધા કરી વીજ વાયર ખેચીને જરૂરી સામારકામ તારીખ ૨૫.૭.૨૦૧૫ ના રોજ કરી આપવામાં આવેલ છે	નાયબ ઈજનેર, બી.બી. ભરાડા ૯૯૨૫૨૦૯૩૮૭	સાવરકુંડ લા શહેર પેટા વિભાગ	સાવરકુંડ લા	અમરે લી	નિકાલ		
૧૫	વનમાળીદાસ દુલાભાઈ ,સાવરકુંડલા તા. સાવરકુંડલા, જિ. અમરેલી	અમારા ઘર વપરાશનું મીટર ફોલ્ટી થઈ ગયેલ છે બદલી આપવું.	સાવરકુંડલા શહેર પેટા વિભાગ દ્વારા સદર ઘરવપરાશ કનેક્શનનું વીજમીટર ફોલ્ટી હોય જે વીજ મીટર તા:૧.૮.૨૦૧૫ ના રોજ બદલી આપવામાં આવેલ છે.	નાયબ ઈજનેર, બી.બી. ભરાડા ૯૯૨૫૨૦૯૩૮૭	સાવરકુંડ લા શહેર પેટા વિભાગ	સાવરકુંડ લા	અમરે લી	નિકાલ		

૧૬	દિનેશભાઈ લાખાભાઈ ,સાવરકુંડલા તા. સાવરકુંડલા, જિ. અમરેલી	અમારા ઘર વપરાશનું મીટર ફોલ્ટી થઈ ગયેલ છે બદલી આપવું.	સાવરકુંડલા શહેર પેટા વિભાગ સદર ઘર વપરાશનું મીટર ફોલ્ટી થઈ ગયેલ હતું તે વીજ મીટર તા:૧.૮.૨૦૧૫ ના રોજ બદલી આપેલ છે .	નાયબ ઈજનેર, બી.બી. ભરાડા ૯૯૨૫૨૦૯૩૮૭	સાવરકુંડ લા શહેર પેટા વિભાગ	સાવરકુંડ લા	અમરે લી	નિકાલ		
૧૭	સામતભાઈ અમરભાઈ વરિયા ગામ:ખડાધાર તા. ખાંભા, જિ. અમરેલી	ખેતીવાડી મા ૧૧ કે.વી.નો પોલ પડી ગયેલ છે તેને ઉભો કરી આપવો.	સદર ગ્રાહક ની અરજી ના અનુસંધાને વિજપડી પેટા વિભાગ કચેરી દ્વારા પડી ગયેલો વીજલાઈન નો પોલ ઉભો કરી, વીજ વાયર ખેતીને જરૂરી સમારકામ તારીખ ૨૯.૭.૨૦૧૫ ના રોજ કરી આપવામાં આવેલ છે	નાયબ ઈજનેર, જે.કે.બારિયા ૯૯૨૫૨૦૯૩૯૮	ખાંભા	સાવરકુંડ લા	અમરે લી	નિકાલ		
૧૮	નારણભાઈ ગીગાભાઈ કાવડ,ગામ:બોરાળા તા. ખાંભા, જિ. અમરેલી	અમારા ઘર વપરાશનું મીટર ફોલ્ટી થઈ ગયેલ છે બદલી આપવું.	ખાંભા પેટા વિભાગ દ્વારા રજૂઆતકર્તાના ઘર વપરાશનું ફોલ્ટી થઈ ગયેલ વીજ મીટર તા:૨૨.૭.૨૦૧૫ ના રોજ બદલી આપેલ છે	નાયબ ઈજનેર, જે.કે.બારિયા ૯૯૨૫૨૦૯૩૯૮	ખાંભા	સાવરકુંડ લા	અમરે લી	નિકાલ		
૧૯	મધુભાઈ પ્રાગજીભાઈ વરીયા, ગામ ગીદરડી તા. ખાંભા, જિ. અમરેલી	અમારા ઘર વપરાશના કનેક્શનનો સર્વિસ વાયર ફોલ્ટી થઈ ગયેલ છે બદલી આપવો.	ખાંભા શહેર પેટા વિભાગ દ્વારા સદર ઘરવપરાશ કનેક્શનમાં ફોલ્ટી સર્વિસ વાયર મા સાંધા હોવાથી તે સર્વિસ વાયર તા:૨૫.૭.૨૦૧૫ ના રોજ સંધાવાલી સર્વિસ બદલી આપવામાં આવેલ છે.	નાયબ ઈજનેર, જે.કે.બારિયા ૯૯૨૫૨૦૯૩૯૮	ખાંભા	સાવરકુંડ લા	અમરે લી	નિકાલ		
૨૦	આર.જી.બખ્તરિયા, જાફરાબાદ તા. જાફરાબાદ, જિ. અમરેલી	અમારા એરિયાનું ટી.સી.નું મેન્ટેનન્સ કરી આપવું.	જાફરાબાદ પેટા વિભાગ દ્વારા સદર એરિયાના ટી.સી.નું જરૂરી સમારકામ તા:૨૩.૭.૨૦૧૫ ના રોજ કરી આપવામાં આવેલ છે.	નાયબ ઈજનેર, એમ.એન.નીના મા ૯૯૨૫૨૦૯૩૯૫	જાફરાબાદ	સાવરકુંડ લા	અમરે લી	નિકાલ		
૨૧	બાબુભાઈ સાંખટ ગામ જાફરાબાદ તા. જાફરાબાદ, જિ. અમરેલી	અમારા ઘરની બાજુમાં પોલ છે જે અમને નડતર રૂપ થાય છે તે વીજ પોલ ફેરવી આપવો	સદર ગ્રાહક ની અરજી ના અનુસંધાને જાફરાબાદ પેટા વિભાગ કચેરી દ્વારા નડતર રૂપ વીજલાઈન નો વીજ પોલ જરૂરી સમારકામ કરી તારીખ ૧.૮.૨૦૧૫ ના રોજ ફેરવી આપવામાં આવેલ છે	નાયબ ઈજનેર, એમ.એન.નીના મા ૯૯૨૫૨૦૯૩૯૫	જાફરાબાદ	સાવરકુંડ લા	અમરે લી	નિકાલ		

૨૨	પોપટભાઈ નાનજીભાઈ વાટલીયા ગામ:ગાધકડા તા. સાવરકુંડલા, જિ. અમરેલી	આમારી ખેતીવાડીમાં ૧૧ કે.વી.લાઇન નો પોલ નમી ગયેલ છે તેને સીધો કરી આપવો.	સાવરકુંડલા ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ દ્વારા રજૂઆતકર્તાની ખેતીવાડીમાં ૧૧ કે.વી. લાઇન ના નમી ગયેલ વીજ પોલને સીધો કરી, જરૂરી સમારકામ કરી, વાયર ખેચી તા:૩.૮.૨૦૧૫ ના રોજ ફરિયાદનું નિવારણ કરવામાં આવેલ છે	નાયબ ઈજનેર, વી.સી.ચૌધરી ૯૯૨૫૨૦૯૩૯૦	સાવરકુંડ લા ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ	સાવરકુંડ લા	અમરે લી	નિકાલ		
૨૩	પ્રાથમિક શાળા ના પ્રિન્સીપાલ ,ગામ:જુરા તા. સાવરકુંડલા, જિ. અમરેલી	સ્કુલની બાજુમાં એલ.ટી.ના ખુલ્લા વાયર હતા તેની જગ્યાએ કવર વાળા વાયર નાખવા	સાવરકુંડલા ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ દ્વારા જુરા ગામની પ્રાથમિક સ્કુલની બાજુમાં એલ.ટી.ના ખુલ્લા વાયર હતા તેની જગ્યાએ એ.બી.સી.કેબલ તા:૩.૮.૨૦૧૫ ના રોજ જરૂરી સમારકામ કરી બદલી આપવામાં આવેલ છે.	નાયબ ઈજનેર, વી.સી.ચૌધરી ૯૯૨૫૨૦૯૩૯૦	સાવરકુંડ લા ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ	સાવરકુંડ લા	અમરે લી	નિકાલ		
૨૪	દયાબેન પરશોત્તમભાઈ ,રાજુલા તા. રાજુલા, જિ. અમરેલી	અમારા ઘરવપરાશ કનેક્શનમાં રી- કનેક્શન કરી આપવું.	રાજુલા શહેર પેટા વિભાગ દ્વારા રજૂઆતકર્તાના ઘરવપરાશના વીજજોડાણનું રી કનેક્શન તા:૨.૮.૨૦૧૫ ના રોજ કરીને પાવર સપ્લાય ચાલુ કરી આપેલ છે.	નાયબ ઈજનેર, એ.બી.જાની ૯૯૨૫૨૦૯૩૯૯	રાજુલા શહેર પેટા વિભાગ	સાવરકુંડ લા	અમરે લી	નિકાલ		
૨૫	પ્રવીણભાઈ હેરશભાઈ ગોહિલ ,રાજુલા તા. રાજુલા, જિ. અમરેલી	અમારા ઘરવપરાશ કનેક્શનમાં મીટર ફોલ્ટી થઈ ગયેલ છે અને સર્વિસ વાયર મા સાંધા છે માટે બદલી આપશો.	રાજુલા શહેર પેટા વિભાગ દ્વારા રજૂઆતકર્તાના ઘરવપરાશના વીજ જોડાણનું ફોલ્ટી વીજ મીટર બદલી આપી, સાંધાવાળો સર્વિસ વાયર બદલી આપી તા:૩.૮.૨૦૧૫ ના રોજ ફરિયાદનું નિવારણ કરેલ છે.	નાયબ ઈજનેર, એ.બી.જાની ૯૯૨૫૨૦૯૩૯૯	રાજુલા શહેર પેટા વિભાગ	સાવરકુંડ લા	અમરે લી	નિકાલ		
૨૬	સરદાર શોપિંગ સેન્ટર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જીલ્લા પંચાયત રોડ અમરેલી ના તમામ દુકાનદારો ગામ અમરેલી, તા. અમરેલી, જિ. અમરેલી	સદર વિસ્તાર માં અવાર નવાર વોલ્ટેજની વધ ઘટ થયા કરતી હોવાના કારણે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા બાબત	સદર સ્થળ ઉપર લોડના પ્રમાણમાં નવું ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરી ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે.	નાયબ ઈજનેર, એમ.એચ.કાલા ણી ૯૯૨૫૨૦૯૩૫૦	અમરેલી શહેર પે. વિભાગીય કચેરી	અમરેલી-૧	અમરે લી	નિકાલ		

૨૭	જગશીભાઈ આપડિયા અક્ષરધામ સોસાયટી ઢસા રોડ મુ.દામનગર તા.લાઠી જી.અમરેલી	(૧) જગશીભાઈ આંબાભાઈ આપડિયા ગ્રાહક નંબર ૩૮૦૦૧/૦૪૮૧૧/૦ ના ધરવપરાશ વિજ જોડાણ ઉપર પાવર ચોરી નો ખોટો કેઈસ કરેલ છે (૨) ખોટું રેકર્ડ ઉભુ કરવા બાબત (લોગબુક, ટુર ડાયરી વિગેરે) તથા માહિતી અધિકારની માહિતી અંગે (૩)માહિતી અધિકાર હેઠળ ગેર માર્ગે દોરે એવી માહિતી આપવા બાબત (૪)વ્હીકલ ઉપર PGVCL લખીને ખોટા પ્રભાવો પાડવા બાબત (૫) ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ - ઉપલા અધિકારી ના હુકમનો અનાદર કરવો	(૧)અરજદાર શ્રી જગશીભાઈ આંબાભાઈ આપડિયા ગ્રાહક નંબર ૩૮૦૦૧/૦૪૮૧૧/૦ થી ધરવપરાશ નું વીજ જોડાણ ધરાવે છે. જેનું તા:- ૨૫.૦૨.૧૪ ના રોજ ચેકીંગ કરવામાં આવતા પોલ ઉપરથી મીટરમાં આવતી સર્વિસ માં છત પાસે સાંધો કરી સર્વિસ વાચર નો ફેઇઝ ખુલો કરી, ત્યાં કોપર વાચરના બાઈન્ડીંગ જોવા મળેલ હતા. વીજ અધિનિયમ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ મુજબ ૨૬૩૦ વોલ્ટસના જોડાયેલ લોડ માટે રકમ રૂા ૬૧,૨૨૭-૬૧નું પુરાવાની બીલ આપવામાં આવેલ. આમ, વીજચોરી અંગે કંપનીના પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. (૨)દામનગર પેટા વિભાગ અને કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી-૧, અમરેલીની કચેરીના તમામ વાહનોની લોગબુક, ટુર ડાયરી વગેરે નિયમોનુસાર જાળવવામાં આવે છે. તેમજ માંગવામાં આવેલી માહિતી સંપૂર્ણપણે આપવામાં આવેલ છે. (૩) ઉપરોક્ત પ્રશ્ન (૧) તથા (૨) બાબતે કોઈ ગેર માર્ગે દોરેલ નથી તેમ છતા આ અંગે રાજ્ય આયોગ સમક્ષ બીજી અપીલ થઈ શકે છે. (૪)સામાન્ય રીતે "PGVCL" લખાણ થી વીજ કંપનીનું વાહન હોવાની માહિતી મળે છે. ખોટો પ્રભાવ પાડવા માટે લખવામાં આવતું નથી. (૫)ફોરમના ચુકાદા મુજબ તમામ મીટર રીડરોને બીલમાં તમામ વિગતો યોગ્ય રીતે ભરવા સુચના આપેલ છે.	નાયબ ઈજનેર, જે.કે.સુથાર ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૨	દામનગર	અમરેલી-૧	અમરે લી	નિકાલ	
----	---	--	---	--	--------	----------	------------	-------	--

૨૮	રમેશભાઈ રાઘવભાઈ ગામ: હરસુરપુર દેવળિયાતા. લાઠી, જિ. અમરેલી	ખેતીવાડી વીજ લાઈન ના બે પોલ ત્રાંસા થઈ ગયેલ છે તેમજ વાયર ઝોળા ખાઈ ગયેલ છે, તે સત્વરે રીપેર કરવા બાબત	સદરહુ ખેતીવાડી વિજ લાઈનનું જરૂરી સમારકામ કરી આપેલ છે. તેમજ ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે.	નાયબ ઈજનેર, એ.જે.કારિયા ૯૯૨૫૨૦૯૩૫૪	લાઠી	અમરેલી-૧	અમરે લી	નિકાલ		
૨૯	વેલજીભાઈ ડાયાભાઈ ભાદાણી ગામ: શેખ પીપરીયા, તા. લાઠી, જિ. અમરેલી	દેવળિયા ના રસ્તે આવેલ રાજા રણછોડ વાળું ટીસી ટી.સી. ત્રાસુ થઈ ગયેલ છે તેમજ ઘાય તૂટી ગયેલ છે તે રીપેર કરવા બાબત	સદર ગુપ ગામ શેખ પીપરીયા ખાતે રાજા રણછોડ વાળું ગુપ ૧૦૦ કેવીએ ટી.સી. છે. જે વાયરો ખેંચી આપી, સીધું કરી આપી, તૂટેલી ઘાયફરીથી લગાવી જરૂરી તમામ સમારકામ પુર્ણ કરી ફરિયાદ નું નિવારણ કરેલ છે.	નાયબ ઈજનેર, એ.જે.કારિયા ૯૯૨૫૨૦૯૩૫૪	લાઠી	અમરેલી-૧	અમરે લી	નિકાલ		
૩૦	શીવગીરી ઇશ્વરગીરી, જૂની સ્કુલ પાસે, ગામ : પુંજા પાદર, તા. લીલીયા, જિ. અમરેલી	ઘર પાસેથી થતા એલ.ટી. વાયર સાવ ઢીલા હોવાથી અકસ્માત નો ભય રહેવાથી ઢીલા વાયર તાત્કાલિક ખેંચી આપવા બાબત	સદર જગ્યાએ જરૂરી મેન્ટેનન્સ કરી આપી ફરિયાદ નિરાકરણ લાવી આપેલ છે	નાયબ ઈજનેર, કે.એલ.દિવાન ૯૯૨૫૨૦૯૩૫૭	લીલીયા	અમરેલી-૧	અમરે લી	નિકાલ		
૩૧	શ્રી અશ્વિનભાઈ કુંજડીયા ગામ :- ધારી, તાલુકો : ધારી, જી : અમરેલી	શ્રી નાગજીભાઈ કરશનભાઈ ગામ : ભાડેર દ્વારા ખેતીવાડી કનેક્શનમાં લોડ વધારા ના પૈસા ત્રણ માસ થી ભરપાઈ થયેલ હોવા છતાં કામ પૂર્ણ થયેલ નથી	લોડ વધારાને સંબંધિત ટીસી ઉભું કરવાની કામગીરી તથા સર્વિસ જોડી પુરવઠો ચાલુ કરવાની કામગીરી તા. ૧૩.૮.૧૫ ના રોજ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નાયબ ઈજનેર, શ્રી જે. સી. રૈયાણી મો: ૯૬૮૭૬૬૨૧૮૭	ધારી-૨	અમરેલી-૨	અમરે લી	નિકાલ		
૩૨	શ્રી અશ્વિનભાઈ કુંજડીયા ગામ :- ધારી, તાલુકો : ધારી, જી : અમરેલી	શ્રીમતી જયાબેન કનુભાઈ કોરાટ, ડાંગવદર ગામે ૩૦ હો.પા. નું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવે છે તેઓને સ્વતંત્ર ટી.સી. આપવા બાબત	અરજદારની રજૂઆત મુજબ તેઓના વિજ જોડાણનો લોડ વધારા સાથે સ્વંત્ર ટીસીની કામગીરી તા. ૩૦.૧.૨૦૧૬ ના રોજ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નાયબ ઈજનેર, શ્રી જે. સી. રૈયાણી મો: ૯૬૮૭૬૬૨૧૮૭	ધારી-૨	અમરેલી-૨	અમરે લી	નિકાલ		
૩૩	શ્રી અરવિંદભાઈ પટેલ, બટારવાડી અમરેલી, તા. જી. અમરેલી	બટારવાડી વિસ્તારમાં હીરામોતી ચોક માં પટેલ વાડી ની સામે આવેલા ટીસી માં અવાર નવાર એક ફેઝ ડીમ થઈ જાય છે	ટીસી મરામત ની કામગીરી તા. ૬.૮.૧૫ ના રોજ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નાયબ ઈજનેર, શ્રી જે. એન. ચૌધરી૯૯૨૫૨૦ ૯૩૫૦	અમરેલી શહેર	અમરેલી-૧	અમરે લી	નિકાલ		
૩૪	શ્રી સાંગાભાઈ સાવલિયા ગામ : માલવણ	ખેતીવાડી માં એક વીજ જોડાણમાં દાર ઉપર તેમજ કુવા ઉપર તેમ બે મોટરો વારાફરથી ચલાવવાની મંજૂરી આપવી	ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લી. ના પરિપત્ર નં. સીઈ/જીયુવીએનએલ/આરઈ/૮૭ તા. ૦૭.૦૬.૨૦૦૬ મુજબ એક જ સર્વે નંબરમાં	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન.	-	-	અમરે લી	નીતી વિષયક		

	તા.જી.:અમરેલી		હયાત ખેતીવાડીના વિજ જોડાણ દીઠ બે મોટર ચલાવવાની મંજૂરી આપી શકાય નહીં. વધારાની મોટર જોડવી/વાપરવી ગેરકાયદેસર ગણાય છે. તેમજ દંડ ને પાત્ર છે.	લાખાણી ૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯						
૩૫	શ્રી સાંગાભાઈ સાવલિયા ગામ : માલવણ તા.જી.:અમરેલી	ખેતીવાડી માં મોટા વિસ્તારના સર્વે નંબરમાં એક કરતા વધારે વીજ જોડાણ આપવા બાબત	ગુજરાત ઈલેક્ટ્રીસીટી રેગ્યુલેટરી કમીશનનાં સપ્લાયકોડના નોટીફિકેશન નં- ૧૧-૨૦૦૫ ના સેક્શન-૪ પ્રોસીઝર ફોર ગ્રાંટ ઓફ સપ્લાય ક્લોઝ નં- ૪.૧.૧૭ પ્રમાણે એક પ્રીમાઈસીસમાં સરખા હેતુ માટે એક કરતાં વધુ વીજ જોડાણ આપી શકતા નથી. પરંતુ જો એક જ સર્વે માં એક થી વધારે ભાઈઓ અલગ અલગ ખેતી કરતાં હોય અને તે સર્વે નંબર અલગ-અલગ ખાતા મુજબ વિભાજીત થયેલ હોય ત્યારે દરેક ખાતાના અલગ અલગ ખાતેદારે જે તે ખાતાનું કાયદાકીય અસ્તિત્વ પ્રમાણિત કરવા માટે મહેસૂલ નોંધણી જેવી કે ૭/૧૨, ૮-અ, ૬ (હક્કપત્રક) જેમાં પરીવર્તન / ફેરફારની નોંધ, ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ લેન્ડ રેકોર્ડ (ડીઆઈએલઆર) દ્વારા પ્રમાણિત કરેલ જમીન માપણી શીટ / ગામનો નક્શો વગેરે દસ્તાવેજો ની ખરાઈ કર્યા બાદ જો સદર મહેસૂલી માહિતી વિભાજીત થયેલ સર્વે નંબરના અલગ-અલગ ખાતા નંબરની કાયદાકીય રીતે અલગ અસ્તિત્વ પુરવાર થતું હોય તો દરેક ખાતા ની સામે વિભાજીત થયેલ સર્વે નંબરમાં અલગ ખાતેદારને ખેતીવાડી વીજ જોડાણ આપી શકાય છે.	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન. લાખાણી ૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯	-	-	અમરે લી	નીતી વિષયક		
૩૬	શ્રી સામતભાઈ જેબલીયા ગામ : દેવળિયા તા.જી. : અમરેલી	અમરેલી ની બાજુમાં ચક્કરગઢ ગામે નવું ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન બનાવવા બાબત	ચક્કરગઢ થી આશરે ૩.૦ કીમી દૂર અને લોડ સેન્ટર માં આવેલ દેવળિયા ગામે ૧૨મી પાંચવર્ષીય યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમિયાન ૬૬ કેવી સબસ્ટેશન બનાવવા માટે ની	કાર્યપાલક ઇજનેર, શ્રી બી. ડી. પાંભર ૯૮૨૫૨૦૯૩૪૧	અમરેલી(ગ્રામ્ય)	અમરેલી-૧	અમરે લી	નિકાલ		

			દરખાસ્ત તૈયાર કરી પીજીવીસીએલ ની નિગમિત કચેરી દ્વારા ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કંપની ને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. આમ, આપની રજૂઆતનું નિરાકરણ થયેલ છે.							
૩૭	શ્રી સામતભાઈ જેબલીયા ગામ : દેવળિયા તા.જી. : અમરેલી	લાંબા ખેતી વાડી ફીડરો નું વિભાજન કરી ટૂંકા કરવા જેથી વીજ પુરવઠો બરોબર મળે	પીજીવીસીએલ ની પ્રવર્તમાન પ્રણાલી મુજબ ફીડર ના એમ્પીયર તેમજ વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન ને ધ્યાને રાખી હયાત ફીડરોનું દિભાજન કરી ટૂંકા કરવામાં આવે છે. તદઉપરાંત વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન દેવળિયા ગામે ૬૬ કેવી સબસ્ટેશન બનાવવાની દરખાસ્ત સંબંધિત જેટકો કંપની ને તા. ૩૦.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જેથી અમરેલી તાલુકાના ફીડરો હજુ પણ ટૂંકા થઈ જશે. જેથી વિજ પુરવઠા ની ગુણવત્તા તેમજ સાતત્યતા જળવાઈ રહે.	કાર્યપાલક ઇજનેર, શ્રી બી. ડી. પાંભર ૯૯૨૫૨૦૯૩૪૧	અમરેલી(ગ્રામ્ય)	અમરેલી-૧	અમરેલી	નિકાલ		
૩૮	શ્રી સામતભાઈ જેબલીયા ગામ : દેવળિયા તા.જી. : અમરેલી	વીજ કનેક્શનનું મીટર ભાડું ગ્રાહક ભરે છે ત્યારે, મીટર બળી જાય તો વીજ કંપનીએ કોઈ ચાર્જ લીધા વગર બદલી આપવું જોઈએ	ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લી. ના પરિપત્ર નં. જીયુવીએનએલ/ઓએસડી/કોમ/મીટર/૪૩ તા. ૦૫.૦૨.૨૦૦૮ અનુસાર બળેલા મીટર નો ચાર્જ ગ્રાહક પાસેથી વસુલ લેવામાં આવે છે.	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન. લાખાણી ૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯	-	-	અમરેલી	નિકાલ		
૩૯	શ્રી સામતભાઈ જેબલીયા ગામ : દેવળિયા તા.જી. : અમરેલી	અમરેલી તાલુકા માટે દરેક ચોમાસા પહેલા ખેતીવાડી ફીડરો નું મેન્ટેનન્સ પૂરું કરવું જેથી ચોમાસા બાદ પિયત સમયે વિના વિક્ષેપે વીજ પુરવઠો મળી રહે	સદરહુ બાબતે પી.જી.વી.સી.એલ. દ્વારા દરેક ચોમાસા પહેલા કાળજી લઈ દરેક ફીડરોના સંપૂર્ણ મરામતની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવે છે જેથી ચોમાસા દરમ્યાન કે તે પછી પિયતના સમયે ખેડૂતોને અવિરત વિના વિક્ષેપે સંપૂર્ણ શેડ્યુલ મુજબ વીજ પુરવઠો મળી રહે	કાર્યપાલક ઇજનેર, શ્રી બી. ડી. પાંભર ૯૯૨૫૨૦૯૩૪૧	અમરેલી(ગ્રામ્ય)	અમરેલી-૧	અમરેલી	નિકાલ		
૪૦	શ્રી સામતભાઈ જેબલીયા ગામ : દેવળિયા તા.જી. : અમરેલી	લીલીયા તાલુકાના ભેસવડી ફીડરનું બાયફરકેશન નું કામ તાત્કાલિક પૂર્ણ કરવું	૬૬ કેવી લીલીયા સબ સ્ટેશન માંથી નીકળતા ૧૧ કેવી ભેસવડી ખેતી વાડી ફીડરનું બાયફરકેશનનું કામ તા. ૮.૧૦.૧૫ ના રોજ પૂર્ણ થયેલ છે.	નાયબ ઇજનેર, કે.એલ.દિવાન ૯૯૨૫૨૦૯૩૫૭	લીલીયા	અમરેલી-૧	અમરેલી	નિકાલ		

૪૧	શ્રી સામતભાઈ જેબલીયા ગામ : દેવળિયા તા.જી. : અમરેલી	નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાણો માટે લાઈન ઉભી કરવા સમયે કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા ગ્રાહકોને પોલ સારવા માટે દબાણ કરવામાં આવે છે	સામાન્યપણે એવું જાણવા મળે છે કે ખેડૂતો ને પોતાનું કામ ઝડપથી પૂર્ણ કરાવવું હોય છે કે અન્ય કોઈ વિઘ્ન સંતોષી દ્વારા થાંભલાને નુકશાન ન કરે તેવી ગણતરીથી જાતે જ થાંભલા સલામત રીતે સારી લેતા હોય છે. તેમ છતાં, કોઈ ખાસ કીસ્સા માટે ફરિયાદ હોય તો જણાવવા કહેલ છે જેથી આવા કોન્ટ્રાક્ટરો સામે પગલા ભરી શકાય	કાર્યપાલક ઇજનેર, શ્રી બી. ડી. પાંભર ૯૯૨૫૨૦૯૩૪૧	અમરેલી(ગ્રામ્ય)	અમરેલી-૧	અમરેલી	નિકાલ		
૪૨	શ્રી સામતભાઈ જેબલીયા ગામ : દેવળિયા તા.જી. : અમરેલી	જેટકો કંપની દ્વારા ટાવર લાઈન ના કામ સમયે વાહનો ચલાવીને કે પાકને અન્ય રીતે નુકશાની થવા સમયે તાત્કાલિક તેમજ પુરતું વળતર આપવામાં આવતું નથી	અધિક્ષક ઇજનેર જેટકો વર્તુળ કચેરી અમરેલી દ્વારા સદરહુ બાબતે તાત્કાલિક અને પુરતું વળતર મળે તે બાબતે યોગ્ય કરવા ખાત્રી આપેલ છે	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી (જેટકો), શ્રી એન.પી. તાપીયાવાલા મો. ૯૯૨૫૨૧૧૦૪૩	અમરેલી- જેટકો	અમરેલી- જેટકો	અમરેલી- જેટકો	નિકાલ		
૪૩	શ્રી સામતભાઈ જેબલીયા ગામ : દેવળિયા તા.જી. : અમરેલી	ગાય, ભેસ, બળદ જેવા કીમતી પ્રાણી ને વીજ અકસ્માત થી મૃત્યુ સમયે ખુબજ ઓછું વળતર ચુકવવામાં આવે છે તેમજ તે પણ એકી સાથે ચુકવવામાં આવતું નથી	પી.જી.વી.સી.એલ. ના પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર વિવિધ પ્રાણીના પ્રકાર મુજબ વળતર ચુકવવા માં આવે છે જેમાં ૫૦ ટકા તાત્કાલિક અસરથી તેમજ બાકીના ૫૦ ટકા ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્પેક્ટર ના રીપોર્ટ મળ્યા બાદ ચુકવવામાં આવે છે. જે કામગીરી શક્ય ત્વરા એ પુર્ણ કરવામાં આવે છે.	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન. લાખાણી ૯૯૨૫૬૦૩૧૭૯	-	-	અમરેલી	નીતી વિષયક		
૪૪	શ્રી સામતભાઈ જેબલીયા ગામ : દેવળિયા તા.જી. : અમરેલી	પી જી વી સી એલ ના સબ ડીવીઝન પાસે ફોલ્ટ અટેન્ડ કરવા માટે એકજ ગાડી હોય છે જેના કારણે ફોલ્ટ અટેન્ડ કરવામાં લાંબો સમય જાય છે	હાલ પી.જી.વી.સી.એલ. ની દરેક પેટા વિભાગીય કચેરી ને ટાવરવાળી ગાડી આપવામાં આવેલી છે જેથી દરેક ફોલ્ટ ચોકસાઈથી ટુકા સમયમાં અને સલામતી પૂર્વક એટેન્ડ કરી શકાય છે. તેમ છતાં એક કરતા વધારે ફીડર એકી સાથે ફોલ્ટ માં હોય તેવા સમયે પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે મંજુર કરવામાં આવેલા અન્ય વાહનો નો તેઓ દ્વારા વિવેકબુધ્ધિ પૂર્વક ઉપયોગ કરવા મંજુરી આપવામાં આવેલ છે જ.	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન. લાખાણી ૯૯૨૫૬૦૩૧૭૯	અમરેલી(ગ્રામ્ય)	અમરેલી-૧	અમરેલી	નિકાલ		

૪૫	શ્રી મનસુખભાઈ કયાડા મુ. નાના મુંજીયાસર તા. બગસરા જી. અમરેલી	ખેતીવાડી ફીડરો માં ક્યારેય ૧૦ કલાક પૂરો પાવર મળતો નથી વારંવાર ફોલ્ટ થાય છે તથા પીન અને ડીસ નબળી ગુણવત્તા ના હોય, આવી સમસ્યા ઉદભવે છે	સામાન્ય રીતે ખેતીવાડી ફીડરો માં નક્કી થયેલા શેડ્યુલ મુજબ ૧૦ કલાક વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે જ છે તેમ છતાં, વરસાદ ને કારણે પીનો અને ડીસ ફાયર થવા ઉપરાંત અન્ય / ટીસી ને લગતા ફોલ્ટ થતા હોવાથી, ફોલ્ટ દુરસ્ત કરવા માટે લાઈન ક્લીયર લેવામાં આવે છે જેની રીલીફ ફોલ્ટ પૂરો થતા તુરંત આપવામાં આવે છે	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન. લાખાણી ૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯	બગસરા	અમરેલી-૨	અમરેલી	નિકાલ		
૪૬	શ્રી સાંગાભાઈ સાવલિયા ગામ : માલવણ તા.જી.:અમરેલી	જંગલ વિસ્તારમાં ખેતીવાડી માં દિવસ દરમિયાન જ પાવર આપવા બાબત	એપેક્ષ કમિટિમાં મંજૂર થયેલ નીતિ અનુસાર અને જીયુવીએનએલ દ્વારા તા. ૧૭.૦૧.૦૬ ના રોજ જીયુવીએનએલની સંલગ્ન વીજ વિતરણ કંપનીઓને લખવામાં આવેલ પત્ર અનુસાર, સામાન્ય સંજોગોમાં કૃષિ વિષયક ગ્રાહકોને પ્રતિ સાપ્તાહિક બદલાતા રોટેશન મુજબ દિવસ અને રાત્રીના સમય દરમિયાન આઠ કલાક વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવતો હોય છે. વીજળીની માંગ અને પુરવઠાની સમતુલા જળવાઈ રહે અને સિસ્ટમ ઉપર એકી સાથે ખેતીવાડી લોડનું ભારણ ન આવે અને સિસ્ટમનું સારી રીતે નિયમન થઈ શકે તે હેતુ થી પીજીવીસીએલ હેઠળના ખેતીવાડી ફીડરોને કુલ બાવન ગ્રુપમાં વિભાજીત કરવામાં આવેલ છે	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન. લાખાણી ૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯	ધારી-૨	અમરેલી-૨	અમરેલી	નીતી વિષયક		
			અને દરેક ખેતીવાડી ગ્રુપને અઠવાડીક નિયત શેડ્યુલ મુજબ એક અઠવાડીયુ દિવસે અને બીજુ અઠવાડીયુ રાત્રીના એમ વારાફરથી (રોટેશન) પદ્ધતિથી ૩-ફેઝ વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે. હાલ, દરેક ખેતીવાડી ફીડર ઉપર ઉપરોક્ત રોટેશન પદ્ધતિ અનુસાર ૧૦ કલાક ૩-ફેઝ તેમજ બાકીના સમય દરમિયાન ૧-ફેઝ વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે.							

૪૭	શ્રી મનસુખભાઈ કયાડા મુ. નાના મુંજીયાસર તા. બગસરા જી. અમરેલી	જયારે કોઈ ટીસી બળી જાય ત્યારે જે નવું ટીસી નાખવામાં આવે છે ત્યારે ઘણી વખત નવું ટીસી પણ બળેલું આવે છે તો યોગ્ય ચકાસણી કરીને જ ટીસી બદલાવવું કારણકે પિયત સીઝન માં એક બે દિવસ નો સમય લાગવાથી પાકને નુકશાન થવાની સંભાવના વધી જાય છે	પી.જી.વી.સી.એલ. ના વિભાગીય સ્ટોર માં આવતા દરેક નવા અને રીપેર થયેલા ટીસી જે-તે મેન્યુફેક્ચરર અથવા રીપેરીંગ એજન્સી માંથી સંપૂર્ણ પણે ટેસ્ટ થયા બાદ સ્વીકારવામાં આવે છે. તેમજ વિભાગીય સ્ટોર ખાતે ફરીથી ટેસ્ટ કર્યા બાદ જ ક્ષેત્રીય કચેરીઓ ને આપવામાં આવે છે. જેથી ફેઈલ ટીસી ની સામે ખામીવાળું ટીસી અપાઈ જવાની શક્યતા નથી. તેમ છતાં સદરહુ બાબતે તકેદારી રાખવા તમામ વિભાગીય કચેરીઓને આજ રોજ સુચના આપવામાં આવે છે	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન. લાખાણી ૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯	બગસરા	અમરેલી-૨	અમરેલી	નિકાલ		
૪૮	શ્રી મનસુખભાઈ કયાડા મુ. નાના મુંજીયાસર તા. બગસરા જી. અમરેલી	૧૫ હોપ ના કનેક્શનમાં ૧૦ કેવીએ નું કરારિત વીજભાર કરતા પણ ઓછી ક્ષમતા વાળું ટીસી આપવામાં આવે છે જેથી પુરતો પાવર મળતો નથી	કરારિત વીજભાર કરતા ઓછી ક્ષમતા વાળા ટીસી આપવામાં આવતા નથી અરજદારની હો.પા. ની માંગણી મુજબ હો.પા. નું કેવીએ માં રૂપાંતર કરી જેટલા કેવીએ ની માંગણી નક્કી થાય તે અનુસાર યોગ્ય ક્ષમતા મુજબના ટીસી આપવામાં આવે છે.	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન. લાખાણી ૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯	બગસરા	અમરેલી-૨	અમરેલી	નિકાલ		
૪૯	શ્રી મનસુખભાઈ કયાડા મુ. નાના મુંજીયાસર તા. બગસરા જી. અમરેલી	નવા કનેક્શનમાં પોલ ઉભા કરતી વખતે અન્ય ખેતર માંથી લાઈન પસાર કરવાની હોય ત્યારે જો ખેડૂત વાંધો ઉઠાવે ત્યારે લાઈન ઉભી થવા માં ખુબ જ વિલંબ થાય છે અને ડી.એમ. માં કેસ રજુ થાય તો પણ ૬ માસ થી ૧ વર્ષ જેટલો સમય લાગી જાય છે. તો, આવા સંજોગો માં પીજીવીસીએલ મધ્યસ્થી કરી ને સમજણ આપે તો કામ ઝડપી થઈ શકે	ખેતી વાડી વીજ જોડાણ માટે કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારા વીજ લાઈન ના કામમાં વાંધો લેવામાં આવે ત્યારે સંબંધિત ક્ષેત્રીય કચેરીના અધિકારી દ્વારા સ્થળ તપાસ કરી વાંધો દૂર કરવા માટે પૂરતા પ્રયત્નો કરવા માં આવે છે. તેમ છતાં વાંધો દૂર ન થાય તો વિવાદના ઉકેલની સત્તા કાયદાની રુએ ડીસ્ટ્રીક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ ને આપવામાં આવેલ હોય વિવાદ ના ઉકેલ માટે તેઓને જણાવવામાં આવે છે અને તેમના નિર્ણય પ્રમાણે આગળની કામગીરી કરવામાં આવે છે	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન. લાખાણી ૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯	બગસરા	અમરેલી-૨	અમરેલી	નિકાલ		
૫૦	શ્રી મનસુખભાઈ કયાડા મુ. નાના મુંજીયાસર તા. બગસરા જી. અમરેલી	પાવર શેડ્યુલ માં વારંવાર ફેરફાર થવાથી ખેડૂતોને સમય નો ખ્યાલ રહેતો નથી અને ૮ કલાક ને બદલે ૧૦ કલાક પાવર આપવા છતાં સમય	દરેક પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે ગૃપ વાઈઝ ખેતીવાડી ફીડરોના નામ સહીત વિજ પુરવઠો પુરો પાડવાનું નું સમય પત્રક મુકવામાં આવે છે. જેની માહિતી પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે થી	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન. લાખાણી	બગસરા	અમરેલી-૨	અમરેલી	નિકાલ		

		નો ખ્યાલ ન હોવાથી વીજળીનો પુરતો લાભ લઈ શકાતો નથી	પણ મેળવી શકાય છે	૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯						
૫૧	શ્રી મનસુખભાઈ કયાડા મુ. નાના મુંજીયાસર તા. બગસરા જી. અમરેલી	બિન ખેતી ન થયેલ હોય તેવી જમીન માં ઘર વપરાશ માટે જ્યોતિગ્રામ ફીડરનો પાવર આપવો	ખેતી વિષયક જમીન ઉપર ઘર વપરાશ હેતુ માટેનું વિજ જોડાણ કંપની ના પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર ખેતી વાડી ફીડર ઉપરથી આપવામાં આવે છે તેમજ હાલ દરેક ખેતીવાડી ફીડર ઉપર સ્પેશ્યલ ડીઝાઈન ટ્રાન્સફોર્મર મુકવામાં આવેલ છે જેથી ૩-ફેઝ વીજ પુરવઠાના સમય બાદ સતત સિંગલ ફેઝ વિજ પુરવઠો ઉપલબ્ધ રહે છે. તેમ છતાં ખેતીવાડી જમીન માં જ્યોતિગ્રામ ફીડર માંથી વિજ પુરવઠો પુરો પાડવાની બાબત નીતિ વિષયક છે	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન. લાખાણી ૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯	બગસરા	અમરેલી-૨	અમરેલી	નીતી વિષયક		
૫૨	શ્રી રહીમભાઈ જમાલભાઈ રાધનપરા, ડુબણીયાપરા, ધાંચી વાડ, અમરેલી	૩ ફેઝ કનેક્શનો માં સર્કીટ મુકવાથી કોડ નંબર આવી જાય છે જેમાં વીજ મીટર ને નુકશાની જતી ન હોવા છતાં પાવરચોરી નું બીલ આપવામાં આવે છે. તદુપરાંત બીલની રકમ ભરપાઈ કરવા તૈયાર હોવા છતાં પોલીસ ફરિયાદ કરવાનો આગ્રહ રાખવામાં આવે છે	૩ ફેઝ ના ઇલેક્ટ્રોનિક મીટરમાં ૯૪૯૬૭૨.૯૫ નો કોડ એવું દર્શાવે છે કે વીજ મીટર સાથે કોઈ બાહ્ય ડીવાઈસ (સરકીટ) નો ઉપયોગ કરી ચેડા કરવામાં આવેલા છે. તેમ છતાં આવો માત્ર કોડ મીટરમાં દેખાવાથી પાવર ચોરી નું બીલ આપવામાં આવતું નથી. તેનું મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી માં પરીક્ષણ કર્યા બાદ જ નિર્ણય લેવામાં આવે છે. તદુપરાંત આવા કિસ્સામાં પોલીસ ફરિયાદ કરવાની કાર્યવાહી પીજીવીસીએલના નિગમિત કચેરીના નિયમાનુસાર ની છે.	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન. લાખાણી ૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯	અમરેલી(શહેર)	અમરેલી-૧	અમરેલી	નિકાલ		
૫૩	શ્રી વસંતભાઈ ભંડેરી મંત્રી ભારતીય કિસાન સંઘ લાઠી તાલુકો તા. લાઠી જી. અમરેલી	વીજ મોટર, નેઈમ પ્લેટ માં લખેલા રેટિંગ કરતા વધારે લોડ એમ્પીયર લેતી હોય તેવા કિસ્સા માં નિર્દોષ ખેડૂતો ને લોડ વધારા નું બીલ આપવામાં આવે છે.	વિજચેકીંગ ની કાર્યવાહી દરમિયાન સક્ષમ અધિકારીશ્રી દ્વારા એક્ચ્યુએક મીટર દ્વારા સ્થળ પર મોટરના જરૂરી તાંત્રિક પરિબલો જેવા કે એમ્પીયર, વોલ્ટેજ વગેરે માપી જોડાયેલ મોટરનો વિજભાર નક્કી કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેના આધારે જ પ્રવર્તમાન ધારાધોરણો મુજબ વધારાના લોડ માટે પુરવણી	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન. લાખાણી ૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯	લાઠી	અમરેલી-૧	અમરેલી	નિકાલ		

			<p>વીજ બીલો આપવામાં આવે છે જેની ગણતરીનું ઉદાહરણ આ સાથે નીચે આપેલ છે:</p> <ul style="list-style-type: none"> • દા.ત. ગ્રાહકનો કરારીત વિજભાર: ૧૦ હો.પા. <p>v સ્થળ તપાસણી દરમ્યાન માપવામાં આવેલ પરિબલો :- V1=૪૧૩વોલ્ટ, V2= ૪૧૨ વોલ્ટ, V3= ૪૧૧વોલ્ટ, V(avg.) = સરેરાશ વોલ્ટેજ Va ૪૧૨ વોલ્ટ I1= ૧૮.૭એમ્પ., I2= ૧૮.૪ એમ્પ, I3= ૧૮.૪એમ્પ, I(avg.) = સરેરાશ એમ્પીયર Ia ૧૮.૫ એમ્પાવર ફેક્ટર (P.F.) ૦.૮</p> <p>v જોડેલો વિદ્યુતભારની ગણતરી: જોડેલો વિદ્યુતભાર = $\sqrt{3} * V(Avg.) * I(Avg.) * P.F. * કાર્યક્ષમતા ફેક્ટર$ = ૧.૭૩ * ૪૧૨ * ૧૮.૫ * ૦.૮ * ૦.૮૫ = ૮૯૬૬.૫૨ watt = ૮૯૬૬.૫૨/ ૭૪૬ = ૧૨ H.P.</p> <p>v વધારાનો વિજભાર = જોડેલો વિજભાર - કરારીત વિજભાર = ૧૨ - ૧૦ = ૨ H.P.</p>							
૫૪	શ્રી વસંતભાઈ ભંડેરી મંત્રી ભારતીય કિસાન સંઘ લાઠી તાલુકો તા. લાઠી જી. અમરેલી	સર્વિસ વાયરો ઢીલા પડી નીચે આવી ગયેલ છે જેથી વાહનોમાં ભરાતા તૂટી જવાનો તથા અકસ્માત થવાનો ભય રહે છે	સદરહુ બાબતે દરેક રોડ કોસિંગ વાળા ગાળા ની સર્વિસ વાયર ઊંચા લેવા આજ રોજ તમામ અધિકારીઓ ને સુચના આપવામાં આવેલ છે તેમજ કોઈ ખાસ લોકેશન ઉપર તાત્કાલિક ધ્યાન આપવાની માંગ હોય તો લાઠી પે. વી. કચેરી ખાતે માહિતી આપવા જણાવેલ છે	નાયબ ઈજનેર, એ.જે.કારિયા ૯૯૨૫૨૦૯૩૫૪	લાઠી	અમરેલી-૧	અમરેલી	નિકાલ		

૫૫	શ્રી વસંતભાઈ ભંડેરી મંત્રી ભારતીય કિસાન સંઘ લાઠી તાલુકો તા. લાઠી જી. અમરેલી	ભારતીય કિસાન સંઘ સાથે દર મહીને મીટીંગનું આયોજન કરવું	સદરહુ બાબત આવકારદાયક છે તેમજ હવેથી સમયાંતરે આવી મીટીંગ નું આયોજન કરવામાં આવશે જેથી ખેડૂતો ના પ્રશ્નોનું સ્થાનિક સ્તરે તાત્કાલિક નિવારણ કરી શકાય	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન. લાખાણી ૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯	લાઠી	અમરેલી-૧	અમરે લી	નિકાલ		
૫૬	શ્રી રમેશભાઈ વલ્લભભાઈ સતાણી મુ. રામપુર તા. લાઠી જી. અમરેલી	ટ્રાન્સફોર્મર માંથી ઓઈલ કાઢી લેવામાં આવે છે (ચોરી કરવામાં આવે છે) માહિતી આપવા માટે સંબંધિત અધિકારી ના નામ નંબર આપવા વિનંતી	સદરહુ બાબતે પેટા વિભાગીય કચેરીના નાયબ ઇજનેર શ્રી ને માહિતી આપી શકાય અથવા તેનાથી ઉપર કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી ને પણ લેખિત / મૌખિક માહિતી આપી શકાય. તેમજ અરજદાર પાસે હાલની તકે આવી કોઈ માહિતી હોય તો આપવા જણાવેલ, પરંતુ તેઓએ ફક્ત જાણકારી મેળવવા માટે જ પ્રશ્ન કરેલ છે તેવું જણાવેલ છે.	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન. લાખાણી ૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯	લાઠી	અમરેલી-૧	અમરે લી	નિકાલ		
૫૭	શ્રી ધીરુભાઈ ગઢીયા તા. બગસરા જી. અમરેલી	વામદેવ ફીડર માં વીજ ફોલ્ટ થાય તો તુરંત રીપેર થતો નથી	સદરહુ બાબતે જાણવા મળેલ છેકે કાગદડી સબ સ્ટેશન જેટકો દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટર ઉપર ચલાવવામાં આવે છે તેઓના કર્મચારીઓ દ્વારા પીજીવીસીએલ ને સમયસર જાણ કરવામાં આવતી નથી. તેમજ ત્યાં ફક્ત મોબાઈલ ફોન જ રાખવામાં આવેલ છે જેમાં પણ કવરેજ નો પ્રશ્ન અવારનવાર ઉપસ્થિત થાય છે. જેથી આજરોજ જેટકો ના અધિક્ષક ઇજનેર દ્વારા સદરહુ બાબતે તમામ જરૂરી પગલા ભરવા ખાતરી આપવામાં આવેલ છે.	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી (જેટકો), શ્રી એન.પી. તાપીયાવાલા મો. ૯૯૨૫૨૧૧૦૪૩	બગસરા	અમરેલી-૨	અમરે લી- જેટકો	નિકાલ		
૫૮	શ્રી કાળુભાઈ પોપટભાઈ કાછડીયા મુ. જુના વાઘણીયા તા. બગસરા જી. અમરેલી	તા. ૧૫-૦૫-૨૦૧૫ થી ખેતીવાડી લાઈન નો ફોલ્ટ કુકાવાવ પેટા વિભાગીય કચેરીમાં લખાવેલ છે પરંતુ આજદિન સુધી ફોલ્ટ રીપેર કરેલ નથી	તા. ૭.૮.૨૦૧૫ ના રોજ કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે	નાયબ ઇજનેર, શ્રી એ.ય.પી. ચુડાસમા, મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૭૪	કુકાવાવ	અમરેલી-૨	અમરે લી	નિકાલ		
૫૯	શ્રી કાળુભાઈ પોપટભાઈ કાછડીયા મુ. જુના વાઘણીયા	સ્વતંત્ર ટીસી માંથી અન્યને કનેક્શન આપવામાં આવે છે.	સદરહુ બાબતે જણાવવા નું કે પીજીવીસીએલ ના પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર ખેતી વાડીમાં ઉભુ કરવામાં આવેલું ટીસી કોઈ વ્યક્તિનું સ્વતંત્ર	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન.	કુકાવાવ	અમરેલી-૨	અમરે લી	નિકાલ		

	તા. બગસરા જી. અમરેલી		માલિકીનું હોતું નથી જેથી જો ટીસી માં જગ્યા હોય તો અન્યને કનેક્શન આપી શકાય છે	લાખાણી ૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯						
૬૦	શ્રી કાળુભાઈ પોપટભાઈ કાછડીયા મુ. જુના વાઘણીયા તા. બગસરા જી. અમરેલી	કાળું પોપટ વાળા ગ્રુપમાં એલ ટી લાઈન ના વાયરો ઢીલા હોવાથી પક્ષી બેસે તો તેને કારણે વાયરો ભેગા થાય છે અને લાઈન ફોલ્ટ થઈ જાય છે	તા. ૮.૮.૨૦૧૫ ના રોજ કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે	નાયબ ઈજનેર, શ્રી એમ એ ચુડાસમા, મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૭૪	કુકાવાવ	અમરેલી-૨	અમરેલી	નિકાલ		
૬૧	શ્રી અલ્પેશભાઈ ગોરધનભાઈ ચોવટીયા મુ. બાબરા તા. બાબરા જી. અમરેલી	એકકચું ની રકમ ભરપાઈ કર્યા બાદ કેટલા સમયમાં ખેતીવાડી કનેક્શન મળે છે?	બી, સી, અને ડી કેટેગરીમાં (જેમાં હયાત વિજ નેટવર્ક માં સુધારા-વધારા કરવાની જરૂરિયાત હોય) ૬૦ થી ૧૨૦ દિવસ સુધીમાં અને ' એ ' કેટેગરીમાં (જેમાં હયાત વિજ નેટવર્ક માં સુધારા-વધારા કરવાની જરૂરિયાત ન હોય) ૨૦ દિવસમાં કનેક્શન આપવામાં આવે છે. સ્થળ ઉપર વિજ લાઈન ઉભી કરવા સામે વાંધા વાળા કિસ્સામાં વાંધાનું સમાધાન/ડીસ્ટ્રીકટ મેજિસ્ટ્રેટના નિર્ણય અનુસાર મોડું થઈ શકે છે	નાયબ ઈજનેર, સી.સી.ડામોર ૯૯૨૫૨૦૯૩૫૯	બાબરા	અમરેલી-૧	અમરેલી	નિકાલ		
૬૨	શ્રી અલ્પેશભાઈ ગોરધનભાઈ ચોવટીયા મુ. બાબરા તા. બાબરા જી. અમરેલી	માહિતી અધિકાર અન્વયે પેટા વિભાગીય કચેરી પાસે થી માહિતી ન મળેતો અપીલ થઈ શકે કે કેમ ?	હા, અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી (સરનામું: વિજ સેવા સદન, ગાંધી બાગ પાસે, અમરેલી) ને અપીલ થઈ શકે છે	અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન. લાખાણી ૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯	બાબરા	અમરેલી-૧	અમરેલી	નિકાલ		
૬૩	શ્રી કનુભાઈ નાથાભાઈ મુ. લાઠી જી. અમરેલી	ખેતીવાડી એ કેટેગરીમાં ૯૩ ની સાલમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ જે નું કોટેશન ૯૫ ની સાલ માં પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા મોકલાવેલ જે અમોને મળેલ ન હોવાથી અમો નાણા ભરી શકેલ નથી જે કનેક્શન મળે કે કેમ ?	સદરહુ બાબતે હાલ ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ હેઠળ કાર્યવાહી ચાલુ હોય, હાલની તકે તેનો નિર્ણય આપી શકાય નહિ. તેમ છતાં, ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ ના નિર્ણય અનુસાર આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નાયબ ઈજનેર, એ.જે.કારિયા ૯૯૨૫૨૦૯૩૫૪	લાઠી	અમરેલી-૧	અમરેલી	નિકાલ		

૬૪	શ્રી માવજીભાઈ ઠેશીયા મુ. તા. બાબરા જી. અમરેલી	ટી સી ફોલ્ટ થાય તો કેટલા દિવસમાં બદલી આપવામાં આવે છે ?	સદરહુ બાબતે શહેરી વિસ્તારમાં ૨૪ કલાક માં જ્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૪૮ કલાકમાં ક્ષતિગ્રસ્ત ટ્રાન્સફોર્મર બદલી આપવામાં આવે છે	કાર્યપાલક ઇજનેર, શ્રી બી. ડી. પાંભર ૯૯૨૫૨૦૯૩૪૧	બાબરા	અમરેલી-૧	અમરે લી	નિકાલ		
૬૫	શ્રી માવજીભાઈ ઠેશીયા મુ. તા. બાબરા જી. અમરેલી	ચિતલ પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે સ્ટાફ વધારવા બાબત	પીજીવીસીએલની ચિતલ પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે હાલ, નાયબ ઇજનેર-૧, જુનિયર ઇજનેર- ૨, લાઇન ઇન્સ્પેક્ટર-૦૧, લાઇનમેન-૦૫, આસીસટન્ટ લાઇનમેન-૦૨ તથા ઇલેક્ટ્રીકલ આસીસટન્ટ(હેલ્પર)-૦૭, એ રીતે ટેકનીકલ કર્મચારીઓ મંજુર થયેલ છે. તેમજ સીની. આસી.-૩, જી. આસી.-૧૦, એ રીતે નોન- ટેકનીકલ વહીવટી કર્મચારીઓ મંજુર થયેલ છે. સ્ટાફની સંખ્યા નક્કી કરવાની બાબત રાજકોટ ખાતેની નિગમિત કચેરી ના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે.	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન. લાખાણી ૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯	ચિતલ	અમરેલી-૧	અમરે લી	નિકાલ		
૬૬	શ્રી રમેશભાઈ વલ્લભભાઈ સતાણી મુ. રામપુર તા. લાઠી જી. અમરેલી	થાંભલા ઉભા થઈ ગયેલ છે પરંતુ તાર બાંધવાના બાકી છે, તો કેટલા સમયમાં બાંધી આપવામાં આવશે ?	વિજ જોડાણ ના અગ્રતાક્રમ અનુસાર વિજ લાઈનની કામગીરી પુર્ણ કરી અગ્રતાક્રમ માં આવતું હશે તો દિવસ-૧૫ માં વિજ જોડાણ ચાલુ કરી આપવામાં આવશે. લાઠી પેટા વિભાગીય કચેરીના નાયબ ઇજનેરને આ સાથે સુચના આપવામાં આવેલ છે	નાયબ ઇજનેર, એ.જે.કારિયા ૯૯૨૫૨૦૯૩૫૪	લાઠી	અમરેલી-૧	અમરે લી	નિકાલ		
૬૭	શ્રી અરજણભાઈ નરશીભાઈ ડોબરિયા મુ. તા. કુંકાવાવ જી. અમરેલી	હિંમત કરશન બાબરીયાએ ખેતીવાડી કનેક્શન માટે ૨૧-૦૧-૨૦૧૫ ના રોજ એકકચું ભર્યા બાદ હજુ સુધી કામ થયેલ નથી	સદર કનેક્શનમાં વિજ લાઈન ઉભી કરવા સામે અન્ય ખેડૂત દ્વારા વાંધો લેવાતા વિલંબ થયેલ છે. સદરહુ વાંધા નું હાલમાં સમાધાન થયેલ છે. સદરહુ વિજ જોડાણ તા. ૧૪.૮.૧૫ ના રોજ ગ્રા.નં. ૮૩૬૬૨/૧૦૦૨૯/૦ થી રીલીઝ કરેલ છે.	નાયબ ઇજનેર, શ્રી એચ.પી. ચુડાસમા, મો: ૯૯૨૫૨૦૯૩૭૪	કુંકાવાવ	અમરેલી-૨	અમરે લી	નિકાલ		
૬૮	શ્રી મનસુખભાઈ કયાડા મુ. નાના મુંજીયાસર તા. બગસરા જી. અમરેલી	ખેતીવાડી ની જમીનમાં ઘર વપરાશ માટે વીજ જોડાણ આપવામાં આવતા નથી	અગાઉના નિયમોમાં ફેરફાર થતા હાલના સંજોગોમાં ખેતીવાડીની જમીનમાં ઘર વપરાશ હેતુ માટે ખેતીવાડી ફીડર માંથી "એજી આરએલ" કેટેગરીમાં વિજ જોડાણો આપવામાં આવે છે	અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, શ્રી બી. એન. લાખાણી ૯૮૨૫૬૦૩૧૭૯	બગસરા	અમરેલી-૨	અમરે લી	નિકાલ		