

પત્રક - ૧

“લોક દરબાર” અંતર્ગત મળેલ અરજીઓ

લોક દરબાર તારીખ : ૦૨/૦૯/૨૦૧૫

સ્થળ : સાંસ્કૃતિક ભવન, લીલાવતી કોમ્પ્લેક્સ, પ્રભાસ પાટણ.

સમય : સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે

જિલ્લાનું નામ : ગીર સોમનાથ

તા. ૦૨/૦૯/૨૦૧૫ ના રોજ પ્રભાસ પાટણ મૂકામે યોજાયેલ જિલ્લા કક્ષાના લોક દરબારની વિગતો :

પ્રગતિ અહેવાલ	
રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા	૪૩
નિતિ વિષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા	૦૨
નિકાલ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા	૪૧
પ્રગતિ હેઠળ રહેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા	૦૦

પ્રશ્ન નં.	રજુઆત કર્તાનું નામ અને સરનામું	પ્રશ્ન / રજુઆતની વિગત	જવાબ / નિર્ણયની વિગત	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	પેટા વિભાગીય કચેરી	વિભાગીય કચેરી	વર્તુળ કચેરી	નિકાલની સ્થિતિ (નિકાલ / પ્રગતિ હેઠળ / નીતી વિષયક)	જો પ્રગતિ હેઠળ હોય તો નિકાલ ની સમયમ યાંદા	રીમાર્ક્સ
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧
૧	શ્રી મનસુખભાઈ શંભુભાઈ ભેસાણીયા મુ. ભાખા.તા.ગીરગઢ ડા,જી.ગીરસોમના થ.	ગીરગઢડા તાલુકાના ૬૬ કે.વી. સબસ્ટેશન નીચે ગીર-બોર્ડર નજીક આવતા ગામડાઓમાં ખેતીવાડી વિસ્તારનો વીજ પાવર દિવસ દરમિયાન આપવા અંગે.	એપેક્ષ કમિટિમાં મંજૂર થયેલ નીતિ અનુસાર અને જીયુવીએનએલ દ્વારા તા. ૧૭.૦૧.૦૬ ના રોજ જીયુવીએનએલની સંલગ્ન વીજ વિતરણ કંપનીઓને લખવામાં આવેલ પત્ર અનુસાર, સામાન્ય સંજોગોમાં કૃષિ વિષયક ગ્રાહકોને પ્રતિ સાપ્તાહિક બદલાતા રોટેશન મુજબ દિવસ અને રાત્રીના સમય દરમિયાન આઠ કલાક વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવતો હોય છે. વીજળીની માંગ અને પુરવઠાની સમતુલા જળવાઈ રહે અને સિસ્ટમ ઉપર એકી સાથે ખેતીવાડી લોડનું ભારણ ન આવે અને સિસ્ટમનું સારી રીતે નિયમન થઈ શકે તે હેતુ થી પીજીવીસીએલ હેઠળના ખેતીવાડી ફીડરોને કુલ બાવન ગ્રુપમાં વિભાજીત કરવામાં આવેલ છે	શ્રી આર બી ચૌહાણ, I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી, ઉના , મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦ ૨	ગીર ગઢડા.	ઉના	અમરેલી	નીતિ વિષયક		

૨	શ્રી મનસુખભાઈ શંભુભાઈ ભેસાણીયા મુ. ભાખા.તા.ગીરગઢ ડા,જી.ગીરસોમના થ.	જામવાળા તથા ભાખા ગામમાં જ્યોતિ પાવર હાલમાં છે તેમાં ઘણી રજુઆતો કરવા છતા આ બંને ગામોને જ્યોતિ પવારનો પુરતો લાભ મળતો નથી તેમના કારણો જણાવવા.	જામવાળા તથા ભાખા ગામમાં હાલ જામવાળા જ્યોતિગ્રામ ફીડરમાંથી વીજપુરવઠો મળે છે જેમાં ઓગસ્ટ-૧૫ મહિના દરમ્યાન ૫ TT , ૧ PF ,૬ ESD તથા ૧ PSD આવેલ છે તથા તા. ૩૧.૮.૧૫ના રોજ જામવાળા ફીડરનું સાગરખેડ યોજના હેઠળ લાઇન મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવેલ જે અંતર્ગત કુલ ૧.૫ કી.મી. કંડકટર તથા અન્ય જરૂરી ફેબ્રિકેશન બદલાવેલ છે. હાલ માહે.સપ ૧૫ દરમ્યાન વીજ વિક્ષેપોની સંખ્યામાં મહદ અંશે ઘટાડો થયેલ છે.	શ્રી આર બી ચૌહાણ ,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી, ઉના , મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦ ૨	ગીર ગઢડા.	ઉના	અમરેલી	નિકાલ	૩૧.૦૮. ૧૫	
૩	શ્રી મનસુખભાઈ શંભુભાઈ ભેસાણીયા મુ. ભાખા.તા.ગીરગઢ ડા,જી.ગીરસોમના થ.	ગીરગઢડા તાલુંકાના બાબરીયા ગામ પાસે નેશ આવેલ છે તેમાં વસતા માલધારી લોકોને વીજજોડાણ મળતું નથી તેની બાજુમાં ફોરેસ્ટ ના ક્વાટર આવેલ છે તેમને ક્યાં નિયમ અનુસાર પાવર આપેલ છે તેની સ્પષ્ટતા કરાવી	બાબરીયા નેસ વિસ્તાર જંગલમાં આવતો હોય ત્યાં પીજીવીસીએલ નું નેટવર્ક ન હોય સદર ગામમાં વીજ જોડાણ નથી પરંતુ સરકારશ્રી ની નવી સોલાર હોમ લાઈટ યોજના હેઠળ બાબરીયા નેસ વિસ્તારમાંથી રૂબરૂ જઈ ૮ અરજી મેળવેલ છે તથા તેઓને કંપનીના નિયમ મુજબ રૂબરૂ અંદાજ પત્ર પાઠવેલ છે. જેમાંથી એક અરજદારે અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેલ નથી તથા ૭ અરજદાર બી.પી.એલ. તથા એસ.સી. કેટેગરીમાં આવતા હોઈ તેઓએ નાણા ભરપાઈ કરવાના થતા ન હોઈ સોલાર સિસ્ટમ થી આ અરજદારોને વીજ જોડાણો ચાલુ કરવા માટે એ.એમ.સી.ઓ./ટેક-૩/૭૪૬૫ તા. ૨૩.૦૯.૧૫ થી મેસર્સ.એલ્સોન એનર્જી સિસ્ટમ, અમદાવાદ. કંપનીને લીસ્ટ આપેલ હતો જેના અનુસંધાને તારીખ ૨૯.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ આ અરજદારોને સોલાર હોમ લાઈટ દ્વારા વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવેલ છે.	શ્રી આર બી ચૌહાણ ,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી, ઉના , મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦ ૨	ગીર ગઢડા.	ઉના	અમરેલી	નિકાલ		

૪	શ્રી મનસુખભાઈ શંભુભાઈ ભેસાણીયા મુ. ભાખા.તા.ગીરગઢ ડા,જી.ગીરસોમના થ.	નવા રચિત ગીર ગઢડા તાલુકા ને પી.જી.વી.સી.એલ. કંપનીની નવી ઓફીસ મળેલ છે તો ગીર ગઢડા તાલુકામાં આવતા ગામડાના ખેડૂતોને ઉના તાલુકામાંથી બાકાત કરી પ્રાયોરીટી પ્રમાણે વીજ જોડાણ આપવા બાબત	પી.જી.વી.સી.એલ. કચેરી ગીર ગઢડા દ્વારા ગીર ગઢડા સબડીવીઝન હેઠળ આવતા ગામોનું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ અંગેનું ઉના-૧ સબડીવીઝન થી અલગ પ્રાયોરીટી રજીસ્ટર બનાવેલ છે, જે મુજબ જ નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાણોની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.	શ્રી આર બી ચૌહાણ ,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી, ઉના , મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦૨	ગીર ગઢડા.	ઉના	અમરેલી	નિકાલ		
૫	શ્રી મનસુખભાઈ શંભુભાઈ ભેસાણીયા મુ. ભાખા.તા.ગીરગઢ ડા,જી.ગીરસોમના થ.	સમગ્ર ગુજરાતના ખેડૂતોને એકજ સર્વે નંબરમાં એક જ વીજજોડાણ મળે છે હોર્ષ પાવરમાં વધારો મળે છે આ નિયમને બદલે એકજ સર્વે નંબરમાં ખેડૂતોને જરૂરીયાત મુજબ વીજજોડાણ આપવા બાબત	જી.ઈ.આર.સી. નાં રેગ્યુલેશનનાં સપ્લાયકોડના નોટીફિકેશન નં- ૧૧-૨૦૦૫ ના સેક્શન-૪ પ્રોસીઝર ફોર ગ્રાંટ ઓફ સપ્લાય કલોઝ નં- ૪.૧.૧૭ પ્રમાણે એક પ્રીમાઈસીસમાં સરખા હેતુ માટે એક કરતાં વધુ વીજ જોડાણ આપી શકતા નથી. પરંતુ જો એક જ સર્વે માં એક થી વધારે ભાઈઓ અલગ અલગ ખેતી કરતાં હોય અને તે સર્વે નંબર અલગ-અલગ ખાતા મુજબ વિભાજીત થયેલ હોય ત્યારે દરેક ખાતાના અલગ અલગ ખાતેદારે જે તે ખાતાનું કાયદાકીય અસ્તિત્વ પ્રમાણિત કરવા માટે મહેસૂલ નોંધણી જેવી કે ૭/૧૨, ૮-અ, ૬ (હક્કપત્રક) જેમાં પરીવર્તન / ફેરફારની નોંધ, ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ લેન્ડ રેકોર્ડ (ડીઆઈએલઆર) દ્વારા પ્રમાણિત કરેલ જમીન માપણી શીટ / ગામનો નક્શો વગેરે દસ્તાવેજો ની ખરાઈ કર્યા બાદ જો સદર મહેસૂલી માહિતી વિભાજીત થયેલ સર્વે નંબરના અલગ-અલગ ખાતા નંબરની કાયદાકીય રીતે અલગ અસ્તિત્વ પુરવાર થતું હોય તો દરેક ખાતા ની સામે વિભાજીત થયેલ સર્વે નંબરમાં અલગ ખાતેદારને ખેતીવાડી વીજ જોડાણ આપી શકાય છે.	શ્રી આર બી ચૌહાણ ,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી, ઉના , મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦૨	ગીર ગઢડા.	ઉના	અમરેલી	નીતિ વિષયક		

૬	<p>છગનભાઈ લાખાભાઈ બાંભણીયા, નગરપાલિકા કર્મચારી સોસાયટી, શાહ એચ.ડી. હાઇસ્કૂલ પાછળ, બ્લોક નંબર-૧, ઉના, જી. ગીર સોમનાથ.</p>	<p>તારીખ ૦૭/૦૪/૨૦૧૫ ના રોજ શ્રી બી.એમ.સોલંકી સાહેબ દ્વારા અમારા ૨૦ હો.પા. ના વીજ કનેક્શનમાં ચેકિંગ કરી ખોટી રીતે વીજ ચોરીનું બીલ આપવા બાબત.</p>	<p>શ્રી છગનભાઈ લાખાભાઈ બાંભણીયા ગીરગઢડા પે/વી કચેરીના તાબા હેઠળના રસુલપરા ગામે ગ્રાનં ૬૧૨૩૫/૦૦૧૯૭/૦ થી ૨૦ હો.પાનું મીટર વાળું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવે છે. તા. ૭.૪.૧૫ના રોજ તેમના વીજ જોડાણનું કંપનીના નિયમ મુજબ ચેકિંગ કરતા તેઓ વીજ જોડાણ ના મીટરમાંથી ૭.૫ હો.પા.ની બે મોટર કુવાપર ૩.૦ હો.પા.ની મોટર બોરમાં, ૫.૦ હો.પા.ની મોટર કેનાલ પર તથા તેઓની ઓરડીમાં ૫૨૦ વોટનો લાઈટીંગ લોડ ચલાવતા હતા. આમ કુલ ૨૩.૦ હો.પા.નો ખેતીવાડી લોડ તથા ૫૨૦ વોટના લાઈટીંગ લોડ મુજબ ચેકિંગ સીટ નંબર ૧૪૮૧૦૯ તા.૭.૪.૧૫થી ભરેલ તથા તે મુજબ કલમ ૧૨૬ હેઠળ રૂ.૫૪૮૫૭.૭૮નું ઉપરોક્ત ગેરરીતિનું પુરવણી બીલ કંપનીના પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ આપેલ છે. ત્યારબાદ ગ્રાહકની તા ૨૦.૦૫.૧૫ની વીજ બીલમાં રાહત આપવાની અરજીને માન્ય રાખી ગીર ગઢડા પે/વિ કચેરી દ્વારા તા ૦૩.૦૬.૧૫ના રોજ ગ્રાહકની રૂબરૂ રજૂઆત સંભાળતા તેમના બીલમાં ૨૦% રાહત કરેલ તે રાહત અંગે પણ ગ્રાહકને અસંતોષ હોવાથી તેઓ દ્વારા તા ૨૫.૦૫.૧૫ના રોજ વધુ રાહતની અરજી કરેલ જે રજૂઆત વિભાગીય કચેરીમાં મોકલતા કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી દ્વારા ગ્રાહકને તા ૦૯.૦૭.૧૫ના રોજ રૂબરૂ સાંભળી તેઓના બીલમાં વધુ ૧૫%ની રાહત કરી આપેલ હતી તથા રૂ. ૩૫૬૬૯.૨૬નું પુરવણી બીલ આપેલ હતું. ગ્રાહકે તા ૨૨.૦૫.૧૫ના રોજ રૂ.૧૯૦૦૦ તથા તા ૨૧.૦૮.૧૫ના રોજ ૯૮૦૦ એમ કુલ રૂ.૨૮૮૦૦ ભરેલ છે. તથા રૂ. ૬૮૬૯.૨૬ બાકી છે.</p>	<p>શ્રી આર બી ચૌહાણ ,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી, ઉના , મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦ ૨</p>	ગીર ગઢડા.	ઉના	અમરેલી	નિકાલ		
---	--	---	--	---	-----------	-----	--------	-------	--	--

૭	<p>દત્તાભાઈ કોગાજે કોષાધ્યક્ષ "ભારતીય જનતા પાર્ટી", ગીરસોમનાથ જીલ્લો (ગુજરાત) પોસ્ટ કોડીનાર</p>	<p>કોડીનાર શહેરમાં સોમનાથ ફીડરના દિવસમાં ૧૫ થી ૨૦ વખત લાઈટ બંધ થાય છે. સોમનાથ ફીડરમાં કોડીનાર નગર પાલિકાનો પાણી પુરવઠો તેમજ સ્ટેટબેંક ઓફ ઇન્ડિયા મામલતદાર કચેરી તેજરી ઓફીસ જેવી મુખ્ય કચેરીઓ પણ આવેલ છે વારંવાર લાઈટ જતી હોવાથી શહેરમાં નિયમિત પાણી વિતરણ થઈ શકતું નથી અને ઉપરોક્ત કચેરીમાં આવતા અરજદારોને કામમાં મુશ્કેલી પડે છે. છેલ્લા ૩ મહિનાના ૬૬ કે.વી ના રીપોર્ટ મંગાવશો તો સાચો ખ્યાલ આવશે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતા કોઈ ઉકેલ આવેલ નથી</p>	<p>૬૬ કે.વી. કોડીનાર સબસ્ટેશન માંથી જુન,જુલાઈ,ઓગસ્ટ મહિનાનો રિપોર્ટ તપાસતા તેમાં ૧૧ કે.વી. સોમનાથ ફીડરમાં ઇમરજન્સી સટ ડાઉન ની સંખ્યા વધારે છે. તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૫ ના રોજ સોમનાથ ફીડરમાં પ્રીમોન્સુન મેન્ટેનન્સ કરેલ જેમાં ઝાડ ની ડાળી કાપવાનું તથા નવા જંપર કરવાનું વગેરે જરૂરી સમાર કામ કરેલ પરંતુ જુન મહિના માં આવેલ અતીવૃષ્ટિ ને લીધે તથા ત્યારબાદ સોમનાથ ફીડર તથા તેને કોસ થતા અન્ય ફીડરોના સમારકામ દરમિયાન સોમનાથ ફીડર વધારે બંધ રહેલ છે.વધુમાં સોમનાથ ફીડર કોડીનાર શહેરી વિસ્તારમાં આવે છે તથા સદર મેન્ટેનન્સ કામ માટે ફીડરનું શટ ડાઉન લેવાનું હોઈ તથા આ ફીડરમાં સ્કૂલો તથા સરકારી ઓફિસો આવતી હોઈ તારીખ ૧૨.૦૯.૧૫ સુધીમાં તબક્કાવાર શટ ડાઉન લઈને જરૂરી મેન્ટેનન્સની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.</p>	<p>શ્રી આર બી ચૌહાણ ,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી, ઉના , મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦ ૨</p>	કોડીનાર-૧	ઉના	અમરેલી	નિકાલ		
---	---	---	--	---	-----------	-----	--------	-------	--	--

૮	<p>કરસનભાઈ એમ સોલંકી, પ્રમુખ શ્રી સોલંકી, પ્રમુખ શ્રી સોમનાથ એકેડમી, કોડીનાર</p>	<p>કરસનભાઈ એમ સોલંકી પ્રમુખ શ્રી સોમનાથ એકેડમી કોડીનારના નામે સ્કૂલો તથા કોલેજ ચલાવે છે તથા અમારી કોલેજમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ બાયપાસ પાસે વિધુતનગરમાં આવેલ બાબુભાઈ રાણાભાઈ ડોડીયાના મકાનમાં ભાડેથી રહે છે જેનું ભાડું અમે ભરવાઈ કરીએ છે. આપના વિધુત કર્મચારીઓ આ સોસાયટીમાં ચેકિંગ કરવા જતા વિદ્યાર્થીઓને આ મકાન કોનું છે એવું પૂછતા તેમને મકાન માલિકનું નામ ખબર ન હોય તેઓએ સોમનાથ કોલેજનું નામ લખાવેલ હતું અને કરસનભાઈ એમ સોલંકીના નામે પવાચોરી નું બીલ આપેલ હતું જે સુધારીને બાલુભાઈ રાણાભાઈ ડોડીયાના નામે કરી પોલોસ ફરિયાદમાં નામ સુધારવું.</p>	<p>કોડીનાર-૧ સબડીવીઝન હેઠળ આવતા ગોહિલની ખાણ ગામે તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૪ ના રોજ વીજ સ્થાપન ચેકિંગ ની કામગીરી દરમિયાન બાયપાસ પાસે વિધુતનાગરમાં બાબુભાઈ રાણાભાઈ ડોડીયા ના મકાનમાં જે હોસ્ટેલ હતી તેની ચેકિંગની કામગીરી કરવામાં આવતા સ્થળ ઉપર કોઈપણ પ્રકારનું વીજ જોડાણ કે વીજ મીટર જોવા મળેલ નહિ જેથી સ્થળ ઉપર હાજર વિદ્યાર્થી કે જેણે નામ જણાવેલ નથી તેઓએ કહેલ કે આ હોસ્ટેલ છે તથા આ હોસ્ટેલ કરસનભાઈ એમ. સોલંકીની છે અને આ મકાન ના માલિક બાબુભાઈ રાણાભાઈ ડોડીયા છે તેમજ તેઓ વીજ જોડાણ ધરાવે છે કે કેમ તે બાબતે તેઓને કોઈ માહિતી નથી જેથી સ્થળ ઉપરની પરીસ્થિતી મુજબ સદરહુ વીજ પ્રસ્થાપન ઉપર પી.જી.વી.સી.એલ.નું કોઈ કાયદેસરનું વીજ જોડાણ ન હોઈ કંપનીના પ્રવર્તમાન નિયમ અનુસાર બિન ગ્રાહક તરીકેનું વીજ ચોરીનું પુરવણી બીલ રકમ રૂ.૩૫૧૬૦.૫૩ તા. ૧૮.૦૬.૨૦૧૪ ન રોજ આપવામાં આવેલ છે. તેમજ સ્થળ ઉપરના હાજર પ્રતિનિધિ ના જણાવ્યા અનુસાર સદરહુ હોસ્ટેલ શ્રી કરસનભાઈ એમ.સોલંકીની હોઈ તેઓના ના નામે વીજ ચોરીનું પુરાવણી બનાવવામાં આવેલ તથા તેમાં કેર ઓફ માં બાલુભાઈ આર. ડોડીયાનું નામ લખેલ હતું. જે અરજદારને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. સદરહુ બાબતે અરજદાર દ્વારા અગાઉ કોઈ બાબતની રજુઆત કોડીનાર-૧ પેટાવિભાગીય કચેરી ખાતે આપેલ નથી જેથી પાવર ચોરીના બીલની રકમ અંતિમ ગણેલ છે. ત્યારબાદ અરજદારે લોક દરબારમાં</p>	<p>શ્રી આર બી ચૌહાણ ,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી, ઉના , મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦ ૨</p>	કોડીનાર-૧	ઉના	અમરેલી	નિકાલ		
---	--	---	---	---	-----------	-----	--------	-------	--	--

			<p>અરજી આપેલ હોઈ જેના અનુસંધાને સદર પાવરચોરી ના બીલ તથા પોલીસ કેઈશ માં નામ બદલાવવા અંગે કોડીનાર-૧ પેટાવીભાગીય કચેરી દ્વારા ઉના વિભાગીય કચેરીનું પત્ર નંબર કે.ડી.આર/રેવ/૬૫૨૧ તા. ૦૧.૧૦.૨૦૧૫ થી માર્ગદર્શન માંગેલ છે તથા આ અંગે અરજદારને પત્ર નંબર કે.ડી.આર/રેવ/૬૫૨૫ તા ૦૧.૧૦.૨૦૧૫ થી જાણ કરેલ છે. તથા ઉના વિભાગીય કચેરી દ્વારા સદર બાબતે કોડીનાર-૧ પેટાવિભાગીય કચેરીને પત્ર નંબર ઉનાડી/રેવ/૭૨૯૬ તા.૦૬.૧૦.૧૫. થી માર્ગદર્શન આપેલ છે કે શ્રી કરસનભાઈ એમ સોલંકીને આપેલ બીલમાં નામ ફેરફાર થઈ શકે નહિ.જે મુજબ શ્રી કરસનભાઈ એમ સોલંકીને કોડીનાર-૧ કચેરી દ્વારા પત્ર નંબર કે.ડી.આર./રેવ/૬૭૨૯ તા.૧૫.૧૦.૧૫ થી પ્રત્યુત્તર પાઠવેલ છે.</p>							
૯	<p>કાનજીભાઈ કચરાભાઈ ગોહિલ, મુ.ગોહિલની ખાણ, અંબુજા ચોક., કોડીનાર.</p>	<p>૩ ફેઈઝ ખેતીવાડી કનેક્શન ના મીટરમાં ફોલ્ટ થઈ જવાથી મીટર બદલાવી આપવા બાબત.</p>	<p>શ્રી કાનજીભાઈ કચરાભાઈ ગોહિલનું મીટર ડિસ્પ્લે બંધ થઈ જતા ફોલ્ટી થઈ ગયેલ હતું જે તા. ૩૦.૮.૧૫ ના રોજ બદલાવી આપવામાં આવેલ છે.</p>	<p>શ્રી આર બી ચૌહાણ ,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી, ઉના , મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦ ૨</p>	કોડીનાર-૧	ઉના	અમરેલી	નિકાલ		

૧૦	સરપંચશ્રી, ગ્રામ પંચાયત, જુના ઉગલા, તા. ગીર ગઢડા, જી. ગીર સોમનાથ.	૧૧ કે.વી. ખીલાવાડ એ.જી. ફીડરની લંબાઈ તથા વીજ જોડાણોની સંખ્યા ખુબજ વધારે પ્રમાણમાં હોઈ તેને અલગ કરવા માટે ૬૬ કે.વી. ઉગલા સબસ્ટેશન બનાવી આપવા બાબત.	૧૧ કે.વી. ખીલાવાડ એ.જી. ફીડર ૬૬ કે.વી. ધોકાળવા સબસ્ટેશન માંથી નીકળે છે તથા તેની લંબાઈ ૩૫ કી.મી. જેટલી છે તથા તેમાં મહત્તમ ૨૩૦ એમ્પીયર લોડ તા.૨૬.૧૦.૨૦૧૪ ના રોજ નોંધાયેલ છે. ૧૧ કેવી ખીલાવાડ એ.જી. ફીડર નું વિભાજન હાલના સંજોગો માં તાંત્રિક રીતે શક્ય નથી. વધુમાં ૬૬ કે.વી. ઉગલા સબસ્ટેશન વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માં મંજૂર થઈ ગયેલ છે તથા જેટકો કંપની દ્વારા જમીન સંપાદન ની કાર્યવાહી ચાલુ છે. આ સબસ્ટેશન ચાલુ થયા બાદ આ ફીડરનું વિભાજન જરૂરી મંજૂરી લઈ તાત્કાલિક કરી આપવામાં આવશે.	શ્રી આર બી ચૌહાણ ,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી, ઉના , મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦ ૨	ધોકડવા	ઉના	અમરેલી	નિકાલ		
૧૧	ઉનડજામ હાજીભાઈ હસનભાઈ, મુ. ઉમેજ, તા. ઉના, જી, ગીર સોમનાથ.	ઉમેજ ગામના ઉમેજ એ.જી. ફીડરના મુરાદ જાન મામન વાળું ગુપના પાંચ ગાળાના વાયર સાવ જર્જરિત હોવાથી અવારનવાર તૂટી જાય છે. તે સત્વરે બદલાવી આપવા બાબત.	ઉમેજ એ.જી.ફીડરના મુરાદ જાન મામન વાળા ગુપનું સર્વે કરી તેમજ પ્રોજેક્ટ નંબર ૧૧૨૦૫૪ થી જરૂરી મંજૂરી મેળવી તા.૧૦.૦૯.૧૫ ના રોજ ૫ ગાળા ના વાયર બદલાવી તથા જરૂરી ફેબ્રિકેશન બદલાવી સદર કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	શ્રી આર બી ચૌહાણ ,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી, ઉના , મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦ ૨	ધોકડવા	ઉના	અમરેલી	નિકાલ		

૧૨	મનસુખભાઈ નારણભાઈ ગઢીયા, તુલસીધામ સોસાયટી, ઉના, તા. ઉના, જી.ગીર સોમનાથ.	મનસુખભાઈ નારણભાઈ ગઢીયા ગ્રાહક નંબર-૮૭૦૦૫/૦૦૪૪૩/૪ ના બીલમાં ગત માસમાં રૂ. ૧૫૬૨૨.૦૦ તથા ચાલુ માસમાં રૂ. ૧૬૩૧૮.૦૦ નું ખુબજ વધારે બીલ મળેલ છે તો વીજ મીટર ની વિશેષ ખરી કરી યોગ્ય ન્યાય અપાવી ભરેલ નાણા પરત આપવા બાબત.	શ્રી મનસુખભાઈ નારણભાઈ ગઢીયાનું મીટર તા ૧૭.૦૬.૧૫ ના રોજ બદલાવેલ છે તથા તા. ૨૩.૦૬.૧૫ ના રોજ લેબપરિક્ષણ કરી એમ.આર.આઈ. રીપોર્ટ લેવામાં આવેલ છે. સદર મીટરના એમ.આર.આઈ ના રીપોર્ટ મુજબ દરોજના ૨૦૦ યુનિટ કરતા વધારે યુનિટનો જંપ લાગેલ હોઈ તેવું માલુમ પડેલ છે આમ તેઓના આગળના વધારાના બીલ ને રદ કરી આ મીટર ઉતારેલ છે તે તારીખ સુધીની તેમના મીટરની ૩૧૭ યુનિટની એવરેજ મુજબ ડીવીઝન ઓફીસ અપુવલ નંબર ૬૪૫૨/૨૮.૦૮.૧૫ મુજબ કુલ ૩૩૬૦ ઉનીટ તથા રૂ.૨૬૨૫૪.૦૦ તેઓના બીલમાં તારીખ ૩૧.૦૮.૧૫ ન રોજ જમા આપવામાં આવેલ છે.	શ્રી આર બી ચૌહાણ ,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી, ઉના , મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦૨	ઉના-સીટી	ઉના	અમરેલી	નિકાલ		
----	--	---	--	---	----------	-----	--------	-------	--	--

૧૩	શ્રીમતી. એજુબેન ડાયાભાઈ રાહોડ., મુ.સીન્ધાજ, તા. કોડીનાર, જી. ગીર સોમનાથ.	કોડીનાર તાલુકાના ચીડીવાવ ગામે આવેલ ખેડવાન જમીનમાં વીજ કનેક્શન મંજૂર થયેલ હોવા છતાં અમોએ તા. ૦૯.૧૦.૨૦૧૩ માં કન્વીનર શ્રી, ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, રાજકોટને ફરિયાદ આપેલ. પરંતુ, તેમ છતાં અમોને કનેક્શન મળેલ નથી.	શ્રીમતી. એજુબેન ડાયાભાઈ રાહોડ ચીડીવાવ ગામ ખાતે ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનમાટે નું અંદાજ પત્ર તા.૧૬.૪.૧૩ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે જે અંગે શ્રીમતી જોત્સનાબેન જયેશભાઈ મોરો દ્વારા તા. ૧૬.૪.૧૩ના રોજ અરજી આપેલ અને તા.૮.૮.૨૦૦૭ વાળો વેંચાણ દસ્તાવેજ આપેલ અને સદર વાંધા મુજબ વીજજોડાણ માંગણી વાળા કુવામાં જોત્સનાબેનનો અડધો હિસ્સો હોય જે બાબતે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ દસ્તાવેજમાં થયેલ હોવાથી નવું વીજજોડાણ શ્રીમતી જોત્સનાબેન જયેશભાઈ મોરીની સંમતી વગર આપી શકાય નહિ જે અંગે અરજદારે તા. ૦૯.૧૦.૧૩ ના રોજ ગ્રાહકતાકરાર નિવારણ ફોરમને કરેલ અરજીઅંગે તા.૧૬.૧૧.૨૦૧૩ના રોજ કન્વીનરશ્રી ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપેલ હુકમ મુજબ સદર કનેક્શન શ્રીમતી જોત્સનાબેનની સંમતી આપ્યા બાદ જ આગળની કાર્યવાહી થઈ શકે જે સંમતી અરજદારે રજૂકરેલ ન હોય સદર કનેક્શન આપી શકાય તેમ નથી.	શ્રી આર બી ચૌહાણ ,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી, ઉના , મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૦ ૨	કોડીનાર-૨	ઉના	અમરેલી	નિકાલ		
૧૪	મનહરવાડી ટી સી ગ્રૂપ આંબા ભોવન ટી સી ગ્રૂપ તથા હરદાસ વેલજી ટી સી ગ્રૂપ ગામ રાતીધર તા. તાલાળા જીલ્લો ગીર સોમનાથ	ખેતીવાડી ગુપની લાઇન ના ફોરપોલ ડીઓ રોડ કાંઠે હોવાથી કાયમ આ ડીઓ અજાણી વ્યક્તિ ઉતારી નાખે છે તેથી આ ત્રણેય ગુપમાં પાવર બંધ થઈ જાય છે તો ડીઓ સેટ છે ત્યાં જંપર સેટ કરી ડીઓ સેટ પાંચ પોલ આગળ ખસેડી લગાવી આપવા બાબત. .	સદર અરજદારોની રજૂઆત મુજબ ફોરપોલ ડીઓ સેટ છે ત્યાં તા.૨૪.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ જંપર કરી તેના પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરેલ છે. વિશેષમાં સદર બાબતે અજાણ્યા વ્યક્તિઓ કે જે ડીઓ ઉતારી નાખતા હોય તેઓના વિરુદ્ધ પત્ર નં ૫૮૫૩,તા:-૨૮.૦૮.૧૫ ના રોજ વેરાવળ પોલિસ સ્ટેશન માં પોલિસ ફરિયાદ નોંધાવેલ છે.	શ્રી પી એન વાંદા,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	આંકોલવાડી	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		

૧૫	મકવાણા ભીખાભાઇ હમીરભાઈ ગામ રાતીધાર તા. તાલાળા જીલ્લો ગીર સોમનાથ	ખેતીવાડી કનેક્શન માટે તા. ૦૨/૦૭/૨૦૦૯ ના રોજ ભાવપત્રક ભરેલ છે તો મને તાત્કાલિક ખેતીવાડી વીજ જોડાણ આપવા બાબત.	સદર બાબતે તા:-૦૧.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ અરજદારને ત્યાં વીજ મીટર લગાડવા જતાં અરજદાર દ્વારા અલગ ટ્રાન્સફોર્મર માટે માંગણી કરી વાંધો લેતા સદર વીજ જોડાણ માટે વીજ મીટર લગાડેલ નથી.વિશેષ માં સદરહુ અરજદારની સ્થળ તપાસણી કરતાં શ્રી ભીખાભાઈ કરસનભાઇ ના ૫.૦ હોર્સ પાવરના વીજ જોડાણ માટે ૧૦ કેવીએ નું વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ઊભું કરવામાં આવેલ છે. અને તે ટ્રાન્સફોર્મર માથી સદર અરજદારને પણ ૫.૦ હોર્સ પાવરનું વીજ જોડાણ નિયમાનુસાર આપી શકાય તેમ હોય ,આમ ૧૦.૦ કેવીએના ટ્રાન્સફોર્મરમાંથી ઉપરોક્ત બે વીજ જોડાણ તાંત્રિક રીતે આપી શકાય તેમ છે. આ બે વીજ કનેક્શન વચ્ચે ૩૦ મીટરનું અંતર હોય, જે ટેકનિકલી યોગ્ય હોય તેમને અલગથી વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ફાળવી શકાય તેમ નથી. તથા સદર વીજ જોડાણ તા.૦૮.૦૯.૧૫ ના રોજ આપી ફરિયાદ નું સુખદ નિરાકરણ કરેલ છે.	શ્રી પી એન વાંદા,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	આંકોલવાડી	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		
----	---	---	---	--	-----------	--------	--------	-------	--	--

૧૬	મનસુખભાઈ પુંજાભાઈ ગામ જસાધાર તા. તાલાળા જીલ્લો ગીર સોમનાથ	ખેતીવાડી માટે નવા કનેક્શન માટે મીટર આપવા બાબત.	સદરહુ અરજદારે સર્વે નંબર ૧૭૦/૨માં નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ અંગે તા.૩૦.૦૧.૧૯૯૩ ના રોજ અરજી કરેલ તે અનુસંધાને સ્થળ ઉપર સર્વે કામગીરી કરવા ગયેલ ત્યારે આ સર્વે નંબરની બાજુમાં આવેલ બીજા સર્વે નંબર ૧૮૧માં આવેલ ફૂવા ઉપર સર્વે કરાવેલ. તે અનુસાર તેઓને આપવામાં આવેલ નિયત ભાવપત્રક તેઓએ તા. ૨૪/૧૨/૨૦૧૦ ના રોજ ભરપાઈ કરતાં તેમને વીજ જોડાણ આપવા માટે સર્વે નંબર ૧૮૧માં ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ઊભું કરવામાં આવેલ. પરંતુ ત્યારબાદ ધ્યાનમાં આવેલ કે સદર અરજદારે અન્ય જગ્યાએ સર્વે કરાવેલ છે. આથી અરજદારને કંપનીના અધિકારીઓને ગેરમાર્ગે દોરેલ છે. તે અંગેની નોટિસ પત્ર નંબર ૨૧૯૬ તા. ૨૩/૦૨/૨૦૧૫ થી આપવામાં આવેલ છે. જે નોટિસ નો અરજદાર દ્વારા સંતોષકારક દસ્તાવેજી પુરાવાઓ સાથે પ્રત્યુત્તર આપેલ નથી. તથા સદર બાબતે દસ્તાવેજી પુરાવાઓ મળતા વીજ જોડાણ તા.૧૬.૦૯.૧૫ ના રોજ આપી ફરિયાદ નું સુખદ નિરાકરણ કરેલ છે.	શ્રી પી એન વાંદા,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	આંકોલવાડી	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		
૧૭	સરપંચશ્રી રમળેચી ગ્રામ પંચાયત કચેરી ગામ રમળેચી તા. તાલાળા જીલ્લો ગીર સોમનાથ ફોન ન. ૨૨૨૪૩૮	રમળેચી ગામ દ્વારા વર્ષો પહેલા રૂપિયા ૨૫૦૦૦૦/- ભરી અમારા રમળેચી ગામમાં સ્પેશિયલ કનેક્શન લેવામાં આવેલ જે કનેક્શન બંધ કરી દેવામાં આવેલ છે તો તે કનેક્શન શા માટે બંધ કરી દેવામાં આવેલ છે? જેથી આ કનેક્શન ફરીથી ચાલુ કરવું અથવા અમોએ ભરેલ રૂપિયા પરત આપવા	જે તે સમયે જ્યોતિગ્રામ યોજનાના પ્રવર્તમાન ધારા ધોરણ મુજબ ચાર્જ લઈ કામગીરી કરેલ હોય બાદમાં અન્ય ગામોને પણ જ્યોતિગ્રામ યોજનાનો લાભ મળતા તેઓને પણ આ ફીડર માં જોડેલ છે હકીકતે આ ફીડર બંધ કરવામાં આવેલ નથી.	શ્રી પી એન વાંદા,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	તાલાળા	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		

૧૮	સરપંચશ્રી રમળેચી ગ્રામ પંચાયત કચેરી ગામ રમળેચી તા. તાલાળા જીલ્લો ગીર સોમનાથ ફોન નં. ૨૨૨૪૩૮	રમળેચી ગામમાં હાલમાં ઘણા બધા ઉધ્યોગો ચાલુ છે પરંતુ વારંવાર પાવર બંધ કરી દેવામાં આવે છે જેથી ઉધ્યોગો ચલાવવામાં ઘણી તકલીફ પડી રહેલ છે જેથી આ બાબતે યોગ્ય કરવું અને શક્ય હોય તો રમળેચી ગામનું અલગ ફિડર કરી નાખવું	લાઇન કામગીરી કરવા તેમજ સલામતીના કારણોસર ફીડર જરૂર જણાય તોજ બંધ કરવામાં આવે છે આમ છતાં સદર ફીડર નું સમારકામ તથા લાગુ પડતાં અન્ય ફીડરો ના કોસિંગ દૂર કરવા માટેની તાંત્રિક મંજૂરી માટેના પ્રોજેક્ટ નં.૧૧૧૮૭૨ ,૧૧૧૮૭૪ તથા ૧૧૧૮૭૫ તા.૨૭.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ મુકેલ છે જેમાં ૧૫ કોસિંગ દૂર કરવાના થાય છે.વધુમાં ફીડર નો લોડ તપાસતા રમળેચી ગામનું ફીડર અલગ કરવું તાંત્રિક રીતે શક્ય નથી.તથા સદર ૧૫ કોસિંગ દૂર કરવાની કામગીરી તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ પૂર્ણ કરી સદર રજૂઆત નું સુખદ નિરાકરણ કરેલ છે.	શ્રી પી એન વાંદા,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	તાલાળા	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		
૧૯	સરપંચશ્રી રમળેચી ગ્રામ પંચાયત કચેરી ગામ રમળેચી તા. તાલાળા જીલ્લો ગીર સોમનાથ ફોન નં. ૨૨૨૪૩૮	રમળેચી ગામમાં હમણાં છેલ્લા થોડા સમયથી સાંજના સમયે એક બે કલાક પાવર નિયમિત રીતે બંધ કરી દેવામાં આવે છે તેનું કારણ શું?	લાઇન કામગીરી કરવા તેમજ સલામતીના કારણોસર ફીડર જરૂર જણાય તોજ બંધ કરવામાં આવે છે આમ છતાં સદર ફીડર નું સમારકામ તથા લાગુ પડતાં અન્ય ફીડરો ના કોસિંગ દૂર કરવા માટેની તાંત્રિક મંજૂરી માટેના પ્રોજેક્ટ નં.૧૧૧૮૭૨, ૧૧૧૮૭૪ તથા ૧૧૧૮૭૫ તા.૨૭.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ મુકેલ છે ,જેમાં ૧૫ કોસિંગ દૂર કરવાના થાય છે. તથા સદર ૧૫ કોસિંગ દૂર કરવાની કામગીરી તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ પૂર્ણ કરી સદર રજૂઆત નું સુખદ નિરાકરણ કરેલ છે.	શ્રી પી એન વાંદા,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	તાલાળા	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		

૨૦	લઘુઉધ્યોગોવાળા તથા વેપારીઓ ગામ રમળેચી તા. તાલાળા જીલ્લો ગીર સોમનાથ ફોન નં. ૨૨૨૪૩૮	જ્યોતિગ્રામ હોવા છતાં પૂરતી લાઇટ નહીં મળવા તથા વારંવાર લાઇટ બંધ થવા બાબત.	કોઈ પણ સંજોગોમાં પીજીવીસીએલ તરફથી બિન જરૂરી પાવર બંધ કરવામાં આવતો નથી પરંતુ કોઈ લાઇન ફોલ્ટ અથવા લાઇન સમારકામ તેમજ સલામતીના હેતુસર જ પાવર બંધ કરવાની ફરજ પડે છે. વિશેષમાં સદર ફીડર નું સમારકામ તથા લાગુ પડતાં અન્ય ફીડરો ના કોસિંગ દૂર કરવા માટેની તાંત્રિક મંજૂરી માટેના પ્રોજેક્ટ નં.૧૧૧૮૭૨, ૧૧૧૮૭૪ તથા ૧૧૧૮૭૫ તા.૨૭.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ મુકેલ છે ,જેમાં ૧૫ કોસિંગ દૂર કરવાના થાય છે. તથા સદર ૧૫ કોસિંગ દૂર કરવાની કામગીરી તા.૧૨.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ પૂર્ણ કરી સદર રજૂઆત નું સુખદ નિરાકરણ કરેલ છે.	શ્રી પી એન વાંદા,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	તાલાળા	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		
૨૧	ધ વેરાવળ ઇંડસ્ટ્રિયલ અસોશિએશન ગામ વેરાવળ તા. વેરાવળ જીલ્લો ગીર સોમનાથ ફોન નં. ૦૨૮૭૬ ૨૩૩૧૮૩	અખંડિત વિદ્યુતપ્રવાહ ન મળવાથી અમોને જનરેટરની વ્યવસ્થા કરવી પડે છે અમારી એક્સપોર્ટ પ્રોડક્શન ની ગુણવત્તા ઉપર અસર પડે છે. તથા અખંડિત વિદ્યુતપ્રવાહ ન મળવાથી અમારા રોજિંદા પ્રોડક્શન પર અસર પડે છે અને મેન પાવર વેડફાઇ છે.	જીઆઇડીસી વિસ્તારમાં ૬૬ કે.વી.જી.આઇ.ડી.સી.સબ સ્ટેશન દ્વારા કુલ ૭ - ૧૧ કે.વી. વીજ ફીડરો મારફત ૩૧૭ ગ્રાહકોને (૭૫ ઇન્ડ., ૬૦ એચ.ટી., ૧૦૨ કોમર્શિયલ તેમજ ૮૦ ઘર વપરાશના) વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. જીઆઇડીસી વિસ્તારના જે ફીડરો પાવર સપ્લાય પુરો પાડે છે.આ ઉપરાંત વીજ પુરવઠાની સત્યતા જળવાઈ રહે અને અવિરત વીજ પુરવઠો મળી રહે તે માટે જરૂરી લાઇન કામગીરી સત્વરે યોગ્ય કરવા સૂચના આપવામાં આવેલ છે.	શ્રી પી એન વાંદા,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	જી.આઈ. ડી.સી.વેરા વળ	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		
૨૨	ધ વેરાવળ ઇંડસ્ટ્રિયલ અસોશિએશન ગામ વેરાવળ જીલ્લો ગીર સોમનાથ ફોન નં. ૦૨૮૭૬ ૨૩૩૧૮૩	સી ટી હાજર હોતા નથી અને ૨૦/૫ અને ૨૫/૫ કાયમી વપરાશ છે .	પીજીવીસીએલના જુનાગઢ અને પોરબંદર વર્તાળનો પ્રદેશિક સ્ટોર શાપુર ખાતે આવેલ છે. સીટીપીટી ફેઇલ થયેલ જરૂરી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. હાલમાં સીટીપીટી શોર્ટ્ઝો નો કોઇ પ્રશ્ન નથી.	શ્રી પી એન વાંદા,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	જી.આઈ. ડી.સી.વેરા વળ	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		

૨૩	ધ વેરાવળ ઇંડસ્ટ્રિયલ અસોશિએશન ગામ વેરાવળ તા. વેરાવળ જીલ્લો ગીર સોમનાથ ફોન નં. ૦૨૮૭૬ ૨૩૩૧૮૩	પેમેન્ટ અને ફરિયાદ કરવા માટે વેરાવળ સુધી જવું પડે છે ફરિયાદ માટે પણ પાટણ અને ડિવિઝન ઓફિસ જવું પડે છે જે સમયનો વેડફાત છે.	જીઆઇડીસી વિસ્તારથી નજીકના અંતરે જીઆઇડીસી પેટા વિભાગીય કચેરી આવેલ છે. જ્યાં પેમેન્ટ પણ સ્વીકારવામાં આવે છે અને ફરિયાદ પણ નોંધવામાં આવે છે. વિશેષમાં ફોન દ્વારા પણ ફરિયાદ સ્વીકારમાં આવે છે. આ ઉપરાંત બિલ પેમેન્ટ અને ફરિયાદ ઓનલાઇન દ્વારા પણ ગ્રાહકો નોંધાવી શકે છે.	શ્રી પી એન વાંદા, I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	જી.આઈ. ડી.સી.વેરા વળ	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		
૨૪	ધ વેરાવળ ઇંડસ્ટ્રિયલ અસોશિએશન ગામ વેરાવળ તા. વેરાવળ જીલ્લો ગીર સોમનાથ ફોન નં. ૦૨૮૭૬ ૨૩૩૧૮૩	૫૦૦ મીટરનો પ્લોટ જે તમને ફાળવવામાં આવેલ છે તેની જગ્યા આપ સાહેબશ્રી સબ ડીવીસીઓનલ ઓફિસ અથવા સેક્શન ઓફિસ તરીકે ઉપયોગ કરવો જેથી અમારે પેમેન્ટ તથા વીજ પ્રવાહ ખંડિત કરવાની ફરિયાદની નોંધ અને સત્વરે રીપેર થાય.	સદર હું તા.૧૫.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ જીઆઇડીસી (ગુજરાત ઇંડસ્ટ્રિયલ ડેવલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન) ના અધિકારી સાથેની હયાત લોડ ગ્રોથ માટેની રિવ્યૂ મીટિંગ દરમિયાન સદર હું પ્લોટ પીજીવીસીએલ હસ્તક રહેશે અને ભવિષ્યની જરૂરિયાત પ્રમાણે યોગ્ય ઉપયોગ લેવામાં આવશે.	શ્રી પી એન વાંદા, I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	જી.આઈ. ડી.સી.વેરા વળ	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		
૨૫	ધ વેરાવળ ઇંડસ્ટ્રિયલ અસોશિએશન ગામ વેરાવળ તા. વેરાવળ જીલ્લો ગીર સોમનાથ ફોન નં. ૦૨૮૭૬ ૨૩૩૧૮૩	કેબલ અંડરગ્રાઉન્ડ કરવામાં આવે તો મોટા ભાગની વીજળી પ્રવાહ બંધ થવાની ફરિયાદ દૂર થાય.	સદરહુ અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલિંગ કામ સમગ્ર જીઆઇડીસી વિસ્તારમાં કરવું ખુબજ ખર્ચાળ હોય તેમજ હાલના નાણાકીય વર્ષમાં ઉપલબ્ધ યોજનાઓમાં આ અંગેની જોગવાઈ ન હોય સદર કામગીરી થઇ શકે નહીં.	શ્રી પી એન વાંદા, I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	જી.આઈ. ડી.સી.વેરા વળ	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		

૨૬	ધ વેરાવળ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ અસોશિએશન ગામ વેરાવળ તા. વેરાવળ જીલ્લો ગીર સોમનાથ ફોન નં. ૦૨૮૭૬ ૨૩૩૧૮૩	વેરાવળ પાટણ અને આજુ બાજુના ગામના લોકો અંદાજે ૧ લાખથી વધારે માણસોને અમારો માછી ઉધ્યોગ રોજગારી પૂરી પાડે છે. વેરાવળ પાટણ ગામનો આર્થિક વિકાસ વેરાવળ માછી ઉધ્યોગ ઉપર નિર્ભર છે. આ અંગે સત્વરે પગલાં લેવા વિનંતી છે અને અમારો કોઈ પણ બાબતે સાથ અને સહકાર જોઈએ તો અમારો સંપર્ક કરવો.	આ અંગે સત્વરે પગલાં લેવા અને આકસ્મિક સંજોગોમાં જરૂર જણાયે આપશ્રીનો સાથ અને સહકાર માટે આપનો સંપર્ક કરવામાં આવશે.	શ્રી પી એન વાંદા, I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	જી.આઈ. ડી.સી.વેરાવળ	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		
૨૭	તુરક અલ્તાફરેહમાન હાલાણી ગામ વેરાવળ તા. વેરાવળ જીલ્લો ગીર સોમનાથ	વીજ ચોરીનું બિલ આપવામાં આવેલ છે તે અંગે યોગ્ય કરવા બાબત.	સદરહુ ગ્રાહકને ત્યાં તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૫ ના રોજ ઘર વપરાશના વીજ જોડાણનું વીજ ચેકિંગ કરતાં તેઓ મીટર બાયપાસ કરીને બિનધિકૃત રીતે વીજ ચોરી કરતાં માલૂમ પડેલ. તેઓને ચેકિંગ શીટ નંબર ૪૪૮૪૪ તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૫માં જણાવ્યા મુજબ સદર ગ્રાહકના ઘરમાં આવતી મેઇન સર્વિસ લાઇનમાં એક વાયરને છોલીને બીજા વધારાના વાયર સાથે જોડી બિનધિકૃત વીજ વપરાશ કરતાં માલૂમ પડેલ હોવાથી ઇલીક્ટ્રિસિટી એક્ટ ૨૦૦૩ની કલમ ૧૩૫ હેઠળનું રૂપિયા ૧૫૯૨૮.૯૯ નું તા.૧૯.૦૬.૨૦૧૫ ના રોજ આખરી આકારણી બિલ આપવામાં આવેલ છે. જે અંતર્ગત પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા પુરવણી બિલ ના હપ્તા કરી આપેલ તેમજ ગ્રાહક દ્વારા પ્રથમ હપ્તો તા ૨૨.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ રૂ.૮૯૦૦ થી ભરપાઈ કરેલ છે.	શ્રી પી એન વાંદા, I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	જી.આઈ. ડી.સી.વેરાવળ	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		

૨૮	પુંજાભાઈ મેણસીભાઈ વાળા ગામ ઉકડિયા તા. વેરાવળ જીલ્લો ગીર સોમનાથ	ખેતીવાડીની મેન ૧૧ કેવી લાઇન ઉમરાળા ગામથી ઉકડિયા ગામ સુધી ખેતીવાડી વિસ્તારમાં આવેલ છે તે રોડ ઉપર લેવા બાબત.	અરજદારે જે રજૂઆત કરેલ છે તે ૧૧ કેવી ઉકડિયા ખેતવાડી ફિડર ની લાઇન જરૂરિયાત મુજબ તાંત્રિક રીતે યોગ્ય જણાતા ઊભી કરવામાં આવેલ છે તથા આ લાઇન પેટ્રોલીંગ કરવામાં પીજીવીસીએલ કંપનીના કર્મચારીને કોઈ પણ જાતની અડચણ પડતી નથી. વધુમાં તાંત્રિક રીતે રોડ પર ફેરવવી શક્ય નથી.	શ્રી પી એન વાંદા,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	પ્રભાસપાટણ	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		
૨૯	ગીગાભાઈ વેજાભાઈ વાળા ગામ ઉકડિયા તા. વેરાવળ જીલ્લો ગીર સોમનાથ મો. ૯૪૦૯૧૨૪૨૫૭	સચુક્ત ટીસી ની કાર્યવાહી જે તે વખતે થયેલ હોય તે વખતે બાકી રહેલા અમો ત્રણ ગ્રાહકોને પણ પ્રાઇવેટ ટ્રાન્સફોર્મર કરી આપવા માટે કામ ચાલુ હતું પણ તે વખતે અચાનક આ કામ બંધ થઈ ગયેલ અને ત્યાર બાદ સરકારશ્રીના આ વીજ વિતરણ ના લાભજન્ય સહાયથી બાકી રહતા અમોને ત્રણ અરજદારોને આજ દિન સુધી પ્રાઇવેટ ટ્રાન્સફોર્મર મળેલ નથી આ બાબતે અમોએ વીજ કંપની નો રૂબરૂ સંપર્ક કરીને મૌખિક રજૂઆત કરેલ પણ અમોને કોઈ ચોક્કસ પ્રત્યુત્તર મળેલ નથી.	સદરહુ ગ્રાહકને એચવીડીએસ યોજના હેઠળ પ્રાઇવેટ ટ્રાન્સફોર્મર આપવા માટેની લાઇન કામગીરી કરતાં સમયે દેવા સામત સોલંકીના નામનું વીજ જોડાણ ધરાવતા શ્રી ભિમા દેવાત તથા રાજી દેવાત દ્વારા લાઇન કામમાં વાંધો લઈ કામ કરવા દીધેલ ન હોવાથી તેમને પ્રાઇવેટ ટ્રાન્સફોર્મર આપી શકાય તેમ નથી. વધુમાં આ કામગીરી કરવા પ્રભાસ પાટણ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર નંબર પીપીએસડી/ડીઇ/૪૨૭૭ તા. ૦૧/૦૫/૨૦૧૫થી પોલિસ રક્ષણ માંગવામાં આવેલ જે ન મળેલ હોવાથી આ કામગીરી થઈ શકેલ નથી. આ તમામ કામગીરી અંગે જ્યારે પણ અરજદારે સ્થાનિક પેટા વિભાગીય કચેરીનો સંપર્ક કરેલ ત્યારે તેમને માહિતગાર કરેલ છે. સદરહુ કામ જરૂરી પોલીસ સરંક્ષણ મળ્યે કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવશે.વિશેષમાં સદર કામગીરી કરવા પ્રભાસ પાટણ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર નંબર પીપીએસડી/ડીઇ/૬૪૦૨ ,તા.૩૧.૦૮.૧૫ ના રોજ ફરી પોલિસ રક્ષણ માંગવામાં આવેલ છે.તથા પ્રભાસ પાટણ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા ફરી જરૂરી પોલિસ પ્રોટેક્શન માટે પત્ર નં. પીપીએસડી/ડીઇ/૬૯૩૭ ,તા.૨૯.૦૯.૧૫ ના રોજ પોલિસ સરંક્ષણ માંગેલ છે.વધુમાં	શ્રી પી એન વાંદા,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	પ્રભાસપાટણ	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		

			જણાવવાનું કે સદર કામગીરી ન થાય તે માટે અરજદારશ્રી નું મંતવ્ય હોય સદર રજૂઆત નું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ અને આ બાબત નો પ્રત્યુત્તર પેટા વિભાગીય કચેરી,પ્રભાસ પાટણ દ્વારા પત્ર નં. પીપીએસડી/ટેક/એચવીડીએસ/૩૨૭૫ તા. ૧૬.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ પાઠવવામાં આવેલ છે.							
૩૦	ઝાલા મણીબેન કરણભાઈ ગામ:- આલીધા તાલુકા:- સુત્રાપાડા જીલ્લો:- ગીર સોમનાથ મો. ન. ૯૨૭૪૪૫૭૫૦૯	ખેતીવાડી હેતુના વીજ જોડાણ માટેનું નીચત ભાવપત્રક ભરેલ હોવાથી વીજ જોડાણ આપવા બાબત.	સદરહુ ખેતીવાડી રહેણાક હેતુ માટે નું વીજ જોડાણ તા.૩૧.૦૮.૧૫ ના રોજ વીજ જોડાણ આપી પ્રશ્ન નું સુખદ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	શ્રી પી એન વાંદા, I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	પ્રાંચી	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		
૩૧	ઝાલા મણીબેન કરણભાઈ ગામ:- આલીધા તાલુકા:- સુત્રાપાડા જીલ્લો:- ગીર સોમનાથ મો. ન. ૯૨૭૪૪૫૭૫૦૯	ખેતીવાડી રહેણાક હેતુના વીજ જોડાણ માટેનું નીચત ભાવપત્રક ભરેલ હોવાથી વીજ જોડાણ આપવા બાબત.	સદરહુ ખેતીવાડી રહેણાક હેતુ માટે નું વીજ જોડાણ તા.૨૮.૦૮.૧૫ ના રોજ વીજ જોડાણ આપી પ્રશ્ન નું સુખદ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	શ્રી પી એન વાંદા, I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	પ્રાંચી	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		
૩૨	કાછેલા અરજણભાઈ નથુભાઈ ગામ:- બાવાની વાવ તાલુકો: સુત્રાપાડા જીલ્લો:- ગીર સોમનાથ મો. ૯૨૭૪૪૫૭૦૮૮	દરેક ગ્રાહકનું વડોદરા ઝાલા ફીડરમાં એલ. ટી લાઇન કાઢી ૧૧ કે વી લાઇન આપી દરેક ગ્રાહકને પ્રાઇવેટ ટી સી આપવામાં આવેલ છે પણ અમોને પ્રાઇવેટ ટી સી આપવામાં આવેલ નથી.	સદરહુ અરજદારની સ્થળ તપાસણી કરતાં તેમના પ.૦ હોર્સ પાવરના વીજ જોડાણ માટે ૧૦ કેવીએ નું વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ઊભું કરવામાં આવેલ છે. અને તેમાંથી બાજુમાં આવેલ બીજા ગ્રાહકને પણ પ.૦ હોર્સ પાવરનું વીજ જોડાણ હોય સપ્લાય આપવામાં આવેલ છે. આમ ૧૦.૦ કેવીએના ટ્રાન્સફોર્મરમાંથી ઉપરોક્ત બે વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલા છે. આ બે વીજ કનેક્શન વચ્ચે ૩૦ મીટરનું અંતર હોય, જે ટેકનિકલી યોગ્ય હોય તેમને અલગથી વીજ	શ્રી પી એન વાંદા, I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	પ્રાંચી	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		

			ટ્રાન્સફોર્મર ફાળવી શકાય તેમ નથી.							
33	બારડ દિપુભાઇ કાનાભાઇ ગામ: અમરાપુર તા. સુત્રાપાડા જીલ્લો. ગીર સોમનાથ	ટેમ્પરરી વીજ જોડાણમાં પાવર ચોરીમાં પકડાયા હોવાથી આખા વર્ષનો ઇંડ આપેલ તે બાબત	સદરહુ ગ્રાહક ટેમ્પરરી રાબડાનું વિજ જોડાણ ધરાવતા હતા તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૫ ના રોજ વીજ ચેકિંગ દરમિયાન તેમાં ગેરરીતિ જણાતા ચેકિંગ શીટ નંબર ૬૮૦૮ તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૫ માં જણાવ્યા મુજબ મિટર બાયપાસ કરી પોલથી ડાઇરેક્ટ વાયર લોડ સાઇડ જોડી પાવર ચોરી કરતાં જણાયેલ. વધુમાં તા. ૨૦/૦૩/૨૦૧૫ ના રોજ ગ્રાહક દ્વારા આપવામાં આવેલ અરજીમાં તેઓએ પાવર ચોરી કરેલ તેવું દર્શાવેલ. તેમને ઈલીક્ટ્રિસિટી એક્ટ ૨૦૦૩ની કલમ ૧૩૫ હેઠળ રૂપિયા ૧૮૯૪૨૨.૭૦ નું પુરવણી બિલ પ્રાંચી પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર નંબર ૪૩૨૭ તા. ૨૭/૦૩/૨૦૧૫થી આપવામાં આવેલ.વધુમાં તા:-૧૦.૦૬.૨૦૧૫ ના રોજ રૂ.૬૨૫૧૦.૦૦ રસીદ નં-૭૪૪૭૦૯ થી ગ્રાહક દ્વારા ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે.વધુમાં સદર ગ્રાહકને રીવાઇઝ પુરવણી બિલ રૂ.૯૪૪૯.૪૨ નું પત્ર નં.૧૧૭૯૫ તા.૨૨.૦૯.૧૫ થી આપવામાં આવેલ છે જેમાં રિફંડ આપવા અંતર્ગત આગળની કાર્યવાહી નિયમાનુસાર કરવામાં આવશે.	શ્રી પી એન વાંદા,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	પ્રાંચી	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		

૩૪	આતાભઈ લક્ષ્મણભાઈ ગોહિલ ગામ રાખેજ તા. સુત્રાપાડા જીલ્લો ગીર સોમનાથ	એલટી લાઇન ઉપર ૧૧ કેવી લાઇન ફિટ કરેલ હોય દૂર કરવા બાબત.	સદરહુ ૧૧ કેવી કણજોતર એજી ફીડર માંથી સદર રજૂઆત કર્તાશ્રી આતાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ગોહિલ ને વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલ છે.વધુમાં તા:૨૮.૦૮.૧૫ ના રોજ સ્થળ તપાસ કરતાં એલટી લાઇન તેમજ ૧૧ કેવી લાઇન કંપની ના નિયમ મુજબ સલામત અંતરે છે.વધુમાં આ વીજ લાઇન માં જરૂરી સમારકામ અંગેનો પ્રોજેક્ટ નં-૧૧૨૨૮૦ ,તા.૩૧.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ તાંત્રિક મંજૂરી માટે મંજૂર કરેલ છે, જેમાં ૪ ગાળા નો બદલવા પાત્ર થતો એલટી વાયર તા.૧૭.૧૦.૧૫ ના રોજ બદલાવી રજૂઆત નું સુખદ નિરાકરણ કરેલ છે,	શ્રી પી એન વાંદા,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	પ્રાંચી	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		
૩૫	શ્રી મહમદ નૂર ભાદરકા ,મુ.પ્રભાસ પાટણ,તા.વેરાવળ, જી.ગીર સોમનાથ, ગ્રાહક નંબર ૮૪૯૦૧/૦૨૨૮૧/ ૪	બિન અધિકૃત વીજ વપરાશનો ગુનો દાખલ કરવા બાબત	તેઓનું ઘર વપરાશનું વીજ જોડાણ તા. ૨૬/૦૨/૨૦૧૫ ના રોજ ચેક કરતા તેમાં પાવર ચોરી માલુમ પડેલ જેના આધારે તેઓને રૂપિયા ૧૭૬૧૭.૮૪ નું ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ હેઠળ કામચલાઉ બિલ પત્ર નંબર ૯૦૪ તા. ૦૨/૦૩/૨૦૧૫થી આપવામાં આવેલ. તથા આખરી આકારણી બિલ પત્ર નં-૨૪૩૯ તા ૦૮.૦૯.૧૫ ના રોજ આપવામાં આવેલ જેના નાણાં ભરપાઈ થયેલ નથી.	શ્રી પી એન વાંદા,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	જી.આઈ.ડી. સી.વેરાવળ	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		

૩૬	શ્રી જયંતિલાલ બચુભાઈ ગોહિલ,મુ.ખંઢેરી, તા.વેરાવળ,જી.ગી ૨ સોમનાથ, ગ્રાહક નંબર ૮૧૩૩૦/૦૦૧૯૦/ ૭	પુરવણી બિલ બાબતે સાંભળવાની તક આપવા બાબત	તેઓનું ઘર વપરાશનું વીજ જોડાણ તા. ૨૫/૦૨/૨૦૧૫ ના રોજ ચેક કરતા તેમાં પાવર ચોરી માલુમ પડેલ જેના આધારે તેઓને રૂપિયા ૧૯૩૨૮.૨૮ નું ઇલેક્ટ્રિસીટી એક્ટ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ હેઠળ પુરવણી બિલ પત્ર નંબર ૩૮૧૧ તા. ૦૯/૦૩/૨૦૧૫થી આપવામાં આવેલ.તથા ગ્રાહક દ્વારા તા.૨૫.૦૩.૧૫ ના રોજ બિલ બાબતે સાંભળવા માટે લેખિત રજૂઆત કરેલ જેના અનુસંધાને ગ્રાહકને પત્ર નં.૧૧૧૪૩ / ૦૮.૦૯.૧૫ ના રોજ સાંભળવા માટે તક આપવામાં આવેલ જે અનુસંધાને તા.૦૯.૦૯.૧૫ ના રોજ ગ્રાહક ને સાંભળેલ અને નાયબ ઇજનેર દ્વારા વીજ પુરવણી બિલના ૨૦ ટકા બાદ કરી આપવામાં આવેલ અને ગ્રાહક દ્વારા તા.૦૯.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ પહોંચ નં ૯૫૦૭૩૪ થી નાણાં ભરપાઈ કરેલ છે.	શ્રી પી એન વાંદા, I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	પ્રાંચી	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		

૩૭	શ્રી પરબતભાઈ આર ચાંડેરા,મુ આકોલવાડી,તા.તા લાળા,જી.ગીર સોમનાથ.મો.૯૭૨ ૭૮૩૮૧૫૦	ખેતીવાડી કનેક્શન ન મળવા અંગે	સદર અરજદારે તા. ૨૫.૧૧.૨૦૦૨ ના રોજ પહોંચ નં. ૭૦૭૫૪ થી જરૂરી નોંધણી ફી ભરપાઈ કરી અરજી નોંધાવેલ. આ અરજીના અનુસંધાને તેઓએ તા. ૯.૧.૨૦૦૯ ના રોજ ડ્રીપઈરિગેસન સ્કીમ હેઠડ અરજી કરતાં તેઓને તા ૧૩.૦૭.૨૦૦૯ ના રોજ આ નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ અંગેનું નિયત ભાવપત્રક આપવામાં આવેલ. જે તેઓએ ભરપાઈ કરેલ નહીં . આથી તેઓની આ માંગણી નાણાં ભરપાય ના કરવાને લીધે કેન્સલ થઈ ગયેલ. પરંતુ ત્યાર બાદ તા ૦૪.૦૮.૨૦૦૯ ના રોજ રીસર્વે માટે અરજી કરેલ. જે અનુસંધાને તેઓને શરત ચૂકથી તા ૦૪.૦૧.૨૦૧૦ ના રોજ આજ માંગણી ઉપર બીજું નિયત ભાવપત્રક આપવામાં આવેલ.. તેઓએ આપવામાં આવેલ બીજું ભાવપત્રક તા ૦૯.૦૧.૨૦૧૦ ના રોજ ભરપાય કરેલ છે. આથી તેઓને તા. ૦૭.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ પત્ર નં. ૫૯૯૦ થી ભરવામાં આવેલ ભાવપત્રકના નાણાં પરત મેળવી લેવા જાણ કરેલ છે.	શ્રી પી એન વાંદા, I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	આકોલવાડી	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		
૩૮	શ્રી સુલેમાન હુસેન ભાદરકા મુ.પ્રભાસ પાટણ તા.તાલાળા,જી.ગી ર સોમનાથ.મો.૮૧૨	કનકાઈ ફીડરનું સમારકામ કરવા બાબતે	કનકાઈ ફીડરનું જરૂરી લાઈન સમારકામ તા:૧૪- ૧૫/૦૮/૨૦૧૫ ના રોજ કરેલ છે. તેમજ વધુ સમારકામ માટે પ્રોજેક્ટ નં: ૧૧૨૫૩૫ તાંત્રિક મંજૂરી માટે મુકેલ જે અંતર્ગત ૩ કીમી ડોગ કંડક્ટર તથા જરૂરી ફેબ્રિકેશન બદલાવી તા.૨૮.૦૯.૧૫ ના રોજ લાઈન સમારકામ ની	શ્રી પી એન વાંદા, I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭	પ્ર.પાટણ	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		

	૮૩૦૮૩૦૦		કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	૪						
૩૯	શ્રી રમેશભાઈ ઝાલા મુ.ખંઢેરી, તા.વેરાવળ,જી.ગી ર સોમનાથ,મો.૯૯૭ ૯૬ ૭૫૭૪૫	સરસ્વતી જેજીવાય,ખંઢેરી એજી તથા લૂંભા એજી ફીડર માં કોસિંગ દૂર કરવા તથા લાઇન મેન્ટેનન્સ કરવા બાબત.	સદર રજૂઆત ના અનુસંધાને તાંત્રિક મોજણી કામ કરી જરૂરી કામના પ્રોજેક્ટ નં.૧૧૨૭૫૮,૧૧૨૭૬૧,૧૧૨૭૬૨ થી મૂકી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવેલ છે. જે અંતર્ગત દૂર કરવાપાત્ર ૧૦ કોસિંગ દૂર કરી સદર કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	શ્રી પી એન વાંદા, I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	પ્રાંચી	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		
૪૦	શ્રી મકવાણા હીરાભાઈ એન ,મુ.ઇનાજ ,તા.વેરાવળ,જી.ગી ર સોમનાથ મો.૯૭૫૩૦૦૦૦૧ ૪ ગ્રાહક નંબર ૮૧૨૧૯/૦૦૩૨૫/ ૫	બિન અધિકૃત વીજ વપરાશનો ગુનો દાખલ કરવા બાબત	તેઓનું ઘર વપરાશનું વીજ જોડાણ તા. ૨૬/૦૨/૨૦૧૫ ના રોજ ચેક કરતા તેમાં પાવર ચોરી માલુમ પડેલ જેના આધારે તેઓને રૂપિયા ૧૬૧૯૩.૪૩ નું ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ હેઠળ કમચલાઉ બિલ પત્ર નંબર ૨૯૯૧ તા. ૦૩/૦૩/૨૦૧૫થી આપવામાં આવેલ.વધુમાં પત્ર નં.૬૫૬૮ તા:-૦૮.૦૯.૧૫ ના રોજ ગ્રાહકને આખરી આકારણી બિલ આપવામાં આવેલ જે ગ્રાહક દ્વારા ભરપાઈ થયેલ નથી.	શ્રી પી એન વાંદા, I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	પ્ર.પાટણ	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		
૪૧	શ્રી ચાવડા પરબતભાઈ ચીનાભાઈ,મુ.ઇના જ,તા.વેરાવળ,જી. ગીર સોમનાથ મો. ૯૭૧૪૮૨૭૦૫૫ ગ્રાહક નંબર ૮૧૨૧૯/૦૦૨૫૫/	બિન અધિકૃત વીજ વપરાશનો ગુનો દાખલ કરવા બાબત	સદર ઘર વપરાશનું વીજ જોડાણ તા. ૨૬/૦૨/૨૦૧૫ ના રોજ ચેક કરતા તેમાં પાવર ચોરી માલુમ પડેલ જેના આધારે તેઓને રૂપિયા ૭૫૭૯.૦૩ નું ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ હેઠળ કમચલાઉ બિલ પત્ર નંબર ૩૦૦૦ તા. ૦૩/૦૩/૨૦૧૫થી આપવામાં આવેલ. વધુમાં પત્ર નં.૬૫૮૭ તા:-૦૮.૦૯.૧૫ ના રોજ ગ્રાહકને આખરી આકારણી બિલ આપવામાં આવેલ જે ગ્રાહક દ્વારા ભરપાઈ	શ્રી પી એન વાંદા, I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	પ્ર.પાટણ	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		

	૦		થયેલ નથી.							
૪૨	શ્રી વાજા સરમણભાઈ કેશુરભાઈ મુ.સુત્રાપાડા, તા.સુત્રાપાડા ,જી.ગીર સોમનાથ,મો.૯૬૨ ૪૫ ૧૮૭૩૭	વાણિયાવાવ એજી ફીડર ના વાણિયાવાવ ગ્રુપ નું એલ ટી અને ૧૧ કેવી મેન્ટેનન્સ કરવા બાબતે	વાણિયાવાવ ગ્રુપ નું લાઇન સમારકામ માટે તાંત્રિક સર્વે કામ કરી જરૂરી લાઇન કામ માટેનો પ્રોજેક્ટ નં ૧૧૨૬૮૯ તાંત્રિક મંજૂરી માટે મુકેલ છે. જે અંતર્ગત બદલવા પાત્ર ૨ કીમી કંડક્ટર ,૫ પોલ તથા જરૂરી ફેબ્રિકેસન તા. ૨૩.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ બદલી રજૂઆત નું સુખદ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	શ્રી પી એન વાંદા,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	પ્રાંચી	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		
૪૩	શ્રી સુલેમાન હુસેન ભાદરકા મુ.પ્રભાસ પાટણ તા.તાલાળા,જી.ગીર ૨ સોમનાથ.મો.૮૧૨ ૮૩૦૮૩૦૦	કનકાઇ એજી ફીડર માં ટાઇમ ચેન્જ કરવા બાબતે	વીજળી ની માંગ અને પુરવઠા ની સમતુલા જળવાઈ રહે અને સિસ્ટમ ઉપર એકી સાથે વિજલોડ નું ભારણ ન આવે અને સિસ્ટમ નું સારી રીતે નિયમન થઈ શકે તે હેતુથી પીજીવીસીએલ હેઠળ ના ખેતીવાડી ફીડરો ને કુલ ચોસઠ ગ્રુપ માં વિભાજીત કરવામાં આવેલ છે અને દરેક ગ્રુપ ને મહિનામાં બે અઠવાડિયા દરમિયાન દિવસ દરમિયાન વીજ પુરવઠો ઉપલબ્ધ થાય તે હેતુ થી ખેતીવાડી ગ્રુપ ના અઠવાડિક સમયપત્રક ને મહિના દરમિયાન જુદા જુદા ચાર સમયગાળા માં વિભાજીત કરવામાં આવેલ છે અને તે મુજબ દરેક ગ્રુપ ને વારાફરતી (રોટેશન) પદ્ધતિ પ્રમાણે દરરોજ સરેરાશ ૧૦ કલાક ૩-ફેઈજ વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે.	શ્રી પી એન વાંદા,I/C કાર્યપાલક ઇજનેર ,વિભાગીય કચેરી,વેરાવળ, મો.૯૯૨૫૨૦૯૪૭ ૪	પ્ર.પાટણ	વેરાવળ	જુનાગઢ	નિકાલ		