

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લીમીટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભુજ

લોક દરબાર તારીખ : ૦૨.૦૪.૨૦૧૬	સ્થળ : જીલ્લા પંચાયત, સભાખંડ, ભુજ	સમય : ૩:૦૦ કલાકે	તાલુકો : ભુજ
------------------------------	-----------------------------------	------------------	--------------

ક્રમ નં	અરજી ન અને તારીખ	અરાદમરનુ નામ સરનામુ તથા મોબાઈલ નં	પ્રશ્નની વિગત	સંબંધિત ખાતા વિભાગનું નામ	અરજીની નિકાલની વિગત	રિમાર્ક્સ
૧	૨૨ – ૧૮/૦૩/૨૦૧૬	રબારી અશોક હમીર, રહે – કોડકી, તા ભુજ કચ્છ	ખેડુતોને પોતાની માલિકીના વાડીમાં રહેણાકનમ હેતુ માટે વિજ કનેક્શન આપવા બાબતે...	દેશલપર પેટા વિભાગીય કચેરી, પીજીવીસીએલ	અગાઉ કચ્છ જિલ્લા કિસાનસંઘના હોદ્દેદારો તથા સંબંધિત અધિકારીશ્રીઓ સાથે તા. ૦૧/૦૫/૨૦૧૫ના રોજ કલેક્ટરશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને બેઠક યોજાયેલ હતી તે મુજબ એક સર્વે નંબરમાં મકાન ધરાવતા હોય તે અંગેની નોંધ સર્વે નંબરના ૭/૧૨ના બીજા હકકમાં કરવામાં આવેતો તેને આધાર ગણીને બાજા સીંગલ ફેઝ કનેક્શન આપી શકાય આ માટે તમામ મામલતદારશ્રીઓને સુચના આપવા જરૂરી પરિપત્ર કરવા ચીટનીશશ્રીને સુચના આપવામાં આવેલ હતી. તે મુજબ અરજદાર પોતાની માલિકીના સર્વે નં. મા રહેણાક હેતુ માટેના વીજજોડાણની અરજી કર્યે એમના નામનુ ખેતીવાડી વિજજોડાણ હોય કે ન હોય નિયત આધાર પુરાવા સાથે અરજી રજુ કર્યેથી તથા નિયત ભાવ પત્રક ભર્યેથી વીજજોડાણ આપવાની કાર્યવાહિ કરવામાં આવશે.	નિકાલ
૨	૫૨ – ૨૧/૦૩/૨૦૧૬	આયર જીના વેલા મુ-નથ્થરકુઈ, તા.ભુજ-કચ્છ.	નથ્થરકુઈ ગામે જે ખેડુતો વાડિ વિસ્તારમાં રહે છે તેમને વિજ કનેક્શન આપવા બાબતે	દેશલપર પેટા વિભાગીય કચેરી, પીજીવીસીએલ	અગાઉ કચ્છ જિલ્લા કિસાનસંઘના હોદ્દેદારો તથા સંબંધિત અધિકારીશ્રીઓ સાથે તા. ૦૧/૦૫/૨૦૧૫ના રોજ કલેક્ટરશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને બેઠક યોજાયેલ હતી તે મુજબ એક સર્વે નંબરમાં મકાન ધરાવતા હોય તે અંગેની નોંધ સર્વે નંબરના ૭/૧૨ના બીજા હકકમાં કરવામાં આવેતો તેને આધાર ગણીને બાજા સીંગલ ફેઝ કનેક્શન આપી શકાય આ માટે તમામ મામલતદારશ્રીઓને સુચના આપવા જરૂરી પરિપત્ર કરવા ચીટનીશશ્રીને સુચના આપવામાં આવેલ હતી. તે મુજબ અરજદાર પોતાની માલિકીના સર્વે નં. મા રહેણાક	નિકાલ

					હેતુ માટેના વીજજોડાણની અરજી કર્યે એમના નામનુ ખેતીવાડી વિજજોડાણ હોય કે ન હોય નિયત આધાર પુરાવા સાથે અરજી રજુ કર્યેથી તથા નિયત ભાવ પત્રક ભર્યેથી વીજજોડાણ આપવાની કાર્યવાહિ કરવામાં આવશે.	
૩	૫૧ – ૨૧/૦૩/૨૦૧૬	ભાવાણી શાન્તીલાલ હરજી મુ-આણંદસર, તા.ભુજ-કચ્છ.	આણંદસર ગામે જે ખેડુતો વાડિ વિસ્તારમાં રહે છે તેમને વિજ કનેક્શન આપવા બાબતે	દેશલપર પેટા વિભાગીય કચેરી, પીજીવીસીએલ	અગાઉ કચ્છ જિલ્લા કિસાનસંઘના હોદ્દેદારો તથા સંબંધીત અધિકારીશ્રીઓ સાથે તા. ૦૧/૦૫/૨૦૧૫ના રોજ કલેક્ટરશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને બેઠક યોજાયેલ હતી તે મુજબ એક સર્વે નંબરમાં મકાન ધરાવતા હોય તે અંગેની નોંધ સર્વે નંબરના ૭/૧૨ના બીજા હકકમાં કરવામાં આવેતો તેને આધાર ગણીને બાજા સીંગલ ફેઝ કનેક્શન આપી શકાય આ માટે તમામ મામલતદારશ્રીઓને સુચના આપવા જરૂરી પરિપત્ર કરવા ચીટનીશશ્રીને સુચના આપવામાં આવેલ હતી. તે મુજબ અરજદાર પોતાની માલિકીના સર્વે નં. મા રહેણાક હેતુ માટેના વીજજોડાણની અરજી કર્યે એમના નામનુ ખેતીવાડી વિજજોડાણ હોય કે ન હોય નિયત આધાર પુરાવા સાથે અરજી રજુ કર્યેથી તથા નિયત ભાવ પત્રક ભર્યેથી વીજજોડાણ આપવાની કાર્યવાહિ કરવામાં આવશે.	નિકાલ
૪	૧૯/૦૩/૨૦૧૬	ગાંગજી નારણ સીજી મુ.પો-મખણા (કોડકી), તા.ભુજ-કચ્છ.	મખણા ગામ મધ્યે ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરનુ સ્થળ બદલવા બાબતે.	દેશલપર પેટા વિભાગીય કચેરી, પીજીવીસીએલ	મખણા ગામ મધ્યે આવેલ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર શીફ્ટ કરવા માટે તા.૦૬/૧૧/૨૦૧૪ના રોજ સરપંચશ્રી-મખણા ગ્રામ પંચાયતને પત્ર નં ૩૪૮૫ તા. ૦૭/૧૧/૨૦૧૪ થી રૂ. ૫૫૯૯૬નું નિયત ભાવપત્રક આપવામાં આવેલ હતું, પરંતુ સદર નિયત ભાવપત્રક સરપંચશ્રી-મખણા ધ્વારા ભરપાઈ કરવામાં ન આવતાં ટ્રાન્સફોર્મર શીફ્ટ કરવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ શકેલ નથી.	નિકાલ
૫	૩૫	કોડધરજી ચનુભા સોઢા મુ-દનણા, તા.નખત્રાણા-ક ચ્છ.	ધરવપરાશના કનેક્શનમાં અચાનક બીલ વધારે આવવા બાબત.	દેશલપર પેટા વિભાગીય કચેરી, પીજીવીસીએલ	અરજદારની અરજી મુજબ ગ્રાહક નં ૮૬૨૮૩૧૦૦૦૭૪નુ બીલ તપાસતા માહે નવેમ્બર, ડિસેમ્બર-૨૦૧૬ લોકબીલ આપવામાં આવેલ હતું. ત્યારબાદ માહે જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૬ માં ૧૭૪૦ યુનીટના વપરાશ મુજબ રૂ.૮૯૪૭/-નું બીલ આપવામાં આવેલ છે. અરજદાર જણાવ્યા મુજબ વીજવપરાશ કરતા વધુ બીલ આવતું હોઈ તારીખ ૨૯/૩/૨૦૧૬ ના રોજ અરજદારનુ મીટર	નિકાલ

					બદલી કરી આપેલ છે. સદર મીટરનું અરજદારની હાજરીમાં તા.૨૦/૪/૨૦૧૫ના રોજ લેબ પરીક્ષણ કરવામાં આવેલ. જેમાં મીટરમાં કોઈ ક્ષતિ જણાયેલ નથી. જેથી અરજદારશ્રીને આપવામાં આવેલ બીલ કંપનીના નિયમોનુસાર જ છે. જેની જાણ અરજદારશ્રીને દેશલપર પેટા વિભાગીય કચેરીના પત્ર નં.ડીએસએલ/ટિક/૨૦૧૬/૬૪૮, તા.૨૧.૪.૨૦૧૬ થી જાણ કરેલ છે. તથા પત્રની નકલ મામલતદારશ્રી, ભુજને આપેલ છે.	
૬	૧૯.૩.૨૦૧૬	સીજી રવજી રાજા મુ.પો-મખણા (કોડકી), તા.ભુજ-કચ્છ.	મારી વાડી (ખેતર) માંથી મેઈન લાઈન ખસેડવા બાબત	દેશલપર પેટા વિભાગીય કચેરી, પીજીવીસીએલ	અરજદારના ખેતર માંથી પસાર થતી ઈલેક્ટ્રીક વીજલાઈન ખસેડવા બાબતની અરજદારશ્રીના જણાવ્યા મુજબ વર્ષ ૨૦૧૩માં અરજી કરેલ હતી પરંતુ તેમના દ્વારા અરજી કર્યાની તારીખ તેમજ જૂની અરજીની નકલ રજૂ કરેલ ન હોઈ ઓફિસ રેકોર્ડ તપાસતા અરજદારશ્રીની આવી કોઈ અરજી અત્રેની કચેરીએ પેન્ડિંગ હોય તેવું માલુમ પડેલ નથી તેમજ ત્યારબાદ પણ કોઈ લેખિત કે મૌખિક રજુઆત અત્રેની કચેરીએ મળેલ નથી. પરંતુ તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૬ની અરજીના અનુસંધાને તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ અત્રેની કચેરી દ્વારા ઈલેક્ટ્રીક લાઈન શીફ્ટ કરવા બાબતે સર્વે કામ પૂર્ણ કરેલ છે.જે મુજબ ૬૭૦ મીટર એચ.ટીઈ લાઈન તથા ૨૨૦ મીટર એલ.ટી. લાઈન ખસેડવાની થાય છે જેનું ભાવ પત્રક પત્ર નં. ૫૫૩ ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ થી રૂ. ૨૯૯૨૫૬નું આપવામાં આવેલ છે. સદર ભાવ પત્રક ભરપાઈ કર્યેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નિકાલ
૭	૪.૧.૨૦૧૬	ગોસ્વામી ધર્મેન્દ્ર ગીરી જીવણગીરી, મુ-મંગવાણા ગ્રામ પંચાયત, તા.નખત્રાણા-ક ચ્છ.	મંગવાણા, તા.નખત્રાણા । વિજ પ્રશ્નોનો નિકાલ ન થવા બાબત	દેશલપર પેટા વિભાગીય કચેરી, પીજીવીસીએલ	અરજદારશ્રીની તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજની અરજી અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો મુદ્દાસર પ્રત્યુત્તર નીચે મુજબ છે. ૧) ગરવા રામજી હાજા અને કોલી લક્ષ્મીદાસ કંકુના મંગવાણા ગામ મધ્યે તેમના ઘર પાસે આવેલ પી.જી.વી.સી.એલ. કંપનીના હળવા દબાણની લાઈનનો તુટેલો પોલ તા. ૦૩/૦૨/૨૦૧૬ના રોજ બદલાવી કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. ૨) મંગવાણા ગામ નજીક મંગવાણા-ગઢશીશા રોડ-ક્રોસમાં એક	નિકાલ

				<p>ગાળામાં ૪૦ મીટર કેબલ નાખવાનો થાય છે જે તા.૧૭/૪/૨૦૧૬ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.</p> <p>૩) મંગવાણા ગામે રોડ-લાઈટ માટે વાયરો લગાવવામાં આવેલ હતા જે લાઈન તા. ૧૬/૦૨/૨૦૧૬ના રોજ ચાર્જ કરી આપેલ છે.</p> <p>૪) સ્ટ્રીટ-લાઈટ ચાલુ-બંધ કરવા માટેની સ્વીચ લગાડવાની કામગીરી ગ્રામ પંચાયત હસ્તક કરવાની રહે છે.</p> <p>૫) મંગવાણા-ગઢશીશા રોડ પર ઘાસની ટ્રકને આગ લાગતા સ્ટ્રીટ લાઈટનો એક વાયર નડતરરૂપ હોતા તેને તા. 19.3.16 દુર કરવામાં આવેલ છે. મુદ્દા નં.(૨)ના જવાબમાં જણાવ્યા મુજબ રોડ ક્રોસ લાઈનમાં કેબલ લગાડવાનો થતો હોઈ તે સાથે સ્ટ્રીટ લાઈટના વાયર ખેંચવાની કામગીરી તા.૧૭/૪/૨૦૧૬ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.</p> <p>૬) મંગવાણા ગામ મધ્યે બાકી રહેલ રોડ-લાઈટના વાયરો ખેંચવાની કામગીરી તા.૧૭/૪/૨૦૧૬ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.</p> <p>૭) મંગવાણા ગામે મફતનગરી વિસ્તારમાં નર્મદા ટાંકાની સામે રોડ-લાઈટ નાખવા માટે સર્વે કામગીરી તા. ૧૯/૦૩/૧૬ પુર્ણ કરેલ છે. જેમા એલ.ટી. લાઈનમાં એક પોલ ઉભો કરવાનો થાય છે તથા ૨૫૦ મીટરમાં રોડ લાઈટનો વાયર નાખવાનો થાય છે. જે તા.૧૬/૪/૨૦૧૬ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.</p> <p>અરજદારશ્રીની તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૬ની અરજી બાબતે પ્રશ્નોનો મુદ્દાસર પ્રત્યુત્તર ઉપર મુજબ છે. વધુમાં મોબાઈલ ફોન રિસિવ કરવામાં આવતો ન હોવાની રજૂઆત બાબતે જણાવવાનું કે દેશલપર પેટાવિભાગીય કચેરી હેઠળ ઈમરજન્સી ફોલ્ટ સેન્ટર કે જેનો ફોન નં.૦૨૬૩૪-૨૭૬૨૨૫ રાખવામાં આવેલ છે. તેમાં વીજપુરવઠાને લગતી રજૂઆતો નોંધાવી શકાય છે. સદર બાબતે પેટા વિભાગીય કચેરીને આ અંગે કડક સૂચના પાઠવવામાં આવેલ છે.</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>ઉપરાંત અરજીમાં જણાવ્યા મુજબ મંગવાણા ગામે જુના વીજ વાયરો બદલાવવા માટે જરૂરી સર્વેની કામગીરી તા. ૨૮/૦૩/૨૦૧૬ના પૂર્ણ કરેલ છે જે મુજબ ૩૫૦ મીટર એલ.ટી. લાઈનમાં જુના વિજ વાયરો બદલાવવાના થાય છે જે તા. ૧૬/૪/૨૦૧૬ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.</p>	
--	--	--	--	--	--	--