

લોકસંવાદ સેનુ ૨૦૧૬ તા. ધાંગધા

પ્રશ્ન નં.	કોના તરફ થી રજુ કરવામાં આવેલ છે	પ્રશ્ન ની ટુંકી વિગત	જવાબ ની ટુંકી વિગત	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	પેટા વિભાગીય કચેરી	વિભાગીય કચેરી	વર્તુળ કચેરી	નિકાલની સ્થિતિ (નિકાલ / પ્રગતિ હેઠળ / નીતી વિષયક)	જો પ્રગતિ હેઠળ હોય તો નિકાલની સમયમર્યાદા	રીમા ક્સ
૪	સરપંચશ્રી જશાપર ગ્રામ પંચાયત	૧૪ મા નાણાપંચમા સ્ટ્રીટ લાઇટ ના કામના પ્લાન એસ્ટીમેટ તથા તાંત્રીક મંજુરી ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ડ દ્વારા નહી આપવા બાબત.	અરજદાર દ્વારા તા. ૦૪/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ સ્ટ્રીટલાઇટના નવા સીંગલ ફેઇજ જોડાણની માંગણી કરવામા આવેલ જેના અનુસંધાને તાંત્રીક મંજુરી મેળવી નાયબ ઇજનેરશ્રી પેટા વિભગીય કચેરી બાવળી દ્વારા તા. ૦૫/૦૫/૨૦૧૬ના રોજ અંદાજપત્ર આપવામા આવેલ છે.	જી.એલ.બરંડા ૯૭૧૨૯૦૯૮૫૬	બાવળી	ધાંગધા	સુરેન્દ્રનગર	નિકાલ		
૫	ઘનશ્યામભાઇ શામજીભાઇ પટેલ	ઘરની નજીક આવેલ ખુલ્લા તથા સાંધાવાળા તાર ખરાબ હોવાથી બદલવા બાબત	રામગઢ ગામે ઘનશ્યામભાઇ શામજીભાઇ પટેલ ના રહેણાંક ના ઘર નજીકથી પસાર થતી હળવા દબાણની લાઇન ના વાયરો સાંધા વાળા તથા જુના હોય બદલવાની કાર્યવાહી તા. ૧૩/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ પુર્ણ કરવામા આવેલ છે.	બી.એમ.પટેલ ૯૯૨૫૨૦૯૮૬૦	રાજસીતાપુર	ધાંગધા	સુરેન્દ્રનગર	નિકાલ		
૬	હસમુખભાઇ જીવરાજભાઇ	ખેતીવાળી વિજજોડાણમા એલ.ટી. લાઇનના ૬ ગાળા લાંબા છે અને વાયર ઢીલા છે. તેનાથી વારંવાર વાયર અથળાવાથી નુકશાન થવા બાબત	માલવણ ગામે હસમુખભાઇ જીવરાજભાઇ ના ખેતીવાળી વિજજોડાણમા એલ.ટી. લાઇનના ૬ ગાળા લાંબા છે અને વાયર ઢીલા છે જે બદલવાની કાર્યવાહી તા. ૧૪/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ પુર્ણ કરવામા આવેલ છે..	એ. એસ. પાંડવ ૯૯૨૫૨૦૯૮૫૪	ધાંગધા રૂરલ	ધાંગધા	સુરેન્દ્રનગર	નિકાલ		
૭	નારણભાઇ રત્નાભાઇ પટેલ	એલ.ટી. લાઇનની લંબાઇ વધારે હોવાથી ખેતીવાડી વિજજોડાણમાં નુકશાન થવાથી વચ્ચે એક પોલ ઉભો કરી લંબાઇ ઓછી કરી આપવા બાબત.	જસમતપુર ગામે નારણભાઇ રત્નાભાઇ પટેલ ના ખેતીવાળી વિજજોડાણમા એલ.ટી. લાઇનની લંબાઇ વધારે હોવાથી વચ્ચે એક પોલ ઉભો કરવાની કામગીરી તા. ૧૫/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ પુર્ણ કરવામા આવેલ છે..	એ. એસ. પાંડવ ૯૯૨૫૨૦૯૮૫૪	ધાંગધા રૂરલ	ધાંગધા	સુરેન્દ્રનગર	નિકાલ		
૮	સુભાષભાઇ બાબુભાઇ વાઘરી	ખેતીવાળી વિજજોડાણમા એલ.ટી. લાઇનનો થાંભલો નીચે નમી ગયેલ હોય ગાળા ઢીલા થઇ નીચે આવતા તત્કાલીક યોગ્ય કરવા બાબત	જસમતપુર ગામે સુભાષભાઇ બાબુભાઇ વાઘરી ના ખેતીવાળી વિજજોડાણમા એલ.ટી. લાઇનનો થાંભલો નીચે નમી ગયેલ હોય ગાળા ઢીલા થઇ નીચે આવેલ હોય થાંભલો સીધો કરી ગાળા ખેચવાની કામગીરી તા. ૧૬/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ પુર્ણ કરવામા આવેલ છે..	એ. એસ. પાંડવ ૯૯૨૫૨૦૯૮૫૪	ધાંગધા- રૂરલ	ધાંગધા	સુરેન્દ્રનગર	નિકાલ		

૯	હમીરભાઈ છગનભાઈ દલવાડી	ખેતરમાંથી પસાર થતી હેવી લાઇનના ઢીલા વાયરો ખેંચવા તથા નમેલો થાંભલો સીધો કરી આપવા બાબત	પ્રથુગઢ ગામે હમીરભાઈ છગનભાઈ દલવાડી ના ખેતરમાંથી પસાર થતી હેવી ૧૧ કેવી પ્રથુગઢ ફીડર ની લાઇનના ૬ ગાળા ના ઢીલા વાયરો ખેંચી તથા નમેલો થાંભલો સીધો કરવા નું કામ તા. ૧૪/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે..	બી.એમ.પટેલ ૯૯૨૫૨૦૯૮૬૦	રાજસીતાપુ ૨	ધાંગધા	સુરેન્દ્રનગર	નિકાલ		
૧૨	સુખદેવસિંહ કેશુભા ઝાલા	ભેચડા ગામે રહેણાક હેતુના વિજોડાણમાં લો વોલ્ટેજના પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવા બાબત	ભેચડા ગામે રહેણાક હેતુના વિજોડાણમાં લો વોલ્ટેજનો પ્રશ્ન હોય , ૧૦૦ કે.વી.એ ના ટ્રાન્સફોર્મરમાંથી લોડ દૂધની ડેરી વાળા ટ્રાન્સફોર્મરમાં ફેરવી ,દૂધની ડેરી વાળા ટ્રાન્સફોર્મરની કેપેસિટી ૨૫ કે.વી.એ થી વધારી ૬૩ કે.વી.એ કરી તા. ૧૫/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે..	જી.એલ.બરંડા ૯૭૧૨૯૦૯૮૫૬	બાવળી	ધાંગધા	સુરેન્દ્રનગર	નિકાલ		
૧૩	કાંતીલાલ જસમતભાઈ	ભેચડા ગામે રહેણાક હેતુના વિજોડાણમાં લો વોલ્ટેજના પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવા બાબત	ભેચડા ગામે રહેણાક હેતુના વિજોડાણમાં લો વોલ્ટેજનો પ્રશ્ન હોય , ૧૦૦ કે.વી.એ ના ટ્રાન્સફોર્મરમાંથી લોડ દૂધની ડેરી વાળા ટ્રાન્સફોર્મરમાં ફેરવી ,દૂધની ડેરી વાળા ટ્રાન્સફોર્મરની કેપેસિટી ૨૫ કે.વી.એ થી વધારી ૬૩ કે.વી.એ કરી તા. ૧૫/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે..	જી.એલ.બરંડા ૯૭૧૨૯૦૯૮૫૬	બાવળી	ધાંગધા	સુરેન્દ્રનગર	નિકાલ		
૧૪	શિવાભાઈ ખુશાલભાઈ પટેલ	સોલડી ગામમાં રહેણાક વિસ્તારમાં લો વોલ્ટેજના પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવા બાબત	સોલડી ગામમાં રહેણાક વિસ્તારમાં લો વોલ્ટેજનો પ્રશ્ન હોય , ટ્રાન્સફોર્મરમાંથી નીકળતી એલ.ટી.લાઇનના ત્રણેય ફેજમાં લોડ સરખો કરવાની કામગીરી તારીખ ૧૪/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ કરી પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	જી.એલ.બરંડા ૯૭૧૨૯૦૯૮૫૬	બાવળી	ધાંગધા	સુરેન્દ્રનગર	નિકાલ		
૧૫	પ્રકાશભાઈ વાસુદેવભાઈ પટેલ	સોલડી ગામમાં રહેણાક વિસ્તારમાં લો વોલ્ટેજના પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવા બાબત	સોલડી ગામમાં રહેણાક વિસ્તારમાં લો વોલ્ટેજનો પ્રશ્ન હોય , ટ્રાન્સફોર્મરમાંથી નીકળતી એલ.ટી.લાઇનના ત્રણેય ફેજમાં લોડ સરખો કરવાની કામગીરી તારીખ ૧૪/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ કરી પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	જી.એલ.બરંડા ૯૭૧૨૯૦૯૮૫૬	બાવળી	ધાંગધા	સુરેન્દ્રનગર	નિકાલ		
૧૬	ઇન્દુમતીબેન કે મહેતા	અમારી દુકાનવાળા વિસ્તારમાં લો વોલ્ટેજ મળવા બાબત	ઇન્દુમતીબેન કે મહેતાની દુકાનવાળા વિસ્તારમાં લો વોલ્ટેજ મળતા હોય, નવુ ૬૩ કે.વી.એ નું ટ્રાન્સફોર્મર ઉભુ કરી તારીખ ૧૫/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ કરી પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે	એમ.વી.ઝાલા ૯૯૨૫૨૦૯૮૫૫	ધાંગધા શહેર	ધાંગધા	સુરેન્દ્રનગર	નિકાલ		

૧૭	ફેસલ (વોડાફોન) લેમીટેડ ધાંગધા	ફેસલ (વોડાફોન)ના ટાવરમા લો વોલ્ટેજ મળવા બાબત	ફેસલ (વોડાફોન)ના ટાવરમા લો વોલ્ટેજ મળતા હોય, હયાત ટ્રાંસફોર્મરની કેપેસિટી ૨૫ કે.વી.એ થી વધારી ૬૩ કે.વી.એ કરી તારીખ ૧૪/૦૫/૨૦૧૬ ના રોજ કરી પ્રશ્નનુ નિરાકરણ કરવામા આવશે.	એમ.વી.ઝાલા ૯૯૨૫૨૦૯૮૫૫	ધાંગધા શહેર	ધાંગધા	સુરેન્દ્રનગર	નિકાલ		
----	----------------------------------	---	---	--------------------------	----------------	--------	--------------	-------	--	--