

અનુ ક્રમ	રજીઆતકર્તાનું નામ અને સરનામુ	પ્રશ્ન/રજીઆતની વિગત	લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/નિર્ણયની વિગત	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	પેટા વિભાગીય કચેરી	વિભાગીય કચેરી	વર્તુળ કચેરી	નિકાલની સ્થિતિ (નિકાલ / પ્રગતિ હેઠળ / નીતી વિષયક)	જો પ્રગતિ હેઠળ હોય તો નિકાલની અંદાજીત તારીખ	રીમા ક્સ
૧	બમ્લાનીયા બાબુભાઈ જીવાભાઈ ગામ :- મિતિયાળા	અમારા મિતિયાળા ગામમાં આવેલ માલિકી ના મકાન ઉપર એલ.ટી.ની લાઈન કાઢેલ છે જે દુર કરવા બાબત	સદર અરજદારને જાવક નં :-જેફડી/ટેક/૨૩૨૪ તા:- ૧૩/૦૫/૨૦૧૬ થી લાઈન શીફ્ટીંગ માટે અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ છે જે અંદાજપત્ર ભરપાઈ થયે આગળની કાર્યવાહી કરી શકાય.	નાયબ ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, જાફરાબાદ મો ૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮	જાફરાબાદ	સાવરકુંડલા	અમરેલી	નિકાલ		
૨	વરુ મનોજભાઈ કેશુભાઈ ગામ :- પાટી માણસા	ટીબી થી પાટી માણસા આવતી હેવી વીજ લાઈન પોલ ઉભા છે પરંતુ વાયરિંગ કરેલ નથી.	સદરહુ ૧૧ ક્વ લીંક લાઈન કે જે લોર જે જી વાય માંથી હેમલ જે જી વાય માં પતિ માણસા અને મોટા માણસા ગામોને ફેરવવા માટે ના ટીબી થી પાટી માણસા જતી ભારે દબાણની વીજ લાઈનના પોલ ઊભા કરેલ છે તેમજ આ પોલ પર રેતી અને સિમેન્ટથી ઓટા ભરવાની કામગીરી ચાલુ છે. આ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ વીજ લાઈનનું વાયરિંગ કરી આપવામાં આવશે. જે સંપૂર્ણ કામગીરી દિવસ-૬ માં પુર્ણ કરવામાં આવશે.	નાયબ ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, જાફરાબાદ મો ૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮	જાફરાબાદ	સાવરકુંડલા	અમરેલી	પ્રગતિ હેઠળ	સ્ત્રીન્ગીંગ કામગીરી સમયે ગામ ના ઉપસરપંચ શ્રી ધનશ્યામભાઈ દ્વારા વાંઘો લેવામાં આવતા કામગીરી અટકેલ છે.	
૩	રેવેન્યુ સ્ટાફ ક્વાટર કર્મચારી ગણ ગામ:- જાફરાબાદ	જાફરાબાદ ખાતે નવા બનેલ રેવેન્યુ સ્ટાફ ક્વાટરમાં નવા વીજકનેક્શન માટે જરૂરી ફી પી.જી.વી.સી.એલ.ખાતે ભરપાઈ કરેલ પરંતુ પી.જી.વી.સી.એલ જાફરાબાદ દ્વારા હજુ સુધી મીટર આપવામાં આવેલ નથી.	આ વીજ જોડાણો આપવા માટે ૩૦૦ મીટર એલ.ટી. લાઈન તેમજ ૬ નવા વીજ પોલ અને ટ્રાન્સફોર્મર ૨૫ કે.વી.એ થી ૧૦૦ કે.વી.એ.નું મૂકી આપવામાં આવેલ છે. તેમજ એલ ટી નેટવર્ક ના પોલ ઉભા કરી વાયરિંગ પૂર્ણ કરેલ છે. જે કામગીરી તા. ૧૮.૫.૨૦૧૬ ના રોજ પુર્ણ કરેલ છે.	નાયબ ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, જાફરાબાદ મો ૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮	જાફરાબાદ	સાવરકુંડલા	અમરેલી	નિકાલ		

અનુ ક્રમ	રજુઆતકર્તાનું નામ અને સરનામુ	પ્રશ્ન/રજુઆતની વિગત	લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/નિર્ણયની વિગત	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	પેટા વિભાગીય કચેરી	વિભાગીય કચેરી	વર્તુળ કચેરી	નિકાલની સ્થિતિ (નિકાલ / પ્રગતિ હેઠળ / નીતી વિષયક)	જો પ્રગતિ હેઠળ હોય તો નિકાલની અંદાજિત તારીખ	રીમા ક્સ
૪	સાંખટ નાથાભાઈ વેલાભાઈ ગામ:- મિતિયાળા	મિતિયાળા ગામમાં પાછળ ના વિસ્તાર માં લો-વોલ્ટેજ આવતા હોય લાઈટ ડીમ આવવાથી નુકશાન થાય છે.	સદર બાબતે મિતિયાળા ગામે રૂબરૂ મુલાકાત લઈ લો વોલ્ટેજ અંગે સવિસ્તાર ચકાસણી કરતા મીતિયાળા ગામના પાછળના વિસ્તારમાં લો વોલ્ટેજનો પ્રશ્ન જણાયેલ. જે માટે જરૂરી સર્વે કરતા ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરવાની જરૂર હોય જે અંગે ઉપલી કચેરી પાસેથી મંજૂરી ટી એસ નં એસ.કે.ડી/ઓ & મ /ટે-૨/૧૩૪/૪૩૧૮ તા:-૧૮/૦૪/૨૦૧૬ થી મળેલ છે સદરહુ કામગીરી તા. ૨૨.૫.૧૬ ના રોજ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નાયબ ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, જાફરાબાદ મો ૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮	જાફરાબાદ	સાવરકુંડલા	અમરેલી	નિકાલ		
૫	મનસુખભાઈ ડી જાની ગામ:-ટીંબી	ટીંબી ગામ માં સરકારી દવાખાના પાછળ લો-વોલ્ટેજ બાબત	ટીંબી ગામે દવાખાના પાછળ ના વિસ્તારમાં લો-વોલ્ટેજ ના પ્રશ્ન ના અનુસંધાને તા:-૧૪.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ ૫ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર લગાવી પાવર ચાલુ કરી સદર પ્રશ્ન નુ નિરાકરણ કરેલ છે.	નાયબ ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, જાફરાબાદ મો ૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮	જાફરાબાદ	સાવરકુંડલા	અમરેલી	નિકાલ		
૬	મનહરભાઈ એલ. વાજા ગામ:-ટીંબી	ટીંબી સબડીવીઝન ની મંજૂરી આપવા બાબત.	ટીંબી ગામે નવું સબ-ડીવીઝનની મંજૂરી બાબતે આ કચેરીના પત્ર નંબર જેફડી/ટેક/૨૩૭૧ તા:-૧૬.૦૫.૨૦૧૬ થી ટીંબી ગામે નવા સબડીવીઝનની મંજૂરી માટે વિભાગીય કચેરીને જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે દરખાસ્ત મોકલવામાં આવેલ છે. જેની મંજૂરી મળ્યે સદર પ્રશ્ન નુ નિરાકરણ મળશે.	નાયબ ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, જાફરાબાદ મો ૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮	જાફરાબાદ	સાવરકુંડલા	અમરેલી	પ્રગતિ હેઠળ	નિગમિત કચેરી તરફથી મંજૂરી મળ્યેથી	
૭	મનહરભાઈ એલ. વાજા ગામ:-ટીંબી	ટીંબી ગામે પાણી પુરવઠાની જૂની લાઈન ઉભી કરવા બાબત	ટીંબી ગામે પાણી પુરવઠાની જૂની લાઈન ઉભી કરવા માટે ૧૨૫૦ મીટર ૧૧ કે.વી. લાઈન ૨૫ વીજ પોલ તેમજ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર પડી જવા પામેલ હતા આ લાઈનના વીજ પોલ ઉભા કરવાની કામગીરી ચાલુ છે જે કામગીરી તા. ૨૨.૫.૨૦૧૬ ના રોજ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નાયબ ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, જાફરાબાદ મો ૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮	જાફરાબાદ	સાવરકુંડલા	અમરેલી	નિકાલ		

અનુ ક્રમ	રજૂઆતકર્તાનું નામ અને સરનામું	પ્રશ્ન/રજૂઆતની વિગત	લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/નિર્ણયની વિગત	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	પેટા વિભાગીય કચેરી	વિભાગીય કચેરી	વર્તુળ કચેરી	નિકાલની સ્થિતિ (નિકાલ / પ્રગતિ હેઠળ / નીતી વિષયક)	જો પ્રગતિ હેઠળ હોય તો નિકાલની અંદાજિત તારીખ	રીમા ક્સ
૮	કરણભાઈ બી.બારૈયા ગામ:- જાફરાબાદ	શિયાળ બેટ ગામ મા હાલમાં અપાતી વીજળી ની સુવિધા માટે જે તે કંપનીએ કેબલ સીધો પસાર કરવાને બદલે યાંચ ગામેથી ફેરવી કેબલનું અંતર વધારેલ છે.શા માટે? શિયાળબેટ ગામમાં વીજળી ના ૨ હાઈમાસ્ક ટાવરો લગાવવા.	સદર કેબલ યાંચ ગામે થી આપેલ છે કારણ કે એક બાજુ પીપાવાવ જેટી અને બીજી બાજુ એલ & ટી ની જેટી હોય જ્યાં જહાજો ની અવર જવર રહેતી હોય કેબલ ને નુકશાન થઈ શકે તેમ હોય તેમજ પોર્ટ ઓફ પીપાવાવ ની પરવાનગી મળી શકેલ ન હોવાથી સદર કેબલ યાંચ થી લીધેલ છે. હાઈમાસ્ક ટાવર(ફલડ લાઈટ) ફાળવવાની ની કામગીરી ગ્રામ પંચાયતના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતી હોય સદરહુ રજૂઆત તેઓને કરવા જણાવેલ છે.	નાયબ ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, જાફરાબાદ મો ૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮	જાફરાબાદ	સાવરકુંડલા	અમરેલી	નિકાલ		
૯	ભાવેશભાઈ જીવકુભાઈ વાળા ગામ:-નાગેશ્રી	નાગેશ્રી ના જુના પાદર વિસ્તારમાં આજદીના ૬૯ વર્ષ પછી પણ જ્યોતિગ્રામ લાઈટ નથી.	નાગેશ્રી ગામ નાં જુના પાદર વિસ્તાર ખેતીવાડી વિસ્તારમાં હોય હાલ ત્યાં ૧૧ કેવી બારમણ ખેતીવાડી ફીડર માંથી વીજ-જોડાણો આપેલા છે જેના ઉપર સ્પેશ્યલ ડીઝાઈન ટ્રાન્સફોર્મર લગાવી , ૮ કલાક થી ફેઈઝ તેમજ બાકીના ૧૬ કલાક દરમ્યાન સિંગલ ફેઈઝ વિજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે જ છે. સદર પ્રશ્ન બાબતે મામલતદાર સાહેબ ને પત્ર નં :જે.એફ.ડી.એસ્ટા/ટેક/૨૪૨૩ તા:-૧૮/૦૫/૨૦૧૬ થી સદરહુ જગ્યા/વિસ્તાર પેટા-પરા તરીકે છે કે નહિ તે બાબતે માર્ગદર્શન માંગેલ જેના પ્રત્યુત્તર માં રેફ નો:- તાલુકા વિકાસ અધિકારી સાહેબે પત્ર ક્રમાંક લોકસંવાદ/વશી/૨૬૫/૧૬ તા:- ૧૮/૦૫/૨૦૧૬ થી સદરહુ જગ્યા પેટા-પરા તરીકે માન્યતા ધરાવતું નથી તેમ જણાવેલ છે . જેથી સદર જગ્યા/વિસ્તાર માં કંપની નાં વીજ-વિતરણ પરિપત્ર નં:-૭૭૪(ગ) તા:- ૪.૦૩.૨૦૦૫ તેમજ પીજીવીસીએલ/રે. સેલ/૭૦૫૮/૨૩.૭.૨૦૧૪ અનુસાર જ્યોતિગ્રામ ફીડર માંથી વિજ પુરવઠો આપી શકાય નહિ. તેમ છતાં, ૨૪ કલાક સિંગલ ફેઈઝ વિજ પુરવઠો ખેતીવાડી ફીડર ઉપર થી પુરો પાડવામાં આવે છે.	નાયબ ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, જાફરાબાદ મો ૯૮૭૯૯૩૪૫૩૨૮	જાફરાબાદ	સાવરકુંડલા	અમરેલી	નિકાલ		