

લોક સંવાદ સેતુ (લોક દરબાર) કાર્યક્રમમાં રજૂ થયેલ પ્રશ્નના જવાબની વિગત દર્શાવતુ પત્રક તારીખ ૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ખાતા કચેરીનું નામ : પ.ગુ.વી.ક.લી. પેટા વિભાગીય કચેરી, કુતિયાણા

અનુ	અરજદાર ની અરજી નંબર	અરજદારનું નામ અને સરનામું	પ્રશ્નની વિગત	જવાબ આપનાર ખાતાનું નામ અને ફોન નંબર	નિકાલની કક્ષા	લોક દરબારમાં લેવાયેલ નિર્ણય
૧		શ્રી મેરમનભાઈ ભૂરાભાઈ, કુતિયાણા.	૧૧કેવી ચૌટા ફિડરની લંબાઈ ઘટાડવા બાબત.	પ.ગુ.વી.ક.લી. પેટા વિભાગીય કચેરી, કુતિયાણા. ફો.૦૨૮૦૪-૨૬૧૨૪૨	૧૧કેવી ચૌટા ખેતીવાડી ફીડર હાલમાં ૬૬કેવી કુતિયાણા સબ સ્ટેશન માંથી નિકળે છે આ ફીડરની અંદાજિત લંબાઈ ૭૦ કિમી છે. જેમાં ૧૮૯ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ટ્રાન્સફોર્મર જોડાયેલ છે. જેમાં ૫૮૬૪ કેવીએ ખેતીવાડીના હેતુમાટે તેમજ ખેતીવાડીમાં રહેણાકના વીજ કનેક્શન નો વીજભાર જોડાયેલ છે. સીઝન દરમ્યાન આ ફિડરમાં મહત્તમ ૧૭૦ એપિયર લોડ આવેલ છે. જેના અનુસંધાને પેટા વિભાગીય કચેરી કુતિયાણા દ્વારા ચૌટા તેમજ સિંધપુર ગામના સીમાડે નવા ૬૬કેવી સબ સ્ટેશન ની દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ જે મંજૂર થયેલ છે તેમજ નાણાકીય વર્ષ ૧૬-૧૭ માં કામગીરી હાથ ધરવાનું આયોજન જેટકો દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. જે કામગીરી પુર્ણ થતાં સદર ચૌટા ફીડર નું લોડ તથા લંબાઈનું વિભાજન થઈ સદર પ્રશ્ન નું નિરાકરણ થશે.	

તારીખ :- ૦૫.૦૭.૨૦૧૬

સ્થળ:- કુતિયાણા

ખાતાના વડાની સહી