

લોક સંવાદ સેતુ તા. ૦૮/૦૪/૨૦૧૬

તાલુકો – લોધિકા જી. રાજકોટ

		પ્રશ્ન ક્રમાંક : ૧૪
આરજદારનું નામ – સરનામું : કિશોરભાઈ રામજીભાઈ પીપળીયા રોકળીયા હનુમાન પાસે, થોરડી રોડ, મુ. લોધિકા તા.લોધિકા		કચેરી : પી.જી.વિ.સી.એલ. ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી – રાજકોટ ફોન. નં. ૦૨૮૧-૨૨૩૧૬૭૨
અરજી/રજૂઆતની વીગત	વિભાગે કરેલ કાર્યવાહી/પ્રત્યુત્તર	વિશેષ નોંધ
લોધિકા ગામે લોખંડ જુના ઇલેક્ટ્રીક પોલ તાર જુના જર્જરિત થયેલ છે, તથા ટી.સી.માં જાજા કનેક્શન માટે જટકા આવે છે, તથા મોટર બરીજાય છે, તથા નવા ટી.સી. નવા નાખવા બાબત તથા વિ.આર. નથી મળતા લગુ નથી ફ્યુઝ નથી પેટી માં અર્થિંગ નથી ટી.સી.માં અર્થિંગ નથી તેના માટે ધ્યાન દેવા બાબત.	લોધિકા પેટા વિભાગીય કચેરી હેઠળ નાં લોધિકા ગામે ૧૧ કે.વિ. લોધીકા જે.જી.વાય. અને ૧૧ કે.વિ. મેંગણી એ.જી. ફીડર માં તા. ૦૬.૦૪.૨૦૧૬ રોજ ટી.સી., પેટી તથા પોલ નાં અર્થિંગ તેમજ ટી.સી. નાં નવા ફ્યુઝ નાખી ને જરૂરી મેન્ટેનન્સ ની કામગીરી લોધિકા પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા કારવામાં આવેલ છે આમ આરજદારશ્રી ની ફરિયાદ નું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	

કાર્યપાલક ઇજનેર

ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી – રાજકોટ

લોક સંવાદ સેતુ તા. ૦૮/૦૪/૨૦૧૬

તાલુકો – લોધિકા જી. રાજકોટ

		પ્રશ્ન ક્રમાંક : ૨૬
આરજદારનું નામ – સરનામું : ગ્રામ પંચાયતની કચેરી, મુ. સાંગણવા તા. લોધિકા જી. રાજકોટ		કચેરી : પી.જી.વિ.સી.એલ. ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી – રાજકોટ ફોન. નં. ૦૨૮૧-૨૨૩૧૬૭૨
અરજી/રજૂઆતની વીગત	વિભાગે કરેલ કાર્યવાહી/પ્રત્યુત્તર	વિશેષ નોંધ
સાંગણવા ગ્રામ પંચાયતની માનસર અરજ કે સરકાર નાં લોક સંવાદ હેતુ હેઠળના કાર્યક્રમમાં ગ્રામ પંચાયત પ્રશ્નોનો સમાવેશ થતા વિનંતી. લોધિકા-રીબડા રોડની બંને બાજુ ઇલેવન તાર કાઢી કેબલ નાખવા તથા મેંગણી બાજુ ગામથી જતી ઇલેવન એક રોડ ઉપર – ૨ ઇલેવન માં કેબલ નાખવા અંગે. સાંગણવાથી રીબડા રોડ ઉપર રોડની બંને બાજુએ જી.ઈ.બી. દ્વારા ઇલેવન તાર ફીટ કરેલ છે, જેથી અવાર નવાર ફોલ્ટ થાય છે, અને વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ જાય છે, અને સોર્ટ સર્કિટ થવાનો ભય રહે છે, જેથી આ રોડ ઉપર જે બંને બાજુએ તાર ફીટ કરેલ છે તેના બદલે કેબલ ફીટ કરવા અંગે ઘટતું થવા વિનંતી તેમજ ગામથી મેંગણી તરફથી વીજ લાઈનમાં જે તાર ફીટ કરેલ છે, તેના બદલે કેબલ ફીટ કરવા જે ધ્યાને લેવા વિનંતી.	૬૬ કે.વિ. લોધિકા સબ સ્ટેશન માંથી નીકળતા ૧૧ કે.વિ. સાંગણવા જ્યોતિ ગ્રામ ફીડર અને મેંગણી એ.જી.ફીડર બંને ફીડરોની ૧૧ કે.વિ. લાઈન લોધિકા રીબડા રોડ ની બંને બાજુ એ લાઈનો આવેલ છે, જે સલામત અંતરે છે, જેથી આ ૧૧ કે.વિ. લાઈન ના તાર કાઢી ને કેબલ નાખવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી તેમજ આ ફીડર વીજ ફોલ્ટ નાં થાય અને વીજ પુરવઠો ન ખોરવાય તે માટે લોધિકા પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા તા. ૦૬.૦૪.૨૦૧૬ રોજ બંને ફીડર માં જરૂરી ગાર્ડીંગ તથા ટ્રી કટીંગ કરી આ ફીડર ઉપર જરૂરી મેન્ટેનન્સ ની કામગીરી કારવામાં આવેલ છે આમ આરજદારશ્રી ની ફરિયાદ નું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	

કાર્યપાલક ઇજનેર

ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી – રાજકોટ

લોક સંવાદ સેતુ તા. ૦૮/૦૪/૨૦૧૬  
તાલુકો – લોધિકા જી. રાજકોટ

		પ્રશ્ન ક્રમાંક : ૩૦
આરજદારનું નામ – સરનામું : શ્રી મોટાવડા ગ્રામ પંચાયત કચેરી મુ. મોતાવડા તા. લોધિકા જી. રાજકોટ		કચેરી : પી.જી.વિ.સી.એલ. ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી – રાજકોટ ફોન. નં. ૦૨૮૧-૨૨૩૧૬૭૨
અરજી/રજૂઆતની વીગત	વિભાગે કરેલ કાર્યવાહી/પ્રત્યુત્તર	વિશેષ નોંધ
મોટાવડા ગામે પાણીના સંપ માટે પ.૦ એચ.પી. વીજ કનેક્શન મેળવવા અંગે તથા જીલ્લો (કુવો) નું પ.૦ એચ.પી. નું વીજ કનેક્શન મળવા અંગે.	સરપંચ શ્રી મોટાવડા તરફથી તા. ૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ વોટર વર્કસ વીજ જોડાણ માટે ની અરજી મળેલ છે, જેના અનુસંધાને લોધિકા પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા જરૂરી સર્વે કરી પત્ર નં. ૨૦૪૨ અને તા. ૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ છે, આ અંદાજ પત્ર ભરપાઈ કરીએ તાત્કાલિક વીજ જોડાણ આપવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	

કાર્યપાલક ઇજનેર  
ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી – રાજકોટ