

લોક સંવાદ સેતુ ૨૦૧૬ : તાલુકો લખપત જિ. કચ્છ. તા ૨૨/૦૪/૨૦૧૬

| ક્રમ નં | અરજી નં અને તારીખ | અરજદાર નું નામ સરનામું | પ્રશ્ન ની વિગત | સબધિત ખાતા વિભાગ નું નામ | અરજીની નિકાલ ની વિગત | રીમાર્ક |
|---------|-------------------|--|--|-------------------------------------|--|---------|
| ૧ | તારીખ ૧૮-૪-૨૦૧૬ | પુન્જુભા વાગજી જાડેજા મંત્રી શ્રી લખપત તાલુકા ભાજપ | વીજળી કરણ માટે અમારી અગાઉ ઘણી વખત માગણી છે તેમજ ગ્રામ્યસભામાં પણ અનેક વખત માગણી કરેલ છે. વીજળીકરણ માટે અમારા વિસ્તારને , રવાપર સબડીવીઝન માંથી કાઢીને દયાપર સબડીવીઝન માં જોડવામાં આવે તો અમોને બિલ તેમજ વીજળીના | રવાપર પેટા વિભાગીય કચેરી પીજીવીસીએલ | હાલમાં મેઘપર પંચાયત હેઠળ , અંગિયા, જુણાચાય, મેઘપર, હરોડા, મણકવાઢ વગેરે પાંચ ગામો આવેલા છે.આ ગામો હરીપર JGY ફીડર માં જોડેલા છે.જે રવાપર થી આવેલ છે. તાંત્રિક રીતે આ બધા ગામો રવાપર પે.વિભાગીય કચેરી હેઠળ સમાવાયા છે. આ બધા ગામો વીજ માળખાને સલંજન રવાપર કચેરી સાથે જોડાયેલ છે . છેલ્લા ૩૦ વર્ષ થી એટલેકે જ્યારથી આ ગામોમાં વીજળીકરણ થયું ત્યાર થી આ ગામો રવાપર કચેરી હસ્તક જોડાયેલા છે. આ ગામોના અમુક ખેતીવાડી વીજજોડાણો દયાપરના ખટિયા એજી ફીડરમાં જોડેલા છે. હાલમાં ત્યાં નવું ૬૬ કેવી મેઘપર SS મંજુર થયેલ છે.જેનો સમાવેશ વર્ષ ૧૬-૧૭ માં કરેલ છે. જેની જમીન સંપાદનની કામગીરી ચાલુમાં છે. આ સબ સ્ટેશન ચાલુ થયા બાદ દયાપર ના ખટિયા એજી ફીડરમાં જોડેલ રવાપર ના વીજ ગ્રાહકોને અલગ ફીડરમાં જોડવામાં આવશે તેમજ આ | નિકાલ |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>ફોલ્ટ બાબતે જલ્દી રીપેર થઈ શકે .તેમજ ખેડૂતોને પણ ખેતીવાડી માટે વીજળીકરણ મંજૂર થઈ શકે રવાપર પે.વિભાગમાં ઘણીવખત ૩ થી ૪ વર્ષ સુધી મળતા નથી જો દયાપર થઈ જાયતો જરૂરી વીજ જોડાણ મળી જાય તો દયાપર માં જોડવા માટે યોગ્ય કરશો ?</p> | <p>ગામડાઓને પણ અલગ JGY ફીડર માં જોડવામાં આવશે આમ આ વિસ્તારમાં AG તેમજ JGY બન્ને વીજ ગ્રાહકોને અલચેદા ફીડર માંથી વીજ પુરવઠો આપવામાં આવશે. જેથી ફોલ્ટ રીપેરની કામગીરી સરળતાથી થઈ શકે.</p> <p>નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણોનો લક્ષ્યાંક જે તે પે.વિભાગીય કચેરી હેઠળ પડતર અરજી ના આધારે આપવામાં આવે છે. તેમજ દયાપર પે.વિભાગ માં ખેતીવાડી ની અરજીઓનું પ્રમાણ ઓછું હોવાથી બીજી કચેરી ની સરખામણીએ વીજજોડાણો જલ્દી મળી જાય છે. હાલમાં દયાપર કચેરીમાં ડીસેમ્બર ૨૦૧૫ સુધીના ભાવ પત્રક આપી દીધેલ છે.તેમજ રવાપર પેટાવિભાગ કચેરીમાં સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ સુધીની અરજીઓને ભાવપત્રક આપી દીધેલ છે.</p> | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|---|----------------------|--|---|-----------------------------|--|-------|
| ૨ | તારીખ - ૧૭-૪-૨૦૧૬ | મહેશ વિશ્રામ પોકાર મુ.પો. વિરાણી તા.લખપત | ખેતીવાડી વીજજોડાણ માટે જરૂરી રકમ ભરપાઈ કરીદીધેલ છે તો જલ્દી વીજજોડાણ મળવા બાબત | દયાપર પેટાવિભાગ કચેરી | અરજદારને તેમના નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણ માટે જરૂરી ભાવ પત્રક ૧૯-૧૨-૨૦૧૫ ના રોજ ભરપાઈ કરી આપેલ આ માટેનું જરૂરી લાઈન કામ તેમજ ટ્રાન્સફોર્મરનું કામ તારીખ - ૧૫-૪-૨૦૧૬ ના પૂર્ણ થયેલ અરજદારનું વીજજોડાણ તારીખ - ૧૯-૪-૨૦૧૬ ના રોજ ચાલુ કરી કામ પૂર્ણ કરેલ છે. | નિકાલ |
| ૩ | તારીખ-૧૭- ૪-૨૦૧૬ | મરિયમ મુસ્તફા સૈયદ મુ.પો.વિરાણી તા.લખપત | ઝૂપડ પડી યોજનામાં નવું વીજજોડાણ મળવા બાબત. | દયાપર પેટાવિભાગ કચેરી | અરજદાર શ્રીમતી મરિયમ મુસ્તફા સૈયદ દ્વારા તારીખ - ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬ ના રોજ ઝૂપડપટ્ટી યોજનામાં ઘરવપરાશના વીજજોડાણ માટે અરજી કરેલ જેની જરૂરી કાર્યવાહી પૂર્ણકરી તેમનું વીજજોડાણ તારીખ ૨૦-૪- ૨૦૧૬ ના રોજ ચાલુ કરી આપેલ છે. | નિકાલ |
| ૪ | તારીખ ૧૬- ૪-૨૦૧૬ | નરેન્દ્ર કુમાર .આર.ડાભી ગામ દયાપર તા.લખપત | મારું ઘર ઉમિયા નગર કુમાર શાળા પાસે છે.જ્યાં પવનના કારણે અવાર નવાર વીજ વિક્ષેપ થાય છે તે નિવારવા બાબત | દયાપર પેટાવિભાગ કચેરી | તમારી અરજી ના અનુસંધાને તપાસ કરતા તમારા ઘરવપરાશના વીજજોડાણનો સર્વિસ વાયર લુઝ હોતા પવનના કારણે અવાર નવાર વીજ વિક્ષેપ થવા પામેલ આ સર્વિસ વાયર તાત્કાલિક બદલીને તમારી ફરિયાદનો કાયમી ઉકેલ કરી નાખેલ છે. | નિકાલ |

| | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|-----------------------|---|---------|
| ૫ | તારીખ ૧૯-૪-૨૦૧૬ | રાશુભા સામતશિહ સોઢા મુ.પો.કોરીયાણી તા.લખપત | મારા ઘર પાસે જર્જરીત વીજ વાયર બદલવા અંગે | દયાપર પેટાવિભાગ કચેરી | આપના કોરીયાણી ગામે જુના અને જર્જરીત વીજ વાયરો બદલવાનું કામ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ માં પૂર્ણ કરી નાખેલ આ કામ માં ૨.૫ કિલોમીટર જેટલા જર્જરીત વીજ વાયરો તેમજ ૨૧ જેટલા વીજ થાંભલાઓ સાગરખેડુ યોજનામાં બદલવામાં આવેલ તમારી અરજીના અનુસંધાને જરૂરી સ્થળ તપાસ કરી તમારા ઘર પાસેના પોલ પરનું જર્જરીત વીજ વાયરો પણ તારીખ ૨૦-૪-૨૦૧૬ ના રોજ બદલીને વીજ માળખાને સલામત સ્થિતિમાં મુકેલ છે . | નિકાલ |
| ૬ | તારીખ ૧૮-૪-૨૦૧૬ | સુમરા ગુલમામદ ફકીરમામદ મુ.પો.દોલતપર તા.લખપત | દોલતપર ગામે બાકી રહેતા જર્જરીત વીજ વાયરો બદલવા અંગે . | દયાપર પેટાવિભાગ કચેરી | દોલતપર ગામે જર્જરીત વીજ વાયરો બદલવા અંગે જરૂરી મંજૂરી મેળવીને આશરે ૧.૫ કિલોમીટર જેટલા વીજ વાયરો બદલી નાખેલ છે બાકીના ૨ કિલોમીટર જેટલા વીજ વાયરો તા: ૧૯.૦૫.૨૦૧૬ નાં રોજ કામ પુર્ણ કરેલ છે. અરજદારની ફરિયાદ પ્રમાણે તા-૧૯.૦૫.૨૦૧૬ના વીજ વાયર બદલી એલ.ટી. એબીસી કેબલ નાખેલ છે. | નિકાલ - |
| ૭ | તારીખ ૧૯-૪-૨૦૧૬ | સુરેન્દ્રશીહ .એચ .જાડેજા મુ.પો. માતાનામદ તા.લખપત | માતાનામદ ખેતીવાડી અરજદારોને દયાપર કચેરીમાંથી વીજજોડાણ આપવા અંગે | રવાપર પેટાવિભાગ કચેરી | હાલમાં રવાપર પેટાવિભાગ કચેરીમાં ટોટલ ૫૨ ગામડાઓ આવેલ છે જેમાં અબડાસા તાલુકાનું ૧ , લખપત તાલુકા ના ૧૧ , ભુજ તાલુકાના ૦૮ , તથા ૩૨ ગામડાઓ નખત્રાણા તાલુકાના છે. લખપત તાલુકાના ૧૧ ગામડાઓ વીજમાળખાને સલગ્ન રવાપર પેટાવિભાગ કચેરી સાથે જોડાયેલ છે આ ગામડાઓ શરૂઆતથી જ એટલેકે વીજળી કરણ થયું ત્યારથી જ રવાપર કચેરી સાથે | નિકાલ |

| | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|-----------------------|---|-------|
| | | | | | જોડાયેલ છે નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણો નો લક્ષ્યાંક જે તે પે.વિભાગીય કચેરી હેઠળ પડતર અરજી ના આધારે આપવામાં આવે છે. તેમજ દયાપર પે.વિભાગ માં ખેતીવાડી ની અરજીઓનું પ્રમાણ ઓછું હોવાથી બીજી કચેરી ની સરખામણીએ વીજજોડાણો જલ્દી મળી જાય છે. હાલમાં દયાપર કચેરીમાં ડીસેમ્બર ૨૦૧૫ સુધીના ભાવ પત્રક આપી દીધેલ છે. તેમજ રવાપર કચેરીમાં સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ સુધીના અરજીઓને ભાવપત્રક આપી દીધેલ છે. તાંત્રિક રીતે તપાસતા દયાપર કચેરીમાંથી વીજજોડાણ આપવા શક્ય નથી, | |
| ૮ | તારીખ ૧૯-૪-૨૦૧૬ | વસંત મણીલાલ મૈયાર મુ.પો. દયાપર તા.લખપત | લખપત તાલુકાના રવાપર પેટાવિભાગીય કચેરી હેઠળ આવેલા ગામોને દયાપર કચેરીના ક્વોટામાં વીજજોડાણ આપવા અંગે . તથા લખપત તાલુકાની | રવાપર પેટાવિભાગ કચેરી | હાલમાં રવાપર પેટાવિભાગ કચેરીમાં ટોટલ ૫૨ ગામડાઓ આવેલ છે જેમાં અબડાસા તાલુકાનું ૧ , લખપત તાલુકા ના ૧૧ , ભુજ તાલુકાના ૦૮ , તથા ૩૨ ગામડાઓ નખત્રાણા તાલુકાના છે. લખપત તાલુકાના ૧૧ ગામડાઓ વીજમાળખાને સલગ્ન રવાપર પેટાવિભાગ કચેરી સાથે જોડાયેલ છે આ ગામડાઓ શરૂઆતથી જ એટલેકે વીજળી કરણ થયું ત્યારથી જ રવાપર કચેરી સાથે જોડાયેલ છે નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણો નો લક્ષ્યાંક જે તે પે.વિભાગીય કચેરી હેઠળ પડતર અરજી ના આધારે આપવામાં આવે છે. તેમજ દયાપર પે.વિભાગ માં ખેતીવાડી ની અરજીઓનું પ્રમાણ ઓછું હોવાથી બીજી | નિકાલ |

| | | | | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------|---|--------|
| | | | વહીવટી કચેરી બે જગ્યાએ રાખવા અંગે . | | કચેરી ની સરખામણીએ વીજજોડાણો જલ્દી મળી જાય છે. હાલમાં દયાપર કચેરીમાં ડીસેમ્બર ૨૦૧૫ સુધીના ભાવ પત્રક આપી દીધેલ છે. તેમજ રવાપર કચેરીમાં સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ સુધીના અરજીઓને ભાવપત્રક આપી દીધેલ છે. તાંત્રિક રીતે તપાસતા દયાપર કચેરીમાંથી વીજજોડાણ આપવા શક્ય નથી, | |
| ૯ | તારીખ ૧૮-૪-૨૦૧૬ | સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત માતાનામઢ | માતાનામઢ ગામે જર્જરીત વીજ વાયર તથા પોલ બદલવા અંગે . | રવાપર પેટાવિભાગ કચેરી | માતાનામઢ બહું પ્રસીધ તીર્થસ્થાન હોવાથી વીજ પુરવઠો સતત જળવાઈ રહે તેમાટે તબકાવાર તેના વીજ માળખાનું જરૂરી સમારકામ કરવામાં આવેલ છે . તથા જરૂરી વીજ વાયર તથા પોલ બદલવામાં આવે છે આમ છતા તમારી અરજીના અનુસંધાનમાં જરૂરી મોજણી કરતા ૬ જેટલા જુના થાંભલાઓ તથા ૮ ગાળા ના જર્જરીત વીજ વાયરો બદલાવેલ છે આ કામ તા ૧૭.૦૫.૧૬. ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. અરજદારની ફરિયાદ પ્રમાણે ના વીજ વાયર બદલી એલ.ટી. એબીસી કેબલ નાખેલ છે | નિકાલઢ |
| ૧૦ | તારીખ ૧૯-૪-૨૦૧૬ | રબારી બીજલ ભીમા મુ.પો.મેઘપર તા.લખપત | મેઘપર ગામે જર્જરીત વીજ વાયર તથા થાંભલા બદલવા તેમજ રબારી | રવાપર પેટાવિભાગ કચેરી | ઉપરોક્ત બાબતે તેમજ તમારી અરજીના અનુસંધાને સ્થળ સર્વે કરતા મેઘપર ગામમાં ૧૫ જેટલા ગાળાના જર્જરીત વીજ વાયરો બદલાવેલ છે તેમજ ગામના હયાત ટ્રાન્સફોર્મરનું વિભાજન કરી રબારી વાસમાં નવું ૧૦ કેવીએ નું ટ્રાન્સફોર્મર કરેલ છે આ કામ તા: ૨૧.૦૫.૨૦૧૬ | નિકાલ |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|--|-----------------------|--|-------|
| | | | વાસમાં અલગ ટ્રાન્સફોર્મર આપવા બાબત . | | નાં રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. અરજદારની ફરિયાદ પ્રમાણે ૧૦ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરવાનું કામ પૂર્ણ કરેલ છે વીજ વાયર બદલી એલ.ટી. એબીસી કેબલ નાખેલ છે | |
| ૧૧ | તારીખ ૧૯-૪-૨૦૧૬ | આમદ નુરમામદ મન્દ્રા મુ.પો. હરોડા તા.લખપત | હરોડામાં જર્જરીત ડીપી , વાયર તથા થાંભલા બદલવા બાબત | રવાપર પેટાવિભાગ કચેરી | ઉપરોક્ત બાબતે તેમજ તમારી અરજીના અનુસંધાને હરોડા ગામના ટ્રાન્સફોર્મરનું જરૂરી સમારકામ તારીખ ૨૧-૪-૨૦૧૬ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે .તેમજ હાલમાં આ ગામમાં ૨૦ થી ૨૫ જેટલા હળવા દબાણ ના થાંભલા ઓના વીજ વાયરો બદલાવવા જરૂરી છે. આ કામ તા: ૩૦.૦૫.૨૦૧૬ નાં રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. અરજદારની ફરિયાદ પ્રમાણે ના વીજ વાયર બદલી એલ.ટી. એબીસી કેબલ નાખેલ છે | નિકાલ |
| ૧૨ | તારીખ ૧૯-૪-૨૦૧૬ | સોઢા રાણુભા દાનસંગજી મુ.પો. આશાપર તા.લખપત | આશાપર ગામના વીજ વાયરો અડધા જુના છે તે બદલવા બાબત . | રવાપર પેટાવિભાગ કચેરી | આશાપર ગામમાં આશરે ૨ વર્ષ પહેલા જરૂરી થાંભલા તથા વીજ વાયરો બદલી નાખેલ હતા આપની અરજીના અનુસંધાને સ્થળ મોજણી કરતા હજુ ૧૦ થી ૧૨ થાંભલા ઓમાં વીજ વાયરો બદલવા જરૂરી જણાય છે જે જરૂરી મંજૂરી મેળવી ને તા: ૩૦.૦૫.૨૦૧૬ નાં રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. અરજદારની ફરિયાદ પ્રમાણે ના વીજ વાયર બદલી એલ.ટી. એબીસી કેબલ નાખેલ છે | નિકાલ |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|---|-----------------------|--|-------|
| ૧૩ | તારીખ ૧૯-૪-૨૦૧૬ | સોતા ઓસમાણ હુસેન મુ.પો.મણકાવાંઢ તા.લખપત | મણકાવાંઢ માં જર્જરીત ડીપી , વાયર તથા થાંભલા બદલવા બાબત . | રવાપર પેટાવિભાગ કચેરી | હાલમાં મણકાવાંઢ ગામમાં જર્જરીત વીજ વાયર તેમજ થાંભલા બદલવા નું કામ તા: ૧૮.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે . અરજદારની ફરિયાદ પ્રમાણે ના વીજ વાયર બદલી એલ.ટી. એબીસી કેબલ નાખેલ છે | |
| ૧૪ | તારીખ ૧૯-૪-૨૦૧૬ | હાસમ ઉમર મંઘરા મુ.પો. હરોડા તા.લખપત | મેઘપર ગ્રામ પંચાયત હસ્તકના ગામડા ઓને દયાપર કચેરીમાં તબદીલ કરવા અંગે . | રવાપર પેટાવિભાગ કચેરી | હાલમાં રવાપર પેટાવિભાગ કચેરીમાં ટોટલ ૫૨ ગામડાઓ આવેલ છે જેમાં અબડાસા તાલુકાનું ૧ , લખપત તાલુકા ના ૧૧ , ભુજ તાલુકાના ૦૮ , તથા ૩૨ ગામડાઓ નખત્રાણા તાલુકાના છે. લખપત તાલુકાના ૧૧ ગામડાઓ વીજમાળખાને સલગ્ન રવાપર પેટાવિભાગ કચેરી સાથે જોડાયેલ છે આ ગામડાઓ શરૂઆતથી જ એટલેકે વીજળી કરણ થયું ત્યારથી જ રવાપર કચેરી સાથે જોડાયેલ છે નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણો નો લક્ષ્યાંક જે તે પે.વિભાગીય કચેરી હેઠળ પડતર અરજી ના આધારે આપવામાં આવે છે . તેમજ દયાપર પે.વિભાગ માં ખેતીવાડી ની અરજીઓનું પ્રમાણ ઓછું હોવાથી બીજી કચેરી ની સરખામણીએ વીજજોડાણો જલ્દી મળી જાય છે. હાલમાં દયાપર કચેરીમાં ડીસેમ્બર ૨૦૧૫ સુધીના ભાવ પત્રક આપી દીધેલ છે. તેમજ રવાપર કચેરીમાં સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ સુધીના અરજીઓને ભાવપત્રક આપી દીધેલ છે. | નિકાલ |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|---|-----------------------|--|-------|
| | | | | | તાંત્રિક રીતે તપાસતા દયાપર કચેરીમાંથી વીજજોડાણ આપવા શક્ય નથી, | |
| ૧૫ | તારીખ ૧૯-૪-૨૦૧૬ | તુવર બળવંત શિહ ભીમજી મુ.પો. ભાડરા તા.લખપત | ભાડરા ગામના વીજળી ના વાયરો બદવા અંગે . | રવાપર પેટાવિભાગ કચેરી | ભાડરા ગામમાં ૧૫ જેટલા જર્જરીત પોલ તેમજ વીજ વાયરો બદલવાનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે બાકી રહેતા ૧૦ થાંભલા ના વાયરો બદલવાનું કામ તા: ૩૦.૦૫.૨૦૧૬ નાં રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. અરજદારની ફરિયાદ પ્રમાણે ના વીજ વાયર બદલી એલ.ટી. એબીસી કેબલ નાખેલ છે | નિકાલ |
| ૧૬ | તારીખ ૧૯-૪-૨૦૧૬ | દાનુભા મોડજી તુંવર મુ.પો. ભાડરા તા. લખપત | ભાડરા વાડીવિસ્તારમાં સિંગલ ફેઝ વીજ જોડાણ આપવા બાબત. | રવાપર પેટાવિભાગ કચેરી | હાલમાં ખેતીવાડી વીજ ગ્રાહકોને તેની ખેતીની જમીનમાં ઘર વપરાસ માટે મકાન બનાવી ૭-૧૨ માં જરૂરી એન્ટ્રી કરવી ને અરજી કર્યેથી હયાત ખેતીવાડી ફીડર માંથી વીજ જોડાણ આપવામાં આવે છે.ભાડરા ગામમાં કોઈ ખેતીવાડી નું વીજજોડાણ નથી કે આ વિસ્તારમાં કોઈ ખેતીવાડીનું ફીડર પણ આવેલ નથી . | નિકાલ |