

તારીખ : ૧૯.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ

તા. માળિયા (હાટીના)

યોજાનાર લોક સંવાદ સેતુ કાર્યક્રમ માં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ

| ક્રમ | પ્રશ્ન નં. | પ્રશ્ન રાજકર્તાનું નામ અને ગામ   | પ્રશ્નની ટૂંકી વિગત  | વિભાગ                       | અરજદારશ્રીનો પ્રશ્ન/રજૂઆત અન્યથે પ્રત્યુત્તર/અહેવાલ ની ટૂંકી વિગત   | રીમાર્ક્સ              |
|------|------------|--|--|-----------------------------|---|------------------------|
| ૧    | ૩૨         | શ્રી મૂકેશકુમાર પ્રવિણચંદ્ર જૂઠાણી રહે માળિયા (હા.)                                  | હાલમાં રેવન્યુ ખાતાને લગતી તથા ૭-૧૨ તથા ૮-અ ની નકલો તેમજ સોગંદનામાં અને દરેક પ્રકારના દાખલાઓ મેળવવા માટે જનસેવા કેન્દ્ર ઉપર મોટી ભીડ થતી હોય છે ત્યારે લાઈટના ફોલ્ટના કારણે આ કામગીરી ઘણો સમય બંધ રહે છે અને અરજદારોને તડકામાં ઘણો સમય લાઈનમાં ઉભું રહેવું પડે છે જેથી મામલતદાર કચેરી ઉપર તે કચેરીનું અલગ રીતે લાઈટ કનેક્શન આપવામાં આવે તો આવા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત ન થાય જેથી આ બાબતે યોગ્ય નિર્ણય કરવા માંગણી | નાયબ ઈજનેરશ્રી, માળિયા (હા) | મામલતદાર કચેરી હેઠળ આવેલા જન-સેવા કેન્દ્રને માળિયા જ્યોતિગ્રામ ફીડરનો પાવર આપવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે અસામાન્ય સંજોગો સિવાય જનસેવા કેન્દ્ર ખાતે મળતી અરજદારોને સેવામાં વીજ વિક્ષેપ થતો નથી. તેમ છતાં સેવામાં વીજ વિક્ષેપ ના આવે તે માટે મામલતદારશ્રી કચેરી તથા તાલુકા પંચાયત કચેરીના વીજજોડાણ માટે છેલ્લા પાચ વર્ષથી અલગ સ્વતંત્ર ટ્રાન્સફોર્મર આપવામાં આવેલ છે. સદર જનસેવા કેન્દ્ર મામલતદાર કચેરીનો જ ભાગ હોય અલગ વીજજોડાણ લેવાનું રહેતું નથી.   | નિકાલ                  |
| ૨    | ૫          | શ્રી મુલુભાઈ અલાભાઈ જુન્જીયા (રહે નાની ઘણેજ) પ્રમુખ શ્રી ભા.જ.પા. તાલુકો માળિયા (હા) | માળિયા પીજીવીસીએલ સબ ડીવિઝન ઓફીસ થોડા વર્ષો પહેલા સેક્શન ઓફીસ બન્યા બાદ કોઈ પણ સ્ટાફ માં વધારો થયેલ ના હોય ઓફીસ અપગ્રેડ બની પણ સ્ટાફમાં ઘટ જેવે થે સ્થિતિ માં જ હોય , આ બાબતે અનેક વખત રજૂઆતો કરવા છતાં ખાલી જગ્યાઓ પુરાતી ના હોય, કામ ખુબજ પેન્ડીંગ રહેતું હોય લોકોને ખુબ જ હાડમારી ભોગવવી પડતી હોય સત્વરે પૂર્ણ સ્ટાફની જગ્યાઓ ભરાઈ જાય તે માટે ઘટતું યોગ્ય કરવું  | નાયબ ઈજનેરશ્રી, માળિયા (હા) | તાજેતરમાં વડી કચેરી જીયુવીએનએલ, વડોદરા દ્વારા પેટા વિભાગીય કચેરીમાં ટેકનિકલ-કલેરીકલ પોસ્ટ વધારવા અંગે નવા ધારાધોરણો પરીપત્રિત કરવામાં આવેલ. જે અનુસાર અત્રેની કચેરી દ્વારા પોસ્ટ વધારવાની દરખાસ્ત પીજીવીસીએલ બોર્ડ સમક્ષ યોગ્ય નિર્ણય અર્થે મુકવામાં આવેલ. સદર દરખાસ્ત વધુ સમિક્ષા અર્થે જીયુવીએનએલ, વડોદરાને તારીખ ૩૦-૦૫-૨૦૧૬ સુધીમાં મોકલવામાં આવશે અને જીયુવીએનએલ, વડોદરા દ્વારા સ્ટાફ ભરવાની મંજૂરી મળ્યા બાદ તાત્કાલિક માળિયા પેટા વિભાગીય કચેરીમાં ટેકનિકલ સ્ટાફ ભરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે . વધુમાં, અધિક્ષક ઇજનેર, વર્તુળ કચેરી, પોરબંદર દ્વારા માળિયા હાટીના પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે વધું ૩ ઇલે.આસિસ્ટન્ટ ની જગ્યા રીડીપ્લોયમેન્ટ દ્વારા મંજૂર કરવાની દરખાસ્ત નિગમિત કચેરીને મોકલવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે સક્ષમ અધિકારીની મંજૂરી મળ્યા બાદ માળિયા હાટીના પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે વધું ૩ ઇલે.આસિસ્ટન્ટ તાત્કાલિક ધોરણે ભરવામાં આવશે. | પ્રગતિ હેઠળ (૩૦/૦૫/૧૬) |

| ક્રમ | પ્રશ્ન નં. | પ્રશ્ન રાજકર્તાનું નામ અને ગામ                            | પ્રશ્નની ટૂંકી વિગત  | વિભાગ                       | અરજદારશ્રીનો પ્રશ્ન/રજૂઆત અન્યવે પ્રત્યુત્તર/અહેવાલ ની ટૂંકી વિગત  | રીમાર્ક્સ              |
|------|------------|---|--|-----------------------------|--|------------------------|
| ૩    | ૨૨         | શ્રી ગોવિંદ ભાઈ પુંજાભાઈ પંડિત રહે. ઇટાળી તા. માળિયા (હા) | તા.૦૪.૦૧.૯૯ ના રોજ રસીદ નંબર ૦૫૮૨૯૯ થી માંગણી કરેલ અમારી જમીન ઉપરના ખેતીવાડી વીજ જોડાણ બાબત  | નાયબ ઈજનેરશ્રી, માળિયા (હા) | સદર અરજદાર દ્વારા સામાન્ય યોજના હેઠળ નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાણની અરજી તા. ૦૪.૦૧.૯૯ ના રોજ કરવામાં આવેલ હતી જેનો ક્રમાનુસાર વારો વર્ષ ૨૦૧૧ માં આવેલ હતો અત્રેની કચેરી દ્વારા અરજદારને ખેતીવાડી સર્વે નંબર ના તાજેતરના દસ્તાવેજ પત્ર નંબર ૨૧૩૫૬ તા. ૨૪.૧૧.૨૦૧૧ દ્વારા રજુ કરવા જણાવેલ હતું . પરંતુ અરજદાર દ્વારા સદર દસ્તાવેજ તા .૬.૦૫.૧૬ ના રોજ કરેલ છે જેના આધારે તેમને ભાવ પત્રક તા.૧૬.૦૫.૧૬ ના આપવામાં આવેલ છે જે ભરપાઈ કર્યે આગળની કાર્યવાહી સત્વરે પૂર્ણ કરી આપવામાં આવશે   | નિકાલ                  |
| ૪    | ૬૪         | શ્રી વિક્રમભાઈ સદુરભાઈ સિસોદીયા રહે. માળિયા               | માળિયા (હા) સબડિવિઝન ના વીજ પ્રશ્નો બાબત રજૂઆત કરતા સ્થાનિક ઓફિસે ટેકનીકલ સ્ટાફ ઘટતો હોવાથી સમયસર વીજ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થઈ શકતું નથી તો ઘટતા સ્ટાફ અંગે યોગ્ય કરવું | નાયબ ઈજનેરશ્રી, માળિયા (હા) | તાજેતરમાં વડી કચેરી જીયુવીએનએલ, વડોદરા દ્વારા પેટા વિભાગીય કચેરીમાં ટેકનિકલ-કલેરીકલ પોસ્ટ વધારવા અંગે નવા ધારાધોરણો પરીપત્રિત કરવામાં આવેલ. જે અનુસાર અત્રેની કચેરી દ્વારા પોસ્ટ વધારવાની દરખાસ્ત પીજીવીસીએલ બોર્ડ સમક્ષ યોગ્ય નિર્ણય અર્થે મુકવામાં આવેલ. સદર દરખાસ્ત વધુ સમિક્ષા અર્થે જીયુવીએનએલ, વડોદરાને તારીખ ૩૦-૦૫-૨૦૧૬ સુધીમાં મોકલવામાં આવશે અને જીયુવીએનએલ, વડોદરા દ્વારા સ્ટાફ ભરવાની મજૂરી મળ્યા બાદ તાત્કાલિક માળિયા પેટા વિભાગીય કચેરીમાં ટેકનિકલ સ્ટાફ ભરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે . વધુમાં, અધિક્ષક ઇજનેર, વર્તુળ કચેરી, પોરબંદર દ્વારા માળિયા હાટીના પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે વધુ ૩ ઇલે.આસિસ્ટન્ટ ની જગ્યા રીડીપ્લોયમેન્ટ દ્વારા મંજૂર કરવાની દરખાસ્ત નિગમિત કચેરીને મોકલવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે સક્ષમ અધિકારીની મંજૂરી મળ્યા બાદ માળિયા હાટીના પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે વધુ ૩ ઇલે.આસિસ્ટન્ટ તાત્કાલિક ધોરણે ભરવામાં આવશે. | પ્રગતિ હેઠળ (૩૦/૦૫/૧૬) |

| ક્રમ | પ્રશ્ન નં. | પ્રશ્ન રાજકર્તાનું નામ અને ગામ            | પ્રશ્નની ટૂંકી વિગત  | વિભાગ                       | અરજદારશ્રીનો પ્રશ્ન/રજૂઆત અન્યવે પ્રત્યુત્તર/અહેવાલ ની ટૂંકી વિગત  | રીમાર્ક્સ              |
|------|------------|---|--|-----------------------------|--|------------------------|
| ૫    | ૩૫         | શ્રી ઠારણભાઈ રામભાઈ સિંઘવ રહે. જુના ગળોદર | માળીયા (હા) પીજીવીસીએલ કચેરીમાં ૩૨ ગામડાઓ આવેલ છે, હાલ જરૂરિયાતથી ઘણો સ્ટાફ અપૂરતો છે જેથી પારાવાર મુશ્કેલી પ્રજા અનુભવે છે જેથી તુરંતજ યોગ્ય આદેશ દ્વારા લા.ઈ.-૧ હેલ્પર -૮ લાઈનમેન -૨ આશી.લાઈનમેન -૨ મુકવા વિનંતી | નાયબ ઈજનેરશ્રી, માળિયા (હા) | તાજેતરમાં વડી કચેરી જીયુવીએનએલ, વડોદરા દ્વારા પેટા વિભાગીય કચેરીમાં ટેકનિકલ- કલેરીકલ પોસ્ટ વધારવા અંગે નવા ધારાધોરણો પરીપત્રિત કરવામાં આવેલ. જે અનુસાર અત્રેની કચેરી દ્વારા પોસ્ટ વધારવાની દરખાસ્ત પીજીવીસીએલ બોર્ડ સમક્ષ યોગ્ય નિર્ણય અર્થે મુકવામાં આવેલ. સદર દરખાસ્ત વધુ સમિક્ષા અર્થે જીયુવીએનએલ, વડોદરાને તારીખ ૩૦-૦૫-૨૦૧૬ સુધીમાં મોકલવામાં આવશે અને જીયુવીએનએલ, વડોદરા દ્વારા સ્ટાફ ભરવાની મંજૂરી મળ્યા બાદ તાત્કાલિક માળિયા પેટા વિભાગીય કચેરીમાં ટેકનિકલ સ્ટાફ ભરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે . વધુમાં, અધિક્ષક ઇજનેર, વર્તુળ કચેરી, પોરબંદર દ્વારા માળિયા હાટીના પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે વધું ૩ ઇલે.આસિસ્ટન્ટ ની જગ્યા રીડીપ્લોયમેન્ટ દ્વારા મંજૂર કરવાની દરખાસ્ત નિગમિત કચેરીને મોકલવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે સક્ષમ અધિકારીની મંજૂરી મળ્યા બાદ માળિયા હાટીના પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે વધું ૩ ઇલે.આસિસ્ટન્ટ તાત્કાલિક ધોરણે ભરવામાં આવશે. | પ્રગતિ હેઠળ (૩૦/૦૫/૧૬) |

| ક્રમ | પ્રશ્ન નં. | પ્રશ્ન રાજકર્તાનું નામ અને ગામ   | પ્રશ્નની ટૂંકી વિગત  | વિભાગ                       | અરજદારશ્રીનો પ્રશ્ન/રજૂઆત અન્યવે પ્રત્યુત્તર/અહેવાલ ની ટૂંકી વિગત   | રીમાર્ક્સ |
|------|------------|--|--|-----------------------------|---|-----------|
| ૬    | ૬૩         | શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ ભીમભાઈ મક્કા ઉપપ્રમુખશ્રી તાલુકા ભા.જ.પા. રહે. અવાણીયા | (૧) નવા ભાખરવડમાં રકમ ભરવા છતાં મીટર કનેક્શન આપેલ નથી<br>(૨) તરશીંગડા માં લાયક હોવા છતાં જ્યોતિગ્રામ ના નવા કનેક્શન અપાતા નથી.<br>(૩) બોડી ગામમાં જ્યોતિગ્રામ ના લાયક કનેક્શન પણ ઈરાદાપૂર્વક અપાતા નથી | નાયબ ઈજનેરશ્રી, માળિયા (હા) | (૧) સદર પ્રશ્નમાં દર્શાવેલ ભાખરવડ ગામ માળિયા પેટા વિભાગીય કચેરીના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે નવા ભાખરવડ ગામના કોઈ પણ અરજદારની રકમ ભરાઈ ગયેલ હોય તેવા ઘર વપરાશના વીજ જોડાણ તા. ૧૬.૦૫.૨૦૧૬ સુધીમાં આપવાના બાકી રહેતા નથી શ્રી જીતેન્દ્ર ભાઈ મક્કાની રજૂઆત મુજબ સદર ગામમાંજ સરકારશ્રી ની ઝુપડપટ્ટી વીજળીકરણ યોજના અંતર્ગત આવેલ બે (૨) અરજી માટે સ્વતંત્ર ૫ કેવીએનું ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરી બંને વીજ જોડાણ આપવામાં આવેલ છે. જેના લાભાર્થીના નામ નીચે મુજબ છે.<br>(I) પ્રકાશભાઈ મેઘાભાઈ ડાંગર<br>(II) રામાભાઈ જીણાભાઈ ડાંગર<br>આમ સદર પ્રશ્નનું નિરાકરણ થયેલ છે.<br>(૨) અને (૩) પ્રશ્ન માટે અરજદાર દ્વારા લાભાર્થી ના નામ દર્શાવેલ નથી વધુમાં જણાવવાનું કે સદર અરજદાર દ્વારા મેંદરડા પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે માસ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ માં માંગેલ માહિતી મુજબ ગામ તરશીંગડા ના શ્રી રણમલભાઈ ગીગાભાઈ મક્કા માટેનું ઘર વપરાશ ના વીજ જોડાણની મોજણી કરતા જણાયેલ છે કે અરજદાર નું મકાન ખેતીવાડીની જમીનમાં આવેલ હોય જ્યોતિગ્રામ વીજ લાઈનમાંથી વીજ જોડાણ કંપની ના નિયમ અનુસાર આપી શકાય તેમ નથી. | નિકાલ     |

| ક્રમ | પ્રશ્ન નં. | પ્રશ્ન રાજકર્તાનું નામ અને ગામ   | પ્રશ્નની ટૂંકી વિગત   | વિભાગ                       | અરજદારશ્રીનો પ્રશ્ન/રજૂઆત અન્યવે પ્રત્યુત્તર/અહેવાલ ની ટૂંકી વિગત  | રીમાર્ક્સ |
|------|------------|--|---|-----------------------------|--|-----------|
| ૭    | ૬૨         | શ્રી ધરમશી ભાઈ બીજલભાઈ રાહોડ સભ્યશ્રી તાલુકા પંચાયત માળીયા (હા) રહે.આંબેયા | આંબેયા ગામે ત્રણ વર્ષ થી માગણી હોવા છતાં રકમ ભરાઈ ગયેલ હોવા છતાં ધર મીટર મળતા નથી | નાયબ ઈજનેરશ્રી, માળિયા (હા) | આંબેયા ગામ માળીયા (હા) પેટા વિભાગીય કચેરી ના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવેલ છે આંબેયા ગામના કોઈ પણ અરજદાર ની રકમ ભરાઈ ગયેલ હોય તેવા ધર વપરાશના વીજ જોડાણ તા.૧૬.૦૫.૨૦૧૬ સુધીમાં આપવાના બાકી રહેતા નથી. શ્રી ધરમશી ભાઈ બીજલભાઈ રાહોડ ના નામની અરજી જુપડપટ્ટી વીજળીકરણ યોજના હેઠળ મળેલ છે. પરંતુ તેના ડોક્યુમેન્ટ માં ગુજરાત સરકારશ્રી ના ઠરાવ ક્રમાંક આર.ઈ.એસ ૧૦૯૪૪૪૦૩૬૧ તારીખ ૦૭.૦૮.૨૦૧૫ મુજબ તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી નો વીજ જોડાણ આપવા અંગેનો ભલામણ પત્ર સામેલ ના હોય સદર વીજ જોડાણ આપી શકાયેલ નથી સદર તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી નો વીજ જોડાણ આપવા અંગેનો ભલામણ પત્ર રજુ થયે વીજ જોડાણ અંગે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.               | નિકાલ     |
| ૮    | ૧૩         | જેન્તીભાઈ બચુભાઈ રાહોડ, રહે, વિષણવેલના પાટિયા પાસે, યૂનાની ભઠ્ઠી વિષણવેલ   | ધરવપરાશ નું વીજ કનેક્શન મળવા બાબત   | નાયબ ઈજનેરશ્રી, માળિયા (હા) | અરજદાર દ્વારા ધર વપરાશ હેતુની માંગણી તારીખ ૦૫.૦૧.૨૦૧૫ ના રોજ ચોરવાડ પેટા વિભાગીય કચેરીએ કરવામાં આવેલ, જેના અનુસંધાને પત્ર નં. સીએચડી/૩૦૬૬ તારીખ ૨૦.૦૩.૨૦૧૫ થી મકાનની માલિકી ના જરૂરી રેવન્યુ દસ્તાવેજ દિવસ પાંચ માં રજુ કરવા અર્થે જાણ કરેલ પરંતુ આજ દિવસ સુધી રેવન્યુ દસ્તાવેજ રજુ કરેલ નથી તેમજ વિષણવેલ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પત્રનં. ૨૦૩/ગ્રા.પ./૧૫ તારીખ ૨૦.૦૩.૨૦૧૫ થી પેશકદમીની જમીન યુનાભઠ્ઠી તરીકે વાપરવા માંગતા હોય તેઓને વીજ કનેક્શન ન આપવા બાબત નો અભિપ્રાય આપેલ છે. આ વીજ કનેક્શન અપાયેલ નથી. સ્થળ સર્વે કરતા ૯૦ મીટર એલટી લાઈન/ બે પોલ આવે છે. અરજદાર તરફથી રેવન્યુ દસ્તાવેજ રજુ થયે દિવસ સાત મા વીજ કનેક્શન આપી શકાય. | નિકાલ     |