

પત્રક - ૨

તા. ૩.૪.૨૦૧૬ ના રોજ યોજનાર લોક દરબાર કાર્યક્રમમાં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ.

પ્રશ્ન ક્રમાંક : ૧૪/૨૦૧૬

પેટા વિભાગીય કચેરી : મુળી વિભાગીય કચેરી સુરેન્દ્રનગર વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

રજૂઆત કર્તાનું નામ તથા સરનામું	પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટુંકી વિગત	અરજદારનો પ્રશ્ન / રજૂઆત અન્વયે થયેલ નિર્ણયની ટૂંકમાં વિગત	રીમાર્ક્સ
૧	૨	૩	૪
કનુભાઈ ઘરમસીભાઈ પટેલ મુ:- સડલા, તા :- મુળી	જયોતીગ્રામમાં સતત વિજ પુરવઠો ચાલુ રાખવા બાબત.	સડલા ગામને ૧૧ કે.વી પલાસા જે.જીવાય ફીડરમાંથી પાવર આપવામાં આવે છે. સદર ફીડરમાં નવ ગામોનો સમાવેશ થાય છે સદર ફીડરનાં મેક્સીમમ એમ્પીયર ચાલુ વર્ષ દરમ્યાન ૮૮ એમ્પીયર નોંધાયેલ છે જે એમ્પીયર ૧૫૦ સુધી પહોંચે તો કંપનીનાં નિયમ અનુસાર ફીડરનાં વિભાજનની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. હાલમાં સદર ફીડરનાં મેક્સીમમ એમ્પીયર પીજીવીસીએલનાં પર્વતમાન ધારા ધોરણ કરતા ઓછા હોય તેમજ સદર ફીડર વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન નિયત મર્યાદામાં હોય હાલમાં ફીડરનાં વિભાજનની જરૂરીયાત જણાતી નથી. જે આપ સાહેબને વિદિત થાય.	નિકાલ

**પત્રક - ૨**

તા. ૩.૪.૨૦૧૬ ના રોજ યોજનાર લોક દરબાર કાર્યક્રમમાં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ.

પ્રશ્ન ક્રમાંક : ૫૧/૨૦૧૬

પેટા વિભાગીય કચેરી : મુળી વિભાગીય કચેરી સુરેન્દ્રનગર વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

રજૂઆત કર્તાનું નામ તથા સરનામું	પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટુંકી વિગત	અરજદારનો પ્રશ્ન / રજૂઆત અન્વયે થયેલ નિર્ણયની ટૂંકમાં વિગત	રીમાર્કસ
૧	૨	૩	૪
ચૌહાણ હેમુભા નાનુભા મુ:- ઉમરડા, તા :- મુળી	ઉમરડા સબ સ્ટેશનમાંથી ૧૧ કે.વી વિજ થાંભલાનાં વાયરો રીપેર કરવા બાબત.	<p>ઉમરડા સબ સ્ટેશનમાંથી મુળી પેટા વિભાગીય કચેરી નાં કુલ ૬, ૧૧ કે.વી ફીડર નીકળે છે. જે તમામ ફીડરનું જરૂરી પોલ ટુ પોલ સર્વે નાં કામ નું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. સર્વે કામગીરી પુર્ણ થયા બાદ પ્રાયોરીટી નાં ઘોરણે ફીડરનાં માસ મેઈન્ટેનન્સનો પ્રોગ્રામ તા-૧૫-૦૪-૧૬ થી કોર્પોરેટ ઓફીસની સુચનાં મુજબ કામગીરી ચાલુ કરી દેવામાં આવશે સદર તમામ ફીડરોનાં માસ મેઈન્ટેનન્સની કામગીરી ચોમાસા પહેલા પુર્ણ કરવાનું આયોજન કરેલ છે.</p> <p>ઉમરડા સબ સ્ટેશનમાંથી મુળી પેટા વિભાગીય કચેરીનાં કુલ ૪ ખેતીવાડી ફીડર નીકળે છે. જેમાંથી સીંગલ ફેઈઝ વીજ જોડાણની અરજીનાં અનુસંધાને હાલમાં ૧૧ કે.વી માટ્ટી ફીડર પર એલ.એસ.ટી ટ્રાન્સફોર્મર મુકીને સીંગલ ફેઈઝ ચોવીસ કલાક પાવર આપવામાં આવે છે. બાકીનાં ત્રણ ફીડરોમાં હાલમાં કોઈ અરજદારની અરજી ન આવેલ હોય જેથી એલ.એસ.ટી ટ્રાન્સફોર્મર મુકેલ નથી અરજી આવ્યે સીંગલ ફેઈઝ ૨૪ કલાક પાવર આપવા અંગેની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જે આપ સાહેબને વિદિત થાય.</p>	પ્રગતિ હેઠળ ૩૦/૦૫/૨૦૧૬

પત્રક - ૨

તા. ૩.૪.૨૦૧૬ ના રોજ યોજનાર લોક દરબાર કાર્યક્રમમાં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ.

પ્રશ્ન ક્રમાંક : ૫૬/૨૦૧૬

પેટા વિભાગીય કચેરી : મુળી વિભાગીય કચેરી સુરેન્દ્રનગર વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

રજૂઆત કર્તાનું નામ તથા સરનામું	પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટુંકી વિગત	અરજદારનો પ્રશ્ન / રજૂઆત અન્વયે થયેલ નિર્ણયની ટૂંકમાં વિગત	રીમાર્ક્સ
૧	૨	૩	૪
મોરી રૂપસંગ હેમંતસંગ મુ:- સિધ્ધસર તા :- મુળી	હેમંતપર, નલીયા,નવાણીયા, સિધ્ધસર, સોમાસર, આયા,સામંતપર,કેસરપર, ઢાંકણીયા વગેરમાં વીજ વાયર રીપેર કરવા બાબત.	મુળી પેટા વિભાગીય કચેરી હેઠળ આવતા હેમંતપર, નલીયા,નવાણીયા, સિધ્ધસર, સોમાસર, આયા,સામંતપર,કેસરપર, ઢાંકણીયા આ તમામ ગામો ઉમરડા જે.જી.વાય ફીડરમાં આવે છે. તથા ઉપરોક્ત ગામોમાં ૧૧ કે.વી સોમાસર ખેતીવાડી ફીડર દ્વારા વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે. જે તમામ ફીડરનું જરૂરી પોલ ટુ પોલ સર્વે નાં કામ નું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. સર્વે કામગીરી પુર્ણ થયા બાદ પ્રાયોરીટી નાં ઘોરણે ફીડરનાં માસ મેઈન્ટેનન્સનો પ્રોગ્રામ તા-૧૫-૦૪-૧૬ થી કોર્પોરેટ ઓફીસની સુચનાં મુજબ કામગીરી ચાલુ કરી દેવામાં આવશે સદર તમામ ફીડરોનાં માસ મેઈન્ટેનન્સની કામગીરી ચોમાસા પહેલા પુર્ણ કરવાનું આયોજન કરેલ છે. જે આપ સાહેબને વિદિત થાય.	પ્રગતિ હેઠળ ૩૦/૦૫/૨૦૧૬

પત્રક - ૨

તા. ૩.૪.૨૦૧૬ ના રોજ યોજનાર લોક દરબાર કાર્યક્રમમાં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ.

પ્રશ્ન ક્રમાંક : ૬૭/૨૦૧૬

પેટા વિભાગીય કચેરી : મુળી વિભાગીય કચેરી સુરેન્દ્રનગર વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

રજૂઆત કર્તાનું નામ તથા સરનામું	પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટુંકી વિગત	અરજદારનો પ્રશ્ન / રજૂઆત અન્વયે થયેલ નિર્ણયની ટૂંકમાં વિગત	રીમાર્ક્સ
૧	૨	૩	૪
સરપંચશ્રી, કુંતલપુર, કુંતલપુર ગામ, તા:- મુળી	કુંતલપુર ગામે જ્યોતીગ્રામ યોજના કાર્યરત કરવા બાબત.	કુંતલપુર ગામને દૃદ કે.વી સડલા સબ સ્ટેશનમાંથી નીકળતા ૧૧ કે.વી પલાસા જેજીવાય ફીડર દ્વારા જ્યોતીગ્રામનો વિજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે. સદર ફીડરનાં મેકસીમમ એમ્પીયર ચાલુ વર્ષ દરમ્યાન ૯૮ એમ્પીયર નોંધાયેલ છે જે એમ્પીયર ૧૫૦ સુધી પહોંચે તો કંપનીનાં નિયમ અનુસાર ફીડરનાં વિભાજનની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. હાલમાં સદર ફીડરનાં મેકસીમમ એમ્પીયર પીજીવીસીએલનાં પર્વતમાન ધારા ધોરણ કરતા ઓછા હોય તેમજ સદર ફીડર વોલ્ટેજ રેગ્યુલેશન નિયત મર્યાદામાં હોય હાલમાં ફીડરનાં વિભાજનની જરૂરીયાત જણાતી નથી. જે આપ સાહેબને વિદિત થાય.	નિકાલ

**પત્રક - ૨**

તા. ૩.૪.૨૦૧૬ ના રોજ યોજનાર લોક દરબાર કાર્યક્રમમાં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ.

પ્રશ્ન ક્રમાંક : ૬૯/૨૦૧૬

પેટા વિભાગીય કચેરી : મુળી વિભાગીય કચેરી સુરેન્દ્રનગર વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

રજૂઆત કર્તાનું નામ તથા સરનામું	પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટુંકી વિગત	અરજદારનો પ્રશ્ન / રજૂઆત અન્વયે થયેલ નિર્ણયની ટૂંકમાં વિગત	રીમાર્કસ
૧	૨	૩	૪
રાજેન્દ્રસિંહ આર પરમાર ગામ- મુળી, તા:- મુળી	ઠેકેદારનાં એક કરોડ સોળ લાખનાં લાઈન કામનાં બીલો બાકી હોવા બાબત	મુળી પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે લાઈન કામ અંગેનાં છેલ્લા એક વર્ષમાં ઠેકેદાર શ્રી આર .આર પરમાર નાં ૧-૦૪-૨૦૧૫ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૬ દરમ્યાન કુલ ૧૯૭ બીલની રકમ રૂા ૫૬,૦૦,૦૦૦/- પાસ કરવામાં આવેલ છે અને નેટ પેમેન્ટ રૂા.૪૬,૪૨,૦૦૦/- ચુકવણી કરવામાં આવેલ છે. કુલ ૬ બીલ કે જેની રકમ રૂા. ૫,૩૦,૦૦૦/- અત્યારે વિભાગીય કચેરી ખાતે પાસીંગ હેઠળ છે જે ભંડોળ આવ્યા બાદ ઠેકેદારને ચુકવણી કરવામાં આવશે. તેમજ ઠેકેદારશ્રીનાં કુલ ૨૩૩ બીલ રકમ રૂા ૪૩,૪૯,૦૦૦/- પેટા વિભાગીય કચેરી મુળી ખાતે પેન્ડીંગ છે. જે બીલો ખુબ જુના હોય નાયબ ઈજનેર મુળીને પુરતી ચકાસણી કરીને સત્વરે વિભાગીય કચેરીને બીલ રજુ કરવા અંગે પત્ર લખવામાં આવેલ છે. જે બીલ વિભાગીય કચેરીએ રજુ થયે પાસ કરવા અંગેની કાર્યવાહી સત્વરે પુર્ણ કરવામાં આવશે. .જે આપ સાહેબને વિદિત થાય.	પ્રગતિ હેઠળ ૩૦/૦૪/૨૦૧૬

પત્રક - ૨

તા. ૩.૪.૨૦૧૬ ના રોજ યોજનાર લોક દરબાર કાર્યક્રમમાં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ.

પ્રશ્ન ક્રમાંક : ૭૦/૨૦૧૬

પેટા વિભાગીય કચેરી : મુળી વિભાગીય કચેરી સુરેન્દ્રનગર વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

રજૂઆત કર્તાનું નામ તથા સરનામું	પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટુંકી વિગત	અરજદારનો પ્રશ્ન / રજૂઆત અન્વયે થયેલ નિર્ણયની ટૂંકમાં વિગત	રીમાર્ક્સ
૧	૨	૩	૪
રાજેન્દ્રસિંહ આર પરમાર ગામ-મુળી, તા:- મુળી	મુળી સબ ડીવીઝનનાં તમામ ગામોમાં મેઈન્ટેનન્સ કરવા બાબત.	મુળી પેટા વિભાગીય કચેરી હેઠળ આવતા અર્બન-૧, જે.જી.વાય-૬, તથા ખેતીવાડી ૨૮ એમ કુલ ૩૫ ફીડરો છે જેનું તબક્કાવાર પ્રી મોન્સુન મેઈન્ટેનન્સ પ્લાનીંગ કરવામાં આવેલ છે. જે તમામ ફીડરનું જરૂરી પોલ ટુ પોલ સર્વે નાં કામ નું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. સર્વે કામગીરી પુર્ણ થયા બાદ પ્રાયોરીટી નાં ધોરણે ફીડરનાં માસ મેઈન્ટેનન્સનો પ્રોગ્રામ તા-૧૫-૦૪-૧૬ થી કોર્પોરેટ ઓફીસની સુચનાં મુજબ કામગીરી ચાલુ કરી દેવામાં આવશે સદર તમામ ફીડરોનાં માસ મેઈન્ટેનન્સની કામગીરી ચોમાસા પહેલા પુર્ણ કરવાનું આયોજન કરેલ છે.  કુલ ખેતીવાડી ફીડરો ૨૮ માંથી ૫ ફીડરોમાં અરજદારની અરજીનાં અનુસંધાને એલ.એસ.ટી ટ્રાન્સફોર્મર મુકીને સીંગલ ફેઈઝ ચોવીસ કલાક પાવર આપવામાં આવે છે. બાકીનાં ૨૩ ફીડરોમાં હાલમાં કોઈ અરજદારની અરજી ન આવેલ હોય જેથી એલ.એસ.ટી ટ્રાન્સફોર્મર મુકેલ નથી અરજી આવ્યે સીંગલ ફેઈઝ ૨૪ કલાક પાવર આપવા અંગેની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જે આપ સાહેબને વિદિત થાય.	પ્રગતિ હેઠળ ૩૦/૦૫/૨૦૧૬

પત્રક - ૨

તા. ૩.૪.૨૦૧૬ ના રોજ યોજનાર લોક દરબાર કાર્યક્રમમાં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ.

પ્રશ્ન ક્રમાંક : ૭૭/૨૦૧૬

પેટા વિભાગીય કચેરી : મુળી વિભાગીય કચેરી સુરેન્દ્રનગર વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

રજૂઆત કર્તાનું નામ તથા સરનામું	પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટુંકી વિગત	અરજદારનો પ્રશ્ન / રજૂઆત અન્વયે થયેલ નિર્ણયની ટૂંકમાં વિગત	રીમાર્ક્સ
૧	૨	૩	૪
દલિયંદભાઈ રામજીભાઈ ગામ- કુંતલપુર, તા:- મુળી	બે મોટર અંગેનું આપેલ વીજ બીલ રદ કરવા બાબત.	શ્રી દલિયંદ રામજીભાઈ ની રજૂઆત મુજબ ઓફીસ રેકોર્ડ વેરીફાય કરતા નીચે મુજબ હકીકત જાણવા મળેલ છે. સદર ગ્રાહકને તેમનાં ખેતીવાડી વિજ કનેક્શન કે જેનો ગ્રાહક નં ૨૭૬૦૮/૦૦૫૨૮/૨ નાં સ્થળે તા ૩/૦૫/૨૦૧૪ નાં રોજ વીજ જોડાણનું ચેકીંગ કરવામાં આવેલ છે. સદર બાબતે ચેકીંગ શીટ ૬૦૮૮૦ તા ૩/૦૫/૧૪ નાં રોજ ભરવામાં આવેલ છે. જે મુજબ ગ્રાહક નું નામ ભરતભાઈ ડાહ્યાભાઈ દર્શાવેલ છે તથા વીજ જોડાણ નો ગ્રાહક નં ૨૭૬૦૮/૦૦૫૨૮/૨ અને વીજ જોડાણ નો લોડ ૨૦+૨૦=૪૦ હો.પા દર્શાવેલ છે.. સદર ચેકીંગ શીટ માં ગ્રાહક પ્રતિનીધી ભરતભાઈ ડાહ્યાભાઈ ની સહી છે. આ બાબતે મુળી પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા પુરવણી બીલ રૂા ૮૧,૬૦૦/- નું બનાવેલ છે. જે ઉપરાંત ચેકીંગ શીટ માં દર્શાવેલ ગ્રાહક નંબર એટલે કે શ્રી દલિયંદ રામજીનાં ખાતે તા ૧૪-૦૮-૧૪ નાં રોજ ઉધારવામાં આવેલ છે. સદર કેસમાં દર્શાવેલ ગ્રાહક નં ૨૭૬૦૮/૦૦૫૨૮/૨ ખરેખર ભરત ડાહ્યાને બદલે દલિયંદ રામજીનો છે પરંતુ સદર કેસમાં વીજ જોડાણ નંબર ૨૭૬૦૮/૦૦૫૨૮/૨ નાં ગ્રાહક નંબર વાળી ચેકીંગ શીટ નંબર ૬૦૮૮૦ તા ૩-૦૫-૧૪ જે રજુ કરાયેલ છે તેમાં ગ્રાહકનાં નામ તરીકે શ્રી ભરતભાઈ ડાહ્યાભાઈ નું નામ દર્શાવેલ છે તથા સ્થળ પર હાજર વ્યક્તિ તરીકે ભરત ડાહ્યા દ્વારા પોતેજ સહી કરી આપવામાં આવેલ છે. સદર પ્રકારનાં ગેર રીતીનાં કિસ્સાઓમાં વિસંગતતા ધરાવતા દસ્તાવેજ પુરાવાઓને ધ્યાને લેતા ગેરરીતી સબબ આપવામાં આવેલ પુરવણી બીલ પેટે નાં રૂા ૮૧,૬૦૦/- જેવી માતબાર રકમ અંગે નિર્ણય હાલનાં સંજોગોમાં લઈ શકાય તેમ નથી. પુરતા દસ્તાવેજ પુરાવાની ચકાસણી કર્યેથી દિવસ ૧૫ માં જરૂરી કાર્યવાહી કરી યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવશે.	નિકાલ

પત્રક - ૨

તા. ૩.૪.૨૦૧૬ ના રોજ યોજનાર લોક દરબાર કાર્યક્રમમાં રજુ થયેલ પ્રશ્ન/રજૂઆતનો અહેવાલ.

પ્રશ્ન ક્રમાંક : ૭૯/૨૦૧૬

પેટા વિભાગીય કચેરી : મુળી વિભાગીય કચેરી સુરેન્દ્રનગર વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

રજૂઆત કર્તાનું નામ તથા સરનામું	પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટુંકી વિગત	અરજદારનો પ્રશ્ન / રજૂઆત અન્વયે થયેલ નિર્ણયની ટૂંકમાં વિગત	રીમાર્ક્સ
૧	૨	૩	૪
મનસુખભાઈ ડાયાભાઈ ગામ- કુંતલપુર, તા:- મુળી	બે મોટર અંગેનું આપેલ વીજ બીલ રદ કરવા બાબત.	સદર બે મોટર અંગેનાં કિસ્સામાં ગ્રાહકને તા-૬-૦૫-૨૦૧૪ નાં રોજ તેમનાં ખેતીવાડી વિજ જોડાણનું ચેકીંગ થયેલ હતુ જેનાં અનુસંધાને તેમને બે મોટર વાપરતા હોય લોડ વધારાનું વિજ અધિનીયમ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ હેઠળ રૂા. ૯૧,૨૦૦/- નું બીલ આપવામાં આવેલ હતુ. સદર કિસ્સામાં ગ્રાહક દ્વારા બ મોટર ઘરાવતો ટેસ્ટ રીપોર્ટ તથા જરૂરી સમંતીપત્રક જુન ૨૦૦૪ પહેલાનાં જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવા રજુ કરેલ ન હોય વીજ ગેર રીતીનાં કિસ્સામાં સબબ પુરવણી બીલ ની રકમ રૂા ૯૧,૨૦૦/- જેવી માતબાર રકમ બાબતે હાલનાં તબક્કે સદર બાબતનો નિર્ણય લઈ શકાયેલ નથી ગ્રાહક દ્વારા જરૂરી પુરાવા રજુ કર્યે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જે આપ સાહેબને વિદિત થાય.	નિકાલ