

:- લોક સંવાદ સેતુ અંતર્ગત મળેલ અરજીઓ :-

તાલુકો :- મેંદરડા

જિલ્લો :- જુનાગઢ

ક્રમ	અરજદારનું નામ	અરજી ની બાબત	સંબંધિત કચેરી / વિભાગ	નિકાલ ની કક્ષા	રીમાર્ક્સ
૦૯	અરવિંદભાઈ મોહનભાઈ પટોળીયા, મુ.મેંદરડા, મોબાઇલ નં.૯૮૭૯૫૪૨૩૩૫	મેંદરડા ના બિનખેતી પ્લોટ સ.નં ૧૨૬ માં આવેલ અમારી માલિકીના પ્લોટમાં બિનકાયદેસર રીતે નાખવામાં આવેલ ૧૧કેવી તથા એલટી લાઇન તથા ટીસી દૂર કરવા બાબત. અગાઉના લોક સંવાદ સેતુમાં રજૂ થયેલ પ્રશ્ન નું નિરાકરણ લાવવા વિનંતી.	મેંદરડા / પીજીવીસીએલ	નિકાલ	સદર જગ્યાએ નાયબ ઈજનેર મેંદરડા દ્વારા અરજદાર ની રૂબરૂ તા.૧૪.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ સ્થળ તપાસ કરતા ટ્રાંસફોર્મર સેંટર અને લાઈન ના પોલ પર કોતરાયેલી તા.13/3/04, ઓમ રેસીડંસી ના બ્રોસરમા બતાવેલ બીન ખેતી આદેશના હુકમ નંબર લેંડ/એન.એ/૧૭/૨૦૦૪-૦૫ તા.૦૩.૦૧.૨૦૦૫ તથા સ્થાનિક આગેવાનોની રજૂઆત ધ્યાને લઈ સ્થળ પર રોજકામ પંચનામુ કરવામા આવેલ છે. આ બાબતોના આધારે સદર વીજ લાઈન સંબંધીત જમીન ખેતી હેતુની હતી ત્યારે ઉભી થયેલ છે; બીન ખેતી હેતુકેર લાઈન કામ થયા બાદ હોવાનુ સ્પષ્ટ થાય છે. આથી કંપનીના પ્રવર્તમાન નિયમ અનુસાર અરજદારે વૈકલ્પિક રૂટમા લાઈન ઉભી કરવા માટે નિયમ અનુસારના ખર્ચની રકમ ભરપાઈ કરવાની સંમતી આપવી જરૂરી છે જેની જાણ અરજદાર ને પત્ર નં. એમએનડી/ટેક/ ૨૪૪૭ તા. ૧૭.૦૫.૨૦૧૬ થી જાણ કરેલ છે. ત્યારબાદ સંયુક્ત મોજણી કામ થયા બાદ ભાવ પત્રક ભરપાઈ કર્યા બાદ આગળની જરૂરી કાર્યવાહી કરી શકાય તેમ છે.
૧૦	અનિલભાઈ મોહનભાઈ	ખેતીવાડી ની ઇલેક્ટ્રીક લાઈનો જૂની અને જર્જરિત અવસ્થામાં	મેંદરડા / પીજીવીસીએલ	નિકાલ	સદરહું બાબતે પેટા વિભાગીય કચેરી, મેંદરડા દ્વારા રજૂઆત માં જણાવ્યા મુજબ ના સ્થળો નું તાંત્રિક મોજણી અરજદાર ને સાથે રાખી કરતાં, માનપુર માં ૧૧ કેવી કોસિંગ દૂર કરવા

	પટોળીયા,મુ.મેંદરડા, મોબાઇલ નં.૯૮૭૯૫૪૨૩૩૫	હોય અવારનવાર નાના મોટા અકસ્માતો થવાની શક્યતા રહે છે તેમજ લાંબી એલટી લાઈનો ને કારણે અવાર નવાર વીજળી પુરવઠો ખોરવાઈ જાય છે.આ બાબતે અવાર નવાર રજૂઆતો કરવા છતાં કોઈ પગલાં ભરવામાં આચ્છેલ નથી આ બાબતે નીચેના સ્થળ માટે રજૂઆત કરેલ હતી, ગામ-માનપુર, નામ- અનિલકુમાર મોહનલાલ પટોળિયા ,ગ્રાહક નં.૮૦૩૩૭/૦૦૧૫૯/૬ ગામ-કેનેડીપૂર, નામ-મોહનભાઈ વેલજીભાઈ પટોળિયા,ગ્રાહક નં.૮૦૩૧૫/૦૦૨૭૯/૪			અર્થે ૪૦ મીટર કેબલ તથા તાણિયો નાખેલ તથા ૦૪-જગ્યાએ નવા સી-ક્લેમ્પ નાખી ૦૫ ગાળાના વાયરો ખેચી જરૂરી સમારકામ તા.૧૨.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ કરી રજૂઆત નું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં કેનેડીપૂર માં કુલ ૧૭ ગાળાના વાયરો બદલવામાં આવેલ છે અને ૨૪-એલટી કોસ આર્મ નાખી જરૂરી સમારકામ કરી રજૂઆત નું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં અત્યાર સુધી સદર જગ્યાએ કોઈ અકસ્માત રેકોર્ડ મુજબ થયેલ નથી.
૧૨	પ્રશાંતકુમાર દિલીપભાઈ ખંટ, મુ.મેંદરડા (નાજાપૂર રોડ) મોબાઇલ- ૮૦૩૦૭૪૦૦૮૮	મેંદરડા ગામે નાજાપૂર રોડ ઉપર મારી જમીન સર્વે નં૧૩૫,૧૩૬ અને ૧૩૯ આવેલ છે. આ સર્વે નંબરો માથી ૧૧ કેવી લાઇન પસાર થાય છે,પરંતુ આ લાઇનના વાયર લુઝ થઈને એકદમ નીચે આવી ગયેલ છે,જેના કારણે અકસ્માત થવાની ભીતિ રહે છે.	મેંદરડા / પીજીવીસીએલ	નિકાલ	સદરહું બાબતે તા.૧૧.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ નાયબ ઇજનેર,મેંદરડા દ્વારા રજૂઆતકર્તા ને સાથે રાખી તાંત્રિક મોજણી કામ કરવામાં આવેલ, જે સબબ સ્થળ ઉપર હયાત ભારે દબાણ ની વીજ લાઇન માં લાંબા ગાળામા કુલ ૦૪ પોલ ઊભા કરવાના થાય છે જે કામગીરી તા.૧૫.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.
૧૩	વિનુભાઈ રણછોડભાઈ	મેંદરડા ગામે શાંતિધામ સોસાયટીમાં સરસ્વતી સ્કૂલ ની	મેંદરડા / પીજીવીસીએલ	નિકાલ	સદરહું બાબતે રજૂઆતના સંદર્ભે તા.૧૧.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ નાયબ ઇજનેર,મેંદરડા દ્વારા રજૂઆતકર્તાના પ્રતિનિધિને સાથે રાખી સ્થળ મુલાકાત લેતા જણાયેલ છે કે સદર

	<p>ખૂંટ,મુ.મેંદરડા(વડલી ચોક) મોબાઇલ- ૯૯૨૪૨૦૪૪૭૬</p>	<p>સામે મારી માલિકીનો પ્લોટ નંબર ૧ આવેલ છે. આ પ્લોટમાં પીજીવીસીએલ તરફથી એક ટીસી ઊભું કરવામાં આવેલ છે તો આ ટીસી કઈ તારીખે ત્યાં ઊભું કરવામાં આવેલું છે તેની તારીખ લેખિતમાં જણાવવા નમ્ર અરજ</p>			<p>ટ્રાન્સફોર્મરના પોલ પર ૦૪/૦૮/૨૦૦૨ કોતરેલું છે. જેને આધારે કહી શકાય કે સદર ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર નજીકની સરસ્વતી સ્કૂલ તથા અન્ય રહીશો ને વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે ઓગસ્ટ ૨૦૦૨ ના સમયગાળામાં કરવામાં આવેલ છે.</p>
--	---	---	--	--	---

૦૮	<p>શ્રી એલ ટી રાજાણી, મુ.સમઢીયાળા મોબાઇલ- ૯૯૭૮૪૦૫૬૦૭</p>	<p>મેંદરડા પેટા વિભાગીય કચેરી પીજીવીસીએલ નો કાર્ય વિસ્તાર મોટો હોઈ અને હાલમાં નવા સીમાંકન પ્રમાણે મેંદરડા તાલુકાનો વિસ્તાર વધેલ છે માટે વીજળી ની બહેતર સેવા માટે કચેરીનું વિભાજન કરી મેંદરડા-૨ સબ-ડિવિઝન કરવા યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા મેંદરડા ની જનતા ની રજૂઆત છે.</p>	<p>મેંદરડા / પીજીવીસીએલ</p>	<p>નીતિ-વિષયક</p>	<p>મેંદરડા પેટા વિભાગીય કચેરી માં હાલ મેંદરડા તાલુકા નો વિસ્તાર ૩૬૩.૮ ચો.કીમી છે,કુલ ગ્રાહકો ૨૪૪૪૮ છે.વાર્ષિક આવિક-૧૭.૨૩ કરોડ છે.ટ્રાન્સફોર્મર કુલ-૩૮૦૯ છે.એચટી લાઇન (કીમી) -૮૬૩ કીમી છે. એલ ટી લાઇન (કીમી) -૯૦૪ કીમી છે.જે વડી કચેરી, જીયુવીએનએલ, વડોદરા ના તા.૧૧.૦૪.૨૦૧૬ ના પત્ર નં. જીયુવીએનએલ/ એચઆર/ બાયફરકેશન/ પોસ્ટસ/ ૬૨ મુજબના જરૂરી માપદંડો સાથે પુર્તતા થતી ન હોય,હાલ મેંદરડા પેટા વિભાગીય કચેરી નું વિભાજન કરવું તાંત્રિક રીતે શક્ય નથી.</p>
----	--	---	-----------------------------	-------------------	--

30	શ્રી હાર્દિકભાઈ જેન્તીભાઈ ખુંટ , મુ.મેંદરડા મોબાઇલ- ૯૭૧૨૭૧૦૬૦૦	નાજાપુર રોડ સ્વામિ મંદિર સામે એલ ટી લાઇન છે જે લાઇન ઝાડ ને અડવાથી સ્પાર્ક થાય છે તો તેમાં કેબલ નાખવા વિનંતી. અમારા ઘરની બાજુમાં આ લાઇન આવેલ હોવાથી અકસ્માત નો ભય રહે છે તેથી કેબલ નાખવા માટે વિનંતી.	મેંદરડા / પીજીવીસીએલ	નિકાલ	સદરહું બાબતે રજૂઆતના સંદર્ભે તા.૧૨.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ નાયબ ઇજનેર,મેંદરડા દ્વારા રજૂઆતકર્તાના પ્રતિનિધિને સાથે રાખી મોજણી કામ કરેલ છે, જે અંતર્ગત ૫૦ મીટર એલટી કેબલ ખેંચવાનો થાય છે, જે કામગીરી તા..૧૪.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ પુર્ણ થયેલ છે.
----	--	--	----------------------	-------	---

૪૯	શ્રી વિઠલભાઈ બી માલણકા,મુ.મેંદરડા મોબાઇલ- ૯૯૭૯૬૫૭૪૬૧	મેંદરડા પીજીવીસીએલ મા ફોલ્ટ ઓફિસમા ૨૪-કલાક ફોલ્ટ લખવા માટે ટેલીફોન ઉપર કાયમી જવાબદાર લાઇન ઇન્સ્પેક્ટરશ્રી તથા નાયબ ઇજનેર ની રાહદારી નીચે કાયમી અધિકારી ની પોસ્ટિંગ કરવી તથા મેંદરડા ગામમાં અજમેરા માર્કેટમાં જે ફોલ્ટ ઓફિસ હતી તે બંધ કરેલ છે જેથી ગામમાં ફોલ્ટ ઓફિસ ચાલુ કરવા.	મેંદરડા / પીજીવીસીએલ	નીતિ વિષયક	નવી ઓફીસનુ સંકુલ વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ મા કાર્યરત કરવામા આવેલ છે. આ સંકુલના ફોલ્ટ સેંટરના ગ્રાહકોની સુવીધા માટે બે લેંડ લાઇન ટેલીફોન નંબર ૦૨૮૭૨-૨૪૧૪૮૮ અને ૦૨૮૭૨-૦૨૪૧૪૦૧ કાર્યરત કરવામા આવેલ છે. સદર ફોલ્ટ સેંટરમા શીફ્ટમા ફોલ્ટ લખવા માટે લાઇન સ્ટાફ સાથે કાર્યરત છે. રાત્રે ૧૨:૦૦ થી ૮:૦૦ દરમ્યાન એક કર્મચારીને ફોલ્ટ માટે ગોઠવવા માટે સુચના આપેલ છે. તેમજ મેંદરડા ગામમાં અજમેરા માર્કેટમાં જે ફોલ્ટ ઓફિસ હતી તે નવી ઓફીસનુ સંકુલ મા કાર્યરત કરવામા આવેલ છે.
૫૦	શ્રી વિઠલભાઈ બી	મેંદરડા પીજીવીસીએલના કોન્ટ્રાક્ટરો	મેંદરડા /	નિકાલ	સદરહું બાબતે કોઈ ફરિયાદ પેટા વિભાગીય કચેરી એ મળેલ નથી, અમારા વિજ

	<p>માલણકા,મુ.મેંદરડા મોબાઇલ- ૯૯૭૯૬૫૭૪૬૧</p>	<p>દ્વારા ખેડૂતોને ટ્રાન્સફોર્મરો બળી જાય તે ઇમરજન્સી બદલવા માટે વાહનના ભાડા પેટે અધિકારી દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટર ને રકમ ચૂકવવા ખેડૂતોને ફરજ પાડે છે તથા નવી લાઇન ઊભી કરવામાં પોલ સારવા માટે ખેડૂતો પાસેથી કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા ખેડૂતો પાસેથી જે ભાડા લેવામાં આવે છે તે પ્રશ્ન કાયમી ધોરણે હલ કરવા.</p>	<p>પીજીવીસીએલ</p>	<p>ગ્રાહકો દ્વારા આવા ખર્ચ કર્યા બાબતની કોઈ રજૂઆત કચેરીએ લેખીત કે મૌખિક મળેલ નથી. આમ છતાં કોઈ નામ જોગ ની પુરતી વિગત તથા ચોક્કસ માહિતી સાથે આપવામાં આવશે તો ચોક્કસ તપાસ કરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.</p>
--	---	---	-------------------	--

<p>પપ</p>	<p>શ્રી પરષોતમભાઈ મનજીભાઈ વેકરીયા ,મુ.સમઢીયાળા મોબાઇલ- ૯૯૨૫૭૨૮૯૮૭</p>	<p>સમઢીયાળા ગામે સ્મશાન ઉપરથી પસાર થતી ૧૧ કે.વી લાઇન નડતરરૂપ હોવાથી ગ્રામ પંચાયત સમઢીયાળાની રજૂઆત આધારે સ્થાનિક ધારાસભ્યની રૂ.૧૦,૦૦૦/- (દસ હજાર) ની ગ્રાન્ટ ફાળવતા જિલ્લા આયોજન મંડળ, જુનાગઢ આ રકમ પીજીવીસીએલ, મેંદરડાને હવાલે મુકેલ હોવા છતાં સ્થાનિક પંચાયતની વારંવાર રજૂઆત હોવા છતાં પીજીવીસીએલ, મેંદરડા આ કામ પૂર્ણ કરતું નથી તેથી તાત્કાલિક કરવા માંગણી છે.</p>	<p>મેંદરડા / નિકાલ પીજીવીસીએલ</p>	<p>સદરહુ સમઢીયાળા ગામે સ્મશાન ઉપરથી પસાર થતી ૧૧ કે.વી લાઇન નડતરરૂપ હોવાથી ગ્રામ પંચાયત સમઢીયાળાની રજૂઆત આધારે સ્થાનિક ધારાસભ્યશ્રી ની ગ્રાન્ટ પેટે રૂ/-૧૦,૦૦૦ ની ચુકવણી રસીદ નં.૬૯૪૦૮૧ તા.૨૭.૦૪.૨૦૧૬ મેંદરડા પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે. સદર કામગિરિ અંતર્ગત ૦.૨૦૦ મીટર ૧૧ કેવી લાઇન શિફ્ટિંગ તા.૧૫.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.</p>
-----------	---	--	-----------------------------------	--

૫૭	શ્રી જે બી કોટડીયા ,મુ.સમઢીયાળા મોબાઇલ- ૯૯૨૪૭૬૮૬૩૮	પીજીવીસીએલના રાજેસર ગ્રુપ ખેતી વાડી ની ૧૧ કેવી લાઇન પચાસ વર્ષ પહેલા ચાલુ થયેલ હોય તેથી ખૂબ જ જર્જરિત થઈ ગયેલ છે અને અવાર નવાર વાયરો તુટે છે. બંને વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ જાય છે તથા અવારનવાર જાનહાનિ થવાની સંભાવના છે. જે તાત્કાલિક બદલી આપવા વિનંતી છે.	મેંદરડા / પીજીવીસીએલ	પ્રગતિ હેઠળ	સદરહું ગ્રુપ માં ૧૧ કેવી સમઢિયાળા ખેતીવાડી ફીડર દ્વારા વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે.અરજદાર ની રજૂઆત મુજબ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા મોજણી કામ કરતા સદર સ્થળ પર ૦૬ ગાળાના વાયરો બદલવા પાત્ર છે જે કામગીરી તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૬ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે. તેમજ સદર ફીડરની લાઇનમા નડતર રૂપ ઝાડની ડાળીઓ કાપવાની, કોસ આર્મ બદલવાની, વાયર બદલવાની , વાયર ખેંચવાની મરામત કામગીરી સતત ચાલતી પ્રકીયા હોય જરૂરીયાત મુજબ કરવામાં આવે છે. કચેરીના રેકોર્ડ પર સદર વિજ લાઇનમા અકસ્માતે કોઈ જાનહાની નોઢાયેલ નથી.
----	---	---	-------------------------	-------------	---

૬૨	શ્રી રમેશભાઈ દેવરાજભાઈ કોરાટ ,મુ. ડેડકીયાળી મોબાઇલ- ૯૪૨૯૧૫૨૦૬	દિવસ દરમ્યાન વીજળી આપવા બાબતે. ગામમાં પાણીની વિકટ પરિસ્થિતી હોવાથી રાત્રે પાણી ભરવા જવામાં અગવડ થાય છે. જેના કારણે રાત્રે જંગલી પ્રાણીઓની રંજાડ ના કારણે ખેડૂતો બળદ ગાડા લઈને પાણી ભરવા જતાં નથી. જેથી દિવસ દરમ્યાન અછત સુધી પાવર આપવા વિનંતી.	મેંદરડા / પીજીવીસીએલ	નીતિ વિષયક	ડેડકીયાળી ગામને ૧૧ કેવી રાણીધાર ખેતીવાડી વીજ ફીડરને ૬૬ કેવી પાટરામાં માથી વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે .જેનું ગ્રુપ F14 છે વીજળી માંગ અને પુરવઠા ની સમતુલા જળવાઈ રહે અને સિસ્ટમ પર એકી સાથે ખેતીવાડી લોડ નું ભારણ ન આવે અને સિસ્ટમ નું સારી રીતે નિયમન થઈ શકે તે હેતુ થી પીજીવીસીએલ હેઠળના ખેતી વાડી ફીડરને કુલ (64) ગ્રુપમાં વિભાજિત કરી દરેક ગ્રુપને મહિનામાં એક અઠવાડીયા સંપૂર્ણ દિવસ દરમ્યાન વિજપુરવઠો ઉપલબ્ધ થાય તે હેતુથી ખેતીવાડી ગ્રુપના અઠવાડિક સમય પત્રક ને મહિના દરમ્યાન જુદા જુદા ચાર સમયગાળામાં વિભાજિત કરવામાં આવેલ છે અને તે મુજબ દરેક ગ્રુપને વારા ફરતી રોટેશનપ્રમાણે દરરોજ સરેરાશ આઠ કલાક ૩ ફેજ વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. *માહે એપ્રિલ-૨૦૧૬ દરમ્યાન સદર ફીડરમાં નીચે મુજબ ના સમય ગાળા માં વિજપુરવઠો આપવામાં આવે છે .પ્રથમ અઠવાડિયુ(રાત્રે) ૨૨:૦૦ થી ૦૬:૦૦* બીજું અઠવાડિયું- (સંપૂર્ણ દિવસે) ૧૧:૩૦ થી ૧૮:૩૦ *ત્રીજું અઠવાડિયું- (રાત્રે) ૨૦:૦૦ થી ૪:૦૦ ચોથું અઠવાડિયું-(દિવસે) ૦૪:૦૦ થી ૧૨:૦૦ આ રીતે દરરોજ સરેરાશ ૮ કલાક થી ફેઈજ વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે
----	---	--	-------------------------	---------------	---

૭૧	શ્રી શામજીભાઈ ટપુભાઈ મકવાણા ,મુ. કરશનગઢ મોબાઇલ- ૮૧૪૦૯૩૬૩૩૧	અમારી માલિકીની જમીન સર્વે નંબાર ૧૮૫ પૈકી માં જીઇબી દ્વારા ખેતી નું વીજ કનેક્શન ફૂલા ઉપર મંજૂર થયેલ છે પરંતુ જંગલ ખાતા દ્વારા આ કનેક્શન માટે જરૂરી બે થાંભલા નાખવા માટે જંગલ ખાતા દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવે છે તો આ અંગે યોગ્ય કાર્યવાહી થવા વિનંતી છે.	મેંદરડા / પીજીવીસીએલ	નિકાલ	સદર ગ્રાહક દ્વારા ખેતીવાડી વિષયક વીજ જોડાણ માટે તા.૨૩.૦૧.૨૦૧૨ ના રોજ રસીદ નં.૧૦૭૭૪૭ થી રૂ/-૨૦૦ નોંધણી ફી મેંદરડા પેટા વિભાગીય કચેરી એ ભરપાઈ કરેલ જેના અનુસંધાને ક્રમાનુસાર અરજદાર દ્વારા તા.૦૫.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ થી રૂ/-૭૪૩૫.૦૦ નું રસીદ નં.૬૯૮૨/૮૩/૮૪ થી ભરપાઈ કરેલ. પરંતુ સદર લાઇન કામગીરી કરવા જતા જંગલ વિસ્તાર માથી સુચીત લાઈન પસાર થતી હોવાથી આ બાબતે ફોરેસ્ટ વિભાગ ને પેટા વિભાગીય કચેરી ,મેંદરડા દ્વારા પત્ર નં ૨૩૯૬ તા.૧૩.૦૫.૨૦૧૬ થી જોઇન્ટ સર્વે માટે જણાવવામાં આવેલ છે. આમ ફોરેસ્ટ વિભાગ દ્વારા લાઇન કામ માટેનું જરૂરી વે-ક્લીયરન્સ મળ્યે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
----	--	---	-------------------------	-------	--

૭૬	<p>શ્રી અશોકભાઈ શોભણભાઈ કોરાટ ,મુ. ડેડકીયાળ મોબાઇલ- ૯૪૨૬૧૮૪૧૬૧</p>	<p>૧. પીજીવીસીએલ મેંદરડા માં રીપેરિંગ વખતે પડતી મુશ્કેલી નિવારવા માટે મેન્ટેનન્સ તાત્કાલિક કરવા માટે મેંદરડા બે વિભાગ કરવા બાબત.</p> <p>૨. જેટકો દ્વારા લાઈન ઉભી થયેલ હોઈ જેનુ પુરતુ વળતર ચુકવવા બાબત.</p>	<p>મેંદરડા / પીજીવીસીએલ</p>	<p>નીતિ વિષયક</p>	<p>૧ . મેંદરડા પેટા વિભાગીય કચેરી માં હાલ મેંદરડા તાલુકા નો વિસ્તાર ૩૬૩.૮ ચો.કીમી છે,કુલ ગ્રાહકો ૨૪૪૪૮ છે.વાર્ષિક આવિક-૧૭.૨૩ કરોડ છે.ટ્રાન્સફોર્મર કુલ- ૩૮૦૯ છે.એચટી લાઇન (કીમી) -૮૬૩ કીમી છે. એલ ટી લાઇન (કીમી) -૯૦૪ કીમી છે.જે વડી કચેરી, જીયુવીએનએલ, વડોદરા ના તા.૧૧.૦૪.૨૦૧૬ ના પત્ર નં. જીયુવીએનએલ/ એચઆર/ બાયફરકેશન/ પોસ્ટસ/ ૬૨ મુજબના જરૂરી માપદંડો સાથે પુર્તતા થતી ન હોય,હાલ મેંદરડા પેટા વિભાગીય કચેરી નું વિભાજન કરવું તાંત્રિક રીતે શક્ય નથી.</p> <p>૨. જેટકો કંસ્ટ્રક્શન ડીવીઝન પત્ર ક્રમાંક ૪૭૨ તા. ૧૬.૦૫.૧૬ અનુસાર : જેટકો દ્વારા ઈંડીયન ટેલીગ્રાફ્ટ એક્ટ -૧૮૮૫ તથા ઈંડીયન ઈલેક્ટ્રીસીટી એક્ટ -૨૦૦૩ દ્વારા મળેલ સત્તાની રૂએ ભારે વિજદબાણ વાળી વિજ રેશા ટાવર લાઈન પ્રસ્થાપિત કરવાની કામગીરી કરવામા આવે છે.</p> <p>સદર વિજરેષા લાઈન પ્રસ્થાપિત કરવાની કામગીરી દરમિયાન ખેતરમા રહેલ ઉભા પાકને જે નુકશાન થાય છે તેની માપણી કરી, ધારા ધોરણ મુજબ રેવન્યુ રાહે ઉભા પાકની નુકશાનીનુ વળતર જેટકો દ્વારા જે તે ખેડુત ખાતેદારને ચુકવવામા આવે છે.</p>
----	--	--	-----------------------------	-------------------	--

૭૭	શ્રી સરમણભાઈ હરદાસભાઈ ભાદરકા ,મુ. આલિધા મોબાઇલ- ૯૭૨૪૪૦૧૨૨	મેંદરડા તાલુકાનાં આલીધા ગામે જીઇબી મેંદરડા એ જાહેર રસ્તામાં ટીસી ઊભું કરેલ છે.જે દામોદર કેસવ ભેસદડિયાના ઘરના ખૂણા પાસે આવેલ જાહેર રોડ ઉપર નડતરરૂપ તેમજ ક્યારેક શોટ થવાની જાનહાનિ થઈ શકે.જે ખુલ્લુ ટીસી છે.તેમજ બાયપાસ રોડ તરફ જતાં ગોવિંદ વેલજી ભીમાણી ની વાડી પાસે આવેલ જાહેર રોડ પર અનેક વાહનોને તેમજ માણસોને નડતર રૂપ હોય તો આ બંને ટીસી યોગ્ય જગ્યાએ કોઈ ને નડે નહીં તેવી વ્યવસ્થા કરવા મારી વિનંતી છે.	મેંદરડા / પીજીવીસીએલ	નિકાલ	સદરહું સ્થળ પર પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા મોજણી કામ કરતાં રજૂઆતમાં જણાવેલ બંને ટ્રાન્સફોર્મર ઘણા સમય પહેલા જુના રસ્તાની બાજુમા કરેલ હોઈ પરંતુ જાહેર રોડ વાઈડનીંગનુ કામ થતા હાલ નડતર રૂપની રજૂઆત મુજબ સલામત સ્થળે ફેરવવાની કામગીરી તા. ૧૬.૦૫.૧૬ ના રોજ પુર્ણ કરવામા આવેલ છે.
----	---	--	-------------------------	-------	---

૭૮	<p>શ્રી ગોરધનભાઈ કાનાભાઈ બગડા ,મુ. આલિધા મોબાઇલ- ૯૫૭૪૪૬૬૨૯૩</p>	<p>મેંદરડા તાલુકાનાં આલીધા ગામે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા તેમજ ગ્રામ સભા તેમજ પંચાયત બેઠક માં વિગતવાર મુદા સાથે ચર્ચા કરેલી કે આલીધા ગામે રોડ ઉપર નડતરરૂપ પોલો તેમજ પોલ ઉપર લટકતા ઇગલો,નડતર જાહેર રોડ ઉપર ટીસી તેમજ ગામમાં એ.બી.સી વાયરિંગ કરવા અંગે મેંદરડા જીઇબી ને અનેક વખત લેખિત જાણ કરવા છતાં કોઈ નક્કર કામગીરી કરવામાં આવતી નથી.જીઇબી ની બેદરકારી ને કારણે અનેક લોકોએ જાન ગુમાવેલ છે.તો આપશ્રી સાહેબશ્રી ને વિનંતી.</p>	<p>મેંદરડા / પીજીવીસીએલ</p>	<p>નિકાલ</p>	<p>આલીધા ગામે તા.૨૧.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ ગ્રામ સભા યોજવામાં આવેલ જેમાં રજૂઆત માં જણાવ્યા મુજબ ના પ્રશ્નો સંદર્ભે ૧૧ કેવી ખડપીપળી તથા ૧૧ કેવી આલીધા ખેતીવાડી ફીડર માં જરૂરી સમારકામ કરવામાં આવેલ.સામા કાઠા વાળા ટીસી નું વિભાજન કરવામાં આવેલ,મધુવન ફાર્મ વાળા ટીસી માં જરૂરી સમારકામ કરેલ. આશ્રમ પાસે એલટી લાઇન માં એબીસી કેબલ નાખવાનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. વધુમા જાહેર રોડ પર નડતર રૂપ પોલ બે ફેરવવાનુ તેમજ ટીસી સીફ્ટીંગ તથા એંગલ બદલવાનુ કામ તા.૧૫.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ પુરુ થયેલ છે.તથા ૩૫૦ મીટર એબીસી કેબલ નાખવાનું કામ તા.૧૬.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે. કચેરીના રેકોર્ડ તપાસતા કોઈ અકસ્માત અગાઉ ક્યારેય અરજદારે જણાવ્યાની જગ્યાએ નોંધાયેલ નથી. જે બાબતની પુષ્ટી કરતા અરજદારે તા.૧૫.૦૫.૧૬ ના રોજ અરજી આપી જણાવેલ છે કે આ જગ્યાઈ કોઈ અકસ્માત ભુતકાળમા થયેલ નથી.</p>
----	---	---	-----------------------------	--------------	--