

“લોક દરબાર” અંતર્ગત મળેલ અરજીઓ

કચેરી નું નામ: કાર્યપાલક ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ.

લોક દરબાર તારીખ :- ૦૮.૦૪.૨૦૧૬

સ્થળ :- ડો.ભરત બારડ સાયન્સ કોલેજ, સુત્રાપાડા.

સમય :- ૧૦:૦૦ કલાકે

જિલ્લાનું નામ :- ગીર સોમનાથ

લોક સંવાદ સેતુ (લોક દરબાર):

પ્રશ્ન નંબર	અરજી મળ્યા તારીખ	રજૂઆતકર્તાનું નામ અને સરનામું	પ્રશ્ન / રજૂઆતની ટૂંકી વિગત	વિભાગનું નામ	કોના અધિકાર ક્ષેત્રનું છે ?	સંબંધિત વિભાગના પ્રત્યુત્તર / આખરી નિકાલની વિગત	નિકાલ હકારાત્મક / નકારાત્મક
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮
૧૧	૨૮.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી રામસિંહભાઈ હમીરભાઈ મોરી, મુ. વડોદરા ઝાલા, તા.સુત્રાપાડા, જી.ગીરસોમનાથ. ૯૯૦૪૦૩૧૮૩૭	સોલર સિસ્ટમ યોજના હેઠળ ૧ એકરથી ઓછી જમીનમાં આવેલ ફૂવા પર કનેક્શન આપવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉર્જા અને પે.કે. વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક બજટ-૨૦૧૪-૧૪૪૭-૩૨ તા.૨૫.૦૨.૨૦૧૪ની જોગવાઈઓને આધીન ઠરાવના મુદ્દા નં.૧ મુજબ ઓછામાં ઓછી ૧ એકર જમીન હોય, તેમનેજ આ યોજનાનો લાભ મળી શકે છે.	નીતિવિષયક

૧૨	૨૮.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી રામસિંહભાઈ હમીરભાઈ મોરી, મુ. વડોદરા ઝાલા, તા.સુત્રાપાડા, જી.ગીરસોમનાથ. ૯૯૦૪૦૩૧૮૩૭	પી.ડી.સી. થયેલ કનેક્શન રી કનેક્શન જમીન મલીકને પ્રાપ્ત થવા બાબત આપવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લી. ના પરિપત્ર નં.GUVNL/TECH/AGCONN/2189 તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૩ ની જોગવાઈને આધીન પારા ૩-ગ મુજબ પુનઃ જોડાણની માંગણી મૂળ ગ્રાહક અથવા તેના કાયદેસરના સીધી લીટીના વારસદારો કરી શકે છે.	નીતિવિષયક
૧૩	૨૮.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી ભીખાભાઈ કેશુરભાઈ ચાંડેરા,મુ.બોસન, તા.સુત્રાપાડા, ૯૮૨૪૬૪૭૩૫૨	મોજે.નવાગામ સ.નં.૭૯ પૈ.૧ તથા ૭૯ પૈ ૨ ની ૭ વીઘા જમીનમાં પી.જી.વી.સી.એલ. કંપનીના ૧૧ કેવી વાયરના શોર્ટસર્કિટ થી શેરડીના પાક બળી ગયેલ હોય,યોગ્ય કરવા બાબત.	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૫ ના રોજ શ્રી ભીખાભાઈ કેશુરભાઈ ચાંડેરાનો શેરડીનો પાક મોજે. નવાગામ ના સર્વે નં.૭૯/પૈકી ૨ ની ૭ વીઘા જમીનમાં બળી જતાં તેજ દિવસે સ્થાનિક કચેરીના અધિકારી દ્વારા સદર અરજદારને વળતર મળી રહે તે માટે સ્થળ રોજકામ કરી ઇન્ચ્યુરન્સ કંપની ને જાણ કરતાં તેમના દ્વારા સ્થળ ખરાઈ કરી સર્વે કરવામાં આવેલ. ત્યારબાદ વીમો મંજૂર કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો આપવા માટે પેટા વિભાગીય કચેરી, પ્રાંચી દ્વારા તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૫ ના રોજ પીએસડી/ ટેક/ આરઇ/ ૪૨૨૨એ થી પત્ર પાઠવી અરજદારને જરૂરી દસ્તાવેજો પૂરા પાડવા જણાવેલ. જે સબબ અરજદારે જરૂરી દસ્તાવેજો પૂરા પાડતાં પ્રાંચી પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર નં.પીએસડી/ટેક/૫૫૪, તા.૨૨.૦૨.૨૦૧૬ ના રોજ ઇન્ચ્યુરન્સ કંપનીના સર્વેયરને જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે મોકલાવેલ છે.વીમા અંગેની આગળની કાર્યવાહી ઇન્ચ્યુરન્સ કંપની દ્વારા હાથ ઉપર છે, આથી વીમો મંજૂર થયે અરજદારને તાત્કાલિક વળતર ચૂકવવા માટેની આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.	હકારાત્મક

૧૯	૨૯.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી મસરીભાઈ જગમલભાઈ જાદવ,મુ.પ્રશ્નાવડા, તા.સુત્રાપાડા, ૯૨૭૫૭૦૪૮૭૮	પ્રશ્નાવડા ગામે આઇ.સી.ડી.(એચવીડીએસ) વિભાગનું કામે થયેલ હોય તે ગ્રૂપની ઠેઠિયા નાપા ના ગ્રૂપમાં ઇલેવન નો પાવર આપવા બાબત.	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	નાયબ ઈજનેરશ્રી પ્રાંચી દ્વારા રજૂઆતકર્તા શ્રીની હાજરીમાં સ્થળ તપાસણી કર્તા 11 કેવી વિજલાઇન ઊભી કરવામાં વાંધો હતો તે અરજદારશ્રીની હાજરીમાં નિવારણ લાવી જરૂરી લાઇન કામ પુર્ણ કરી આપવામાં આવેલ છે આ સાથે તેમની જરૂરી સમારકામ પુર્ણ થયાનો પ્રત્યુત્તર સામેલ છે.	હકારાત્મક
૨૪	૨૯.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી રામભાઈ ભગવનભાઈ બારડ,મુ.પ્રશ્નાવડા, તા.સુત્રાપાડા, ૯૭૨૩૬૯૯૮૫૩	ખેતીવાડી વિસ્તારમાં આપવામાં આવતા દસ હોર્સ પાવરના ટ્રાન્સફોર્મરમા ફોલ્ટ બાબત.	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	ખેતીવાડી વિજજોડાણોમાં અરજદારની માંગણી મુજબના વિજભારના પ્રમાણમા જ યોગ્ય કેપેસિટીનું ટ્રાન્સફોર્મર મૂકવામાં આવે છે. બળેલ ટ્રાન્સફોર્મર બદલવા અંગેની કામગીરી અગ્રતાક્રમ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે અને ઓછામાં ઓછા સમયમાં બદલવામાં આવે છે.	હકારાત્મક
૨૫	૨૯.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી રામભાઈ ભગવનભાઈ બારડ,મુ.પ્રશ્નાવડા, તા.સુત્રાપાડા, ૯૭૨૩૬૯૯૮૫૩	ખેતીવાડી વિભાગમાં થ્રીફેઝ કનેક્શનમાં મીટર ને બદલે વાર્ષિક ઊધડમાં સમાવેશ કરવા બાબત..	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયમન પંચના ગઠન બાદ જાહેર કરવામાં આવેલ ટેરિફ પોલિસી પ્રમાણે તા.૧૦.૧૦.૨૦૦૦ પછીથી રિલિજ કરવામાં આવેલ તમામ ખેતીવિષયક વિજજોડાણો પરિપત્ર.નં.OM/SE (T-૧)/7859 તા.16.07.2001 અને OM/EE(T-1)/AG TARIFF/2600 તા.22.10.2001 પ્રમાણે મીટર ટેરિફથીજ રીલીઝ કરવામાં આવે છે.	નીતિવિષયક
૪૦	૨૯.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી જાદવ ભાયાભાઈ સીદીભાઈ,મુ.પ્રશ્ના વડા, તા.સુત્રાપાડા,	સોલર સિસ્ટમ યોજના હેઠળ ૧ એકરથી ઓછી જમીનમાં માંગણી નામંજૂર કરવામાં આવતી હોય આવી જમીનના આવેલ કૂવા પર કનેક્શન આપી સોલર યોજનાનો લાભ આપવા બાબત.	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	ગુજરાત સરકારશ્રીના ઊર્જા અને પે.કે. વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક બજટ-૨૦૧૪-૧૪૪૭-૩૨ તા.૨૫.૦૨.૨૦૧૪ની જોગવાઈઓને આધીન ઠરાવના મુદ્દા નં.૧ મુજબ ઓછામાં ઓછી ૧ એકર જમીન હોય,તેમનેજ આ યોજનાનો લાભ મળી શકે છે.	નીતિવિષયક

૪૨	૨૯.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી બાબુભાઈ દેવદાસભાઈ જાદવ ,મુ.પ્રશાવડા, તા.સુત્રાપાડા,	વાડી વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને ૨૪ કલાક સિંગલ ફેઈઝ.લાઇટ મળવા તથા પી.જી.વી.સી.એલ. ની કચેરી સુત્રાપાડા આપવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	નિયમ મુજબ ખેતીવાડી વિસ્તારોમાં ૦૮ કલાક થી ફેઈઝ તથા ૧૬ કલાક સિંગલ ફેઈઝ વિજપુરવઠો સ્પેશિયલ ડિજઇન ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા યોગ્ય દબાણથી જ આપવામાં આવે છે. હાલ પ્રાંચી કચેરી પેટાવિભાગીય કચેરી નું સુત્રાપાડા મુકામે સથળાંતર આપવા અંગેની મંજૂરી મળી ગયેલ છે. આ અંગે જગ્યા મળીએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	હકારાત્મક/ની તિવિષયક
૪૬	૩૦.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી જોધાભાઈ બાલુભાઈ નકુમ ,મુ.સુત્રાપાડા, તા.સુત્રાપાડા,	સુત્રાપાડા તાલુકો દરિયા પટ્ટી પર આવેલ હોય ભેજના કારણે એલ.ટી. વીજ વાયરો,કોસર્મ,એંગલ સડી જતાં હોય ખેરા ફિડરમાં લાઇન મેન્ટેસ થવા બાબત.	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	ગુજરાત સરકારશ્રીની સાગરખેડુ સર્વાંગી વિકાસ યોજના અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં સુત્રાપાડા તાલુકામાં ૧૨૪.૦૦ કી.મી. જર્જરિત વીજવાયરો ૪૭.૮૩ લાખના ખર્ચે, ૨૧૬ જર્જરિત વીજ થાંભલાઓ ૨૨.૧૩ લાખના ખર્ચે, ૩૨.૧૬ કી.મી.ખુલ્લી વીજ લાઇનો એરિયલ બેન્ચ કેબલ દ્વારા ૪૯.૮૯ લાખના ખર્ચે બદલવામાં આવેલ છે તથા હાલ પણ તબક્કાવાર આ વીજવાયરો તથા પોલ અને ફેબ્રિકેશન બદલવાની કાર્યવાહી ચાલુ જ છે. રજૂઆત કર્તા દ્વારા જે ખેરા ખેતીવાડી ફીડર અંગે રજૂઆત થયેલ છે તે વિભાગનું જરૂરી સમારકામ તા.૦૩.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ કરી આપવામાં આવેલ છે. આ સાથે તેમની જરૂરી સમારકામ પુર્ણ થયાનો પ્રત્યુત્તર સામેલ છે.	હકારાત્મક
૪૭	૩૦.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી નરસીભાઈ ગોવિંદભાઈ જાદવ ,મુ.પ્રાંસલી, તા.સુત્રાપાડા, ૯૯૨૪૯૩૦૧૪૪	પ્રાંચી સબ ડિવિઝનમાં આવેલ ગામોમાં વાડી વિસ્તારમાં રહેતા ખેડૂતોને પૂરતો પાવર મળવા બાબત.	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	રજૂઆત કર્તા દ્વારા જે વીજ ફિડર નો ઉલ્લેખ કરાયેલ છે તે ૧૧ કેવી ફિડર નું સ્પેશિયલ ડિજઇન ટ્રાન્સફોર્મર બદલી આપી હાલ નિયમ મુજબ ખેતીવાડી વિસ્તારોને પૂરતા વીજ દબાણથી ૨૪-કલાક વીજ પુરવઠો આપવામાં આવેલ છે.	હકારાત્મક

૪૯	૩૦.૦૩. ૨૦૧૬	સરપંચશ્રી,સુત્રાપા ડા બંદર,મુ.સુત્રાપાડા તા.સુત્રાપાડા, ૯૯૦૪૧૨૭૧૦૩	સુત્રાપાડા બંદર ગામે વીજ પોલ,કોસર્મ,વીજ વાયરો બદલવા બાબત.	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	ગુજરાત સરકારશ્રીની સાગરખેડુ સર્વાંગી વિકાસ યોજના અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં સુત્રાપાડા તાલુકામાં ૪૭.૮૩ લાખના ખર્ચે, ૨૧૬ જર્જરિત વીજ થાંભલાઓ ૨૨.૧૩ લાખના ખર્ચે, ૩૨.૧૬ કી.મી.ખુલ્લી વીજ લાઇનો એરિયલ બેન્ય કેબલ દ્વારા ૪૯.૮૯ લાખના ખર્ચે બદલવામાં આવેલ છે તથા હાલ પણ તબક્કાવાર આ વીજવાયરો તથા પોલ અને ફેબ્રિકેશન બદલવાની કાર્યવાહી ચાલુ જ છે. હાલ માં ગલ્વેનઆઇશ ફેબ્રિકેશન તથા એફઆરપી કોસ આર્મ લગાડવામાં આવે છે રજૂઆત કર્તા દ્વારા જે વિસ્તાર અંગે રજૂઆત થયેલ છે તે વિભાગનું જરૂરી સમારકામ તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૬ થી ૦૨.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ કરી આપવામાં આવેલ છે. આ સાથે તેમની જરૂરી સમારકામ પુર્ણ થયાનો પ્રત્યુતર સામેલ છે.	હકારાત્મક
૭૧	૩૦.૦૩. ૨૦૧૬	પ્રતાપભાઈ ગિગભાઈ ગોહેલ,મુ.કણજોત ર તા.સુત્રાપાડા, ૯૨૭૭૬૫૭૩૧૨	કણજોતર ગામે વીજ વાયરો બદલવા બાબત.	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	ગુજરાત સરકારશ્રીની સાગરખેડુ સર્વાંગી વિકાસ યોજના અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં સુત્રાપાડા તાલુકામાં ૧૨૪.૦૦ કી.મી. જર્જરિત વીજવાયરો ૪૭.૮૩ લાખના ખર્ચે, ૨૧૬ જર્જરિત વીજ થાંભલાઓ ૨૨.૧૩ લાખના ખર્ચે, ૩૨.૧૬ કી.મી.ખુલ્લી વીજ લાઇનો એરિયલ બેન્ય કેબલ દ્વારા ૪૯.૮૯ લાખના ખર્ચે બદલવામાં આવેલ છે તથા હાલ પણ તબક્કાવાર આ વીજવાયરો તથા પોલ અને ફેબ્રિકેશન બદલવાની કાર્યવાહી ચાલુજ છે. રજૂઆત કર્તા દ્વારા જે વિસ્તાર અંગે રજૂઆત થયેલ છે તે વિભાગનું જરૂરી સમારકામ તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ કરી આપવામાં આવેલ છે. આ સાથે તેમની જરૂરી સમારકામ પુર્ણ થયાનો પ્રત્યુતર સામેલ છે.	હકારાત્મક

૮૪	૩૦.૦૩. ૨૦૧૬	જેઠવા મશરીભાઈ અરસિભાઈ મુ.સુત્રાપાડા તા.સુત્રાપાડા, ૯૭૩૭૭૩૨૯૮૯	ખેતીવાડી ગુપના ટીસીમાં એલ.ટી. તથા ઇલેવન લાઇન ભેગી હોય જે અલગ કરી આપવા તથા પાવર રેગ્યુલર કરી આપવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	અરજદાર દ્વારા જે કોમ્પોસીટ લાઇન દૂર કરવાની માંગણી કરવામાં આવેલ છે તે અંગેનો તાંત્રિક સર્વે કરી સમારકામ કરવા અંગેની દરખાસ્ત પીજીવીસીએલ દ્વારા મંજૂર કરેલ છે અને સ્થળ પર ત્રણ વખત સમારકામ કરવાના પ્રયત્નો કરવા છતાં આ સમારકામ કરવા જતાં અરજદારશ્રી દ્વારા આ સમારકામ કરવા દીધેલ નથી તથા આ અંગે તેમને પત્ર નં.પીએસડી/ટેક/આરઇ/૧૬૦૩૦ તા ૨૫.૦૧.૨૦૧૬ દ્વારા જાણ કરવામાં આવેલ છે.આમ આ કામગીરી પૂર્ણ થઈ શકેલ નથી	નકારાત્મક
૯૫	૩૧.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી ભીખાભાઈ રામભાઈ જાલા મુ:-વડોદરા (જાલા) તા:- સુત્રાપાડા	સુત્રાપાડા ગામે પીજીવીસીએલ કંપનીનું સબ ડિવિઝન કાર્યરત કરવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	હાલ પ્રાંચી કચેરી પેટાવિભાગીય કચેરી નું સુત્રાપાડા મુકામે સ્થળઆતર આપવા અંગેની મંજૂરી મળી ગયેલ છે. આ અંગે જગ્યા મળીએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નીતિવિષયક
૯૬	૩૧.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી જાદવ હમીરભાઈ અરશિભાઈ મુ:- સુત્રાપાડા તા:- સુત્રાપાડા	વાડી વિસ્તારમા ૬૬ કેવી સામેના વિસ્તારમા આવેલ હોય આ અન્વયે અગાઉ લોક્સંવાદ સેતુ કાર્યક્રમમા કરવામા આપેલ ફરિયાદનુ નિરાકરણ આવેલ ના હોય ફરિયાદનુ નિરાકરણ લાવવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	રજૂઆત કર્તાને સાથે રાખી નાયબ ઈજનેરશ્રી પ્રાચિ દ્વારા સ્થળ ખરાઈ કરતાં તેમની મૂળ રજૂઆત તેમના ખેતરના શેઠા પર આવેલ વીજ પોલ સીધો કરવા અંગેની છે, જે અંગે તેઓની આ રજૂઆત અન્વયે જરૂરી સમારકામ તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ કરી આપવામાં આવેલ છે આ સાથે તેમની જરૂરી સમારકામ પુર્ણ થયાનો પ્રત્યુત્તર સામેલ છે.	હકારાત્મક

૯૭	૩૧.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી ભેસલિયા ગઢુરભાઈ અલ્લારખા મુ:-વડોદરા (જાલા) તા:- સુત્રાપાડા	વડોદરા ઝાલા બારા વિસ્તારમા લાઇટની સુવિધા આપવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	આ વિસ્તારની કોઈપણ અરજી અત્રેની પેટાવિભાગીય કચેરીને મળેલ ન હોય કોઈ કાર્યવાહી થયેલ ન હતી, આ રજૂઆતના અનુસંધાને તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ નાયબ ઈજનેરશ્રી,પ્રાચિ દ્વારા આ વિસ્તારમાં નવા વિજજોડાણ અંગે નો કેમ્પ આયોજિત કરી ત્યાં વસતા લોકોને નવા વિજજોડાણ માટેના જરૂરી દસ્તાવેજો પુરાવાઓ અંગે સમજ આપવામાં આવેલ છે. વિજજોડાણ ઇચ્છતા લોકો દ્વારા જરૂરી દસ્તાવેજો પુરાવાઓ રજૂ થયે આ વિજજોડાણ અંગેની કાર્યવાહી ત્વરિત કરવામાં આવશે.	હકારાત્મક
૯૮	૩૧.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી જાદવ રામસિંગભાઈ માલાભાઈ મુ:- પ્રજ્ઞાવડા તા:- સુત્રાપાડા	મીટર વાળા લોકોને જીઇબી દ્વારા હેરાનગતિ તથા પાવરચોરી કરનારા પકડાતા ના હોવા બાબતેનો પ્રશ્ન સાંભળવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	વીજ લોસ ને ધ્યાન માં રાખી કાયદેસર ના ગ્રાહકને સાતત્ય પૂર્વક વીજ પુરવઠો મળી રહે તે હેતુ સબબ વીજ ચેકિંગ ની કાર્યવાહી નિયમ પ્રમાણે કરવામા આવે છે.	નીતિવિષયક
૧૧૭	૩૧.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી જાદવભાઈ દેવશીભાઈ વાઢેર મુ:- મોરડિયા તા:-સુત્રાપાડા	મોરડિયા ગામે સીમ વિસ્તાર તથા ગામ માટે અલગ ફિડરથી પુરતા પ્રમાણમા વીજળી આપવા બાબતે ઘટતુ કરી અલગ ફિડર માથી વીજળી આપવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	વર્ષ ૨૦૧૫ દરમિયાન મોરડિયા ૬૬ કેવી સબ સ્ટેશન કાર્યરત થતાં પ્રાચિ સબ સ્ટેશન માથી આવતા મોરડિયા ખેતીવાડી ફિડરનુ વિભાજન કરી નવુ સોળાજ ખેતીવાડી ફિડર નવા સબ સ્ટેશન માથી ચાલુ કરી મોરડિયા ગામના સિમ વિસ્તારને આ ફિડરમાં આવરી લેવામાં આવેલ છે તથા મોરડિયા ગામને ૧૧ કેવી રામેશ્વર જ્યોતિગ્રામ વીજ ફીડર માથી વીજ પુરવઠો આપવામાં આવે છે.	હકારાત્મક

૧૨૧	૩૧.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી પંકજભાઈ મેણશીભાઈ પંપાણિયા મુ:- લાખાપરા તા:- સુત્રાપાડા	સુત્રાપાડા તાલુકામાં પ્રાંચી સબ ડિવિઝન સિવાય એક અલગ સબ ડિવિઝન બનાવવા તથા માલ-મટિરિયલ્સ મા વિલંબ થવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	સુત્રાપાડા તાલુકામાં એક અલગ સબ ડિવિઝન બનાવવા બાબત નીતિવિષયક છે.	નીતિવિષયક
૧૩૫	૩૧.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી પરબતભાઈ પુનાભાઈ ભોળા મુ:- લોઢવા તા:- સુત્રાપાડા	લોઢવા ગામે એલટી લાઇનના વાયરો બદલવા તથા આડેઘડ વીજપોલ ઊભા કરવા તેમજ પાવર વિતરણના પ્રશ્નો બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	લોઢવા ગામમાં વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં ૬ કિલોમીટર ખુલ્લી એલટી વીજ લાઇનો બદલાવી એરિયલ બંધ કેબલીંગ કરવામાં આવેલ છે.તથા તબક્કાવાર જર્જરિત થતાં વીજવાયરો બદલવાની કામગીરી હાલ ચાલુ છે. નવી વિજલાઇનો જે તે સમયે કોઈને નડતરરૂપ ન થાય તે રીતે તાંત્રિક ચકાસણી કર્યા બાદ જ વીજપોલ ઊભા કરવામાં આવે છે, વીજ ફરિયાદોનું નિરાકરણ શક્ય તેટલી જડપથી કરવામાં આવે છે તે માટે આ ગામમાં જરૂરી લાઇન સ્ટાફ (૨-ઇલેક્ટ્રિકલ આસિસ્ટન્ટ) પણ ફાળવેલ છે.	હકારાત્મક
૧૪૦	૩૧.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી જાદવભાઈ સાફુલ ભાઈ ભોળા મુ:- લોઢવા તા:- સુત્રાપાડા	પ્રશ્નાવડા ગામે ૧૯૮૨ બાદ વાયરિંગ બદલવામાં આવેલ ના હોય વાયરો બદલવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	પ્રશ્નાવડા ગામમાં વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં ૭ કિલોમીટર ખુલ્લી એલટી વીજ લાઇનો બદલાવી એરિયલ બંધ કેબલીંગ કરવામાં આવેલ છે.તથા તબક્કાવાર જર્જરિત થતાં વીજવાયરો બદલવાની કામગીરી હાલ ચાલુ છે. રજૂઆતકર્તા દ્વારા પ્રસનાવડા ગામના જે વિસ્તારના સમારકામ અંગેનો પ્રશ્ન રજૂ થયેલ છે તે વિસ્તારમાં તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ જરૂરી સમારકામ કરવી આપવામાં આવેલ છે આ સાથે તેમની જરૂરી સમારકામ પુર્ણ થયાનો પ્રત્યુત્તર સામેલ છે.	હકારાત્મક

૧૫૯	૩૧.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી જેસીંગભાઈ રાજાભાઈ ડોડીયા મુ:- ધામલેજ તા:- સુત્રાપાડા	ધામલેજ ગામથી ૫ કિમી વિસ્તારમાં નવો વીજ વાયર બદલવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	તાંત્રિક રીતે જે કોઈપણ વીજ લાઇનની પેટા સર્કિટમાં વધુ વિજભાર ના આવતો હોય તેમાં ૩૪ એમ એમ નો કંડક્ટર નાખવામાં આવે છે જ્યારે મુખ્ય વિજલાઇન માં ૫૫ એમ એમ નો કંડક્ટર નાખવામાં આવેલ છે , અરજદારશ્રી દ્વારા જે વીજ ફિડર નો રજૂઆત કરવામાં આવેલ છે તે ૧૧ કેવી વલ્લભા ખેતીવાડી ફિડરમાં વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ દરમિયાન ૪.૦૦ કી.મી. વીજલાઇન બદલવામાં આવેલ છે. તથા બાકીની વીજલાઇનનું જરૂરી સમારકામ ૬.૦૦ કી.મી. વીજવાયર અને ૪૦ જેટલા વીજ પોલ બદલવાની રૂ.૧.૮૦ લાખની દરખાસ્ત મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, જે દરખાસ્તના અનુસંધાને તબક્કાવાર વીજવાયરો અને થાંભલાઓ બદલવાની કામગીરી હાલ ગતિમાં છે. જે કામગીરી તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ પૂર્ણ કરી સદર રજૂઆત નું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	હકારાત્મક
૧૬૩	૩૧.૦૩. ૨૦૧૬	શ્રી નાથાભાઈ ભાનાભાઈ જાલા મુ:- વાંસાવડ તા:- સુત્રાપાડા	વાંસાવડ ગામે ક્વોટેશન ભરેલા હોય કનેક્શન આપવામાં આવેલ નથી તથા ખેરા ફિડરનું મેઇન્ટેનન્સ કરવા અને દિવસે લાઇટ આપવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	આ બાબતે કોઈ નામ તથા રસીદ સાથેની રજૂઆત કરવામાં આવશે તો યોગ્ય ચકાસણી કર્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી તાત્કાલીક કરવામાં આવશે, ૧).વાંસાવડ ગામે ક્વોટેશન ભરેલા હોય અને કનેક્શન આપવાના બાકી હોય તેવી કોઈ અરજી પેન્ડિંગ નથી તથા ૧૧ કેવી ખેરા ખેતીવાડી ફિડરનું સર્વે કર્યા બાદ સર્વે રિપોર્ટ મુજબ ૭.૦૦ કિમી. વીજવાયરો બદલવાની રૂ.૧.૮૦ લાખની દરખાસ્ત મંજૂર કરી આપવામાં આવેલ છે,આ દરખાસ્ત મુજબનું જરૂરી સમારકામ તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ કરી સદર રજૂઆત નું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	હકારાત્મક નીતિવિષયક

					<p>ર). ખેરા વીજ ફિડર 66 કેવી પ્રાચિ એસએસ ના ગ્રુપ એફ-14 માં સમાવિષ્ટ છે.વીજળીની માંગ અને પુરવઠાની સમતુલા જળવાઈ રહે અને સિસ્ટમ પર એકી સાથે ખેતીવાડી લોડનું ભારણ ન આવે અને સિસ્ટમનું સારી રીતે નિયમન થઈ શકે તે હેતુ થી પીજીવીસીએલ હેઠળના ખેતીવાડી ફિડરોને કુલ ચોસઠ ગ્રુપમાં વિભાજિત કરવામાં આવેલ છે અને દરેક ગ્રુપને માહિનામાં એક આઠવાડિયું સંપૂર્ણ દિવસ દરમિયાન વીજ પુરવઠો ઉપલબ્ધ થાય તે હેતુથી ખેતીવાડી ગ્રુપના અઠવાડિક સમયપત્રક ને મહિના દરમિયાન જુદા જુદા ચાર સમયગાળામાં વિભાજિત કરવામાં આવેલ છે.અને તે મુજબ દરેક ગ્રુપને વારાફરતી (રોટેશન) પદ્ધતિ પ્રમાણે દરરોજ સરેરાશ 8 કલાક 3-ફેઈઝ વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે.</p> <p>11 કેવી ખેરા એજી ફિડર ને ગ્રુપ નં.એફ-14 માં સમાવવામાં આવેલ છે.સદર ફિડર ને માહે. માર્ચ-2016 માં પહેલું અઠવાડિયું (રાત્રે) 22:00 થી 06:00 ,બીજું અઠવાડિયું (સંપૂર્ણ દિવસે) 11:30 થી 19:30 ,ત્રીજું અઠવાડિયું (રાત્રે) 20:00 થી 04:00 અને ચોથું અઠવાડિયું (દિવસે) 04:00 થી 12:00 એ રીતે દરરોજ સરેરાશ ૮-કલાક ૩-ફેઈઝ વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવેલ છે.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

૧૮૯	૦૧.૦૪. ૨૦૧૬	શ્રી દિલાવર હુસેન સૈયદ મુ , તા:- સુત્રાપાડા	સિંગસર ગામે આવેલ વલ્લભા ફિડરના લાંબા સમય થી વાયર બદલેલ ના હોય તથા જ્યોતિ કે વાડી વિસ્તારની લાઇન મળતી ના હોવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	અરજદારશ્રી દ્વારા જે વીજ ફિડર નો રજૂઆત કરવામાં આવેલ છે તે 11 કેવી વલ્લભા ખેતીવાડી ફિડરમાં વર્ષ 2015-16 દરમ્યાન 4.00 કી.મી. વીજલાઇન બદલવામાં આવેલ છે. અરજદારશ્રી દ્વારા જે વીજ ફિડર નો રજૂઆત કરવામાં આવેલ છે તથા વર્ષ 2015-16 દરમ્યાન 4.00 કી.મી. વીજલાઇન બદલવામાં આવેલ છે તથા બાકીની વીજલાઇનનું જરૂરી સમારકામ ૬.૦૦ કી.મી. વીજવાયર અને ૪૦ જેટલા વીજ પોલ બદલવાની રૂ.૧.૮૦ લાખની દરખાસ્ત મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, જે દરખાસ્તના અનુસંધાને તબક્કાવાર વીજવાયરો અને થાંભલાઓ બદલવાની કામગીરી હાલ ગતિમાં છે. જે કામગીરી તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ પૂર્ણ કરી સદર રજૂઆત નું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. વાડી વિસ્તારમાં ખેતીવાડી વીજ ફિડર તેમજ સ્પેશિયલ ડિઝાઇન ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા ૨૪-કલાક વિજપુરવહો પૂરો પાડવામાં આવે છે.	હકારાત્મક
૧૯૦	૦૧.૦૪. ૨૦૧૬	શ્રી પરબતભાઇ રામભાઇ કામળીયા મુ , તા:- સુત્રાપાડા	સુત્રાપાડા શહેર વડુ મથક હોય પીજીવીસીએલની સ્થાનિક ઓફિસર અપાવવા તથા ગામના લોકોની સમાર કામની ફરિયાદ લાઇટબિલ ભરવાની મુશ્કેલી બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	હાલ પ્રાંચી કચેરી પેટાવિભાગીય કચેરી નું સુત્રાપાડા મુકામે સ્થળઆતર આપવા અંગેની મંજૂરી મળી ગયેલ છે. આ અંગે જગ્યા મલ્કે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નીતિવિષયક

૧૯૧	૦૧.૦૪. ૨૦૧૬	શ્રી રામભાઈ કેશુરભાઈ ભોળા મુ:- લોઢવા તા:- સુત્રાપાડા	લોઢવા બળેવલા સિંગસર જતી પીજીવીસીએલની લાઇનના થાંભલાઓ અતિ જર્જરિત હોય જે બદલવા બાબત તથા લાઇટ ના હોવાના કારણે ઊભા પાકને નુકશાન તથા માલ ઢોરના પીવાના પાણીની અછત હોવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	અરજદારશ્રી દ્વારા જે વીજ ફિડર નો રજૂઆત કરવામાં આવેલ છે તે ૧૧ કેવી વલ્લભા ખેતીવાડી ફિડરમાં માહે-માર્ચ-૨૦૧૬માં ૧૨ વિજવિક્ષેપ આવેલ છે તથા વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ દરમિયાન ૪.૦૦ કી.મી. વીજલાઇન બદલવામાં આવેલ છે અરજદારશ્રી દ્વારા જે વીજ ફિડર નો રજૂઆત કરવામાં આવેલ છે તે ૧૧ કેવી વલ્લભા ખેતીવાડી ફિડરમાં વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ દરમિયાન ૪.૦૦ કી.મી. વીજલાઇન બદલવામાં આવેલ છે તથા બાકીની વીજલાઇનનું જરૂરી સમારકામ ૬.૦૦ કી.મી. વીજવાયર અને ૪૦ જેટલા વીજ પોલ બદલવાની રૂ.૧.૮૦ લાખની દરખાસ્ત મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, જે દરખાસ્તના અનુસંધાને તબક્કાવાર વીજવાયરો અને થાંભલાઓ બદલવાની કામગીરી હાલ ગતિમાં છે. જે કામગીરી તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ પૂર્ણ કરી સદર રજૂઆત નું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. તથા લાઇટ ના હોવાના કારણે ઊભા પાકને નુકશાન થવાની કોઈ અરજી પેન્ડિંગ નથી	હકારાત્મક
૧૯૨	૦૧.૦૪. ૨૦૧૬	શ્રી હાજાભાઈ હમીરભાઈ પંપાણિયા મુ , તા:- સુત્રાપાડા	સુત્રાપાડા સિમ વિસ્તારમા પીજીવીસીએલ દ્વારા ખેતીમા પિયત માટે કોટેશન (લાઇન) ઊભા કરાયેલ હોય પરંતુ ૧૧ કેવી લાઇન તૂટી જતી હોય લાઇન ફેરવવા તથા આ અંગે અગાઉ લોકદરબાર મા કરેલ રજૂઆત મુજબ કાર્યવાહી ના થયા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	રજૂઆતકર્તાશ્રી દ્વારા જે વીજ લાઇન અંગે રજૂઆત થયેલ છે તે વીજ લાઇન શિફ્ટ કરવી તાંત્રિક રીતે શક્ય જણાતી નથી પરંતુ સદર વીજ લાઇનનું સર્વે કરતાં જરૂરી સમારકામ અને જર્જરિત થયેલ વીજવાયરો તા.૧૦.૦૫.૨૦૧૬ સુધીમાં બદલી આપવામાં આવશે.જે અંગેની દરખાસ્ત અંગે મંજૂરી મળેલ છે.	હકારાત્મક

૨૦૦	૦૧.૦૪. ૨૦૧૬	શ્રી કંચનબેન મસરીભાઇ જેઠવા મુ:-ઉપલાપાડા, સુત્રાપાડા તા:- સુત્રાપાડા	પીજીવીસીએલ દ્વારા અમારા ઘરમા ચેકિંગ કરી અમોને ઘરમા ન હોય તેવો લોડ દર્શાવી અમને દંડ કરેલ છે જે અન્યાય થયેલ છે તેમાં ન્યાય અપાવવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	સદર ગ્રાહકને વીજ અધિનિયમ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ અન્વયે તા.૦૮.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ ૫૬૧૮.૬૪ રૂ. નું વીજચોરીનું બિલ આપવામાં આવેલ હોય જે કંપની ના નિયમ મુજબ બરાબર છે.	હકારાત્મક
૨૨૧	૦૧.૦૪. ૨૦૧૬	શ્રી સરમનભાઇ વિજાનંદભાઈ સોલંકી મુ:- થરેલી તા:- સુત્રાપાડા	અમોને છેલ્લા ૭-૮ વર્ષ થી કનેક્શન મળેલ નથી , ૭ વર્ષથી ક્વોટેશન મળેલ હોય ઈરાદાપૂર્વક રાજકીય લાયવેશ રાખી અમને પરેશાન કરતાં આવતા હોવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	અરજદારશ્રી દ્વારા તેમના પરિવારની સંયુક્ત માલીકીની સુત્રાપાડા તાલુકાની સરા ગામના સ.નં ૭૭ પૈ ૧ વાળી જમીનમાં જે તે સમયે અન્ય ભાગીદારોનું સમ્મતિ પત્રક આપેલ હતું.જે અનુસંધાને તેમને તા. ૦૪.૦૬.૨૦૦૯ ના રોજ ભાવપત્રક આપવામાં આવેલ હતું. સદર ભાવપત્રક ભરપાઈ થયા બાદ તા.૧૧.૧૧.૨૦૦૯ ના રોજ ૭૭ પૈ ૧ વાળી જમીનના અન્ય ભાગીદાર શ્રી દ્વારા સમ્મતિપત્રક માં પોતાની ખોટી સહી હોય તેવી રજૂઆત કરવામાં આવેલ હતી અને આ રજૂઆતના અનુસંધાને રજૂઆત કરતાં દ્વારા સ્થળ પર જરૂરી લાઇન કામ પણ અટકાવેલ હતું , જેના અનુસંધાને સદર વિજજોડાણ અંગેની કાર્યવાહી માટે સદર કેસ બાબતે કલેક્ટરશ્રી જૂનાગઢને અરજી કરવામાં આવેલ હતી અને જેના ચુકાદા મુજબ સદર બાબતે ફરીથી અરજદારને તા. ૦૬.૦૯.૧૪ ના રોજ જરૂરી સહમતી પત્રક રજૂ કરવા જણાવવામાં આવેલ છે.પરંતુ અરજદાર દ્વારા જમીનના અન્ય ભાગીદારોનું સમમતી પત્રક રજૂ કરેલ નથી જેથી તેમના આ નવા વિજજોડાણ અંગે ની કાર્યવાહી થઈ શકેલ નથી, જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવાઓ રજૂ કર્યે સદર કનેક્શનની આગળની કાર્યવાહી ત્વરિત હાથ ધરવામાં આવશે.	નકારાત્મક

૨૪૬	૦૧.૦૪. ૨૦૧૬	શ્રી હમીરભાઈ હીરાભાઈ સોલંકી મુ:- બરેવલા તા:- સુત્રાપાડા	બરેવલા ગામે સ્કૂલની બાજુમાં સબ સ્ટેશન આવેલ હોય ત્યાથી સબ સ્ટેશન હટાવવા તથા વાયર બદલવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી,	નાયબ ઈજનેરશ્રી પ્રાચી દ્વારા સ્થળ તપાસ તથા સર્વે કરી ૦.૫૦૦ કી.મી. વીજ લાઇન ઊભી કરી રૂ.૦.૧૦ લાખની દરખાસ્ત ની મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે, જે અન્વયે સદર કામગીરી તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ પૂર્ણ કરી સદર રજૂઆત નું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	હકારાત્મક
૨૫૮	૦૧.૦૪. ૨૦૧૬	શ્રી ભરતભાઈ બાલુભાઈ મોરી મુ:- વડોદરા જાલા તા:- સુત્રાપાડા	વડોદરા જાલા ગામે પીજીવીસીએલ દ્વારા નવો કેબલ ફિટ કરવામાં આવેલ હોય તેમાં ભવિષ્યમાં અકસ્માત થવાની સંભાવના હોય ઘટતુ કરવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ્રાચી દ્વારા તા.૦૨.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ રજૂઆતકર્તા સાથે સ્થળ સર્વે કરી જરૂરી વીજપોલ ઊભા કરી આપવામાં આવેલ છે અને કેબલિંગ ની કામગીરી તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ પૂર્ણ કરી સદર રજૂઆત નું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	હકારાત્મક
૨૬૦	૦૧.૦૪. ૨૦૧૬	શ્રી ખૂંટડ ભગવાનભાઈ પરબતભાઈ મુ:- કદવાર તા:- સુત્રાપાડા	સુત્રાપાડા તાલુકામાં પીજીવીસીએલની બ્રાન્ચ પ્રાંચી મુકામે હોય પીજીવીસીએલની બ્રાન્ચ સુત્રાપાડા આપવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	હાલ પ્રાંચી કચેરી પેટાવિભાગીય કચેરી નું સુત્રાપાડા મુકામે સ્થળઆતર આપવા અંગેની મંજૂરી મળી ગયેલ છે. આ અંગે જગ્યા મલ્કે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે	નીતિવિષયક
૨૬૬	૦૧.૦૪. ૨૦૧૬	શ્રી મૂળજીભાઈ ભીખાભાઈ જાદવ મુ:- પ્રશ્નાવડા તા:- સુત્રાપાડા	પ્રશ્નાવડા ગામે પીજીવીસીએલ દ્વારા નાખવામાં આવેલ વાયર જર્જરિત હોય અવારનવાર ફોલ્ટ થતાં હોય જૂનું વાયરિંગ બદલવા બાબત	પીજીવીસીએલ	કાર્યપાલક ઇજનેર, વિભાગીય કચેરી, વેરાવળ	પ્રશ્નાવડા ગામમાં વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં ૭ કિલોમીટર ખુલ્લી એલટી વીજ લાઇનો બદલાવી એરિયલ બંચ કેબલીંગ કરવામાં આવેલ છે. તથા તબક્કાવાર વીજવાયરો બદલવાની કામગીરી હાલ ચાલુ છે. વધુમાં જણાવવાનું કે તા.૦૭.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ જરૂરી લાઇન સમારકામ કરી રજૂઆત નું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	હકારાત્મક