

રાજ્ય આયોજિત લોક સંવાદ સેતુ દરમ્યાન અરજદારો દ્વારા રજૂઆત તેમજ પગુલીકલી દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રત્યુત્તર ની વિગત

લોક સંવાદ સેતુ તારીખ :	૦૧/૦૪/૨૦૧૬
સ્થળ :	મામલતદાર કચેરી, ઉના.
સમય :	બપોરે ૩:૦૦ વાગ્યે
તાલુકાનું નામ :	ઉના

તા. ૧.૪.૨૦૧૬ ના રોજ ગીરગઢડા મુકામે યોજાયેલ તાલુકા કક્ષાના લોક સંવાદ સેતુ ના પ્રશ્નો ની વિગતો:

ક્રમ	લોક દરબાર નો પ્રશ્ન ક્રમાંક	રજૂઆતકર્તાનું નામ અને સરનામુ	પ્રશ્ન/રજૂઆતની વિગત	લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/નિર્ણયની વિગત	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	પેટા વિભાગીય કચેરી	વિભાગીય કચેરી	વર્તુળ કચેરી	નિકાલની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ / નીતી વિષયક)	જો પ્રગતિ હોય તો નિકાલની અંદાજિત તારીખ	રીમાફર્સ
૧	૭૮	સરપંચ શ્રી. ગ્રામ પચાયત, સામતેર.	સામતેર પ્રાથમિક શાળા તેમજ હાઈસ્કૂલ પાસેથી પસાર થતા વાયરોની જગ્યાએ એ.બી.કેબલ નાખવા બાબત.	સરપંચશ્રી, ગ્રામ પંચાયત સામતેર ને સાથે રાખીને તા. ૨૫.૦૩.૧૬ ના રૂબરૂ સ્થળ તપાસ કરતા ભાવનગર રોડ ઉપર આવેલ પ્રાથમિક શાળા ના કમ્પાઉન્ડ ની બહારથી ૧૧ કેવી બે (૨) જ્યોતિગ્રામ ફીડર પસાર થાય છે આથી બન્ને ફીડર ના ૨૫૦ મીટર કમ્બાઈના કુલ ૫૦૦ મીટર એ.બી. કેબલ ની મંજૂરી મળી ગયેલ છે. જે પૈકી સામતેર હાઈસ્કૂલ પાસેથી પસાર થતા હળવા દબાણની લાઈન ના વાયરોની જગ્યાએ એ.બી. કેબલ નાખવાનું કામ ૩૦.૦૩.૧૬ થી રોજ પૂર્ણ કરેલ છે. જ્યારે ભારે દબાણની વિજ લાઈન ની કામગીરી તા.૧૬.૦૪.૧૬ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નાયબ ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, ઉના-૨. મો ૯૯૨૫૨૦૯૪૦૭	ઉના-૨	ઉના	અમરેલી	નિકાલ		તા. ૧૬.૪.૧૬ ના રોજ પુરા કરવામાં આવેલ છે.
૨	૨૫	શ્રી રમેશભાઈ ભીખાભાઈ ડોડિયા, દેલવાડા.	મુરઘા ઉછેર કેન્દ્ર માટે વીજ જોડાણ લેવા બાબત.	લોક સંવાદ સેતુ અંતર્ગત શ્રી રમેશભાઈ ભીખાભાઈ ડોડિયાની રજૂઆત બાબતે પીજીવીસીએલ ઉના-૨ તરફથી અરજદારને ગ્રાહક નંબર ૮૪૬૦૧૦૪૧૧૭૧ થી વાણીજ્ય કેટેગરીનું મુરઘા ઉછેર કેન્દ્ર હેતુ માટેનું વીજ જોડાણ ખેતીવાડી ફીડરમાંથી આપવામાં આવેલ છે. તથા ગ્રાહક નંબર ૮૪૬૦૧૦૨૬૪૫૮ અરજદારને ધરવપરાશ હેતુ માટે આપવામાં આવેલ છે જે બન્ને જોડાણ હાલ ચાલુ છે. અરજદાર શ્રી એ મરઘા ઉછેર કેન્દ્ર માટે જ્યોતિગ્રામ ફીડરમાંથી વીજ જોડાણ માંગવાની અરજી કરેલ હોઈ જેના અનુસંધાને તેઓને આપવામાં આવેલ ભાવ પત્રક માં ટીસી ચાર્જ ના લેવાયેલ હોવાથી અત્રેની કચેરીથી રીવાઈઝ ભાવપત્રક મોકલવામાં આવેલ જે ભાવપત્રક અજર્દાશ્રીએ આજટિન સુધી ભરપાઈ કરેલ નથી. કંપનીના નિયમ અનુસાર આગની કામગીરીની પ્રક્રિયા હાલ ચાલુ છે. પીજીવીસીએલ કંપની જાહેરહિત માટે તથા આમ જનતાની સેવા હેતુથી કાર્ય કરે છે. અરજદારશ્રી એ લગભગ આશરે લેવાનીગાદી અને પ્રવહન છે.	નાયબ ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, ઉના-૨. મો ૯૯૨૫૨૦૯૪૦૭	ઉના-૨	ઉના	અમરેલી	નિકાલ		
૩	૬૪	શ્રી શબીરભાઈ જુસબભાઈ ગ્રાહક નંબર ૮૭૦૧૦૧૪૫૪૦	તા.૧૮.૨.૧૬ ના રોજ થયેલ વિજ ચેકિંગ મુજબ આપેલ વિજ ચોરીના પૂરાવણી બીલની સામે વાંધા બાબત	(૧).તા.૧૮.૨.૧૬ ના રોજ પી.જી.વિ.સી.એલ.ની કોર્પોરેટ ચેકિંગ અંતર્ગત રાજુલા શહેર સબ ડીવીઝનના ચેકિંગ અધિકારીશ્રી દ્વારા ઉના શહેરમાં વડલા પોલીસ ચોકીની પાછળ આવેલ સદર [ ] [ ] [ ] - [ ] વિજજોડાણનું વિજ ચેકિંગ સ્થળ પર હાજર ગ્રાહક પ્રતિનિધિશ્રી મહમદભાઈ દાઉદભાઈ કાતરીયાની હાજરીમાં કરવામાં આવેલ છે.આ વિજ ચેકિંગ દરમ્યાન ચેકિંગ અધિકારીશ્રીને સદર વિજ જોડાણની મીટર પેટી પરનું [ ] [ ] શીલ ટેમ્પડ જોવા મળેલ છે. તથા મીટરના ટર્મિનલ બ્લોકના સ્ક્રુ પર ધસરકાના નિશાન સ્પષ્ટ જોવા મળેલ છે. તથા ચેકિંગ શીટમાં ચેકિંગ દરમ્યાન હાજર રહેલ ગ્રાહક પ્રતિનિધિશ્રીની સહી પણ જોવા મળેલ છે. આથી ચેકિંગ અધિકારીશ્રીએ અત્રેની કચેરીને સુપરત કરેલ ચેકિંગ શીટ નં.૧૫૯૩૧૭ મુજબ ગ્રાહકશ્રીને ઇન્ડિયન ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ મુજબનું વિજ ચોરીનું બીલ રૂ. ૨૩૮૮૨૫.૦૮ નું તા.૨૩.૨.૧૬ ના રોજ આપવામાં આવેલ છે.(૨). સદર ગ્રાહકના વિજમીટરને વધુ ચકાસણી માટે પેપર પેક કરેલ તથા તે પેપર પેક મીટરને તા.૧.૩.૧૬ ના રોજ ગ્રાહક પ્રીતીનીધીશ્રી ઇશાક ઇ.કાતરીયાની હાજરીમાં લેબોરેટરીમાં વધુ ચકાસણી માટે ટેસ્ટિંગ કરતા લેબોરેટરી તપાસ દરમ્યાન સદર વિજ જોડાણની મીટર પેટી પરનું [ ] [ ] શીલ ટેમ્પડ જોવા મળેલ છે. તથા મીટરના ટર્મિનલ બ્લોકના સ્ક્રુ પર ધસરકાના નિશાન સ્પષ્ટ જોવા મળેલ છે. તથા સદર મીટરને ટેસ્ટ બેંચ પર ચડાવી પાવર સપ્લાય આપતા સદર મીટરમાં ડિસ્કને પર વોલ્ટેજ [ ] =૦૦૧ થી ૦૦૯ [ ] બતાવે છે. તથા તેને કારણે સદર મીટરમાં વિજ વપરાશ વ્યવસ્થિત રીતે નોંધાતો નથી. આથી ગ્રાહક દ્વારા તેમના આ વિજ જોડાણના સ્ટેટિક મીટરની ઇન્ટરનલ ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કીટ સાથે ચેડા થયેલા હોય તેવું સ્પષ્ટ માલુમ પડેલ છે.આથી સદર કેશ ઇન્ડિયન ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૧૩૫ મુજબનો હોય, તે મુજબ ગ્રાહકને રીવાઈજ બીલ તા.૯.૩.૧૬ ના રોજ ગ્રાહકને રૂબરૂ આપવામાં આવેલ છે.(૩).સદર વિજચોરીનું બીલ ઇન્ડિયન ઇલેક્ટ્રીક સીટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૧૩૫ મુજબનું હોય .તેમાં ફેરફારને કીઈ અવકાશ નથી.આથી નિયમ પ્રમાણે અરજદારને ચાર હપ્તામાં આ પાવર ચોરીનું બીલ ભરવાની જોગવાઈ થઈ શકે છે.	નાયબ ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, ઉના સીટી. મો ૯૯૨૫૨૦૯૪૩૦	ઉના સીટી	ઉના	અમરેલી	નિકાલ		
૪	૨૨	શ્રી રજાકભાઈ શકરભાઈ પાણવટ્ટ, મુ. ઉના.	પી.જી.વિ.સી.એલ.માં વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં કનેક્શન મળેલ નથી	અરજદારશ્રીએ અત્રેની પી.જી.વિ.સી.એલ.ની ઉના શહેર કચેરીએ મુર્ગાફાર્મ માટે નવા વિજ જોડાણ અંતર્ગત રજુ કરેલ દસ્તાવેજ પુરાવા પૈકીના ગુજરાત સરકારના કરાવની કલમ નં.૧ મુજબ તેઓએ આ વ્યવશાય માટે બાંધકામના પ્લાન સક્ષમ કક્ષાએ મંજુર કરાવીને અત્રેની કચેરીને રજુ કરવાનો થાય જેની તેમને તે વખતે મૌખિક જાણ કરેલ.પરંતુ આજ ટિન સુધી સદર અધુરા ડોક્યુમેન્ટ પુરા પડેલ ન હોવાથી અરજદારશ્રીને પત્રનં .૮૮૮ તા. ૨૮.૦૩.૧૬ દ્વારા લેખિત જાણ કરેલ છે. અરજદારશ્રી દ્વારા સદર અધુરા ડોક્યુમેન્ટ અતેની કચેરીએ રજુ કર્યા બાદ વિજ જોડાણ માટેની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નાયબ ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, ઉના સીટી. મો ૯૯૨૫૨૦૯૪	ઉના સીટી	ઉના	અમરેલી	નિકાલ		

રાજ્ય આયોજિત લોક સંવાદ સેતુ દરમ્યાન અરજદારો દ્વારા રજૂઆત તેમજ પગુવીકલી દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રત્યુત્તર ની વિગત

લોક સંવાદ સેતુ તારીખ :	૦૧/૦૪/૨૦૧૬
સ્થળ :	મામલતદાર કચેરી, ઉના.
સમય :	બપોરે ૩:૦૦ વાગ્યે
તાલુકાનું નામ :	ઉના

તા. ૧.૪.૨૦૧૬ ના રોજ ગીરગઢડા મૂકામે યોજાયેલ તાલુકા કક્ષાના લોક સંવાદ સેતુ ના પ્રશ્નો ની વિગતો:

ક્રમ	લોક દરબાર નો પ્રશ્ન ક્રમાંક	રજૂઆતકર્તાનું નામ અને સરનામુ	પ્રશ્ન/રજૂઆતની વિગત	લોક દરબાર દરમ્યાન જવાબ/નિર્ણયની વિગત	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	પેટા વિભાગીય કચેરી	વિભાગીય કચેરી	વર્તુળ કચેરી	નિકાલની સ્થિતિ (નિકાલ/ પ્રગતિ હેઠળ / નીતી વિષયક)	જો પ્રગતિ હોય તો નિકાલની અંદાજીત તારીખ	રીમાફસ
૫	૨૧	શ્રી બીજલભાઈ ભીખાભાઈ શિંગોડ, મુ. કેશરીયા તા. ઉના.	કેશરીયા ગામના રહીશ શ્રી ભીખાભાઈ ભીમાભાઈ શિંગોડની માઢગામની જમીન માં આવેલ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માં બે માસનું ૧૨૦૦૦ યુનિટનું બીલ આપવા બાબત.	કેશરીયા ગામના રહીશ શ્રી ભીખાભાઈ ભીમાભાઈ શિંગોડની માઢગામની જમીન માં આવેલ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માં બે માસનું ૧૨૦૦૦ યુનિટનું બીલ આપવા બાબત. સાદર બીલ ની રકમ ગ્રાહક દ્વારા રૂ.૯૯૯૫ રસીદ નંબર ૬૪૩૪૮ તા. ૨૬.૦૨.૧૬ ના રોજ ભરપાઈ કરી દીધેલ છે.	નાયબ ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, ઉના-૧. મો ૯૯૨૫૨૦૯૪૦૬	ઉના-૧	ઉના	અમરેલી	નિકાલ		
૬	૫૮	શ્રી પરેશભાઈ મનુભાઈ લાખણોત્રાં, મુ. તળ, તા. ઉના.	તળ ગામે પ્રાથમિક શાળા ના ગ્રાઉન્ડ માંથી પસાર થતી ૧૧ કેવી વીજ લાઈન દુર કરવા બાબત.	તળ ગામે પ્રાથમિક શાળાના ગ્રાઉન્ડ માંથી ૧૧ કેવી વીજ લાઈન પસાર થાય છે. જે વીજ લાઈન ફેરવવા માટેના પોલ અત્રેની કાચેરી દ્વારા ગત તારીખ ૨૭.૦૩.૧૬ ના રોજ ઉભા કરવામાં આવેલ છે. તેમજ સાદર વીજ લાઈન શીફ્ટીંગ નું કામ તા.૨૯.૦૩.૧૬ ના રોજ વાઈરીંગ સાથે પૂર્ણ કરી સાદર નડતર રૂપ વીજ લાઈન પ્રાથમિક શાળા ના ગ્રાઉન્ડ માંથી દુર કરવામાં આવેલ છે.	નાયબ ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, ઉના-૧. મો ૯૯૨૫૨૦૯૪૦૬	ઉના-૧	ઉના	અમરેલી	નિકાલ		
૭	૮૩	નીમુબેન મનુભાઈ વાળા, સરપંચશ્રી, ચાચકવડ.	ચાચકવડ ગામે ૧૧ લાઈન પસાર થાય છે તે જર્જરિત વાયર હોવાથી બદલીને નવો કેબલ નાખવા માંગણી છે.	ચાચકવડ ગામે દલિતવાસમાં ૧૧ લાઈન પસાર થાઈ છે તેનો સ્થળ સર્વે કરાવી તા.૨૬.૦૩.૧૬ ના રોજ લાઈન ફેરવી દીધેલ છે.	નાયબ ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, ગીરગઢડા. મો	ગીરગઢડા	ઉના	અમરેલી	નિકાલ		
૮	૮૪	નીમુબેન મનુભાઈ વાળા, સરપંચશ્રી, ચાચકવડ.	ચાચકવડ ગામે ૧૧ પાવર ૬૬ કેવી કંસારી થી આવે છે અને ઇલેક્ટ્રિક બીલ ભરવા અને ઇલેક્ટ્રિક કનેક્શન અંગેના કામે ગીરગઢડા તાલુકા મથક સુધી જવું પડે છે. જેથી ચાચકવડ ગામને ઉના પી.જી.વી.સી.એલ કચેરીમાં સમાવેશ કરવા અંગે.	જે તે સમયે ઉના-૧ પેટાવીભાગીય કચેરીના બાયફોર્સ દ્વારા ગીરગઢડા પેટાવિભાગીય કચેરી નવું બનાવેલ તે સમયની દરખાસ્ત ના અનુશાન્યાને ચાચકવડ ગામનો સમાવેશ ઉના પેટાવીભાગીય કચેરી હેઠળ કરવો તાંત્રિક તથા આર્થિક રીતે શક્ય નથી.	નાયબ ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, ગીરગઢડા. મો ૭૫૬૭૦૮૯૪૦૬	ગીરગઢડા	ઉના	અમરેલી	નિકાલ		