

લોક સંવાદ સેતુ તા. ૨૩/૦૪/૨૦૧૬

તાલુકો - વીંછિયા જી. રાજકોટ

	પ્રશ્ન ક્રમાંક : ૧	
અરજદારનું નામ - સરનામું : શ્રી એમ.બી.અજમેરા હાઈસ્કૂલ અને ઘોળકિયા એચ.પી.કે.હાર સેકન્ડરી સ્કૂલ-વીંછિયા, મુ. વીંછિયા તા. વીંછિયા જી. રાજકોટ-૩૬૦ ૦૫૫	કચેરી : પી.જી.વિ.સી.એલ. જસદણ વિભાગીય કચેરી - જસદણ	
અરજી/રજૂઆતની વીગત	વિભાગે કરેલ કાર્યવાહી/પ્રત્યુત્તર	વિશેષ નોંધ
<p>શ્રી વીંછિયા કેળવણી મંડળ(મુંબઈ) સંચાલિત શ્રી એમ.બી.અજમેરા હાઈસ્કૂલ અને ઘોળકિયા એચ.પી.કે.હાર સેકન્ડરી સ્કૂલ-વીંછિયામાં કેમ્પસની બહારના ભાગમાં દરવાજા પાસે J.G.Y. વીંછિયા થી ફેઈજ લાઈન પસાર થાય છે. જે લાઈન બદલી તેના બદલે કેબલ વાયર નાખવા અંગે શાળાના ઉક્ત સંદર્ભપત્રોથી રજૂઆત રજૂઆત કરેલ હોવા છતાં આજ દિન સુધી થી ફેઈજ કેબલ વાયરનું જોડાણ આપવા એએ અંગે કોઈ કાર્યવાહી થયેલ નથી.</p> <p>શાળામાં હાલ ૧૨૫૦ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. અને તેઓ રિશેષના સમયમાં વૃક્ષો નીચે ભોજન કરે છે. તથા સહ અભ્યાસી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. તથા એએ અંગે ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૫ માં શાળામાં યોજાયેલ સંવાદસેતુ કાર્યક્રમમાં રાજ્યકક્ષાના માન.મંત્રિશ્રી ગોવિંદભાઈ પટેલ તથા માન.ધારાસભ્યશ્રી જસદણ-વીંછિયાએ એએ અંગે તાત્કાલિક ઘટનું કરવા આપ સાહેબને રૂબરૂ કરવા સૂચના આપવા છતાં હજુ સુધી કાર્યવાહી થયેલ નથી. તો એએ અંગે સત્વરે ઘટનું કરવા વિનંતી.</p>	<p>શ્રી એમ.બી.અજમેરા હાઈસ્કૂલ અને ઘોળકિયા એચ.પી.કે.હાર સેકન્ડરી સ્કૂલ-વીંછિયા શાળાનાં આગળના ભાગ પરથી ૧૧ કે.વિ. વીંછિયા JGY ફિડરની વીજ લાઈન પસાર થાય છે, જે લાઈનનાં વાયર સ્કુલનાં કમ્પાઉન્ડની દીવાલથી ૩.૧૦ મીટર દુર સલામત અંતરે આવેલ છે. જે સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ - ૨૦૧૦ના કલોઝ નંબર ૬૧(૩) I મુજબ વસાહતની દીવાલથી ૧૧ કેવી લાઈનના નજીકના તારથી આડું અંતર ૧.૨ મીટર હોવા જોઈએ તેનાથી આ અંતર વધારે સલામત અંતરે છે આમ સલામતી ની દ્રષ્ટિએ આ લાઈન ફેરવવાની કોઈ જરૂરીયાત જણાતી નથી. ઉપરાંત જણાવવાનું કે વધુ સલામતી અર્થે કુલ ૩ ગાળામાં ગાર્ડીંગ કરવાની કામગીરી તા. ૨૧.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ પીજીવીસીએલ દ્વારા કરવા પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે.</p>	નિકાલ

લોક સંવાદ સેતુ તા. ૨૩/૦૪/૨૦૧૬  
તાલુકો – વીંછિયા જી. રાજકોટ

		પ્રશ્ન ક્રમાંક :૨૬
અરજદારનું નામ – સરનામું : સરપંચશ્રી પાટિયાળી ગ્રામ પંચાયત મુ. પાટિયાળી તા. વીંછિયા જી. રાજકોટ		કચેરી : પી.જી.વિ.સી.એલ. જસદણ વિભાગીય કચેરી – જસદણ
અરજી/રજૂઆતની વીગત	વિભાગે કરેલ કાર્યવાહી/પ્રત્યુત્તર	વિશેષ નોંધ
પાટિયાળી ગામના લોક સંવાદ સેતુ કાર્યક્રમ માં નીચેના મુદ્દા ની રજૂઆત કરવા બાબત  ૧) ઉદ્યોગ વીજ-જોડાણ માટે પંચાયત ને વાંધો નથી તેવો દાખલો પીજીવીસીએલ દ્વારા માંગવામાં આવે છે તો તેઓ આ દાખલો શું કારણે માંગે છે.  ૨) સનાળી -પાટિયાળી ડામર રોડ બને છે કે નહીં ત્યાં ડામર રોડ ન બનેલ હોવા છતાં પી.ડબલ્યુ.ડી. દ્વારા થીગડા બુરવામાં આવે છે.	પ્રશ્ન નં.૬ ના પેટા પ્રશ્ન (૧) હાલ ના પ્રવર્તમાન નિયમ “EASE OF DOING BUSINESS” અનુસાર પરિપત્ર મુજબ પરિપત્ર નં.GUVNL/TECH/EOD BUSI/114 DT.21.01.2016 તથા સંદર્ભ નં. PGVCL/COM/2607 DT.21.03.2016 અનુસાર ઔદ્યોગિક વીજ-જોડાણ માટે અરજદારનો ઓળખપત્ર તથા જમીનમાલિકીના આધાર અંગેના દસ્તાવેજો અરજદાર પાસેથી માંગવામાં આવે છે.	નિકાલ

લોક સંવાદ સેતુ તા. ૨૩/૦૪/૨૦૧૬  
તાલુકો - વીંછિયા જી. રાજકોટ

		પ્રશ્ન ક્રમાંક :૬
અરજદારનું નામ - સરનામું : સરપંચશ્રી વનાળા ગ્રામ પંચાયત મુ. વનાળા તા. વીંછિયા જી. રાજકોટ		કચેરી : પી.જી.વિ.સી.એલ. જસદણ વિભાગીય કચેરી - જસદણ
અરજી/રજૂઆતની વીગત	વિભાગે કરેલ કાર્યવાહી/પ્રત્યુત્તર	વિશેષ નોંધ
મોજે વનાળા ગામે લોક સંવાદ સેતુમાં વનાળા ગામે નીચે મુજબનો પ્રશ્ન છે. ૧) તળાવના કૂવામાં ટી.સી.(વીજ-જોડાણ) નું કોટેશન તાત્કાલિક આપવા.	સરપંચશ્રી વનાળા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા રજૂ કરેલા આ પ્રશ્નનું અરજદાર દ્વારા કરવામાં આવેલ વાનાળા વીજ-જોડાણ મેળવવા માટે તા.૦૮-૦૩-૨૦૧૬ ના રોજ રસીદ નં.XD482811 થી અરજી કરેલ જેના અનુસંધાને મોજણી કાર્ય કરી નિયત ભાવપત્રક તા.૧૯-૦૪-૨૦૧૬ ના રોજ પત્ર ક્રમાંક VST/TECH/4869 થી મોકલી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ