

લોક સંવાદ સેતુ તારીખ : ૧૯/૦૫/૨૦૧૬ તાલુકો: વલ્લભીપુર

પ્રશ્ન નં.	રજૂઆતકર્તાનું નામ અને સરનામું	પ્રશ્ન/રજૂઆતની વિગત	જવાબ/નિર્ણયની વિગત	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	પેટા વિભાગીય કચેરી	વિભાગીય કચેરી	વર્તુળ કચેરી	નિકાલની સ્થિતિ (નિકાલ / પ્રગતી હેઠળ / નીતી વિષયક)	જો પ્રગતી હેઠળ હોય તો નિકાલની સમયમર્યાદા	રીમા કર્સ
૧	વિરસંગભાઈ મોહનભાઈ ભાદાણી, મુ. મૂળ ધરાઈ, તા. વલ્લભીપુર.	મૂળ ધરાઈ ગામે ગામતળ વિસ્તારમાં અલગ-અલગ ત્રણ સ્થળે પીજીવીસીએલના ત્રણ પોલ ફેરવવાના/જર્જરિત હોય નવા નાખવાની જરૂરિયાત છે. ૧. રાજપૂત શેરીના ૨. બહાદુરસિંહ જટ્ટભા ગોહિલના ઘર પાસે	તા. ૧૩.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ અરજદારશ્રી વિરસંગભાઈ વિરસંગભાઈ મોહનભાઈ ભાદાણીની હાજરીમાં વલ્લભીપુર પેટા વિભાગીય કચેરીના જુ.ઈ. શ્રી કંકોસીયા દ્વારા સ્થળ તપાસ કરતા રજૂઆત કરેલ ત્રણ વીજ પોલ પૈકી માત્ર એક જ વીજ પોલ (બહાદુરસિંહ જટ્ટભા ગોહિલના ઘર પાસેનો) જર્જરિત હોવાનું જણાયેલ છે. જે તા. ૧૮.૦૫.૨૦૧૬ રોજ પોલ બદલાવેલ છે.	જે. એ. ગોહિલ ના.ઈ. મો. ૯૯૨૫૨૦૯૩૧૩	વલ્લભીપુર સ.ડી.	ભાવનગર ગ્રામ્ય	ભાવનગર	નિકાલ		
૨	યોગેશભાઈ ગેમાભાઈ ડાંગર, તાલુકા પંચાયત સામે, વલ્લભીપુર	વલ્લભીપુર ગામે પીજીવીસીએલ કચેરીમાં જુનિયર એન્જીનીયર કંકોસીયા સાહેબનું ઉદ્ધતાભાર્યું વર્તન તથા અરજદારોને જેમ તેમ જવાબ આપવા બાબત. નગરસેવક સાથે હોવા છતાં ગેરવર્તન કરી તેવું કહેલ કે નગરસેવકોએ કોઈએ અહીયા આવવું નહિ.	નાયબ ઇજનેરશ્રી વલ્લભીપુર દ્વારા તપાસ કરતા આવી કોઈ ઘટના બનવા પામેલ નથી. તેમ છતાં ગ્રાહકો તથા અરજદારો સાથે સુમેળભર્યું વાતાવરણ જળવાઈ રહે તે માટે જુ.ઈ. શ્રી કંકોસીયાને તાકીદ કરવામાં આવેલ છે.	જે. એ. ગોહિલ ના.ઈ. મો. ૯૯૨૫૨૦૯૩૧૩	વલ્લભીપુર સ.ડી.	ભાવનગર ગ્રામ્ય	ભાવનગર	નિકાલ		

પ્રશ્ન નં.	રજૂઆતકર્તાનું નામ અને સરનામું	પ્રશ્ન/રજૂઆતની વિગત	જવાબ/નિર્ણયની વિગત	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	પેટા વિભાગીય કચેરી	વિભાગીય કચેરી	વર્તુળ કચેરી	નિકાલની સ્થિતિ (નિકાલ / પ્રગતી હેઠળ / નીતી વિષયક)	જો પ્રગતી હેઠળ હોય તો નિકાલની સમયમર્યાદા	રીમા કર્સ
3	શ્રી એમ. પી. સાગઠીયા વલ્લભી હિત રક્ષક સમિતિ, નવા સ્વામીનારાયણ મંદિર પાસે, વલ્લભીપુર	વલ્લભીપુર દલિત વિસ્તારમાં વીજળી પોલ ઉપર આખા દલિત વિસ્તારમાં આવેલ પોલ, તેમાં નાના-નાના ટીસી મુકેલ છે. તેમાં અવાર-નવાર ગરમ - અતિગરમ ઓઈલ ટપકે છે. તેમજ જીવલેણ પદાર્થ નીચે પડતા હોય તેમજ અચાનક બંધ-ચાલુ થતા અનેક ઘરે શોર્ટ સર્કીટ થઈ આગ લાગવાની ભીતિ રહે છે તો આ ટીસી વહેલા અને તત્કાલ ઉતારી લેવા વિનંતી છે.	દલિત વિસ્તાર, વલ્લભીપુરમાં લો-વોલ્ટેજ તથા વારંવાર વાયર તૂટવાની ફરિયાદના અનુસંધાને વર્ષ ૨૦૧૦ માં લોસ રીડક્શન પ્રક્રિયા અન્વયે કુલ ૯ નંગ ૫ કેવીએના ટ્રાન્સફોર્મર મુકવામાં આવેલ હતા. રજૂઆતકર્તાની રજૂઆત અન્વયે તા.૧૪.૦૬.૨૦૧૬ના રોજ જુ.ઈ.કંકોશિયા સાહેબ દ્વારા સ્થળ તપાસ કરતા ટ્રાન્સફોર્મરમાંથી કોઇપણ જીવલેણ પદાર્થ નીચે પડતા, શોર્ટ સર્કીટ થાય તેવું ધ્યાન ઉપર આવેલ નથી. તેમછતાં તા.૧૫.૦૬.૨૦૧૬ના રોજ કુલ ૯ નંગ ૫ કેવીએના ટ્રાન્સફોર્મરનું રીપેરીંગ પૂર્ણ કરેલ છે.	જે. એ. ગોહિલ ના.ઈ. મો. ૯૯૨૫૨૦૯૩૧૩	વલ્લભીપુર સ.ડી.	ભાવનગર ગ્રામ્ય	ભાવનગર	નિકાલ		

પ્રશ્ન નં.	રજુઆતકર્તાનું નામ અને સરનામું	પ્રશ્ન/રજુઆતની વિગત	જવાબ/નિર્ણયની વિગત	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	પેટા વિભાગીય કચેરી	વિભાગીય કચેરી	વર્તુળ કચેરી	નિકાલની સ્થિતિ (નિકાલ / પ્રગતી હેઠળ / નીતી વિષયક)	જો પ્રગતી હેઠળ હોય તો નિકાલની સમયમર્યાદા	રીમા ફર્સ
૪	શ્રી નિર્મળભાઈ બી. વેગડ, ઇસ્કોન શોપિંગ સેન્ટર, વલ્લભીપુર	વલ્લભીપુર નગર પાલિકા વિસ્તારમાં આવેલ તથા સીટી સર્વે વિસ્તારમાં આવેલ રાંદલ માતાજી ના સામેના ખાંચામાં આવેલ "રોયલ પેલેસ" ફ્લેટના બ્લોક નં-૧૦૫ માં ધર વપરાશ હેતુ માટેનું વીજ કનેક્શન ન મળવા બાબત	વલ્લભીપુર શહેર માં આવેલ રોયલ પેલેસ ફ્લેટ માં ફ્લેટ-૧૦૫ પર માગણી કરેલ વીજ જોડાણ નો અહેવાલ નીચે મુજબ છે ૦ અરજદારશ્રી ધ્વારા ફ્લેટના બ્લોક નં ૧૦૫ની ખરીદી તા. ૨૧.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ વેચાણ દસ્તાવેજ થી તત્કાલીન માલિક શ્રી ચતુરસિંહ નીરુભા ગોહીલ, પાસેથી કરેલ છે. ૦ પરંતુ, શ્રી ચતુરસિંહ નીરુભા ગોહીલ પર પીજીવીસીએલ વીજ કંપનીનું લેણું રૂ. ૧૩,૭૧૩/- તા. ૧૩.૧૨.૨૦૧૪ થી હોય, જેથી સદર જગ્યા ઉપર વીજ જોડાણ કંપનીના નિયમાનુસાર આપી શકાય નહીં. ૦ બાદમાં શ્રી ચતુરસિંહ નીરુભા ગોહીલ ધ્વારા તા. ૨૨.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ રૂ. ૯૦૦૦/- અને તા. ૧૧.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ રૂ. ૫૭૦૦/- ભરપાઈ કરી આપેલ છે. ૦ આમ, કંપનીના નિયમાનુસાર શ્રી ચતુરસિંહ નીરુભા ગોહીલ ધ્વારા લેણી રકમ ભરપાઈ કરેલ હોય, જેથી હવે કંપનીના નિયમાનુસાર રોયલ પેલેસમાં આવેલ ફ્લેટના બ્લોક નં ૧૦૫ માં વીજ જોડાણ મળવા પાત્ર છે. અરજદાર દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જ રૂ. ૪૦ ભરપાઈ થયેલથી નિયમાનુસાર વીજ કનેક્શન	જે. એ. ગોહીલ ના.ઈ. મો. ૯૯૨૫૨૦૯૩૧૩	વલ્લભીપુર સ.ડી.	ભાવનગર ગ્રામ્ય	ભાવનગર	નિકાલ		

પ્રશ્ન નં.	રજુઆતકર્તાનું નામ અને સરનામું	પ્રશ્ન/રજુઆતની વિગત	જવાબ/નિર્ણયની વિગત	નિરાકરણ કરનારા અધિકારીશ્રીના નામ અને મોબાઇલ નંબર	પેટા વિભાગીય કચેરી	વિભાગીય કચેરી	વર્તુળ કચેરી	નિકાલની સ્થિતિ (નિકાલ / પ્રગતી હેઠળ / નીતી વિષયક)	જો પ્રગતી હેઠળ હોય તો નિકાલની સમયમર્યાદા	રીમાર્ક્સ
૫	ભાવસંગભાઈ બી સોલંકી ઇસ્કોન શોપિંગ સેન્ટર, વલ્લભીપુર	વલ્લભીપુર નગર પાલિકા વિસ્તારમાં આવેલ તથા સીટી સર્વે વિસ્તારમાં આવેલ રાંદલ માતાજી ના સામેના ખાંચામાં આવેલ "રોયલ પેલેસ" ફ્લેટના બ્લોક નં-૧૦૬ ધર વપરાશ હેતુ માટેનું વીજ કનેક્શન ન મળવા બાબત	વલ્લભીપુર શહેર માં આવેલ રોયલ પેલેસ ફ્લેટ માં ફ્લેટ-૧૦૬ પર માગણી કરેલ વીજ જોડાણ નો અહેવાલ નીચે મુજબ છે ૦ અરજદારશ્રી ધ્વારા ફ્લેટના બ્લોક નં ૧૦૬ની ખરીદી તા. ૨૧.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ વેચાણ દસ્તાવેજ થી તત્કાલીન માલિક શ્રી ચતુરસિંહ નીરુભા ગોહીલ, પાસેથી કરેલ છે. ૦ પરંતુ, શ્રી ચતુરસિંહ નીરુભા ગોહીલ પર પીજીવીસીએલ વીજ કંપનીનું લેણું રૂ. ૧૩,૭૧૩/- તા. ૧૩.૧૨.૨૦૧૪ થી હોય, જેથી સદર જગ્યા ઉપર વીજ જોડાણ કંપનીના નિયમાનુસાર આપી શકાય નહીં. ૦ બાદમાં શ્રી ચતુરસિંહ નીરુભા ગોહીલ ધ્વારા તા. ૨૨.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ રૂ. ૯૦૦૦/- અને તા. ૧૧.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ રૂ. ૫૭૦૦/- ભરપાઈ કરી આપેલ છે. ૦ આમ, કંપનીના નિયમાનુસાર શ્રી ચતુરસિંહ નીરુભા ગોહીલ ધ્વારા લેણી રકમ ભરપાઈ કરેલ હોય, જેથી હવે કંપનીના નિયમાનુસાર રોયલ પેલેસમાં આવેલ ફ્લેટના બ્લોક નં ૧૦૬ માં વીજ જોડાણ મળવા પાત્ર છે. અરજદાર દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જ ૩૪૦ ભરપાઈ થયેલથી નિયમાનુસાર વીજ કનેક્શન	જે. એ. ગોહીલ ના.ઈ. મો. ૯૯૨૫૨૦૯૩૧૩	વલ્લભીપુર સ.ડી.	ભાવનગર ગ્રામ્ય	ભાવનગર	નિકાલ		