

પત્રક-૧

'પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી લોક દરબાર - ૨૦૧૮'

વિભાગીય કચેરી : દારકા, વર્તુળ કચેરી : જામનગર , તારીખ : 11/03/2018, સમય : 10:30

નિરાકરણ કરનાર અધિકારીશ્રીનું નામ અને મોબાઇલ નંબર :

રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 17, નીતિ વિષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0, નિકાલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 17, પ્રગતિ ફેઠળ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0

ક્રમ	રજુઆતકર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલની સ્થિતિ
1	માન. પબુભા માણેક ધાસસભ્ય શ્રી	ગોરિજા ફિડર અલગ કરવા બાબત.	દિવસ-7 માં જવાબ આપવામાં આવશે	માનનીય ધાસસભ્યશ્રીની રજુઆત અન્વયે નાયબ હજનેર દારકા દ્વારા રૂબરૂ સ્થળ ખરાઈ કરતાં ગોરીજા JGY ફિડર 66 KV ડોરાડા SS માથી નિકડે છે જેમાં કુલ ૯ ગામો નો સમાવેશ થાય છે . ફિડર ની લંબાઈ ૨૩.૨ કી.મી. છે. જેનો મફતમ અપિચર લોડીંગ ૨૧ amp છે. તાંત્રિક રીતે આ ફિડર ને અલગ કરવાની જરૂર નથી.	નિકાલ ફીડર વિભાજન
2	વરજંગભા માણેક	માણેક સોમાભા અરજણભાનું PDC - RC કરવા બાબત	દિવસ-7 માં જવાબ આપવામાં આવશે	સદર ગ્રાફક ની અરજી અન્વયે નાયબ હજનેર દારકા દ્વારા ઓફિસ રેકોર્ડ ખરાઈ કરતાં માણેક સોમાભા અરજણભા નું PDC ખેતીવાડી કનેક્શન ગ્રાફક નં 82604/00112/08 તા.01.0૮.૨૦૦૬ ના રોજ PDC થઈ ગયેલ જે અંગે તા.1૮.૦૬.૨૦૦૯ ની PDC-RC with નામ ટ્રાન્સફર અરજી કરેલ જે આપના દ્વારા પૂરતા સાધનિક ડાગળો જમા ન કરાવેલ હોવાથી અરજી દફતરે કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ રેવેન્યુ / બીલ
3	ધનાભા ફમીરભાઈ નાંગેશ	2007 ની સાલના ભેસ અડસ્માત ના વળતર બાબત	દિવસ-7 માં જવાબ આપવામાં આવશે	સદર અરજદારની અરજી અન્વયે નાયબ હજનેર, દારકા પીટીએ વિભાગીય કચેરી દ્વારા પેટા વિભાગ ઓફિસ રેકોર્ડ ખરાઈ કરતાં આવો કોઈ અડસ્માત દારકા પેટા વિભાગીય ખાતે નોંધાયેલ નથી. તેમ છતાં અરજદારશ્રી પાસે અડસ્માત અંગેના જરૂરી દસ્તાવેજો મેળવવા માટે પત્ર નં ડીએસડી/ટેક/૮૨૯, તા. ૨૧.૦૩.૨૦૧૮ થી જાણ કરેલ છે. તેમ છતાં અરજદાર દ્વારા સદર દસ્તાવેજો રજૂ ન કરતાં આગળની કોઈ કાર્યવાહી થઈ શકેલ નથી	નિકાલ અડસ્માત વળતર
4	નાયણી મોમહયાભા કુંભાભા	નવું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મેળવવા બાબત	દિવસ-7 માં જવાબ આપવામાં આવશે	સદર ગ્રાફક ની અરજી અન્વયે નાયબ હજનેર દારકા દ્વારા ઓફિસ રેકોર્ડ ખરાઈ કરતાં સદર ગ્રાફક ને ભાવ પત્રક નં ૩૮૪૮ તા.૦૫.૧૨.૨૦૧૫ થી આપવામાં આવેલ ફત્તું જેની કેસ ફાઇલ તપાસતા અરજદાર દ્વારા અંદાજપત્ર ભારપાઈ કરેલ ન હોય, આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ નથી.	નિકાલ નવા કનેક્શન
5	દિપક આર પૂજારી	શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ પંચતીથ ખાતે નવું વીજ જોડાણ મેળવવા બાબત.	દિવસ-7 માં જવાબ આપવામાં આવશે	સદર ગ્રાફક ની અરજી અન્વયે નાયબ હજનેર દારકા દ્વારા રૂબરૂ સ્થળ ખરાઈ તથા ઓફિસ રેકોર્ડ ખરાઈ કરતાં અપશ્રી ની શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ પંચ તીથ ખાતે નવું વીજ જોડાણ મેળવવાની અરજી અન્વયે દારકા સબ ડિવિઝન દ્વારા રૂબરૂ સ્થળ ખરાઈ કરી સર્વે કરવામાં આવે જે જગ્યા ગોમતી ઘાટ ની સામેની બાજુની ફોય ફાલમાં તાંત્રિક રીતે શક્ય નથી	નિકાલ નવા કનેક્શન
6	લક્ષ્મણભ પી ડારા	ટી.સી. તથા વાયર જર્જરિત હોવાથી બદલવા બાબત	દિવસ-7 માં જવાબ આપવામાં આવશે	સદર ગ્રાફક ની અરજી અન્વયે નાયબ હજનેર દારકા દ્વારા રૂબરૂ સ્થળ ખરાઈ કરતાં સદર ગ્રાફક ની ટી સી નું જર્જરિત થયેલ સ્ટ્રુક્ચર બદલાવવા ની રજુઆત સંદર્ભે સર્વે કરતાં ટી સી સ્ટ્રુક્ચર તથા ડી ઓ ચેનલ બદલવા માટે પ્રોજેક્ટ નં ૨૧૦૬૩૯ થી રૂ. ૨૭,૮૩૦/- નો ખર્ચ મંજૂર કરી, સદર કામગીરી તા. 10.0૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
7	કેર રાચમલભ વેરસીભા	ટ્રાન્સફોર્મર ની જગ્યા બદલવા બાબત	દિવસ-7 માં જવાબ આપવામાં આવશે	સદર ગ્રાફક ની અરજી અન્વયે નાયબ હજનેર દારકા દ્વારા રૂબરૂ સ્થળ ખરાઈ કરીને ગ્રાફકના ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ના ટ્રાન્સફોર્મર ની જગ્યા બદલવા માટે પત્ર નં ડીએસડી/ટેક/૯૨૨૨, તા. 31.03.૨૦૧૮ થી રૂ. ૬૩,૮૬૫/- નું અંદાજપત્રક પાઠવેલ છે. જે ભરપાઈ કરેલ ન હોય સદર કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ નથી.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
8	માન. પબુભા માણેક ધાસસભ્ય શ્રી	દારકા પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે સ્ટાફ ની સંખ્યા વધારવા બાબત	દિવસ-7 માં જવાબ આપવામાં આવશે	G.S.O.-4 અનુસાર પીજીવીસીએલની તમામ પેટા વિભાગીય કચેરીઓમાં કાર્યભારને ધ્યાને લઈ વિવિધ પોસ્ટ વધારવાની દરખાસ્ત પીજીવીસીએલ બોર્ડ સમક્ષ યોગ્ય નિર્ણય અર્થે મુકવામાં આવેલ. સદર દરખાસ્ત વધુ સમીક્ષા અર્થે જી.યુ.વી.એન.એલ. વડોદરા મોકલવામાં આવેલ. ત્યારબાદ જી.યુ.વી.એન.એલ.વડોદરા દ્વારા તા. ૨૪.૧૧.૨૦૧૬ નાં પત્ર થી સદર બાબતે સ્પષ્ટતાઓ માંગવામાં આવેલ છે જે અંગે અત્રેની કચેરી દ્વારા પત્ર ક્રમાંક: પીજીવીસીએલ/અચઆર-૨/૧૭૮૪ તા:૦૩/૦૩/૨૦૧૭ થી દરખાસ્ત મોકલવામાં આવેલ. ત્યાર બાદ, જી.યુ.વી.એન.એલ, વડોદરાના પત્ર ક્રમાંક: જી.યુ.વી.એન.એલ/અચઆર/પીજીવીસીએલ/બાયડુકેશન/૮૬૦ તા:-૦૫/૦૫/૨૦૧૭ થી જી.એસ.ઓ-૦૪ ના નિયત કરેલ ધારાધોરણોમાં ફેરફાર કરવા અંગેનાં જી.યુ.વી.એન.એલ, વડોદરાના ઠરાવની નકલ મોકલવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે, આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નિકાલ કચેરી સંબંધિત

9	અનવરભાઈ આચાદભાઈ ચાવડા	PDC-RC કનેક્શન ચાલુ કરવા બાબત	દિવસ-7 માં જવાબ આપવામાં આવશે	સદર ગ્રાહક ની અરજી અન્વયે નાયબ હજનેર ઓખા દ્વારા ઓફિસ રેકૉડ ખરાઈ કરતાં સદર ગ્રાહક ની PDC-RC અન્વયે સદર ગ્રાહક નો ગ્રાહક નં ૮૨૫૦૩/૦૩૫૧૬/૭ - NRRP છે. જેની નાયબ હજનેર ઓખા દ્વારા તપાસ કરતાં જેની વીજળી અધિનિયમ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ મુજબ વીજ ચોરી ની રકમ રૂ.૧૨૬૩૨૪.૭૫ છે જેમથી ૬૪,૫૦૦/- એટલે કે ૫૦ % રકમ તા. ૦૮.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ ભરીને ત્યારબાદ મીટર સસ્વિસ પેટા વિભાગીય કચેરી ઓખા દ્વારા ઉતારી લેવામાં આવેલ. આથી સદર ના વીજ ચોરી ના નાણાં ભરપાઈ થયે સદર નું કનેક્શન કંપની ના નિયમ મુજબ ચાલુ કરી આપવામાં આવશે	નિકાલ રેવેન્ચુ / બીલ
10	મુળી બેન જીવા ખાણદર	ખેતીવાડી વીજ જોડાણ બાબત ની વાંધા અરજી બાબત	દિવસ-7 માં જવાબ આપવામાં આવશે	સદર કેસ બાબતે નાયબ હજનેર ભાટિયા દ્વારા રૂબરૂ સ્થળ ખરાઈ કરી રિપોર્ટ આપેલ છે. સદર ગ્રાહક તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ રસીદ નં ૯૮૬૨૮૦/૮૧/૮૨ થી નાણાં ભરપાઈ કરેલ છે તથા પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા શ્રી ગણેશ એન્ટરપ્રાઇઝ ને કામ સોંપેલ છે. સદર કામ માં શ્રી વલ્લભ ભાઈ નારણભાઈ ડાભી શેઠા પાડોશી દ્વારા લાઇન કામ અંગે વાંધો લેતા ભાટિયા સબ ડિવિઝન દ્વારા ભારતીય ટેલિગ્રાફ ધારો ૧૮૮૫ ના પાર્ટ ૦૩ (૧૦)(૨) તથા ઇંડિયન ટેલિગ્રાફ એક્ટ ની કલમ ૧૬(૧) અન્વયે બીએસડી/ટેક/આરઇ/૮/૬૩૩ તા.૦૧.૦૨.૨૦૧૮ થી ડી એમ રિફર કરવામાં આવેલ જેનો ચુકાદો આવ્યે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નિકાલ ડીએમ રીફર
11	માનજી રવજી નકુમ	ઘર પાસેનું ટીસી શિફ્ટ કરવા બાબત	દિવસ-7 માં જવાબ આપવામાં આવશે	સદર ગ્રાહક ની અરજી અન્વયે નાયબ હજનેર ભાટિયા દ્વારા રૂબરૂ સ્થળ ખરાઈ કરતાં સદર અરજદાર નો ટ્રાન્સફોર્મર સેટર જગ્યા ના અભાવે તાંત્રિક રીતે ખસેડવું શક્ય નથી	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
12	ખીરભા કાશભા માણેક	શ્રી આવળ માતા મંદિર માટે વીજ જોડાણ આપવા બાબત	દિવસ-7 માં જવાબ આપવામાં આવશે	સદર ગ્રાહક ની અરજી અન્વયે નાયબ હજનેર ભાટિયા દ્વારા રૂબરૂ સ્થળ ખરાઈ કરતાં સદર નું માંગેલ વીજ જોડાણ ખેતીવાડી વિસ્તાર માં આવતું ફોજ JGY ફિડર માથી તાંત્રિક રીતે વીજ પુરવઠો આપવો શક્ય નથી	નિકાલ ગામતળ બહારના વિસ્તારમાં JGY નો પાવર આપવો
13	ગોવિંદ ડાયા ડાભી	ખેતીવાડી વીજ જોડાણ બાબત ની વાંધા અરજી બાબત	દિવસ-7 માં જવાબ આપવામાં આવશે	સદર ગ્રાહક ની અરજી અન્વયે નાયબ હજનેર કલ્યાણપુર દ્વારા રૂબરૂ સ્થળ ખરાઈ કરતાં સદર ગ્રાહક ના નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાણની લાઇન લાભી કરવા બાબતે પાડોશી ખેડૂત ખાતેદાર શ્રી જગાભાઈ પમાભાઈ ડાભી દ્વારા વાંધો લીધેલ ફોજ, કામગીરી બાકી છે. જે અન્વયે નાયબ હજનેર કલ્યાણપુર દ્વારા તા. ૧૬.૦૩.૨૦૧૮ તથા ૨૧.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ અન્વયે રૂટ માટે સર્વે કરતાં દરેક જગ્યા એ થી વધી ઉપસ્થિત થતાં, વાંધા ના નિરાકરણ માટે સદર કેસ ને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ પત્ર નં કેઆરએસડી/આરઇ/૨૦૫૩, તા. ૨૧.૦૩.૨૦૧૮ થી રજૂ કરેલ છે. જેનો ફુકમ આવ્યે ફુકમ મુજબ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	નિકાલ નવા કનેક્શન
14	ભેટીયાજી વાળું ગૃહપ	ખેતીવાડી ગૃહપમેન્ટેનન્સ	દિવસ-7 માં જવાબ આપવામાં આવશે	સદર ગ્રાહક ની અરજી અન્વયે નાયબ હજનેર ભાટિયા દ્વારા રૂબરૂ સ્થળ ખરાઈ કરતાં તથા સર્વે કરીને ભેટીયાજી વાળા ગૃહપમાં જરૂરી ઠપ ગાળાની એલટી લાઇન ની મેન્ટેનન્સ કરવા માટે પ્રોજેક્ટ નં ૨૧૦૬૩૮ થી રૂ. ૯,૦૭,૮૦૬/- નો ખર્ચ મંજૂર કરી સદર કામગીરી તા. ૨૮.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
15	માન. પબુભા માણેક ધાસભય શ્રી	નવી પેટા વિભાગીય કચેરી રાવલ ની મંજૂરી આપવા બાબત	દિવસ-7 માં જવાબ આપવામાં આવશે	G.S.O.-4 અનુસાર પીજીવીસીએલની તમામ પેટા વિભાગીય કચેરીઓમાં કાર્યભારને ધ્યાને લઈ વિવિધ પોસ્ટ વધારવાની દરખાસ્ત પીજીવીસીએલ ઓફ સમક્ષ યોગ્ય નિર્ણય અથવા મુકવામાં આવેલ. સદર દરખાસ્ત વધુ સમીક્ષા અથવા જી.યુ.વી.એન.એલ. વડોદરા મોકલવામાં આવેલ. ત્યારબાદ જી.યુ.વી.એન.એલ.વડોદરા દ્વારા તા. ૨૪.૧૧.૨૦૧૬ નાં પત્ર થી સદર બાબતે સ્પષ્ટતાઓ માંગવામાં આવેલ છે જે અંગે અત્રેની કચેરી દ્વારા પત્ર ક્રમાંક: પીજીવીસીએલ/એચઆર-૨/૧૭૮૪ તા:૦૩/૦૩/૨૦૧૭ થી દરખાસ્ત મોકલવામાં આવેલ. ત્યાર બાદ, જી.યુ.વી.એન.એલ. વડોદરાના પત્ર ક્રમાંક: જી.યુ.વી.એન.એલ/એચઆર/પીજીવીસીએલ/બાયફુક્શન/૮૬૦ તા:-૦૫/૦૫/૨૦૧૭ થી જીએસઓ-૦૪ ના નિયત કરેલ ધારાધોરણોમાં ફેરફાર કરવા અંગેનાં જી.યુ.વી.એન.એલ. વડોદરાના ઠરાવની નકલ મોકલવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે, આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નિકાલ નવી કચેરી સંબંધિત
16	માન. પબુભા માણેક ધાસભય શ્રી	ગઢક ફિડર અલગ કરવા બાબત.	દિવસ-7 માં જવાબ આપવામાં આવશે	માનનીય ધારાસભ્યશ્રી ની સદર બાબત ની રજૂઆત તા.૧૧.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ મળેલ ફોજ ફિડર અલગ કરવા માટે જરૂરી સ્થળ તપાસ તેમજ તાંત્રિક પરિભળો ની ચકાસણી કરતા સદર ખેતીવાડી ફિડરનો મહત્તમ લોડ ૧૩૫ Amp છે તેમજ ફિડરની લબાઈ આશરે ૧૫ કીમી ફોજ ગઢક ફિડરનું વિભાજન કરવાની જરૂરિયાત તાંત્રિક રીતે રહેતી નથી.	નિકાલ ફીડર વિભાજન
17	દેવશી નયુ કાબરિયા	ખોડિયાર AG ગ્રુપ મેન્ટેનન્સ	દિવસ-7 માં જવાબ આપવામાં આવશે	સદર ગ્રાહક ની અરજી અન્વયે નાયબ હજનેર કલ્યાણપુર દ્વારા રૂબરૂ સ્થળ ખરાઈ કરતાં તથા સર્વે કરીને ખોડિયાર AG ગ્રુપમાં ૫૩ ગાળાની એલટી લાઇનનું મેન્ટેનન્સ કરવા માટે પ્રોજેક્ટ નં ૨૧૦૬૩૭ થી રૂ. ૯,૦૭,૮૦૬/- થી ખર્ચ મંજૂર કરી સદર કામગીરી તા. ૩૦.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ