

પત્રક-૧

‘પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી લોક દરબાર - ૨૦૧૮’

વિભાગીય કચેરી : ભુજ , વર્તુળ કચેરી : ભુજ , તારીખ : 10/03/2018, સમય : 10:00

નિરાકરણ કરનાર અધિકારીશ્રીનું નામ અને મોબાઇલ નંબર : પી.બી.કોટવાલ

રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 19, નીતિ વિષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0, નિકાલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 19, પ્રગતિ ફેઠળ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0

ક્રમ	રજુઆતકર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલની સ્થિતિ
1	વસંતભાઈ ફીરજી છાભૈયા (૯૪૨૭૪૪૧૩૮૫) તથા ખીરસરા ગ્રામ રહેવાસી	વધારાની ડી.પી.આપવા બાબત.	ફાલે ૧૦૦ કે.વીનું ટ્રાન્સફોર્મર સ્થળ પર છે જેમા ટોટલ વીજ ગ્રાફક ૧૫૭ છે તેમજ તેનો લોડ ૧૨૩ કી.વો. છે. જેનું સેવે કરીને દિવસ ૩૦માં લોડનું વીભાજન કરી નવું ટી.સી. નાખવામા આવશે.	ખીરસરા ગામે લો-વોલ્ટેજ ના પ્રશ્નના અનુસંધાને S1 સ્કીમમાં પ્રોજેક્ટ નંબર 210205 ની યાંત્રિક મંજૂરી લઈને સ્થળ પર ફયાત ૧૦૦ કેવીએ ઉપરાંત નવું ૨૫ કેવીએ નુ ટી.સી. લગાવી લોડ વિભાજન નું કામ તા ૩૦/૦૪/૨૦૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
2	વસંતભાઈ ફીરજી છાભૈયા (૯૪૨૭૪૪૧૩૮૫) તથા ખીરસરા ગ્રામ રહેવાસી	દ્દ.કે.વી.ખીરસરા S/Sમાં લે-ડલાઇન ફોન બંધ રહેવા બાબત..	સદર નંબરની તપાસ કરતા આ લે-ડલાઇન નંબર ૦૨૮૩૫ ૨૯૩૮૩૫ ફોન ફાલમાં કાર્યરત છે. તથા સદર બાબતની જેટકોમા સદર પ્રશ્નનું દિવસ ૧૫મા નિરાકરણ કરવા જણાવેલ છે.	ભુજ ડીવીઝન ધ્વારા જેટકોને પત્ર નં. ૩૦૭૦ તા. ૨૦.૦૩.૨૦૧૮ ધ્વારા દ્દ કેવી. ખીરસરા સબસ્ટેશન નો ટેલીફોન નં. ચકાસી કાર્યરત સ્થિતી માં રહે તે માટે જાણ કરેલ છે.	નિકાલ જેટકો
3	વસંતભાઈ ફીરજી છાભૈયા (૯૪૨૭૪૪૧૩૮૫) તથા ખીરસરા ગ્રામ રહેવાસી	૧૦૦૦૦/-થી ઉપર રોકડ રકમ સ્વીકારવામાં આવતી નથી	GR નં ACCTS/ED/(F&A)/233-08.06.17 મુજબ ૧૦૦૦૦/-થી ઉપની રકમ સરકારના ધારાધોરણ મુજબ સ્વીકારી શકાય નહી. સદર રકમ માટે લોકલ બેન્કોના ચેકો તેમજ ડી.ડી. સ્વીકારવામાં આવે છે. તેમજ તેમને ઓનલાઇન ચુકવણા માટે માફીતગાર કરેલ છે.		નિકાલ રેવેન્યુ / બીલ
4	વસંતભાઈ ફીરજી છાભૈયા (૯૪૨૭૪૪૧૩૮૫) તથા ખીરસરા ગ્રામ રહેવાસી	વરમસેડા JGY ફીડરમાં અનેક વખત બપોરના સમયે લાઇટ બંધ રહેવા બાબત..	વરમસેડા જેજીવાય ફીડર અને સુખપર ફીડર વચ્ચે ૪૫ કોસિંગ થતા ફોય તેમજ સુખપર ફીડરમા HVDS કામ ચાલુ ફોય સદર ફીડર બંધ રાખવા અગાઉ જાહેર ખબરથી ૪૮ કલાક અગાઉ જાણ કરવામાં આવે છે. ફાલમાં HVDS સુખપર AG નું કામ ૭૦% પુરુ થયેલ છે તેમજ બાકી કામગીરી આ માસના અંત સુધીમા પુરુ કરવમા આવશે.	વરમસેડા જેજીવાય ફીડરમાં ફાલે ૧૧ કે.વી કોસિંગની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.તેમજ HVDS સુખપર AG ફીડરની કામગીરી પણ પૂર્ણ કરેલ છે જે ફાલે વરમસેડા જેજીવાય ફીડરમાં ૨૪ કલાક વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે.	નિકાલ અનિયમિત પાવર સપ્લાય સંબંધિત
5	વસંતભાઈ ફીરજી છાભૈયા (૯૪૨૭૪૪૧૩૮૫) તથા ખીરસરા ગ્રામ રહેવાસી	ખીરસરા ગામમાં વર્ષો જુના વાયરો તેમજ ફેબ્રિકેશન જુનું ફોતા તેની જગ્યા એ નવા કેબલ તેમજ ફેબ્રિકેશન નવું કરી આપવા.	વાયરની જગ્યા એ ABC કેબલ લગાવવાનું સર્વે કરેલ છે જેમા ૧ કી.મી. ABC કેબલ લગાવવા માટેનું પ્રોજેક્ટ નં. ૨૦૯૪૪૭થી DDUJGY સ્કીમ અંતર્ગત બનાવેલ છે જેની મંજૂરી મળ્યેથી દિવસ-૩૦માં કામગીરી પૂરી કરી આપવામાં આવશે.	ABC કેબલ લગાવવા ની કામગીરી તા.૨૯.૦૩.૨૦૧૮ નાં રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.. આમ સદર અરજીનો નિકાલ કરેલ છે	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
6	વસંતભાઈ ફીરજી છાભૈયા (૯૪૨૭૪૪૧૩૮૫) તથા ખીરસરા ગ્રામ રહેવાસી	સુખપર AG તેમજ ખીરસરા Agમાં સિંગલ ફેઝ પાવર ઓછો મળવા બાબત..	સુખપર AG તેમજ ખીરસરા Agમાં ફાલે LST થી સિંગલ ફેઝ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે જે LST અર્થીગ માટે જરૂરી શિડ્યુઅલ-B કાર્યરત માં છે.લો વોલ્ટેજની સમસ્યાનું નિરાકરણ દિવસ-૩૦માં કરી આપવામાં આવશે.	સુખપર AG તેમજ ખીરસરા Ag માં અર્થીગના પુનઃસક્રિયતાનું કામ પુર્ણ કરી લો વોલ્ટેજની સમસ્યાનું નિરાકરણ તા. ૨૦.૦૪.૨૦૧૮ ના કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ

7	વસંતભાઈ ફીરજી છાભૈયા (૯૪૨૭૪૪૧૩૮૫) તથા ખીરસરા ગ્રામ રહેવાસી	JGY અને AG ફીડરોમાં અનેક જથ્થાએ વાયરો કોસ થાય છે.	JGY અને AG ફીડરોમાં અનેક જથ્થાએ વાયરો કોસ થાય છે જે ફાલે દેશલપર સડી માં આવતા એરિયામાં ૧૧ કે.વી.કોસિંગ નું કામકાજ (DDUJGY)ચોજન અંતર્ગત કાર્યરત માં છે.જે ફાલે આ કામગીરી માનકુવા S/S આવતા માં-કેશ્વર JGY અને મખના JGY માં ટોટલ ૧૧ કે.વી 82 કોસિંગ રીમુવ કરી દેવાની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.ટુક સમયમાં આ કામગીરી સુખપર દ્દ.કે.વી. S/Sમાં આવતા વરમસેડા જેજીવાયમા ૪૫ કોસિંગ આવેલા છે જેની કામગીરી ૨૦/૦૫/૧૮ સુધીમા પુર્ણ કરવામાં આવશે.	માનકુવા એસ/એસ મા આવતા ૮૪ કોસિંગ દુર કરેલ છે. સુખપર એસ/એસ મા આવતા ૪૫ કોસિંગ દુર કરવાની કામગીરી તા ૩૦/૦૪/૨૦૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
8	વીરમજી અમરજી સિંઘાલ (૯૭૨૭૮૬૫૩૩૨), ગામ:- વાંઢાય	RGPU કેટેગરી માંથી RGPR કેટેગરી બદલવા બાબત..	અરજદાર શ્રી વીરમજી અમરજી સિંઘાલ ની વીજજોડાણ ની કેટેગરી RGPU થી RGPR કરી આપવાની કાર્યવાહી માટે SR:-10249658 તેમજ ટીકીટ બનાવેલ છે. તેમજ સદર ટીકીટ પાસ થયેથી ગ્રાફકશ્રી ની કેટેગરી ચેન્જ તથા તફાવતની રકમ ગ્રાફકશ્રીના આગામી બીલમા જમા આપવામા આવશે જેની કાર્યવાહી પુર્ણ થયાની જાણ દિવસ-૭માં કરવામાં આવશે.	અરજદાર શ્રી વીરમજી અમરજી સિંઘાલ ની વીજજોડાણ ની કેટેગરી RGPU થી RGPR કરી આપેલ છે. આમ સદર અરજીનો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ રેવેન્યુ / બીલ
8	શ્રીમતી મણીબેન કાન્તિલાલ પટેલ (૯૪૨૮૮૯૭૭૮૩)	વીજ થાંભલો ફટાવવા બાબત	સદર ગ્રાફક નો ૧ વીજ થાંભલો સીધો કરવા નુ કામ તારીખ ૧૭.૦૩.૨૦૧૮ સુધીમા પુરુ કરવામા આવશે. તથા ગ્રાફકશ્રીને નડતરા રૂપ અન્ય ૧ વીજ થાંભલાનુ સર્વે કરી લાઇન શીફ્ટિંગ માટે જરૂરી આગળની કામગીરી કંપનીના નીચમ મુજબ કરવામા આવશે.	સદર ગ્રાફક નો ૧ વીજ થાંભલો સીધો કરવા નુ કામ કરી નાખેલ છે. સદર ગ્રાફકશ્રીને લાઇનશિફ્ટિંગ માટે અરજી કરવા લોક દરબારમા જણાવેલ પરંતુ આજ દિન સુધી અરજી થયેલ નથી, તેથી અરજી કર્યે થી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
9	મેમણ અબ્દુલ ગની (૯૪૨૬૮૧૭૩૩૭)	ઘરની બાજુમાં આવેલ નડતર રૂપ એલ.ટી. લાઇનમાં બંચ કેબલ નાખવા બાબત	ઘરની બાજુમા આવેલ નડતર રૂપ એલ.ટી. લાઇનને સલામતીને ધ્યાનમાં રાખી બે ગાળાનો બંચ કેબલ નાખેલ છે.		નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
10	કિરણકુમાર એચ.અંજારિયા (૯૪૨૭૩૫૩૮૫૯)	એલ.ઈ. ડી.બલ્બની રકમ પરત મળવા બાબતે.	એલ.ઈ.ડી. બલ્બ ના ૧૦૦ રૂપિયા ની કેડીટ ગ્રાફક ના ખાતા માં જમા થયેલ છે		નિકાલ રેવેન્યુ / બીલ
11	કાસમ ભૂરા નોડે- (૯૯૨૫૩૭૦૯૯૨) કૂકમા	લખમણ ભીમા ચાડને આપવામાં આવેલ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ બાબતે	શ્રી લખમણ ભીમા ચાડને આપવામાં આવેલ વીજ જોડાણ અત્રેની કચેરી દ્વારા કાયદેસરનું ખેતીવાડી કનેક્શન છે.આ સંદર્ભમાં ફરીચાટીએ ૨૦૧૭માં ફરિયાદ કરી હતી ત્યારે ગ્રાફકના પ્રસ્થાપન ઉપર ગ્રાફક દ્વારા આપવામાં આવેલ ટેસ્ટ રીપોર્ટ પ્રમાણે વીજપ્રસ્થાપન ન હોવાના કારણે ગ્રાફકનું વીજ જોડાણ કાપવામાં આવેલ હતું.સદર ગ્રાફક દ્વારા નવેસરથી ટેસ્ટ રીપોર્ટ જમા કરાવવામાં આવતા સ્થળ ઉપર વીજપ્રસ્થાપનની ચકાસણી કરી વીજ જોડાણ ફરીથી ચાલુ કરી આપવામાં આવેલ છે.		નિકાલ નવા કનેક્શન

12	અરજણ રામજી પિંડોરીયા (૯૮૨૫૯૦૨૨૫૯) -માધાપર	શ્રી ડેઝ અને સીંગલ ડેઝમાં લાઇટ વારંવાર બંધ થઇ જવા ની ફરિયાદ	અત્રેની કચેરીની માધવભાગ ફીડરમાંથી લોડ ડાયવર્ટ કરીને લેરીયા ફીડરમાં તા ૧૨/૦૧/૨૦૧૮ના જોડવામાં આવેલ છે. જેથી માધવભાગ ફીડરમાં ૧૮૦ એમ્પીયર માંથી ઘટીને ૧૦૫ એમ્પીયર થયેલા છે જેથી ફાલે ડીસેમ્બર મફીનામાં ૨૧ ટી.ટી થી ઘટીને ૧૧ ટી.ટી. ફેબ્રુઆરીમાં થયેલ છે. આમ વીજ વિક્ષેપના પ્રશ્નનો નીરાકરણ આવી ગયેલ છે.સીંગલ ડેઝ લાઇટ ફાલમાં નિયમીત આપવામાં આવે છે.		નિકાલ અનિયમિત પાવર સપ્લાય સંબંધિત
13	દેવજી કરસન વરસાણી (૯૪૨૮૬૮૦૦૦૪) -માધાપર	જઈરીત લોખંડના થાંભલા બદલવાની માંગણી	સ્થળ ઉપર સર્વે કરવામાં આવેલ છે.સ્થળ પર જુના સમયના ૩ ગર્ડર પોલ વાડી લાઇન છે.ફાલમાં રંજકાનો પાક ઉભો છે તેથી સ્થળ પર થાંભલા બદલવાની કાર્યવાહી તુરંત થઇ શકે તેમ નથી. ફયાત થાંભલાઓની જગ્યાઓએ લાઇનમાં નવા થાંભલાઓ નાખી લાઇનનું સમારકામ ૩૦ દીવસમા કામ કરી દેવામા આવશે.	રંજકાનો પાક ઉભો છે તેથી સ્થળ પર થાંભલા બદલવાની કાર્યવાહી થઇ શકે તેમ નથી. સદર જગ્યાનુ ૩ વાર સેવે કરતા ફજુ સુધીમા રંજકાનો પાક ઉભો છે જેથી અરજદારને પત્ર નં. ૧૬૦૨/૩૦.૦૪.૨૦૧૮ થી માધાપર પે.વિ.કચેરી એ પાક નીકળવાની જાણ કરવા માટે જણાવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
14	મહેશ્વરી નાશણભાઇ ધનજીભાઇ (૯૪૨૮૨૯૪૨૩૮) માધાપર	દલીત પછાત વિસ્તારોના વીજ પ્રશ્નો ઉકેલવા બાબત.૧.રામ મંદિર અને મતિયા કોલોનીમાં લો વોલ્ટેજનો પ્રશ્ન ૨.જુના થાંભલાઓ અને વીજતારનું સમારકામ ૩.ઘરની નજીકથી પસાર થતા વીજ વાયરોનું યોગ્ય નિરાકરણ કરવું	ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ઉભુ કરવા માટેની તાંત્રીક જોગવાઇ મેળવવામાં આવેલ છે.દિવસ-૧૫ માં ટ્રાન્સફોર્મરસેન્ટર કામ પૂરુ કરેથી રામ મંદિરના વિસ્તારના લોવોલ્ટેજ ના પ્રશ્નોનુ નીરાકરણ આવશે.મતિયાકોલોની વિસ્તારમાં એબી કેબલ નાખવાની કામગીરી મંજૂર થયેલ છે.તેથી તે વિસ્તારમાં ત્રણ ડેઝમાં લોડ થવાથી પ્રશ્નનું નિરાકરણ આવી જશે.જવાબ-૨ જુના વીજ થાંભલાઓઅંગે સર્વે કરવામા આવેલો છે તેમાંથી ૪૧ થાંભલાઓ કોંક્રીટ કરી અને મજબૂત કરી દેવાથી કામગીરી ફાથા પર લેવામાં આવેલ છે જે ૧ માસમાં પૂરી થશે જુના વીજવ્યયરો બદલવામાટે એબી કેબલ નાખવાની કામગીરી મંજૂર થયેલ છે જે કામ ૧ માસમા પૂરુ કરી દેવામાં આવશે.જવાબ-૩ મકાનોની નજીકથી પસાર થતા વીજ વાયરો એબી કેબલ નાખવાની આ કામગીરી ૧ મહિનામા પૂરુ કરવાનું આયોજન છે.	સદર કામમાં ૧.૫ કી.મી. એબી કેબલ લગાડેલ છે. જુના વીજ થાંભલાઓ અંગે સર્વે કરવામા આવેલો તેમાંથી ૪૧ થાંભલાઓ કોંક્રીટ કરી અને મજબૂત કરી દેવામા આવેલ. તેમજ લો વોલ્ટેજ માટે નવા ટી.સી.ની મંજૂરી મેળવી ૨૫ કેવીએ નુ ટી.સી. લગાવી કામગીરી પૂરી કરેલ છે. અને તેમના લો વોલ્ટેજના ફરીયાદનુ નીરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ અનિયમિત પાવર સપ્લાય સંબંધિત

15	મહેશ્વરી મેઘવાળ સમાજ - માધાપર	દલીત પછાત વિસ્તારોના વીજ પ્રશ્નો ઉકેલવા બાબત.	ટાન્સફોર્મર સેન્ટર ઉભુ કરવા માટેની તાંત્રીક જોગવાઈ મેળવવામાં આવેલ છે.દિવસ-૧૫ માં ટાન્સફોર્મરસેન્ટર કામ પૂરું કરેથી શામ મંદિરના વિસ્તારના લોવોલ્ટેજ ના પ્રશ્નોનું નીરાકરણ આવશે.મતીયાકોલોની વિસ્તારમાં એબી કેબલ નાખવાની કામગીરી મંજૂર થયેલ છે.તેથી તે વિસ્તારમાં ત્રણ ફેઝમાં લોડ થવાથી પ્રશ્નનું નિરાકરણ આવી જશે.જવાબ-૨ જુના વીજ થાંભલાઓ અંગે સર્વે કરવામાં આવેલો છે તેમાંથી ૪૧ થાંભલાઓ કોંક્રીટ કરી અને મજબૂત કરી દેવાથી કામગીરી ફાથા પર લેવામાં આવેલ છે જે ૧ માસમાં પૂરી થશે જુના વીજવ્યયરો બદલવામાટે એબી કેબલ નાખવાની કામગીરી મંજૂર થયેલ છે જે કામ ૧ માસમાં પૂરું કરી દેવામાં આવશે.જવાબ-૩ મકાનોની નજીકથી પસરાયતા વીજ વાયરો એબી કેબલ નાખવાની આ કામગીરી ૧ મહિનામાં પૂરું કરવાનું આયોજન છે.	સદર કામમાં ૧.૫ કી.મી. એબી કેબલ લગાડેલ છે. જુના વીજ થાંભલાઓ અંગે સર્વે કરવામાં આવેલો તેમાંથી ૪૧ થાંભલાઓ કોંક્રીટ કરી અને મજબૂત કરી દેવામાં આવેલ. તેમજ લો વોલ્ટેજ માટે નવા ટી.સી.ની મંજૂરી મેળવી ૨૫ કેવીએ નુ ટી.સી. લગાવી કામગીરી પૂરી કરેલ છે. અને તેમના લો વોલ્ટેજના ફરીયાદનું નીરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
16	સરપંચ શ્રી નવાવાસ ગ્રામ પંચાયત (૦૨૮૩૨-૨૪૦૨૦૦) માધાપર	માધાપર નવાવાસ મધ્યે ટ્રાંસફોર્મર સેન્ટરની જગ્યા બદલવા બાબતે.૧.માધાપર નવાવાસમાં અલગ અલગ સ્થળ ઉપર નડતરુપ ૭ ટ્રાંસફોર્મર સેન્ટર ખસેડી આપવા બાબતે	ફરીયાદમાં જણાવવામાં આવેલ ટ્રાંસફોર્મર સેન્ટર ફાલમા લોડની જરૂરિયાત પ્રમાણે છે.આ જગ્યાએથી ટ્રાંસફોર્મર અન્ય સ્થળે લઈ જવા માટે યોગ્ય સ્થાન અંગે દિવસ-૭ માં સર્વે કરવામાં આવશે અને સર્વે કર્યા પછી સદર ટ્રાંસફોર્મર સેન્ટર બદલીશકાય તેમ છે કે કેમ તે અંગે ગ્રામ પંચાયત કરીને જાણ કરવામાં આવશે.	સદર ટ્રાંસફોર્મરની ફરી તાંત્રીક ચકાસણી કરેલ છે. સદર ટ્રાંસફોર્મર સેન્ટરની જગ્યા બદલી શકાય તેમ નથી. તે અંગે ગ્રામ પંચાયત કરીને જાણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
17	કચ્છ માધાપર પટેલ ખાતી મંડલ (૯૮૨૫૧૮૯૯૩૯)	તા.૨૦.૧.૨૦૧૨ ના રોજ ટેમપરરી કનેક્શન પેટે ભરેલ રૂપિયા ૨૨૦૦૦/-પરત મળવા બાબતે.	પેટા વિભાગીય કચેરીમાં સદર ગ્રાફિક્સની જરૂરી આધારો શોધી તપાસી દિવસ-૩૦માં અરજદારને યોગ્ય પ્રત્યુત્તર આપવામાં આવશે.	અરજદારનું કામ ચલાવેલ વિજ જોડણનું જોબ બીલ ફાઇનલ કરતા કુલ રકમ ૧૦૬૭૫.૭૫ રૂપિયાનું લેણું નિકળેલ જેનું અરજદાર દ્વારા તા: ૧૬/૦૪/૨૦૧૮ તેમજ ૨૦/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ બે ભાગમાં ભરપાઈ કરેલ છે.	નિકાલ રેવેન્યુ / બીલ
18	ન્યુ ફર ભોલે લોજ (૯૮૨૫૭૦૮૨૯૪)	૧૨૬મા બનેલ બીલ લેબ રીપોર્ટેના આધારે રકમ પરત મેળવવા અંગે.	સબંધીત લેબ રીપોર્ટેના રીમાર્ક્સ તા: ૦૫/૦૨/૨૦૧૪ મુજબ મીટર મેક કંપનીનો અભિપ્રાય જરૂરી ફોવાથી સદર અભિપ્રાય બાબતે કંપની સાથે થયેલ કાર્યવાહી અંગેની માફીતી લેબ અધિકારી પાસેથી માંગેલ છે. જે મળ્યેથી આગળની કાર્યવાહી દિવસ ૩૦માં કરવામાં આવશે.	સદર ગ્રાફિક્સનાં મીટરનું લેબ પરિક્ષણ તા ૦૫.૦૨.૨૦૧૪ નાં રોજ થયું હતું. વિશેષ ખરાઈ અસ્થે મીટર નાં વધારેના પેરામીટરની જરૂરીયાત રહેતી ફોય મીટર બનાવનાર કંપનીને મોકલેલ હતું. મીટર બનાવનાર કંપનીનાં રીપોર્ટ મુજબ અરજદારને રીફંડ મળવા પાત્ર નથી. જેથી વીજ અધિનિયમ કલમ ૧૨૬ ફેઠળ અપાયેલ બીલ બરાબર છે.	નિકાલ રેવેન્યુ / બીલ
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી					
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી					