

પત્રક-૧

‘પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી લોક દરબાર - ૨૦૧૮’

વિભાગીય કચેરી : ઘાંગઘા, વર્તુળ કચેરી : સુરેન્દ્રનગર, તારીખ : 10/03/2018, સમય : 10:00

નિરાકરણ કરનાર અધિકારીશ્રીનું નામ અને મોબાઇલ નંબર : એ.એસ. પાંડવ / ૯૯૨૫૨૦૯૮૫૪

રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 15, નીતિ વિષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0, નિકાલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 15, પ્રગતિ ફેઠળ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0

ક્રમ	રજુઆતકર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદ્યતન જવાબ	નિકાલની સ્થિતિ
1	સરપંચશ્રી, કંકાવટી	થાલુ વોટર વર્કસ નો બોર ફેઇલ થવાથી કનેક્શન અન્ય જગ્યાએ ફેરવી આપવા બાબત.	સદર વીજ જોડાણની પ્રપોઝલ, અમારી વડી કચેરી ખાતે મંજૂરી માટે મોકલી આપવામાં આવશે, મંજૂરી મળ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે જેના માટે અમારી ઘાંગઘા ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરીનો સંપર્ક કરી જરૂરિયાત મુજબના દસ્તાવેજી પુરાવા રજુ કાર્ય બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સદર ગામની કુલ વસ્તી અંદાજે ૬૦૦૦ છે. ફાલ માં સદર ગામ માં વોટરવર્કસના કુલ ૦૨ કનેક્શન ફયાત છે. જેમાં એક કનેક્શન ૭.૫ ફોસપાવરનું કાર્યરત છે. ફાલ માં અપૂરતા વરસાદને કારણે જમીનમાં પાણીના તળ નીચા ગયા ફોઇ અન્ય એક કનેક્શનનો બોર ફેઇલ થયેલ છે સદર વીજ કનેક્શન શીફ્ટીંગ અસ્થે ગુજરાત પાણી પુરવઠા બોર્ડ દ્વારા નિચત નમુનામાં સ્થળ ફેર માટેની અરજી કર્યા બાદ આગળ ની કાર્યવાહી ફાઇ ધરવામાં આવશે.	નિકાલ ગામતળ બફારના વિસ્તારમાં JGY નો પાવર આપવો
2	સરપંચશ્રી, રાજપર	ગામમાં જ્યોતિગ્રામની પસાર થતી લાઇન, ખસેડવા બાબત.	ગામમાં જ્યોતિગ્રામની પસાર થતી લાઇન ખસેડવાની કામગીરી દિવસ ૧૦ માં પુરી કરી આપવામાં આવશે.	ગામમાં જ્યોતિગ્રામની પસાર થતી લાઇન ખસેડવાની કામગીરી તારીખ ૧૯.૦૩.૧૮ ના રોજ પુરી કરી આપેલ છે.	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
3	સરપંચશ્રી, માલવણ	પ્રાથમિક આરોગ્યકેન્દ્ર માટે ફાળવવામાં આવેલ જગ્યામાંથી ફયાત વીજ ટ્રાન્સફોર્મરની જગ્યા ફેરવવા બાબત.	પ્રાથમિક આરોગ્યકેન્દ્ર માટે ફાળવવામાં આવેલ જગ્યામાંથી ફયાત વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ફેરવવા ની કામગીરી દિવસ ૧૦ કરી આપવામાં આવશે.	પ્રાથમિક આરોગ્યકેન્દ્ર માટે ફાળવવામાં આવેલ જગ્યામાંથી ફયાત વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ફેરવવા ની કામગીરી તારીખ ૨૦.૦૩.૧૮ નાં રોજ પૂરી કરી આપેલ છે.	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
4	રબારી લાભુભાઇ વસ્તાભાઇ ગ્રા. નં. ૭૪૬૪૮/૧૦૦૧૦/૭, ૨૦ એચ.પી., રામપરા	૩ ફેઇસ મીટર તથા સર્વીસ વાયર બદલી આપવા બાબત	૩ ફેઇસ મીટર તથા સર્વીસ વાયર દિવસ ૩ માં બદલી આપવામાં આવશે.	૩ ફેઇસ મીટર તથા સર્વીસ વાયર તારીખ ૧૩.૦૩.૧૮ ના રોજ પુરી કરી આપેલ છે.	નિકાલ મીટર સંબધિત
5	મનસુખભાઇ જીવણભાઇ દલવાડી ગ્રા. નં. ૭૪૬૨૯/૦૨૮૭૦/૬, કોંટ, કૃષ્ણનગર	૧ ફેઇસ મીટર ની સર્વીસ વાયર બદલી આપવા બાબત	૧ ફેઇસ મીટર નો સર્વીસ વાયર દિવસ ૩ માં બદલી આપવામાં આવશે.	૧ ફેઇસ મીટર નો સર્વીસ વાયર તારીખ ૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ પુરી કરી આપેલ છે.	નિકાલ મીટર સંબધિત
6	સરપંચશ્રી, કલ્યાણપુર	ગામમાં લો-વોલ્ટેજ અંતર્ગત નવું વીજ ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરી આપવા બાબત.	ફયાત વીજ ટ્રાન્સફોર્મરનું વિભાજન કરી લોડ પ્રમાણે નવું ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરી દિવસ ૩૦ માં સદર ફરિયાદનું નિરાકરણ કરવામાં આવશે	ફયાત વીજ ટ્રાન્સફોર્મરનું વિભાજન કરી લોડ પ્રમાણે નવું ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરવાની કામગીરી તારીખ ૦૬.૦૪.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
7	કુરેશી મુસ્તુફાભાઇ સૈદુભાઇ, દસાડા	મકાન ઉપરથી જતી એલ.ટી. લાઇનનો કેબલ બાજુમાં ખસેડવા બાબત.	મકાન ઉપરથી જતી એલ.ટી. લાઇનનો કેબલ બાજુમાં ખસેડવા ની કામગીરી દિવસ ૪ માં પુરી કરી આપવામાં આવશે	મકાન ઉપરથી જતી એલ.ટી. લાઇનનો કેબલ બાજુમાં ખસેડવા ની કામગીરી તારીખ ૧૪.૦૩.૧૮ ના રોજ પુરી કરી આપેલ છે.	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
8	મંગાભાઇ નાથાભાઇ ગ્રા. નં. ૭૪૨૩૦/૦૧૫૧૭/૫, દસાડા	ખેતીવાડી ના કનેક્શનની લાઇટ બંધ ફોચ, થાલુ કરવા બાબત.	ખેતીવાડી ના કનેક્શનની લાઇટ થાલુ કરવાની કામગીરી દિવસ ૨ માં પુરી કરી આપવામાં આવશે	ખેતીવાડી ના કનેક્શનની લાઇટ થાલુ કરવાની કામગીરી તારીખ ૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ પુરી કરી આપેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ

9	મંગાભાઈ અરજણભાઈ આ. નં.૭૯૨૮૧/૦૦૧૩૬/૦, માનવાડા	વાડીના ટ્રાન્સફોર્મરના જમ્પર તથા થાંભલા ના વાયર ખેંચવા બાબત.	વાડીના ટ્રાન્સફોર્મરના જમ્પર તથા થાંભલા ના વાયર ખેંચવાની કામગીરી દિવસ ૪ માં પુરી કરી આપવામાં આવશે	વાડીના ટ્રાન્સફોર્મરના જમ્પર તથા થાંભલા ના વાયર ખેંચવાની કામગીરી તારીખ ૧૪.૦૩.૧૮ ના રોજ પુરી કરી આપેલ છે.	નિકાલ મેઈન્ટેનન્સ
10	ફિરેનભાઈ પટેલ, નારણપુરા રોડ, પાટડી	નારણપુરા રોડ, પાટડી માં એચ.ટી. રોડ કોસ નો ગાળો નીચો ફોચ, ગાળો ખેંચવા બાબત	એચ.ટી. લાઈનનો રોડ કોસ નો ગાળો ખેંચવાની કામગીરી દિવસ ૩ માં પૂરી કરી આપવામાં આવશે	એચ.ટી. લાઈનનો રોડ કોસ નો ગાળો ખેંચવાની કામગીરી તારીખ ૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ પુરી કરી આપેલ છે.	નિકાલ મેઈન્ટેનન્સ
11	રણજી ઠાકોર, ફિમતપરા	ગામની એચ.ટી. લાઈન નો પોલ સીધો કરવા બાબત.	ગામની એચ.ટી. લાઈન નો પોલ સીધો કરવાની કામગીરી દિવસ ૪ માં પુરી કરી આપવામાં આવશે	ગામની એચ.ટી. લાઈન નો પોલ સીધો કરવાની કામગીરી તારીખ ૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ પુરી કરી આપેલ છે.	નિકાલ મેઈન્ટેનન્સ
12	પટેલ ફરગોવિંદ કલ્યાભાઈ, સુરજપુરા	વાડીએ તાર નીચા ફોચ, ઢીલા તાર ખેંચી આપવા બાબત	એચ.ટી. લાઈનમાં વચ્ચે નવો વીજ પોલ ઉભો કરી ગાળા ખેંચી દિવસ ૩ માં સદર ફરિયાદ નું નિરાકરણ કરવામાં આવશે	એચ.ટી. લાઈનમાં વચ્ચે નવો વીજ પોલ ઉભો કરી ગાળા ખેંચી તારીખ ૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ કામગીરી પુરી કરી આપેલ છે.	નિકાલ મેઈન્ટેનન્સ
13	કલ્યાણભાઈ મોતીભાઈ આ.નં.૭૨૭૨૮/૦૦૪૩૫/૩, ખોડુ	ઘરના કનેક્શનનો સર્વિસ વાયર બદલી આપવા બાબત.	ઘરના કનેક્શનનો સર્વિસ વાયર બદલવાની કામગીરી દિવસ ૩ માં પૂરી કરી આપવામાં આવશે	ઘરના કનેક્શનનો સર્વિસ વાયર બદલવાની કામગીરી તારીખ ૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ પુરી કરી આપેલ છે.	નિકાલ મેઈન્ટેનન્સ
14	વાઘરી કમાભાઈ શિવાભાઈ આ. નં. ૭૨૭૨૦/૦૧૫૭૨/૦, વ્રજપર	વાડી નું મીટર બળી ગયેલ છે, બદલી આપવા બાબત.	વાડી નું બળી ગયેલું મીટર દિવસ ૩ માં બદલી આપવામાં આવશે	વાડી નું બળી ગયેલું મીટર તારીખ ૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી આપેલ છે.	નિકાલ મીટર સંબંધિત
15	વાઘેલા બટુકસિંહ નટુભા, જેગડવા	અમારી વાડીએ મોટી લાઈન ના તાર ખેંચવા બાબત.	એચ.ટી. લાઈનના ગાળા ખેંચવાની કામગીરી દિવસ ૩ માં પૂરી કરી આપવામાં આવશે	એચ.ટી. લાઈનના ગાળા ખેંચવાની કામગીરી તારીખ ૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ પુરી કરી આપેલ છે.	નિકાલ મેઈન્ટેનન્સ
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી					