

પત્રક-૧

'પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી લોક દરબાર - ૨૦૧૮'

વિભાગીય કચેરી : ગોંડલ, વર્તુળ કચેરી : રાજકોટ ગ્રામ્ય, તારીખ : 03/03/2018, સમય : 10:30

નિરાકરણ કરનાર અધિકારીશ્રીનું નામ અને મોબાઇલ નંબર : શ્રી એચ.બી.ધડુક

રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 12, નીતિ વિષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0, નિકાલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 12, પ્રગતિ ફેઠળ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0

ક્રમ	રજુઆતકર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદ્યતન જવાબ	નિકાલની સ્થિતિ
1	ચંદુભાઈ જાગાભાઈ વેકરિયા	૧૧ કેવી કેબલ નાખવા બાબત	સદર કામગીરી અંગે જરૂરી સ્થળ પરિક્ષણ કરી દિવસ પંદરમાં કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સાદર સ્થળ પરિક્ષણ કરતા સાદર સ્થળે ૧૧ કેવી કપુરિયા ફિડરમાં આશરે ૧૪૦ મીટર, ૧૧ કેવી એબી કેબલ નાખવાનો છે. જેનો પ્રોજેક્ટ, પ્રોજેક્ટ નંબર ૨૧૦૦૭૦થી મુકેલ છે. સદર કામગીરી તા. ૨૯.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
2	રાધેશ્યામ લેહવા પટેલ વાડી, (ચંદુભાઈ વેકરિયા)	નડતરરૂપ થાંભલા દુર કરવા બાબત	સદર કામગીરી અંગે જરૂરી સ્થળ પરિક્ષણ કરી દિવસ પંદરમાં કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સાદર સ્થળ પર ૩ નંગ નેકેડ પોલ દુર કરવાના છે. જેનો પ્રોજેક્ટ નંબર ૨૧૦૦૬૬થી મુકેલ છે. સદર કામગીરી તા. ૨૯.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
3	વાઘેલા કમલેશનભાઈ જયંતીલાલ	તા ૩૦.૧૧.૨૦૧૭ના રોજ માંગેલ વીજ જોડાણ માટે કરેલ અરજી બાબત	જે જગ્યાએ વીજ જોડાણ લેવાનું છે તેનો માલિકી ફક્ સાબિત થઈ શકે તેવો કોઈ દસ્તાવેજ રજુ કરેલ શકે તેમ ન હોય વીજ જોડાણ માટેની કાર્યવાહી થઈ શકે તેમ નથી.		નિકાલ નવા કનેક્શન
4	એમ્સ એગ્રો પ્રોડક્સ પ્રા. લીમીટેડ, ફડમતાલા	એલ ટી કનેક્શન ડીપોઝીટ રીફંડ બાબત	સદર અરજદારની અરજીના અનુસંધાને ગ્રાફકની ડીપોઝીટ રીફંડ થઈ ગયેલ છે. પરંતુ આપવા પાત્ર વ્યાજ અંગે કેસ વેરીફાઇ કરી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સાદર અરજદારની અરજદાર ગ્રાફકની ડીપોઝીટ વ્યાજ સહિત ની રકમ સાથે રીફંડ કરેલ છે.	નિકાલ રેવેન્યુ / બીલ
5	ડિશાન એગ્રોટેક ઇન્ડ. ૯૯૭૯૯૯૯૯૯	વોલ્ટેજ મેન્ટેન કરવા બાબત	સદર ગ્રાફકનું ટ્રાન્સફોર્મર તથા સ્થળ પરિક્ષણ કરી યોગ્ય નિરાકરણ દિવસ ૧૫માં કરવામાં આવશે.	સાદર અરજદારના સ્થળે તપાસ કરતા સાદર ગ્રાફક નંબર ૩૩૧૪૫/૦૦૫૧૪/૬નુ ટ્રાન્સફોર્મર ફેલ થઈ ગયેલ. જે ટ્રાન્સફોર્મર તા ૦૩.૦૩.૨૦૧૮નાં રોજ બદલેલ છે. જેનાં વોલ્ટેજની માપણી કરી ગ્રાફકને બતાવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
6	શ્રી ભુપતભાઈ એમ ડાબી, ઉપાધ્યક્ષ(ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી વિકાસ નિગમ)	જ્યોતિગ્રામ યોજના ફેઠળ ઘર વપરાશ વીજ કનેક્શન આપવા બાબત	જરૂરી સ્થળ પરિક્ષણ કરી પીજીવીસીએલ કંપનીના નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સદર સ્થળનું રોજકામ નાયબ ઇજનેર, ગોંડલ ગ્રામ્ય દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. સાદર વિસ્તાર સંપૂર્ણ ખેતીવાડી વિસ્તાર હોઈ, તેમજ ખેતીવાડીમાં ૬ લાઇટીંગ વીજ જોડાણ આવેલ છે. જે જુના કોટડા ખેતીવાડી ફીડરમાંથી ચાલુ છે. આમ સાદર સ્થળ ખેતીવાડી વિસ્તાર જેજીવાયમાંથી પાવર સપ્લાય આપી શકાય નહિ.	નિકાલ ગામતળ બફારના વિસ્તારમાં JGY નો પાવર આપવો
7	ફડમતાલા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસીએશન	ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ ૧ માંથી પાવર સપ્લાય માટે અલગ એચ ટી સબ ડીવીઝન આપવા બાબત	અત્રેની ગોંડલ વિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર નંબર GDD/T2/5656 DTD 08.05.2017થી મોકલેલ છે. જે વર્તુળ કચેરી દ્વારા પત્ર નંબર RRC/HR1/Bifurcation/3779 dtd 11.05.2017થી નિગમિત કચેરીને મોકલવામાં આવેલ છે	સબ ડિવિઝન ના વિભાજન કરવાના નક્કી થયેલા નિયમો મુજબ શરતો સંતોષાતી ન હોવાથી ફડમતાલા ઔદ્યોગિક સબ ડિવિઝન ની મંજૂરી આપી શકાય નહીં.	નિકાલ નવી કચેરી સંબંધિત

8	જયંતીભાઈ ઘુસાભાઈ સાટોડીયા	સાટોડીયા સોસાયટીમાં લો વોલ્ટેજ બાબત	સદર સ્થળ પરિક્ષણ કરી, જરૂરી તાંત્રિક મંજુરી લઈ લો વોલ્ટેજનો પ્રશ્ન દિવસ ૨૦૬૨ કરવામાં આવશે.	સદર સ્થળનું સર્વે કરતા અત્રે લો વોલ્ટેજનો પ્રશ્ન દુર કરવા એક ટ્રાન્સફોર્મરની ક્ષમતા ૧૦ થી ૬૩ કેવીએ કરી તેમાં, ફાયાત ૧૦૦ કેવીએમાંથી લોડ ટ્રાન્સફર કરી લો વોલ્ટેજનો પ્રશ્ન દિવસ દુર કરવામાં આવશે. સાદર કામગીરીનો પ્રોજેક્ટ નંબર ૨૦૬૬૬૭થી મુકેલ છે. સાદર કામગીરી તા ૨૧.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે અને પ્રશ્નનું સુખદ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ અનિયમિત પાવર સપ્લાય સંબંધિત
9	શ્રી હચ્ચરીયા ગ્રામ પંચાયત (વસંતબેન) 7698310054	કરમાલ એજી ફીડરમાંથી એક અલગ એજી ફીડર કરવા બાબત	પ્રોજેક્ટ ૧૫૫૮૮૫થી મંજુરી મળેલ છે. લાઇનકામ પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે. પેનલ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયેલ છે. દિવસ દસમાં દર ફીડર ચાર્જ કરવામાં આવશે.	રામોદ એસએસમાંથી તા ૦૫.૦૩.૨૦૧૮નાં રોજ નવો વાટીપરા ફીડર ચાર્જ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ ફીડર વિભાજન
10	શ્રી કોટડા સાંગાણી ગ્રામ પંચાયત	કોટડાસાંગાણીમાં અવાર નવાર LT વાયર જઈરિત થવાથી અવાર નવાર વાયર તૂટે છે.	સદર સ્થળ પરિક્ષણ કરી, જરૂરી તાંત્રિક મંજુરી લઈ કામગીરી દિવસ ૨૦માં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર સ્થળ પરિક્ષણ કરતા આશરે ૫૦૦ મીટર એ બી કેબલ નાખવાનો છે. સદર કામગીરી તા ૧૮.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરી અરજદારની અરજીનું સુખદ નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
11	શ્રી કેશવાળા ગ્રામ પંચાયત (સરધારા કે.આર.)	કેશવાળા ગામે મેઇન બજારમાં ખુલ્લા વાયરના જથ્થાને કેબલિંગ કરવા બાબત	સદર સ્થળનું પરિક્ષણ કરી, જરૂરી તાંત્રિક મંજુરી લઈ દિવસ ૨૦માં કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	સદર સ્થળનું પરિક્ષણ કરતા આશરે ૩૦૦ મીટર એ બી કેબલ નાખવાનો છે. જે કામગીરી તા ૧૪.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે. અને પ્રશ્નનું સુખદ નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
12	શ્રી કિશાન સંઘ વડિયા કુંડાવાવ (શ્રી કનુભાઈ બોધાની)	કુંડાવાવ તાલુકાના દરેક ગામમાં લો વોલ્ટેજ પાવર આપવા બાબત.	સદર ફરિયાદ અન્વયે, ૬૬ કેવી દેવગામ એસએસ મંજુર થઈ ગયેલ છે. તેમજ ગ્રામ પંચાયતનો ઠરાવ તેમજ જમીનના જરૂરી દસ્તાવેજ જેટકો અમરેલી સર્કલને મોકલાવેલ છે. સદર એસએસ ૨૦૧૭-૧૮ માં મંજુર થયેલ છે. જેની કામગીરી પૂર્ણ થતા લો વોલ્ટેજનો પ્રશ્ન દુર થઈ જશે.	નાયબ ઇજનેર વસાવડ દ્વારા ટેઇલ એન્ડના વોલ્ટેજની માપણી કરતા ફાલમાં વોલ્ટેજ બરાબર આવે છે.	નિકાલ જેટકો
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી					