

પત્રક-૧

‘પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી લોક દરબાર - ૨૦૧૮’

વિભાગીય કચેરી : ધોરાજી, વર્તુળ કચેરી : રાજકોટ ગ્રામ્ય, તારીખ : 10/03/2018, સમય : 10:30

નિરાકરણ કરનાર અધિકારીશ્રીનું નામ અને મોબાઇલ નંબર : શ્રી જે એ ગોસાઈ(EE)/૯૯૨૫૨૦૯૧૫૨

રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 22, નીતિ વિષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0, નિકાલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 22, પ્રગતિ ફેઠળ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0

ક્રમ	રજુઆતકર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલની સ્થિતિ
1	શ્રી કાનજીભાઈ નાથાભાઈ લાખાણી ગામ : વાડોદર મો. ૯૯૨૫૬૪૨૧૯૧	રસ્તા વચ્ચે ઉભેલા થાંભલાને ફેરવી આપવા બાબત	જરૂરી સર્વે કરી કંપનીના પ્રવર્તમાન ધારા-ઘોરણો મુજબ આગળ ની કાર્યવાહી કરવામા આવશે	અરજદારની સ્જુઆતને અનુસંધાને સ્થળનું સર્વે ગડર પોલ નં ૧ ફેરવા પાત્ર છે જે તા. ૨૮.૦૩.૧૮ ના રોજ ફેરવી પત્રનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
2	શ્રી ચુસુકભાઈ બોધરા (સરપંચ) ગામ : ઉદ્દીયા મો. ૯૯૦૯૧૫૧૧૪૫	જઈરિત વાચર બદલાવી આપવા બાબત.	જરૂરી સર્વે કરી આગળ ની કાર્યવાહી કરવામા આવશે	અરજદારની સ્જુઆતને અનુસંધાને સ્થળનું સર્વે કરતા ૧૧કેવી મોટી મારડ ફીડર (JGY)ના એક ગાળાના તાર ખેચવાની અને એક PSC પોલ ઉભો કરવાની જરૂર છે. જે તા. ૨૮.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરી પત્રનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
3	શ્રી પ્રાગજીભાઈ પોપટભાઈ મારકણા ગામ : ભાદા ઝાલીયા મો.૯૭૨૬૬૨૦૯૨૩	બસ સ્ટેન્ડ પાસેનુ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર ફેરવી આપવા બાબત. ફનુમાનજીના મંદિર પાસે નો લોખાદનો થાંભલો ફેરવી આપવા બાબત.	જરૂરી સર્વે કરી કંપનીના પ્રવર્તમાન ધારા-ઘોરણો મુજબ આગળ ની કાર્યવાહી કરવામા આવશે	અરજદારની સ્જુઆતને અનુસંધાને સ્થળનું સર્વે કરતા ૧૧કેવિ થીયોડ (JGY) ફીડરના ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર નં ૧ ફેરવવાનું, એચ ટી લાઇન ૧૭૦ મીટર અને ૫૦ મીટર એલટી ABC ફેરવવાનું કામ છે જે તા. ૨૮.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરી પત્રનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
4	શ્રી જયંતીલાલ દાદાભાઈ ખાંટ ગામ:પીપળીયા મો.૯૭૨૪૯૫૭૦૩૩	૧૧કેવી લાઇન નાં તાર ચોગ્ય ઠયાઇએ લેવા બાબત	જરૂરી સર્વે કરી કંપનીના પ્રવર્તમાન ધારા-ઘોરણો મુજબ આગળ ની કાર્યવાહી કરવામા આવશે	૧૧કેવી પીપળીયા ફીડર ના શ્રી જયંતીલાલ દાદાભાઈ ખાંટ ખેતર પાસે ના તારને ચોગ્ય ઠયાઇએ લઈ ખેચીને ફરિયાદનું નિવારણ તા. ૧૧.૦૩.૧૮ ના રોજ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
5	શ્રી મનજીભાઈ બાવનજીભાઈ વઘાસીયા ગામ:ધોરાજી મો. ૯૯૭૯૬૪૧૪૦૫	૧૧કેવી લાઇન નાં તાર ચોગ્ય ઠયાઇએ લેવા બાબત	જરૂરી સર્વે કરી કંપનીના પ્રવર્તમાન ધારા-ઘોરણો મુજબ આગળ ની કાર્યવાહી કરવામા આવશે	૧૧કેવી ફનુમાનવાડી ફીડર ના શ્રી મનજીભાઈ બાવનજીભાઈ વઘાસીયા ખેતર પાસે ના તારને ચોગ્ય ઠયાઇએ લઈ ખેચીને ફરિયાદનું નિવારણ તા. ૧૧.૦૩.૧૮ ના રોજ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
6	શ્રી ભગવાનજીભાઈ કારાભાઈ પીઠીયા ગામ. : નાની વાવડી મો. ૯૯૨૫૬૪૨૧૯૧	ખારા ખેતી વાડી ફીડરમાં જઈરિત વાચર બદલાવી આપવા બાબત.	જરૂરી સર્વે કરી આગળ ની કાર્યવાહી કરવામા આવશે	અરજદારની સ્જુઆતને અનુસંધાને સ્થળનું સર્વે કરતા એલટી લાઇનના ૧૦ ગાળા ખેચવાનું કામ છે જે તા. ૨૮.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરી પત્રનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
7	શ્રી બીપીનભાઈ પરબતભાઈ માંકડિયા ગામ : પડવલા મો. ૯૪૨૮૧૮૬૦૬૨	એલ ટી લાઇનના ક્લેમ્પ બદલાવી આપવા તેમજ વાચર ખેચી આપવા બાબત.	જરૂરી સર્વે કરી આગળ ની કાર્યવાહી કરવામા આવશે	એલ ટી લાઇનના ક્લેમ્પ નંગ ૨૨ અને ચાર ગાળા ના તાર ખેચીને પ્રશ્નો નિકાલ તા. ૧૧.૦૩.૧૮ ના રોજ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
8	શ્રી અબ્દુલ મોદુ સુમરા ગામ : પડવલા મો. ૯૬૩૮૩૮૬૦૬૪	નમેલા પોલને સીધો કરી આપવા બાબત	જરૂરી સર્વે કરી આગળ ની કાર્યવાહી કરવામા આવશે	નમેલા પોલને સીધો કરી પત્રો નિકાલ તા. ૧૦.૦૩.૧૮ ના રોજરોજ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ

9	શ્રી વિઠ્ઠમસિંહ યુડાસમા ગામ : ભાયાવદર - ફાઉસીંગ ઓડ સો. મો. ૯૮૯૮૫૫૬૦૫૫	એલ પોલ ફેરવવા બાબત	જરૂરી સર્વે કરી કંપનીના પ્રવર્તમાન ધારા-ધોરણો મુજબ આગળ ની કાર્યવાહી કરવામા આવશે	ભાગેલા પોલને ભદલાવીને પ્રશ્નો નિકાલ તા. ૧૧.૦૩.૧૮ ના રોજ કરેલ છે	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
10	શ્રી નીલેશભાઈ કણસાગરા તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ નાની વાવડી મો.૯૨૭૬૮૩૪૪૯૬	એલ ટી લાઇનના તાર ફેરવી આપવા બાબત ( ખારા વાળા ભાગ)	જરૂરી સર્વે કરી આગળ ની કાર્યવાહી કરવામા આવશે	અરજદારની સ્જુઆતને અનુસંધાને સ્થળનું સર્વે કરતા એલટી લાઇનના ચાર ગાળા ખેંચવાનું કામ અને PSC પોલ નં ૨ ભાગ કરવાની કામ છે જે તા. ૨૮.૦૩.૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરી પત્રનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
11	શ્રી રમેશભાઈ ભીખાભાઈ સરનામું : ગોકુલ પાર્ક , ફરેણી રોડ, ધોરાજી મો. ૯૦૯૯૦૨૧૬૯૭	સ્કુલ પાસે નો પોલ ફેરવી આપવા બાબત	જરૂરી સર્વે કરી પોલને તારીખ ૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ ફેરવી આપવામાં આવેલ છે.	જરૂરી સર્વે કરી પોલને તારીખ ૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ ફેરવી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
12	શ્રી સુરેશભાઈ લાલજીભાઈ વઘાસીયા સરનામું : ફીરપરાવાડી , નવયુગ સ્કુલ પાસે, ધોરાજી મો. ૯૪૨૮૨૬૧૬૮૧	ઢળતા વાયરને યોગ્ય ઉચાઇએ કરવા બાબત	જરૂરી સર્વે કરી વાયરને યોગ્ય ઉચાઇએ તા. ૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ કરી આપેલ છે.	જરૂરી સર્વે કરી વાયરને યોગ્ય ઉચાઇએ તા. ૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ કરી આપેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
13	શ્રી વીરેષકુમાર ભૂપતરાય શાહ સરનામું : અંકુર એપાર્ટમેન્ટ, સ્ટેશન રોડ, B/A -૨ ધોરાજી ગ્રાહક નં- ૩૩૭૦૮૦૭૪૩૫૧ મો- ૯૪૨૮૨૬૩૫	બીલની રકમ વધારે આવવા બાબત.	અરજદારની ફાજરીમાં મીટરનો ટેસ્ટ લઇને મીટરની ખરાઇ કરેલ છે જેમાં મીટર નોર્મલ સ્થિતિમાં જણાય છે. અને અરજદારને એનજી કન્ઝર્વેશન થી માફિતગાર કરી પ્રશ્નો નિકાલ કરેલ છે.	તા ૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ અરજદારની ફાજરીમાં મીટરનો ટેસ્ટ લઇને મીટરની ખરાઇ કરેલ છે જેમાં મીટર નોર્મલ સ્થિતિમાં જણાય છે. અને અરજદારને એનજી કન્ઝર્વેશન થી માફિતગાર કરી પ્રશ્નો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ રેવેન્યુ / બીલ
14	શ્રી પાચાભાઈ ભાદાભાઈ ઢોલરીયા શ્રી સુરેશભાઈ ખીમજીભાઈ ઠેસિયા સરનામું : મીરાપાર્ક એપાર્ટમેન્ટ, સુંદરવન સોસાયટી, ધોરાજી , મો. ૯૪૨૯૫૦૧૧૮૬	રોડમાં નડતર રૂપ વચ્ચે આવેલ પોલ સાઇડ પર ફેરવવા બાબત.	જરૂરી સર્વે કરી કંપનીના પ્રવર્તમાન ધારા-ધોરણો મુજબ આગળ ની કાર્યવાહી કરવામા આવશે	તા.૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ રોડમાં નડતર રૂપ વચ્ચે આવેલ પોલ સાઇડ પર ફેરવી પ્રશ્નો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
15	શ્રી મકબુલભાઈ ગરાણા ઉપ પ્રમુખ ધોરાજી નગર પાલિકા , પાથપીરની વાડી મો. ૯૮૭૯૦૨૫૦૧૮	કબ્રસ્તાનની આગળ લાગેલ ટ્રાન્સફોર્મર માં આળી લગાડવા બાબત	જરૂરી સર્વે કરી તા. ૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરની ફરતે ફેન્સીંગ કરી આપેલ છે.	જરૂરી સર્વે કરી તા. ૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરની ફરતે ફેન્સીંગ કરી આપેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
16	શ્રી લલીતભાઈ વસોયા ( MLA) ધોરાજી મો. ૯૨૨૭૭૭૭૭૭	શ્રી બાબુભાઈ આફરિના મકાન પાસેની ઘાચ દુર કરવા બાબત.	જરૂરી સર્વે કરી તા. ૦૭.૦૩.૧૮ ના રોજ ઘાચ દુર કરી પ્રશ્નનો નિકાલ કરેલ છે.	જરૂરી સર્વે કરી તા. ૦૭.૦૩.૧૮ ના રોજ ઘાચ દુર કરી પ્રશ્નનો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
17	શ્રીમતી રતનબેન શામજીભાઈ યુડાસમા સરનામું : માધવ પાર્ક , ઉપલેટા મો. ૭૮૦૨૯૮૪૫૧૭	મીટર ફાસ્ટ ફરવા બાબત	આ મીટર તારીખ ૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી નાખેલ છે જેનો પરફોર્મમાં ૧૫ નંબર ૨૪૩૫૬૫ છે. અને પ્રશ્નો નિકાલ કરેલ છે.	આ મીટર તારીખ ૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી નાખેલ છે જેનો પરફોર્મમાં ૧૫ નંબર ૨૪૩૫૬૫ છે. અને પ્રશ્નો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ મીટર સંબંધિત
18	શ્રી મંજુલાબેન C/o રજેશભાઈ રવજીભાઈ માંડવીયા સરનામું : કિન્ના પાર્ક , ઉપલેટા મો. ૯૯૨૫૫૩૫૮૫૪	મીટરનો ડીસપ્લે બંધ ફેવા બાબત.	આ મીટર તારીખ ૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી નાખેલ છે જેનો પરફોર્મમાં ૧૫ નંબર ૨૪૪૪૨૦ છે. અને પ્રશ્નો નિકાલ કરેલ છે.	આ મીટર તારીખ ૦૯.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી નાખેલ છે જેનો પરફોર્મમાં ૧૫ નંબર ૨૪૪૪૨૦ છે. અને પ્રશ્નો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ મીટર સંબંધિત

19	શ્રીમતી ઇન્દુમતીબેન જન્તીલાલ C/o નરેન્દ્ર જન્તીલાલ લલાડીયા સરનામું : કિષ્ના પાર્ક , ઉપલેટા મો. ૯૮૨૪૫૫૩૭૩૭	મીટરનો ડીસપ્લે બંધ હોવા બાબત.	આ મીટર તારીખ ૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી નાખેલ છે જેનો પરફોરમાં ૧૫ નંબર ૨૪૪૨૧ છે. અને પ્રશ્નો નિકાલ કરેલ છે.	આ મીટર તારીખ ૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ બદલી નાખેલ છે જેનો પરફોરમાં ૧૫ નંબર ૨૪૪૨૧ છે. અને પ્રશ્નો નિકાલ કરેલ છે.	નિકાલ મીટર સંબંધિત
20	શ્રી પ્રવીણભાઈ અરજણભાઈ સોયા ગામ : સેવ-ત્રા મો. ૯૬૦૧૦૧૮૦૩૫ ગ્રા.નં. ૩૩૯૩૦૦૦૨૯૮૧	ખેતીવાડી લાઇનના એલ ટી ગ્રુપનુ મેન્ટેન્સ કરવા બાબત	જરૂરી સર્વે કરી આગળ ની કાર્યવાહી કરવામા આવશે	શ્રી પ્રવીણભાઈ અરજણભાઈ સોયા ના એલ ટી ગ્રુપમાં ચાર ગળાના તાર ખેતીને ફરિયાદનું નિરાકરણ તા. ૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
21	શ્રી જેઠાભાઈ પપાણીયા ગામ : સેવ-ત્રા મો. ૮૩૦૮૫૦૧૭૮૮ ગ્રા.નં. ૩૩૯૩૦૦૦૩૬૯૪	ખેતીવાડી લાઇનના એલ ટી ગ્રુપનુ મેન્ટેન્સ કરવા બાબત	જરૂરી સર્વે કરી આગળ ની કાર્યવાહી કરવામા આવશે	શ્રી જેઠાભાઈ પપાણીયા ના એલ ટી ગ્રુપમાં ચાર ગળાના તાર ખેતીને ફરિયાદનું નિરાકરણ તા. ૧૧.૦૩.૧૮ ના રોજ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
22	શ્રી નાગજીભાઈ સવજીભાઈ ડોબરિયા ઢાંક ના માર્ગ , ઉપલેટા મો. ૯૭૨૬૬૨૨૫૮૨ ગ્રા.નં. ૩૩૯૩૭૦૧૭૭૪૭	એલટી લાઇન ના તાર યોગ્ય ઉચાઇએ લેવા બાબત	જરૂરી સર્વે કરી આગળ ની કાર્યવાહી કરવામા આવશે	૧૧કેવિ ટીબા ફીડરના શ્રી નાગજીભાઈ સવજીભાઈ ડોબરિયા ના ખેતર પાસેના તારને ખેતીને યોગ્ય ઉચાઇએ લીઇને પ્રશ્નો નિકાલ તા. ૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ