

પત્રક-૧

'પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી લોક દરબાર - ૨૦૧૮'

વિભાગીય કચેરી : મોરબી, વર્તુળ કચેરી : મોરબી, તારીખ : 06/03/2018, સમય : 10:00

નિરાકરણ કરનાર અધિકારીશ્રીનું નામ અને મોબાઇલ નંબર :

રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : ૩, નીતિ વિષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા : ૦, નિકાલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : ૩, પ્રગતિ ફેઠળ પ્રશ્નોની સંખ્યા : ૦

ક્રમ	રજુઆતકર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલની સ્થિતિ
1	શામજીભાઈ અમરશીભાઈ ઉધરજી મો.નં.:૯૯૦૯૯૯૯૯૯૯૯૯	તા.૧૫.૨.૧૮ ના રોજ અમારા રસ્તામાં થાંભલા તાજેતરમાં અમોને જાણ કર્યા વગર ઊભા કરીને જે રસ્તો બંધ કરેલ તે દૂર કરવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર જેતપર ને સર્વે કરી પ્રત્યુત્તર પાઠવવા જણાવેલ	સદર ફરિયાદ મુજબ નેશનલ ફાઇવેની જમીનમાં નવા એચટી જોડાણ માટે આશરે ૫ કિમી ની લાઇનના પોલઉભા કરેલ ફતા આ પોલ પેડી એક પોલ નેશનલ ફાઇવે રોડથી ફરિયાદીની માલિકીના ખેતરમાં જવાન રસ્તામાં નડતર થાય તેમ ફોય આ પોલ એચટી નવી લાઇનના કોન્ટ્રક્ટર દ્વારા આ લાઇન નુ વાયરિંગ ૫ થી ૯ તારીખ સુધીમાં કામગીરી કરતા નડતર રૂપ પોલ ફેરવીને વાયરિંગ કરેલ છે.	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
2	શામજીભાઈ અમરશીભાઈ ઉધરજી મો.નં.:૯૯૦૯૯૯૯૯૯૯૯૯	ગાળા ગામનાં અમારા ખેતીના સર્વે નંબરમાં અમારી માલિકીની જમીનમાં બિનકાયદેસર પ્રવેશ કરી બિન અધિકૃત બાજુ વાળાનું TC થા સરિવસ ખેતર વચ્ચે રાખી ગયા છે તે દૂર કરવા બાબત.	નાયબ ઇજનેર જેતપર ને સર્વે કરી પ્રત્યુત્તર પાઠવવા જણાવેલ	નાયબ ઇજનેર જેતપર ના જણાવ્યા પ્રમાણે આ જગ્યાએ અગાઉ ટેમ્પરરી કનેક્શન આપવામાં આવેલ. જે રદ થયે તે ટ્રાન્સફોર્મરને ઉતારી તેની જગ્યાએ બાજુની ફોટેલ ના વીજજોડાણ માટેનું ૫-કેવીએ નુ ટ્રાન્સફોર્મર તા.૦૯.૦૬.૨૦૧૪ ના રોજ મુકવામાં આવેલ, પરંતુ એટલા સમયબાદ અરજદાર દ્વારા આ ફરિયાદ કરેલ ફોય જેથી અગાઉના ટેમ્પરરી જોડાણની ફાઇલ તપાસી તેમાં ટેમ્પરરી કનેક્શન ના ફાઇનલ બીલમાં ટીસી ડીસમેન્ટલિંગ ચાર્જ લેવાયેલ ફોય આ ટીસી નેશનલ ફાઇવે અને અરજદારની ખેતીની જમીનની માલિકીની બોર્ડર પર આવેલ ફોય ફરિયાદ મુજબ ૫ કેવીએનુ ટ્રાન્સફોર્મર તથા સરિવસ તા. ૦૯.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ શિફ્ટીંગ કરી ફરિયાદનું નિરાકરણ થયેલ છે.	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
3	ચંદુભાઈ રણછોડભાઈ કેલા મો.નં.:૮૮૪૯૪૪૯૪૯૪૯	રાત્રીના ૧૦ થી સવારના ૬ સુધી વોલ્ટેજમાં વધઘટ આવે છે. જેના કારણે અમારી (પટેલ માઈક્રોન) મોટર તથા અન્ય ઉપકરણો બળી જાય છે	નાયબ ઇજનેર રૂરલ ને સર્વે કરી પ્રત્યુત્તર પાઠવવા જણાવેલ	નાયબ ઇજનેર રૂરલ સ.ડી.ના જણાવ્યા પ્રમાણે તા.૧૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ફુંગામી ધોરણે બીજા ફીડરમાં ફેરવી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ અનિયમિત પાવર સપ્લાય સંબંધિત
			એકપણ રજુઆત આવેલ નથી		
			એકપણ રજુઆત આવેલ નથી		
			એકપણ રજુઆત આવેલ નથી		
			એકપણ રજુઆત આવેલ નથી		
			એકપણ રજુઆત આવેલ નથી		
			એકપણ રજુઆત આવેલ નથી		