

પત્રક-૧

'પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી લોક દરબાર - ૨૦૧૮'

વિભાગીય કચેરી : વાંકાનેર, વર્તુળ કચેરી : મોરબી, તારીખ : 10/03/2018, સમય : 11:00

નિરાકરણ કરનાર અધિકારીશ્રીનું નામ અને મોબાઇલ નંબર : શ્રી બીડી.જાલાવડીયા

રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 5, નીતિ વિષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0, નિકાલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 5, પ્રગતિ ફેઠળ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0

ક્રમ	રજુઆતકર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદ્યતન જવાબ	નિકાલની સ્થિતિ
1	જીતેન્દ્રભાઈ જી.લહેરુ મો.નં.: ૯૪૨૭૫૬૩૦૦૯	અમારે જોષી વસંતરાય ગિરજાશંકર નાં નામે ગ્રાફક નં. ૮૧૬૦૧/૦૯૮૭૯/૦ થી વીજ કનેક્શન આવેલ છે. આ કનેક્શનમાં મકાન કાયમી બંધ ફોલાં છતાં બિલ માં એવરેજ આપવા બાબત	લોક ખોલીને મીટર માં ચડેલ યુનિટ મુજબ નું બિલ બનાવી આપવામાં આવશે.	ગ્રાફક નં. ૮૧૬૦૧/૦૯૮૭૯/૦ માં લોક સ્ટેટસ કાઢી મીટર માં ચડેલ યુનિટ મુજબ નું બિલ ગ્રાફકને આપવામાં આવેલ છે અને પ્રશ્નનું સંતોષકારક નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ રેવેન્યુ / બીલ
2	શેરસિયા યુનુસભાઈ મિમંજી મો.નં.: ૯૫૮૬૦૩૦૧૩૮	અમારા અરણીટીંબા ગામે ભૂતવાળી વાડી, પીપળીયા જૂના રસતા પર આવેલ ૧૧ કે.વી. લાઇન ના ૪ ગાળા ના ઢીલા તાર ખેચવા બાબત	સર્વે કર્યા બાદ નિકાલ કરવામાં આવશે .	તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૮નાં રોજ ઢીલા વાયરો ખેચીને કમ્પલીટ રીસ્ટ્રીંગીંગ કરી પ્રશ્નનું સંતોષકારક નિરાકરણ કરી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
3	બાદી અલી અમી રાજે મો.નં.: ૮૯૮૦૩૬૩૬૫૫	મફીકા ગામનાં વાલજી લવજી ઘરજિયા વાળું ખેતીવાડી ઝુપના એલ.ટી. લાઇનના ઢીલા પડી ગયેલ બે ગાળાના તાર ખેચવા બાબત.	સર્વે કર્યા બાદ નિકાલ કરવામાં આવશે .	તા.૧૬.૦૩.૨૦૧૮નાં રોજ ઢીલા વાયરો ખેચીને કમ્પલીટ રીસ્ટ્રીંગીંગ કરી પ્રશ્નનું સંતોષકારક નિરાકરણ કરી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
4	મનજીભાઈ મોહનભાઈ મો.નં.: ૯૯૭૯૦૧૮૫૧૯	અમારા વિરપર ગામના મનજીભાઈ મોહનભાઈ વાળા ટી.સી. તરિકે ખેતીવાડી ઝુપમાં એલ. ટી લાઇનના ૭ ગાળાના વાયરો ખુબજ જુના છે. તે બદલી આપવા બાબત.	સર્વે કર્યા બાદ નિકાલ કરવામાં આવશે .	નાયબ ઇજનેરઆમ્ય ૨ નાં જણાવ્યા મુજબતા. ૩૦.૦૩.૧૮ ના રોજ ૭-ગાળાના જુના વાયરો બદલી નવા વાયરો નાખી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
5	વીજવાડિયા વાળા વેલા મો.નં.: ૯૭૧૪૦૧૭૧૨૧	અમારા વરડુસર ગામે વાલજીભાઈ ગોકળભાઈ ની વાડી એ એક ગાળા નું ૧૧ કે.વી અને એલ.ટી લાઇન નું કોસિંગ દૂર કરવા બાબત	સર્વે કર્યા બાદ નિકાલ કરવામાં આવશે .	તા.૨૫.૦૩.૨૦૧૮નાં રોજ કોસિંગ માં એક પોલ ઉભો કરી એરિઅલ બંધ કેબલ નાખી કોસિંગ દૂર કરેલ છે પ્રશ્નનું સંતોષકારક નિરાકરણ કરી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ