

પત્રક-૧

‘પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી લોક દરબાર - ૨૦૧૮’

વિભાગીય કચેરી : ફળવદ, વર્તુળ કચેરી : મોરબી, તારીખ : **11/03/2018**, સમય : **11:00**

નિરાકરણ કરનાર અધિકારીશ્રીનું નામ અને મોબાઇલ નંબર : શ્રી એમ એન પટ્ટીયાર

રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : **૩**, નીતિ વિષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા : **૦**, નિકાલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : **૩**, પ્રગતિ ફેઠળ પ્રશ્નોની સંખ્યા : **૦**

| ક્રમ | રજુઆતકર્તાનું નામ | પ્રશ્નની વિગત | લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ | અદાતન જવાબ | નિકાલની સ્થિતિ |
|---------------------|-----------------------------------|--|---|---|---------------------|
| 1 | થોબન કુવરા દલવાડી મો ૯૯૭૯૦૦૫૮૯ | ૧૧ કેવી ઘનશ્યામગઢ AG ફીડરમા વારંવાર જમ્પર બળી જવાનાં કારણે લાઇન ફોલ્ટમાં જાય છે. તો આ લાઇનનું યોગ્ય રીતે મેઇન્ટેન્સ કરી આપવા બાબત | સર્વે કર્યા બાદ નિકાલ કરવામાં આવશે. | નાયબ હજનેર ફળવદ ટાઉનનાં જણાવ્યા મુજબ તા. ૨૫.૦૩.૧૮ આ લાઇનના નબળા જમ્પરો બદલાવી, નવા જમ્પરો કરી લાઇન મેઇન્ટેન્સનું કામ પૂર્ણ કરેલ છે. | નિકાલ મેઇન્ટેન્સ |
| 2 | મુળીબેન મનજીભાઇ મો ૯૯૭૪૨૩૨૩૮૩ | ફળવદ ગામે ખેતીવાડી એરિયામાં અમારાં ખેતરમાંથી પસાર થતી એલ. ટી. લાઇનનાં વાયરો ઢીલા પડી ગયેલ છે. તે વાયરો ટાઇટ કરવા બાબત | સર્વે કર્યા બાદ નિકાલ કરવામાં આવશે . | તા.૨૫.૦૩૦.૨૦૧૮ ના આ ફરીયાદ મુજબ એલ. ટી. લાઇનનાં ઢીલા વાયરો વ્યવસ્થિત રીતે ખેંચી ટાઇટ કરી આપવામાં આવેલ છે. | નિકાલ મેઇન્ટેન્સ |
| 3 | મફીપલસીફ ઝાલા મો ૮૩૪૭૧૪૪૩૪૧ | ઘાવડ ગામે ગામતળની અંદર આવેલ ગામનાં ટ્રાંસ્ફોરમર આવેલ છે. તે નવો સિમેન્ટ , કોક્રીટ રોડ થતાં આ ટ્રાંસ્ફોરમર ફલનચલનમાં નડતરરૂપ થતાં તે યોગ્ય જગ્યાએ ફેરવી આપવા બાબત | નાયબ હજનેર ફળવદ ગ્રામ્યના જણાવ્યા મુજબ જરૂરી સર્વે કરી નડતરરૂપ ટીસી. DISS સ્કીમમાં એક અઠવાડીયામાં ફેરવવી આપવામાં આવશે. | તા.૨૫.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ જરૂરી સર્વે કરી નડતરરૂપ ટીસી. DISS સ્કીમમાં ફેરવવી આપવામાં આવેલ છે. | નિકાલ મેઇન્ટેન્સ |
| એકપણ રજુઆત આવેલ નથી | | | | | |
| એકપણ રજુઆત આવેલ નથી | | | | | |