

પત્રક-૧

‘પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી લોક દરબાર - ૨૦૧૮’

વિભાગીય કચેરી : માંગરોળ, વર્તુળ કચેરી : પોરબંદર, તારીખ : 07/03/2018, સમય : 10:00

નિયંત્રણ કરનાર અધિકારીશ્રીનું નામ અને મોબાઇલ નંબર : શ્રી પી. એલ. ગોહેલ ૯૯૨૫૨૦૯૯૩૯

રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 15, નીતિ વિષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0, નિકાલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 15, પ્રગતિ ફેઠળ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0

ક્રમ	રજુઆતકર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલની સ્થિતિ
1	હુસેનભાઈ આફમદભાઈ જેઠવા, માંગરોળ, મો.નં. ૯૯૦૪૧૨૯૪૬૮	માંગરોળ શહેરના ખેતીવાડી વિસ્તારમાં ખુલ્લા વાયરની જગ્યાએ ઇ-સ્ક્રૂ લેટર વાયર નાખવા ટ્રાન્સફોર્મરના અર્થીંગ કરવા તથા એચ.ટી. લાઇનની નીચે ગાડીગ કરવા બાબત.	અરજદારની રજુઆત અન્વયે જણાવવાનું કે ૧૧ કેવી ખેતીવાડી ફીડરની એચ.ટી. વીજલાઇનમાં ખુલ્લા વાયરની જગ્યાએ સલામતી ફેતુસર ફાઇવે કોસીંગ, રોડ કોસીંગ, ફીડર કોસીંગ સ્થળો પર જરૂરીયાત મુજબ એચ.ટી. કેબલ નાખી શકાય છે. પરંતુ અરજદારના જણાવ્યા મુજબના સ્થળ પર તપાસણી નાચબ ઇજનેર માંગરોળ શહેર દ્વારા કરતાં ૧૧ કેવી વોટરવર્ક ફીડરમાં આ અરજદારનું વીજ કનેક્શન ટેપીંગ લાઇનમાં આવેલ છે. અને આ ટેપીંગમાં કુલ નંગ-૪ ૧૦ કેવીએના ટ્રાન્સફોર્મર આવેલા છે જે એચ.ટી. વીજલાઇન સખત નાળીયેરીના બગીચામાંથી પસાર થાય છે. આ વીજ લાઇનમાં ૪૪૦ મીટર એચ.ટી. લાઇન આવેલ છે. જેમાંના ૬-ગાળા કાચા રસ્તાની બાજુમાંથી પસાર થાય છે. જેમાં જરૂરી ગાડીગ તથા કુલ નંગ-૪ ટ્રાન્સફોર્મરના અર્થીંગ તથા જરૂરી વીજલાઇનનું સમારકામ માટે Project No.૨૦૧૬૭ જેની અંદાજે રકમ રૂ.૯૯,૯૦૯=૦૦ જેટલી થાય છે જે મંજુર થયે તા.૩૦.૪.૨૦૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	પ્રોજેક્ટ નં:૨૦૧૬૭ મુજબ, કાચા રસ્તાની બાજુમાંથી પસાર થતી એચ.ટી. લાઇન ૧૧ કેવી વોટર વર્કસ ફીડરની લાઇનના ૬ ગાળાનાં વીજ વાયરો બદલાવેલ છે. જરૂરી ટ્રાન્સફોર્મરના અર્થીંગ કુલ નંગ -૩ કરેલ છે તેમજ આ ટેપીંગ લાઇનમાં જરૂરી ટ્રી બ્રાંચ ટ્રીમીંગ કરેલ છે. તથા આ કામગીર તા: ૩૦.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
2	લોએજ સરપંચશ્રી, મો.નં.- ૯૧૦૬૫૯૨૦૦૨	લોએજ ગામે સ્મશાન તરફ જતી વીજલાઇનમાં એચ.ટી. લાઇનનો પોલ બદલવા બાબત	સરપંચશ્રી ગ્રામ પંચાયત લોએજ દ્વારા સ્મશાન તરફ જતી ૧૧ કેવી મક્તુપુર જ્યોતિગ્રામ ફીડરનો જર્જરીત વીજપોલ બદલવા માટેની રજુઆત અન્વયે ૧૧ કેવી મક્તુપુર જ્યોતિગ્રામ ફીડર ફેઠળ સ્મશાન તરફ જતી વીજ લાઇનને એચ.ટી. પોલ એટલે કે તા.૩૧-૩-૧૮ સુધીમાં બદલાવી કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	૧૧ કેવી મક્તુપુર જ્યોતિગ્રામ ફીડર ફેઠળ સ્મશાન તરફ જતી વીજ લાઇનને એચ.ટી. પોલ -૧ તથા ૧ -વી, ૧ ટોપ, ૧-ડી, ૧ -ઘાય મારી તા.૧૨-૩-૧૮ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
3	રતનસિંહ કેશરસિંહ શહોડ ગામ : મેણજ ,મો.નં.૯૪૦૮૯૯૦૯૮૧	મેણજ ગામની બાજુમાં પ્રા.શાળા તરફ જતાં રસ્તાની બાજુમાંથી પસાર થતી વીજલાઇનમાં ગાડીગ કરવા બાબત.	આ અરજદારની રજુઆત અન્વયે નાચબ ઇજનેર માંગરોળ ગ્રામ્ય દ્વારા સ્થળ તપાસ કરતાં મેણજ ગામની પ્રા.શાળા તરફ જતાં રસ્તાની બાજુમાં ૧૧ કેવી ગોરેજ ખેતીવાડી ફીડરની વીજલાઇન આવેલ છે. આ વીજલાઇનના પાંચ ગાળામાં જરૂરી ગાડીગ તથા પાંચ ગાળાના વીજ વાયર બદલવા તથા જરૂરી વીજલાઇન સમારકામ માટેનો Project No.૧૯૯૦૧૯ મુકવામાં આવેલ છે જે મંજુર થયે તા.૩૦-૪-૧૮ સુધીમાં કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	મેણજ ગામની પ્રા.શાળા તરફ જતાં રસ્તાની બાજુમાં ૧૧ કેવી ગોરેજ ખેતીવાડી ફીડરની વીજલાઇન આવેલ છે. આ વીજલાઇનના પાંચ ગાળામાં જરૂરી ગાડીગ કરેલ છે અને એચ ટી ના પોલ-૨ , વી-૨ ,ડી-૨, ટોપ -૨ તથા 55 MM ૨ કી.મી વાયર બદલાવી કામગીરી તા:૧૨.૩.૨૦૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે જેની કીમત - ૯૫૬૧૮ રૂપિયા જેટલી થાય છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ

4	સરપંચ શ્રી. આત્રોલી ગ્રામ પંચાયત મો.નં.-૮૧૨૮૪૬૬૫૮૮	આત્રોલી ગામે ખેતીવાડી ઘરસેરવાળા ટ્રાન્સફોર્મરમાં સમારકામ કરવા બાબત	આત્રોલી ગામનાં સરપંચશ્રી દ્વારા આત્રોલી ગામની ખેતીવાડી વિસ્તારમાં ઘનસેરવાળા ખેતીવાડી ગ્રુપનું સમારકામ માટેની રજુઆત અન્વયે જણાવવાનું કે ઘણસેરવાળા ટ્રાન્સફોર્મરનું ટેકનીકલ રીતે સર્વે કરી તથા જરૂરી પ્રોજેક્ટ નંબર-૧૯૪૯૨૮ જેની કીમત રૂ.૧.૬૪ લાખ જેટલી થાય છે. જે પ્રોજેક્ટની મંજૂરી મળી ગયેલ છે તથા જરૂરી માલસામાન પોણ કોન્ટ્રાક્ટરને મળી ૩૪MM2 વાયર ૩.૫ કીમી પોલ બદલવા નંગ-૭, ઘાય-૬ કામગીરી કરવાની થાય છે. આ કામગીરી ૩૦.૦૪.૨૦૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	ઘણસેરવાળા ટ્રાન્સફોર્મરનું ટેકનીકલ રીતે સર્વે કરી તથા જરૂરી પ્રોજેક્ટ નંબર-૧૯૪૯૨૮ જેની કીમત રૂ. ૧.૬૪ લાખ જેટલી થાય છે. ૩૪MM2 વાયર ૩.૫ કીમી તથા પોલ નંગ-૭, ઘાય-૬ બદલાવેલ છે . આ કામગીરી ૧૫-૩-૨૦૧૮ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
5	વિષ્ણુભાઈ વાલાભાઈ ઝણકાટ ગામ-કાણેક, મો.નં.-૯૯૦૯૪૦૫૫૯૦	ખેરા-ચોરવાડ રોડ પર મકાનની નજીકથી નીકળતી એલ ટી લાઇનમાં લાંબા ગાળામાં પોલ ઊભા કરવા બાબત.	સદર રજુઆત અન્વયે ચોરવાડ પેટા વિભાગીય કચેરી નાયબ ઈજનેર દ્વારા સ્થળ તપાસ કરતાં ચોરવાડ-ખેરા રોડ પર એલ.ટી. લાઇનમાં લાંબા ગાળામાં પોલ નંગ-૨ ઊભા કરવા માટેની કામગીરી તા.૩૦-૪-૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	ચોરવાડ-ખેરા રોડ પર એલ.ટી. લાઇનમાં લાંબા ગાળામાં પોલ નંગ-૩, તથા ૧ -ઘાય, મારી કામગીરી તા.૧૫-૩-૧૮ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. જેની કીમત - ૧૮૦૦૦ રૂપિયા જેટલી થાય છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
6	મુસ્લીમ સમગ્ર ઘાંચી જમાત, માંગરોળ, મો.નં. ૯૫૭૪૭૫૦૧૬૧	શ્રી-ફેઇઝ ખેતીવાડી કનેક્શનોમાં વાંધા ફોય ચોચ્ય કરી તાત્કાલીક કનેક્શન આપવા બાબત	શ્રી ફેઇઝ ખેતીવાડી વીજ જોડાણો વાંધાઓ ફોય તેવા કનેક્શનો માનનીય અધિક જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ દરખાસ્ત મોકલવામાં આવેલ છે. અને આ દરખાસ્ત અન્વયે ફૂડમ મળ્યે તુરત જ આવા વીજ જોડાણ અંગેના કનેક્શનોની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	શ્રી ફેઇઝ ખેતીવાડી વીજ જોડાણો વાંધાઓ ફોય તેવા કનેક્શનો માનનીય અધિક જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ દરખાસ્ત મોકલવામાં આવેલ છે. અને આ દરખાસ્ત અન્વયે ફૂડમ મળ્યે તુરત જ આવા વીજ જોડાણ અંગેના કનેક્શનોની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવશે.	નિકાલ નવા કનેક્શન
7	મુસ્લીમ સમગ્ર ઘાંચી જમાત, માંગરોળ, મો.નં. ૯૫૭૪૭૫૦૧૬૧	માંગરોળના ગીચ નાળિયેરીના બગીચાઓના વિસ્તારમાં નિયમ મુજબ ૧૧કેવી લાઇન પસાર ના થાય ત્યા સર્વે કરી એલ.ટી. લાઇનમાંથી કનેક્શનો આપવા	જ્યાં ગીચ નાળિયેરીનાં બગીચાઓ આવેલ ફોય તેવા વિસ્તારમાં નિયમ મુજબ ૧૧ કેવી વીજલાઇન પસાર થઇ શકે એમ ન ફોય તેવા સંજોગોમાં કંપનીના નિયમ અનુસાર ટેકનીકલ રીતે એ-કેટેગરી મુજબ શક્ય ફોય તેવા સંજોગોમાં એલ.ટી. લાઇનમાંથી આપવામાં આવે છે.	જ્યાં ગીચ નાળિયેરીનાં બગીચાઓ આવેલ ફોય તેવા વિસ્તારમાં નિયમ મુજબ ૧૧ કેવી વીજલાઇન પસાર થઇ શકે એમ ન ફોય તેવા સંજોગોમાં કંપનીના નિયમ અનુસાર ટેકનીકલ રીતે એ-કેટેગરી મુજબ શક્ય ફોય તેવા સંજોગોમાં એલ.ટી. લાઇનમાંથી આપવામાં આવે છે.	નિકાલ નવા કનેક્શન
8	મુસ્લીમ સમગ્ર ઘાંચી જમાત, માંગરોળ, મો.નં. ૯૫૭૪૭૫૦૧૬૧	નાળિયેરીના ગીચ બગીચાઓમાં ૧૧ કેવી લાઇનમાં વીજ વિક્ષેપ દુર કરવા ૧૧કેવી એક્ષએલપીઇ એ.બી. કેબલ નાખવા બાબત	ખેતીવાડી ફીડરોમાં કંપનીના પ્રવર્તમાન નિયમ અનુસાર ૧૧ કેવી ફીડરોમાં એ.બી. કેબલ નાખી શકાય નહીં. વધુમાં વીજ વિક્ષેપ દુર કરવા માટે સમયાંતરે ૧૧કેવી લાઇનનું સમારકામ કરવામાં આવે છે.		નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
9	મુસ્લીમ સમગ્ર ઘાંચી જમાત, માંગરોળ, મો.નં. ૯૫૭૪૭૫૦૧૬૧	ફાલ ખેતીવાડીના કેટલા કનેક્શનો પેન્ડીંગ છે તેના ધોરણ વાર વહેલી તકે કનેક્શન ચાલુ કરવા બાબત	ખેતીવાડી નવા વીજ જોડાણો પેન્ડીંગ માંગરોળ શહેરમાં ફેબ્રુ-૨૦૧૮ સુધીના ૧૧૯ પેન્ડીંગ છે આ અરજીઓ પૈકી કનેક્શનો આપવા માટેની કાર્યવાહી નિયમોનુસારની ફાલ ચાલુ છે.	ખેતીવાડી નવા વીજ જોડાણો પેન્ડીંગ માંગરોળ શહેરમાં ફેબ્રુ-૨૦૧૮ સુધીના ૧૧૯ પેન્ડીંગ છે આ અરજીઓ પૈકી કનેક્શનો આપવા માટેની કાર્યવાહી નિયમોનુસારની ફાલ ચાલુ છે.	નિકાલ નવા કનેક્શન

10	મુસ્લીમ સમગ્ર ઘાંચી જમાત, માંગરોળ, મો.નં. ૯૫૭૪૭૫૦૧૬૧	માંગરોળ શહેર વિસ્તારમાં આવતી સોસાયટી (૧) ઇ-દીરાનગર (૨) ગુજરાતીનગર (૩) નાગદા વિસ્તાર જ્યાં ૧૧ કેવી લાઇનો જે મકાન પરથી પસાર થાય છે તે યોગ્ય પહોળા રસ્તા પર ફેરવી આના કારણે અવાર-નવાર વાયર તૂટવાના બનાવ બને છે. તેથી ભવિષ્યમાં કોઈ પણ જાતનું અકસ્માત ન થાય તે માટે તાત્કાલીક કાર્યવાહી કરવી	માંગરોળ શહેર વિસ્તારમાં આવતી સોસાયટી (૧) ઇન્દિરાનગર- વિસ્તારમાંથી પસાર થતી ૧૧ કેવી લાઇનને ભૂગર્ભ કરવાની મંજૂરી મળેલ છે અને તે-ડરની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરેલ છે જે આગામી મહિનામાં કામગીરી કરવામાં આવશે. (૨) ગુજરાતી નગર તથા (૩) નાગદા વિસ્તારમાં ૧૧ કેવી વીજલાઇનો મકાન પરથી પસાર થવા બાબતે જરૂરી ટેકનીકલી રીતે સર્વે કર્યા બાદ કંપનીના નિયમ અનુસાર આપને વિગતવાર પ્રત્યુત્તર આપવામાં આવશે.	નાગદા વિસ્તાર માં અ-ડર ગ્રાઉન્ડ લાઇનની કામગીરી સરકારથી ની DISS યોજનામાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે જે માટે નગરપાલિકા દ્વારા ના વાંધા પ્રમાણપત્ર મળ્યા બાદ સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે. જ્યારે ઇન્દિરા નગર તેમજ ગુજરાતી નગર વિસ્તારમાં રહેણાંક મકાન પરથી પસાર થતી એક ફીડરની એચ.ટી. લાઇન ૩૪૦ મીટર શીફ્ટ કરી આપેલ છે. તેમજ નાગદા વિસ્તારમાં કુલ ૫ ગાળામાં જરૂરી લાઇન નીચે ગાડીગ કરી કામગીરી તા. ૩૦.૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
11	મુસ્લીમ સમગ્ર ઘાંચી જમાત, માંગરોળ, મો.નં. ૯૫૭૪૭૫૦૧૬૧	માંગરોળ શહેર ઝુપડપટ્ટી વિસ્તાર ફેઠળના સિંગલ ફેઇઝ કનેક્શન તાત્કાલીક આપવા બાબત	માંગરોળ શહેર વિસ્તારમાં ઝુપડપટ્ટી યોજના ફેઠળ કુલ ૪૮ અરજી બાકી રહેલ જે વીજ કનેક્શનો એક માસમાં એટલે કે ૩૧-૩-૨૦૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે	ઝુપડપટ્ટી યોજના ફેઠળ બાકી રહેલ કુલ ૪૮ નવા વીજ કનેક્શન આપી કામગીરી તા:- ૨૩.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ નવા કનેક્શન
12	મુસ્લીમ સમગ્ર ઘાંચી જમાત, માંગરોળ, મો.નં. ૯૫૭૪૭૫૦૧૬૧	આપના લેવલે કેટલા કનેક્શન પે-ડીંગ છે જેવા કે ખેતીવાડી થી ફેઇઝ કનેક્શન નવા અગાઉ પૈસા ભરપાઈ થયેલ છે વાંધાવાળા કામ બાકી ફોય અને ફાલ ચાલુ સર્વે કે ક્લોટેશન ભરપાઈ થઇ ગયેલ ફોય તેવા સિંગલ ફેઇઝ ઝુપડપટ્ટી તથા અન્ય કેટેગરીના પે-ડીંગ કનેક્શન બાબત	અત્રેની તમામ પેટા વિભાગીય કચેરી ફેઠળ ખેતીવાડી-૧૪૫ તેમજ અન્ય કેટેગરી-૨ કે જેમના અગાઉ પૈસા ભરપાઈ થયેલ છે અને ફાલ વાંધામાં ફોવાથી કંપનીના નિયમ મુજબ સ્થળ વિઝીટ રીસર્વે તેમજ ડીએમ રીફર કરી તેના નિર્ણય મુજબ વીજ જોડાણ ચાલુ કરવાની કાર્યવાહી ફાઇ ધરવામાં આવે છે.		નિકાલ નવા કનેક્શન
13	મેસમણ વીરાભાઈ બારડ, રહે- આરેણા, મો.નં.--૯૭૧૨૬૯૭૦૨૩	નવા થી-ફેઇઝ ખેતીવાડી વીજ-જોડાણ માટેની માંગણી છે અને અંદાજપત્રક પણ ભરપાઈ કરી આપેલ છે પરંતુ અત્યાર સુધી સદર વીજ જોડાણ મળેલ નથી જેને એલ.ટી. લાઇનમાંથી આપવા બાબત	સદર કેઇસ ડીએમ રીફર કરેલ છે તેમજ ફયાત એલ.ટી. નેટવર્ક માંથી જરૂરી સર્વે કરી નિયમમુજબ ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ સુધીમાં આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	જરૂરી એલ. ટી. લાઇન માંથી વીજ જોડાણ મળી શકે તે ફેતુથી ફરી સર્વે કરેલ છે. પરંતુ * VR મળતા ન ફોવાથી, A કેટેગરીમાં વીજ જોડાણ આપી શકાય તેમ નથી, DM નાં જજમેન્ટ બાદ આગળની કાર્યવાહી જુના સર્વે મુજબ જ કરવામાં આવશે.	નિકાલ ડીએમ રીફર
14	યુસુફ હુસેનભાઈ ભાટા, રહે.- માનખેત્રા, મો.નં. ૯૬૨૪૧૭૯૬૦૧	૧૧ કેવી ખેતીવાડી લાઇનમાં વીજ ટ્રાન્સફોર્મર નમી ગયેલ છે તેમજ વાયરો ઢીલા છે	જરૂરી સર્વે કરીને કામગીરી ૩૦-૦૪-૨૦૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે	નમી ગયેલ ડીપી સીધી કરી, ઢીલા વાયરો રી-સ્ટ્રીંગીંગ ૩ ગાળાના કરવામાં આવેલ. કામગીરી તારીખ ૩૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ પુર્ણ કરવામાં આવેલ.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
15	ફાજી મુસાભાઈ છાપરા, મો.નં.- ૯૮૨૪૩૨૪૧૯૪	મક્તુપુર ગામે ખેતીવાડી વિસ્તારમાં થી ફેઇઝ કનેક્શનની સરવિસ લાઇનની લંબાઈ વધારે ફોય વચ્ચે નવો પોલ ઉભો કરવા બાબત	જરૂરી સર્વે કરીને કામગીરી ૩૦-૦૪-૨૦૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે	નમી ગયેલ ડીપી સીધી કરી, ઢીલા વાયરો રી-સ્ટ્રીંગીંગ ૩ ગાળાના કરવામાં આવેલ. કામગીરી તારીખ ૩૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ પુર્ણ કરવામાં આવેલ.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ