

પત્રક-૧

‘પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી લોક દરબાર - ૨૦૧૮’

વિભાગીય કચેરી : કેશોદ, વર્તુળ કચેરી : પોરબંદર, તારીખ : 03/03/2018, સમય : 11:00

નિરાકરણ કરનાર અધિકારીશ્રીનું નામ અને મોબાઇલ નંબર : શ્રી જે. કે. કાતરીયા, નાયબ ઇજનેર, કેશોદ શહેર, મોબ: ૯૯૨૫૨૦૯૯૪૪
રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 17, નીતિ વિષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0, નિકાલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 17, પ્રગતિ ફેઠળ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0

ક્રમ	રજુઆતકર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલની સ્થિતિ
1	નીતિનભાઈ એલ. દવે, કેશોદ 9427424900	અમારા ખેતીવાડી ગ્રુપનું સમારકામ કરવા બાબત.	શ્રી નીતિનભાઈ એલ. દવેના વીજ જોડાણ 11 કેવી મારુતી ફીડર પર આવેલ ખેતીવાડી ગ્રુપના સમારકામ માટે જરૂરી સર્વે કરેલ છે જે અંતર્ગત 1૫ ગાળાના વાયર બદલવા તથા ૩ પોલ સીધા કરવા માટે તાંત્રિક મંજૂરી પ્રોજેક્ટ નં: 1૯૫૮૫૦થી મળેલ છે જેનો અંદાજિત ખર્ચ ૭૩૯૪૨/- છે. સદર કામગીરી તા: ૦૬.૦૩.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.		નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
2	શ્રી ભુતાભાઈ ભોજાભાઈ કરમટા, એરપોર્ટ રોડ, કેશોદ 8200228124	અમારા ખેતીવાડી ગ્રુપનું સમારકામ કરવા બાબત.	શ્રી ભુતાભાઈ ભોજાભાઈ કરમટાનું વીજ જોડાણ 11 કેવી વાસાવડી ફીડર પર આવેલ ખેતીવાડી ગ્રુપના સમારકામ માટે જરૂરી સર્વે કરેલ છે જે અંતર્ગત ૨૦ ગાળાના વાયર બદલવા તથા ૩ નવી ઘાય કરવા માટે તાંત્રિક મંજૂરી પ્રોજેક્ટ નં: 1૯૭૯1૭ થી મળેલ છે જેનો અંદાજિત ખર્ચ ૮૭૩૩૬/- છે. સદર કામગીરી કોન્ટ્રાક્ટરને સોંપી દીધેલ છે. દિવસ ૮ મા કામગીરી પૂર્ણ કરી અરજદારની સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવામાં આવશે.	શ્રી ભુતાભાઈ ભોજાભાઈ કરમટાનું વીજ જોડાણ 11 કેવી વાસાવડી ફીડર પર આવેલ ખેતીવાડી ગ્રુપના સમારકામ માટે જરૂરી સર્વે કરેલ છે જે અંતર્ગત ૨૦ ગાળાના વાયર બદલવા તથા ૩ નવી ઘાય કરવા માટે તાંત્રિક મંજૂરી પ્રોજેક્ટ નં: 1૯૭૯1૭ થી મળેલ છે જેનો અંદાજિત ખર્ચ ૮૭૩૩૬/- છે. સદર	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
3	શ્રી લલીતભાઈ લાલજીભાઈ ડેડાણીયા મોબાઇલ : ૯૯૨૫૭૨૮1૬૦	પીજીવીસીએલના અધિકારીની ફાજરીનો સમય.	પીજીવીસીએલ કંપનીમાં કામ કરતા દરેક અધિકારીની ફાજરીનો સમય કંપનીના નિયમ મુજબ સવારના 10:30 થી 1૪:00 અને 1૪:30 થી 1૮:10 નો છે.		નિકાલ કચેરી સંબંધિત
4	શ્રી લલીતભાઈ લાલજીભાઈ ડેડાણીયા મોબાઇલ : ૯૯૨૫૭૨૮1૬૦	ગ્રાફક દ્વારા રૂબરૂ લખાવેલ ફોલ્ટની નકલ આપવા બાબત.	અત્રેની કચેરીના ફોલ્ટ સેન્ટર પર ગ્રાફક દ્વારા રૂબરૂ લખાવાતા વીજ વિક્ષેપ અંગેના ફોલ્ટ અંગે ફોલ્ટ બુકમાં નોંધ કરી ઇલેક્ટ્રીસિટી અધિનિયમ ૨૦૦૩ મુજબ ગ્રાફકને ફોલ્ટના યુનિક નંબર આપવામાં આવે છે.		નિકાલ જનરલ માફિતી
5	શ્રી બચુભાઈ ગોવિંદભાઈ ચાવડા, ગામ: નોજણવાવ 9726063486	મારા મોબાઇલમાં ફીડર પર પાવર બંધના મેસેજ ન મળવા બાબત	શ્રી બચુભાઈ ગોવિંદભાઈ ચાવડા, ગામ: નોજણવાવ, ગ્રાફક નં: ૮૦૨૦૭/૦૦1૮૪/૭ નું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ 11 કેવી સાંગરસોલા ખેતીવાડી ફીડર પર ધરાવે છે. તમારા મોબાઇલ નંબર ૯૭૨૬૦ ૬૩૪૮૬ અમારા ઉરજમીત્ર પોર્ટલમાં સમાવેશ કરેલ છે. ફવે પછી 11 કેવી સાંગરસોલા ખેતીવાડી ફીડર પર વીજ પુરવઠા અંગેના દરેક મેસેજ આપના મોબાઇલ પર મળી શકશે.		નિકાલ જનરલ માફિતી

6	શ્રી મેશમણભાઈ દાનાભાઈ કરમટા, ગામ: લઠોદ્રા 9712493879	11 કેવી લાઇનના વાયર ખેચવા તથા પોલ સીધા કરવા બાબત	શ્રી મેશમણભાઈ દાનાભાઈ કરમટાનું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ 11 કેવી રાજેશ્વરી ફીડર પર આવેલ છે. તેમની અરજીના આધારે સમારકામ અંગે સર્વે કરેલ છે જે અંતર્ગત ૮ ગાળાના વાયર ખેચવા, ૨ પોલ સિધા કરવા તથા ૨ નવી ઘાય કરવા માટે જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી પ્રોજેક્ટ ૨૦૮૦૩૧ થી મળેલ છે. જેનો અંદાજિત ખર્ચ ૧૧૬૩૬/- છે. સદર કામગીરી કોન્ટ્રાક્ટરને સોંપી દીધેલ છે. દિવસ ૮ મા કામગીરી પૂર્ણ કરી અરજદારની સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવામાં આવશે.	શ્રી મેશમણભાઈ દાનાભાઈ કરમટાનું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ 11 કેવી રાજેશ્વરી ફીડર પર આવેલ છે. તેમની અરજીના આધારે સમારકામ અંગે સર્વે કરેલ છે જે અંતર્ગત ૮ ગાળાના વાયર ખેચવા, ૨ પોલ સિધા કરવા તથા ૨ નવી ઘાય કરવા માટે જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી પ્રોજેક્ટ ૨૦૮૦૩૧ થી મળેલ છે. જેનો અંદાજિત ખર્ચ ૧૧૬૩૬/- છે. સદર કામગીરી કચેરી દ્વારા તા: ૦૬.૦૩.૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
7	શ્રી લલીતભાઈ લાલજીભાઈ ડેડાણીયા મોબાઇલ : ૯૮૨૫૭૨૮૧૬૦	બળેલ ટીસી કેટલા દિવસમાં બદલવામાં આવે છે.	વીજ અધિનિયમ ૨૦૦૩ મુજબ બળેલ ટીસી નીચે મુજબની સમય મર્યાદામાં બદલવામાં આવે છે. ૧) શહેરી વિસ્તાર માટે કચેરીને જાણ થયા બાદ ૨૪ કલાકમાં બળેલ ટીસી બળવામાં આવે છે. ૨) ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે કચેરીને જાણ થયા બાદ ૭૨ કલાકમાં બળેલ ટીસી બદલવામાં આવે છે		નિકાલ જનરલ માફિતી
8	શ્રી લલીતભાઈ લાલજીભાઈ ડેડાણીયા મોબાઇલ : ૯૮૨૫૭૨૮૧૬૦	પીજીવીસીએલ દ્વારા રાત્રીના ખેતીવાડી ફોલ્ટ રાત્રે ૧૨ વાગ્યા બાદ રીપેર કરવામાં આવતા નથી. તો તેના માટે ફોલ્ટ રીપેર કરવા યોગ્ય કરવું.	અત્રેની કચેરી દ્વારા સપ્લાય ડોડ મુજબ સૂચોદય થી સૂચાસ્તિ સુધી દરેક વીજ વિક્ષેપને લગતા ફોલ્ટ દુરસ્ત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ના ફોલ્ટ તેના પ્રકારના આધારે જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.		નિકાલ જનરલ માફિતી
9	શ્રી અમૃતલાલ પંચાણભાઈ ગોઠી, જુથળ મોબાઇલ ન: ૯૮૨૫૯૪૦૭૬૩	મારા રેવેન્યુ સર્વે ન: ૧૫૮મા શ્રી માણસુરભાઈ ભુરાભાઈ ફાટીના નામનું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ હતું જે ફાલમાં પીડીસી છે. જે અંગે પી.ડી.સી.આર.સી. કરવા માટે અરજી કરેલ ફોય સત્વરે કાર્યવાહી કરવા યોગ્ય કરશો.	આપની સર્વે ન: ૧૫૮મા ખેતીવાડી વીજ જોડાણની પીડીસીઆરસીની અરજી અંગે જરૂરી અભ્યાસ કરી દિવસ ૮મા યોગ્ય કાર્યવાહી કરી તમને અવગત કરવામાં આવશે.	તમારા રેવન્યુ સર્વે ન ૧૫૮મા માણસુરભાઈ ભુરાભાઈ ફાટીના નામનું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ હતું જે ફાલમાં પીડીસી છે. તમે સદર વીજ જોડાણ ફરીથી ચાલુ કરાવવા માંગણી ફોઇ તમારા નામના સર્વે ન: ૧૫૮ના તમામ રેવન્યુ દસ્તાવેજ ગ્રામ્ય કચેરી-૧, કેશોદ ખાતે રજુ કર્યે આગળની કાર્યવાહી સત્વરે કરી શકાય . જે બાબતની અરજદારને ફોન પર જાણ કરેલ છે.	નિકાલ નવા કનેક્શન
10	શ્રી લલીતભાઈ લાલજીભાઈ ડેડાણીયા મોબાઇલ : ૯૮૨૫૭૨૮૧૬૦	ઇલેક્ટ્રીસીટી બીલમાં યુનિટના ભાવ જે નક્કી કરવામાં આવે છે તેમા યુનિટના સ્લેબને બદલે એક્સરખું ફોલું જોઇએ.	ગ્રાફકને તેના વીજ વપરાશ મુજબ ગુજરાત વીજ નીયમન પંચ દ્વારા નક્કી થયેલ ટેરીફ મુજબ વીજ બિલ આપવામાં વે છે.	ગ્રાફકને તેના વીજ વપરાશ મુજબ ગુજરાત વીજ નીયમન પંચ દ્વારા નક્કી થયેલ ટેરીફ મુજબ વીજ બિલ આપવામાં આવે છે.	નિકાલ રેવેન્યુ / બીલ
11	શ્રી લલીતભાઈ લાલજીભાઈ ડેડાણીયા મોબાઇલ : ૯૮૨૫૭૨૮૧૬૦	પીજીવીસીએલ જે મીટર ભાડું લે છે તો ફોલ્ટ આવે ત્યારે શા માટે પૈસા લે છે ? મીટરના ક્યાં ક્યાં ચાર્જ વસુલ કરે છે ? મીટર ભાડું બંધ થવું જોઇએ.	વીજ અધિનિયમ ૨૦૦૩ના સપ્લાય ડોડ મુજબ મીટરનું ભાડું ગ્રાફક પાસેથી વસુલ કરવામાં અવે છે. ઉપરાંત જો વીજ મીટર ગ્રાફકના વીજ સ્થાપનની અનિયમિતતાને કારણે ડેમેજ થાય ત્યારે મીટરનો ચાર્જ સપ્લાય ડોડ મુજબ વસુલવા પાત્ર છે. જેથી મીટરનું ભાડું ગ્રાફકે ભરવા પાત્ર છે.		નિકાલ રેવેન્યુ / બીલ

12	શ્રી રતીલાલ ગોરધન તાજપરા, ગામ:કેવદ્રા 9978186787	ખેતીવાડી એલટી વીજલાઇનના વીજવાયર ઢીલા ફોય અંગે.	શ્રી રતીલાલ ગોરધન તાજપરા, ગામ:કેવદ્રા, પાટીવાળું વિસ્તારમા આવેલ ખેતીવાડી એલટી વીજલાઇનના વીજવાયર ઢીલા ફોય તે અંગે જરૂરી સર્વે કરાવેલ છે જેમાં 08 ગાળાના એલટીના સ્પાન ઢીલા ફોઇ રીપેર કરવા પાત્ર છે. જે અંગે જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી મેળવવાની કામગીરી ફાઇલ પર છે. સદર કામગીરી દિવસ-ટમા કરી અરજદારની સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવામાં આવશે.	શ્રી રતીલાલ ગોરધન તાજપરા, ગામ:કેવદ્રા, પાટીવાળું વિસ્તારમા આવેલ ખેતીવાડી એલટી વીજલાઇનના વીજવાયર ઢીલા ફોય તે અંગે જરૂરી સર્વે કરાવેલ છે જેમાં 08 ગાળાના એલટીના સ્પાન ઢીલા ફોઇ રીપેર કરવા પાત્ર હતા જે કામગીરી અત્રેની કચેરી દ્વારા તા: 04.03.16ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
13	શ્રી મનસુખભાઈ શામજીભાઈ ઘડુક, ગામ:ખીરસરા 9909738016	ખેતીવાડી એલટી વીજલાઇનના વીજવાયર ઢીલા ફોય તેમજ ઘાય રીપેર કરવા અંગે.	શ્રી મનસુખભાઈ શામજીભાઈ ઘડુક, ગામ:ખીરસરા અને દુકેવી સબસ્ટેશનની સામે આવેલ વિસ્તારમા ખેતીવાડી એલટી વીજલાઇનના વીજવાયર ઢીલા ફોય તે અંગે જરૂરી સર્વે કરાવેલ છે જેમાં 02 ગાળાના એલટીના સ્પાન ઢીલા ફોય અને 01 ઘાય રીપેર કરવા પાત્ર છે. જે અત્રેની કચેરીના ટેકનીકલ સ્ટાફ દ્વારા તા: 01.03.16ના રોજ દુરસ્ત કરી અરજદારની સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવામાં આવશે.		નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
14	શ્રી આર.કે.કોલ્ડ સ્ટોરેજ, ગામ:સોદરડા 9824269331	કોલ્ડ સ્ટોરેજ ના લાઇટબીલમા વીજકરમા રાફત આપવા બાબત	વીજકાર બાબતે તાજેતરના તમામ પરીપત્રોનો અભ્યાસ કરી દિવસ -ટમા યોગ્ય કાર્યવાહી કરી અરજદારને માહિતગાર કરવામાં આવશે.	પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર કોલ્ડ સ્ટોરેજ ફેતુના ઔદ્યોગિક વીજ જોડાણ માટે ફાલમાં ૨૫% વિદ્યુતકર (ઇલેક્ટ્રિક ડ્યુટી) વસુલ કરવામાં આવે છે જે નિયમાનુસાર યોગ્ય છે.	નિકાલ રેવેન્યુ / બીલ
15	પ્રવીણભાઈ બાલુભાઈ વણપરિયા, ગામ: પીપળી, તા: કેશોદ, મોબાઇલ નં: ૯૭૨૬૦૪૪૧૩૧	મારા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ શ્રી વેલજીભાઈ ઘરમસીભાઈ ના નામે ગ્રાફક નં: ૮૪૨૩૬/૦૦૩૬૫/૧ છે. જેના બિલ પેટે કેટલી રકમ ભરેલ છે જેના વિષે જણાવવા યોગ્ય કરશો.	તમે શ્રી વેલજીભાઈ ઘરમસીભાઈ ના નામે ગ્રાફક નં: ૮૪૨૩૬/૦૦૩૬૫/૧ વાળું ૫ એચ.પી.નું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવો છે. વીજ બિલ પેટે આપના દ્વારા તા: ૨૫.૦૨.૧૬ના રોજ ૪૨૦૦/- ભરેલ હતી. ત્યારબાદ તમારા દ્વારા કોઈ જ રકમ ભરેલ નથી. ફાલમાં તમારા વીજ બિલ પેટે ૩૫૧૯.૧૨ રકમ બાકી છે જે સત્વરે ભરપાઈ કરવી.		નિકાલ રેવેન્યુ / બીલ
16	શ્રી માણસુરભાઈ સાંગાભાઈ, ગામ: કેરાળા 9712354150	ખેતરમાંથી નીકળતી ૧૧ કેવી જૂની લાઇનના જર્જરિત ૩ ગાળાના વાયર બદલવા બાબત.	શ્રી માણસુરભાઈ સાંગાભાઈનું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ૧૧ કેવી અમરાપુર ફીડર પર આવેલ છે. તેમની અરજીના આધારે સર્વે કરેલ છે જે અંતર્ગત ૧ એલટી પોલ, ૨ નવી ઘાય, ૧૨ એલટી કોસ આરમ, ૧ એસ.એસ. સેટ, તથા ૧ કિમી વાયર બદલવા માટે જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી પ્રોજેક્ટ નો: ૨૦૧૦૬૧ થી મળેલ છે. જેનો અંદાજિત ખર્ચ ૩૯૪૮૨/- છે. સદર કામગીરી કોન્ટ્રાક્ટરને સોંપી દીધેલ છે. દિવસ -૧૫મા કામગીરી પૂર્ણ કરી અરજદારની સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવામાં આવશે.	શ્રી માણસુરભાઈ સાંગાભાઈની રજૂઆત મુજબ ૧ એલટી પોલ, ૨ નવી ઘાય, ૧૨ એલટી કોસ આરમ, ૧ એસ.એસ. સેટ, તથા ૧ કિમી વાયર બદલવા માટે ૩૯૪૮૨/- ના ખર્ચે સદર કામગીરી ૧૬.૦૩.૧૬ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ

17	શ્રીમતી પુરીબેન ભુરાભાઈ કામરિયા, ગામ: માળીયા 9979580262	ટીસીની ઍગલ બદલવી તથા બે ગાળાના વાયર બદલવા.	શ્રીમતી પુરીબેન ભુરાભાઈ કામરીયાનું ખેતીવાડી વીજ જોડાણ 11 કેવી વીરડી ફીડર પર આવેલ છે. તેમની અરજીના આધારે સમારકામ અંગે સર્વે કરેલ છે જે અંતર્ગત ૨ નવી ઘાય, 1૬ એલટી કોસ આરમ, 1 એસ.એસ. સેટ, તથા ૮૦૦ મીટર વાયર બદલવા માટે જરૂરી તાંત્રિક મંજૂરી પ્રોજેક્ટ ૨૦૬૩૨૦ થી મળેલ છે. જેનો અંદાજિત ખર્ચ ૩૪૭૮૮/- છે. સદર કામગીરી કોન્ટ્રાક્ટરને સોંપી દીધેલ છે. દિવસ 1૫ મા કામગીરી પૂર્ણ કરી અરજદારની સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવામાં આવશે.	શ્રીમતી પુરીબેન ભુરાભાઈ કામરીયાની રજૂઆત મુજબ ૨ નવી ઘાય, 1૬ એલટી કોસ આરમ, 1 એસ.એસ. સેટ, તથા ૮૦૦ મીટર વાયર બદલવી કુલ રૂ ૩૪૭૮૮/- ના ખર્ચે કામગીરી તા: 19.03.1૮ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
----	---	--	--	---	----------------------