

પત્રક-૧

'પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી લોક દરબાર - ૨૦૧૮'

વિભાગીય કચેરી : જામનગર ગ્રામ્ય, વર્તુળ કચેરી : જામનગર, તારીખ : 07/03/2018, સમય : 15:30

નિરાકરણ કરનાર અધિકારીશ્રીનું નામ અને મોબાઇલ નંબર :

રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : ૩, નીતિ વિષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા : ૦, નિકાલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : ૩, પ્રગતિ ફેઠળ પ્રશ્નોની સંખ્યા : ૦

ક્રમ	રજુઆતકર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદ્યતન જવાબ	નિકાલની સ્થિતિ
1	શ્રી પ્રગજી ગોહળ પટેલ	ગોહુલપુર ગામના ટીસી ઉપર ફાડાતોડા એજી અને લતીપુર જેજીવાય નો પાવર ભેગો થઈ છે તો ટીસી શિફ્ટ કરી આપવું	કામ 7 દિવસમાં કરી આપવામાં આવશે	તા. 1૬.03.૨૦૧૮ ના રોજ કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
2	શ્રી વિરમભાઈ નગજીભાઈ વરુ (નગરપાલિકા પ્રમુખ શ્રી)	ધોલ રાધે પાર્ક સોસાયટીમાં 11 કેવી લાઇન મકાનને નડતર રૂપ ફોય શિફ્ટ કરી આપવી	કામ 7 દિવસમાં કરી આપવામાં આવશે	તા. 1૮.03.૨૦૧૮ ના રોજ કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
3	સરપંચશ્રી લતિપર	11 કેવી કુષ્ણપર એજીમાં લાઇનમાં વાયર તૂટે છે તો બદલવી આપવા	પ્રોજેક્ટ મુકાઇ ગયેલ છે મંજૂરી મળ્યે દિવસ 15 માં કામ કરી આપવામાં આવશે	કુષ્ણપર એજી ફિડરમાં સર્વે કરતાં 1૨.૫ કિમી કંડક્ટર વાયર તથા ૧૫ નંગ પોલ બદલવાની કામગીરી પ્રોજેક્ટ નં ૨૦૯૨૨૫ થી રૂ. ૬,૭૧,૮૮૬/- નો ખર્ચ મંજૂર કરી કોન્ટ્રાક્ટર શ્રી એ. પી. પંડ્યા ને વર્ક ઓર્ડર આપેલ છે. જે કામગીરી તા. ૦૪.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
			એકપણ રજુઆત આવેલ નથી		
			એકપણ રજુઆત આવેલ નથી		
			એકપણ રજુઆત આવેલ નથી		
			એકપણ રજુઆત આવેલ નથી		
			એકપણ રજુઆત આવેલ નથી		
			એકપણ રજુઆત આવેલ નથી		