

પત્રક-૧

'પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી લોક દરબાર - ૨૦૧૮'

વિભાગીય કચેરી : વેરાવળ, વર્તુળ કચેરી : જુનાગઢ, તારીખ : 05/03/2018, સમય : 16:00

નિચકરણ કરનાર અધિકારીશ્રીનું નામ અને મોબાઇલ નંબર : શ્રી ડી વી લાખાણી, કાર્યપાલક ઇજનેર, વેરાવળ મો. ૯૮૭૯૨૦૦૭૮૮  
રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 1, નીતિ વિષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0, નિકાલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 1, પ્રગતિ ફેઠળ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0

ક્રમ	રજુઆતકર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદત્તન જવાબ	નિકાલની સ્થિતિ
1	શ્રી મસરિભાઇ એ જેઠવા, મો.૯૭૩૭૭૩૨૯૮૯	ખેતીવાડી ગરૂપની એલટી અને એચટી લાઇન અલગ કરી આપવા બાબતની રજુઆત	પ્રશ્નકર્તા લોકદરબારમા ફાજર રહેલ ફતા નહીં.	સદરહુ બાબતે નાયબ ઇજનેર દ્વારા રૂબરૂ સ્થળ તપાસ કરતાં સદરહુ લાઇન <b>IE rules</b> મુજબ સલામત અંતરે છે તેમજ સદરહુ સ્થળે જરૂરી લાઇન સમારકામની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
			એકપણ રજુઆત આવેલ નથી		
			એકપણ રજુઆત આવેલ નથી		
			એકપણ રજુઆત આવેલ નથી		
			એકપણ રજુઆત આવેલ નથી		
			એકપણ રજુઆત આવેલ નથી		
			એકપણ રજુઆત આવેલ નથી		