

પત્રક-૧

‘પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી લોક દરબાર - ૨૦૧૮’

વિભાગીય કચેરી : અમરેલી-૨, વર્તુળ કચેરી : અમરેલી, તારીખ : 05/03/2018, સમય : 10:30

નિરાકરણ કરનાર અધિકારીશ્રીનું નામ અને મોબાઇલ નંબર : એન.આઇ.ઉપાધ્યાય ૯૯૨૫૨૦૯૩૬૫

રજુ થયેલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 16, નીતિ વિષયક પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0, નિકાલ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 16, પ્રગતિ ફેઠળ પ્રશ્નોની સંખ્યા : 0

ક્રમ	રજુઆતકર્તાનું નામ	પ્રશ્નની વિગત	લોક દરબારમાં આપેલ જવાબ	અદાતન જવાબ	નિકાલની સ્થિતિ
1	શ્રી સવજીભાઈ રત્નાભાઈ ખીમાણીયા મુ.કરમદડી, તા.ધારી, મો.૭૫૭૪૯૧૫૩૭૩	વાડી વિસ્તારમાં આવેલ મકાન ઉપરથી પસાર થતી ૧૧ કેવી લાઇન શીફ્ટ કરી આપવા બાબત.	સદર બાબતે જરૂરી સ્થળ તપાસ કરી લાઇન ફેરવવા માટે અંદાજપત્ર પાઠવવામાં આવશે. અને અંદાજપત્રની રકમ નિયત સમય મર્યાદામાં ભરપાઈ થયે લાઇન શીફ્ટીંગ માટેની કાર્યવાહી ફાઇ ધરવામાં આવશે.	મોજણીકામ બાદ ભાવ પત્રક રૂ. ૬૧૦૦૦/- ક્રમાંક ૧૭૯૯ તાર.૦૩.૧૮થી આપવામાં આવેલ છે.(લાઇન કામ ની વિગત: ભારે દબાણ ની વિજ લાઇન - ૦.૧૮૦ કિમી, ફળવા દબાણ ની વિજ લાઇન - ૦.૧૦૦ કિમી, ૬૩ કેવીએ ટીસી શીફ્ટીંગ-૧ નંગ). અરજદાર દ્વારા સમય મર્યાદામાં અંદાજપત્ર ની રકમ ભરપાઈ થયેલ નહિ હોવાથી કે સમયમર્યાદા લંબાવવા માટે કોઈ જાણ કરવામાં આવેલ નહિ હોવાથી પત્ર ક્રમાંક ૨૩૭૬ તા:૨૭.૦૪.૧૮ થી તેઓની અરજી દફતરે કરવામાં આવેલ છે તેવી જાણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
2	શ્રી સવજીભાઈ રત્નાભાઈ ખીમાણીયા મુ.કરમદડી, તા.ધારી, મો.૭૫૭૪૯૧૫૩૭૩	કરમદડી ગામે રામજી મંદિરની બાજુની શેરીમાં ઢોરા ઉપર આવેલ વીજપોલ ત્રાંસા થઇ ગયેલ ફોય સીધા કરવા બાબત.	સદર સ્થળ પર આવેલ વીજપોલ સીધા કરી ચોગ્ય મેઇન્ટેનન્સ કરી આપવામાં આવશે.	તા.૨૧.૦૩.૧૮ ના રોજ સદર સ્થળ પર વીજપોલ બદલાવી જરૂરી મેન્ટેનન્સ કામગીરી પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
3	શ્રી કપીલભાઈ કોટડીયા મુ.કુબડા તા.ધારી, મો.૯૪૨૭૨૬૧૭૦૦	ગામ માંથી પસાર થતી ૧૧ કેવી લાઇન ગામની બહાર શીફ્ટ કરવા બાબત.	સદર બાબતે જરૂરી સ્થળ તપાસ કરી તાંત્રિક રીતે શક્ય હોય તો લાઇન ફેરવવા માટે અંદાજપત્ર પાઠવવામાં આવશે. અને અંદાજપત્રની રકમ નિયત સમય મર્યાદામાં ભરપાઈ થયે લાઇન શીફ્ટીંગ માટેની કાર્યવાહી ફાઇ ધરવામાં આવશે.	અરજદાર શ્રી ને સદર લાઇન શીફ્ટીંગ માટે પત્ર નં.૧૯૧૧ તા.૨૦.૦૩.૧૮ થી રૂ.૨,૩૩,૨૭૨/- રકમ નું અંદાજપત્ર પાઠવવામાં આવેલ છે. સદર કામગીરી અંતર્ગત ૧.૨ કિમી નવી એચ.ટી.લાઇન ઉભી કરવાની ધાય છે અને ૪૫૦ મીટર લાઇન ડીસમેન્ટલ કરવાની ધાય છે.અરજદાર દ્વારા સમય મર્યાદામાં અંદાજપત્ર ની રકમ ભરપાઈ થયેલ નહિ હોવાથી કે સમયમર્યાદા લંબાવવા માટે કોઈ જાણ કરવામાં આવેલ નહિ હોવાથી પત્ર ક્રમાંક ૨૬૬૭ તા.૨૩.૦૪.૧૮ થી તેઓની અરજી દફતરે કરવામાં આવેલ છે તેવી જાણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
4	શ્રી કપીલભાઈ કોટડીયા મુ.કુબડા તા.ધારી, મો.૯૪૨૭૨૬૧૭૦૦	ગામની એલ.ટી.લાઇનમાં ખુલ્લા તારને બદલે કેબલ નાંખવા બાબત	સદર બાબતે જરૂરી સર્વે કરી એલ.ટી.લાઇન માં ખુલ્લા તારને બદલે એરીયલ બંચ કેબલ નાંખી આપવામાં આવશે.	સદર બાબતે જરૂરી સર્વેક્ષણ તેમજ મંજૂરી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. એલ.ટી.લાઇન માં ખુલ્લા તારને બદલે ૮.૦ કિમી એરીયલ બંચ કેબલ નાખવાની કામગીરી તા. ૫.૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ

5	શ્રી બાબુભાઈ છગનભાઈ નાકરાણી મુજબ જીવડી તા.ધારી, મો.૯૯૭૯૯૮૦૪૬૨	બસ સ્ટેન્ડ પાસે આવેલ વીજપોલ નડતરૂપ ફોય અન્ય જગ્યાએ શીફ્ટ કરી આપવા બાબત.	સદર બાબતે જરૂરી સ્થળ તપાસ કરી વીજ પોલ ફેરવવા માટે અંદાજપત્ર પાઠવવામાં આવશે. અને અંદાજપત્રની રકમ નિયત સમય મર્યાદામાં ભરપાઈ થયે વીજપોલ શીફ્ટ કરી આપવામાં આવશે.	અરજદાર શ્રી ને નડતર રૂપ એક નંગ એલ.ટી.પોલ શીફ્ટીંગ માટે પત્ર નં.૧૯૦૯ તા.૨૦.૦૩.૧૮ થી રૂ.૮૪૧૪/- રકમ નું અંદાજપત્ર પાઠવવામાં આવેલ છે જે અંદાજપત્ર ની રકમ તા. ૧૪.૪.૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઈ થતા તા. ૧૬.૪.૨૦૧૮ ના રોજ પોલ શીફ્ટ કરવાની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
6	શ્રી ભરતભાઈ કાતરીયા મુ.બોરડી તા.ધારી, મો.૯૫૩૭૩૭૬૯૨૦	બોરડી ગામની ખેતીવાડી વિસ્તારમાં ૧૧ કેવી નકેશ્વર એજી ફીડરમાં આવેલ ડીઓ ડીપી અન્ય જગ્યાએ શીફ્ટ કરવા બાબત.	સદર બાબતે જરૂરી સ્થળ તપાસ કરી જો તાંત્રિક રીતે શક્ય હશે તો ડીઓ ડીપી શીફ્ટ કરી આપવામાં આવશે.	સ્થળ ચકાસણી કરતા ભૌતિક/તાંત્રિક રીતે ડીઓ ડીપી શીફ્ટ કરવું શક્ય નહિ ફોય અરજદારશ્રી ની સંમતિ અનુસાર ફયાત જગ્યાએ એબી સ્વીચ નાખી આપવાની કામગીરી તા. ૫.૪.૨૦૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ શીફ્ટીંગ ઓફ લાઇન
7	શ્રી નરેશભાઈ ફરિભાઈ ફિદડ મુ.બોરડી તા.ધારી, મો.૯૯૭૯૭૨૦૩૮૩	ખેતર માંથી પસાર થતી જ્યોતિગ્રામ ફીડરની લાઇનના થાંભલા ત્રાંસા થઇ ગયેલ ફોય સીધા કરી યોગ્ય કરવા બાબત.	સદર બાબતે યોગ્ય મેઇન્ટેનન્સ કરી આપવામાં આવશે.	અરજદાર ના ખેતરમાંથી પસાર થતી જ્યોતિગ્રામ ફીડરની લાઇનના પોલ સીધા કરી યોગ્ય મેન્ટેનન્સ કામગીરી તા.૨૨.૦૩.૧૮ ના રોજ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
8	શ્રી નરેશભાઈ ફરિભાઈ ફિદડ મુ.બોરડી તા.ધારી, મો.૯૯૭૯૭૨૦૩૮૩	વાડી વિસ્તારના ટ્રાન્સફોર્મર ને ભીડા પટ્ટી મારેલ ના ફોય ટ્રાન્સફોર્મર ત્રાંસુ થઇ ગયેલ છે તે બાબતે યોગ્ય કરવા બાબત.	સદર ટ્રાન્સફોર્મર ને ભીડા પટ્ટી મારી યોગ્ય મેઇન્ટેનન્સ કરી આપવામાં આવશે.	તા.૨૨.૦૩.૧૮ના રોજ સદર ટ્રાન્સફોર્મર ને ભીડા પટ્ટી મારી યોગ્ય મેઇન્ટેનન્સ કરી અરજદારની ફરિયાદનું નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
9	શ્રી માવજીભાઈ માધાભાઈ પાંચાણી મુ.સુલતાનપુર તા.ગોંડલ	અમારા ગ્રાહક નં.૮૩૭૫૧/૦૨૯૫૬/૭ વાળા તત્કાલ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ના પાંચ વર્ષ થઇ ગયા હોવા છતાં "એ-૩ ટેરીફ" મુજબ લાઇટ બીલ આપવામાં આવે છે જે "એ-૨ ટેરીફ" મુજબ કરી આપવું.	સદર બાબતે સદર વીજ જોડાણનો જરૂરી રેકોર્ડ ચકાસી જો સદર વીજ જોડાણ ને પાંચ વર્ષ કરતા વધુ સમય થઇ ગયેલ હશે તો ટેરીફ ચેઇન્જ કરી લાગુ પડતા ટેરીફ મુજબ યોગ્ય કરી આપવામાં આવશે.	સદર બાબતે તા.૦૬.૦૩.૧૮ ના રોજ ફયાત વીજ જોડાણનો જરૂરી રેકોર્ડ ચકાસી સદર વીજ જોડાણનો ટેરીફ "એ-૩" માંથી "એ-૨" કરી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ રેવેન્યુ / બીલ
10	શ્રી શંભુભાઈ બાવાભાઈ વિરાણી મુ.બરવાળા બાવળ તા.વડીયા	અમારા ૮૩૭૬૧/૦૧૦૧૧/૭ ગ્રાહક નંબર વાળા ખેતીવાડી વીજ જોડાણની ૧૧ કેવી લાઇનના તાર લુગ્ન થઇ ગયેલ ફોય ટાઇટ કરી આપવા બાબત.	સદર વીજ જોડાણ વાળા સ્થળ પર આવેલ ૧૧ કેવી લાઇન ના લુગ્ન તાર ખેંચી યોગ્ય મેઇન્ટેનન્સ કરી આપવામાં આવશે.	સદર વીજ જોડાણ વાળા સ્થળ પર તા.૧૪.૦૩.૧૮ ના રોજ પાંચ ગાળાના ૧૧ કેવી લાઇનના લુગ્ન તાર ખેંચી યોગ્ય મેઇન્ટેનન્સ કરી આપવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
11	શ્રી ઘરમશીભાઈ પટોલીયા મુ.ઢુંદીયા પીપળીયા તા.વડીયા, મો.૯૯૭૯૪૦૧૭૦૯	અમારા મુક્તાબેન ઘરમશીભાઈ પટોલીયા ના નામે આવેલ ખેતીવાડી વીજ જોડાણવાળી વાડીએ ખેતર માંથી પસાર થતી ૧૧ કેવી લાઇનના પોલ નામી ગયેલ ફોય અને તાર ઢીલા થઇ ગયેલ ફોય યોગ્ય કરી આપવા બાબત.	સદર બાબતે જરૂરી સ્થળ તપાસ કરી યોગ્ય મેઇન્ટેનન્સ કરી આપવામાં આવશે.	સદર બાબતે જરૂરી મેઇન્ટેનન્સ કામગીરી તા.૧૨.૦૩.૧૮ ના રોજ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
12	શ્રી ધીરુભાઈ ગઢીયા, તાલુકા પ્રમુખ કિસાન સંઘ, બગસરા	અરજદાર શ્રી નવનીતભાઈ લાલજીભાઈ વાલાણી, કિશોરભાઈ લાલજીભાઈ વાલાણી તથા કાનજીભાઈ લાલજીભાઈ વાલાણી વગેરે મુ.નવી ફળીયાદ ને ઘર વપરાશ વીજ જોડાણના પૈસા ભર્યા હોવા છતાં વીજ જોડાણ ના આપવા બાબત.	સદર કેસમાં નાયબ હજનેર બગસરા દ્વારા સ્થળ તપાસ દરમ્યાન માલુમ પડેલ કે અરજદારના મકાન ગામતળ બહાર ખેતીવાડી જમીનમાં બનાવેલ ફોય જ્યોતિગ્રામ ફીડર માંથી વીજ જોડાણ આપી શકાય નહિ. પરંતુ ખેતીવાડી ફીડર માંથી સિંગલ કેબલ વીજ જોડાણ આપી શકાય. તેમ છતાં ફરીવાર સ્થળ તપાસ કરી વીજ જોડાણ સંદર્ભે નિયમાનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.	સ્થળ ચકાસણી કરતા અરજદારશ્રી ની માંગણી વાળી જગ્યા ગામતળ થી બહાર ના વિસ્તારમાં આવતી હોવાથી જીયુવીએનએલપરિપત્ર ૨૯૧૭ તા. ૩૦.૧.૧૭ અનુસાર ખેતીવાડી ફીડર ઉપરથી જ આપી શકાય. અરજદારશ્રી ને સદરકુ બાબતે માહિતગાર કરેલ છે.	નિકાલ નવા કનેક્શન

13	શ્રી.કે.કે.થાવાણી મુ.ફામાપુર તા.બગસરા, મો.૯૭૨૪૨૯૭૫૨૫	મફતપ્લોટ વિસ્તારને ગામના વોટર વર્કસવાળા ટ્રાન્સફોર્મર માંથી પાવર આવતો હોય લો વોલ્ટેજ નો પ્રશ્ન થાય છે તો આ માટે અલગ ટ્રાન્સફોર્મર મુકવા બાબત.	સદર બાબતે જરૂરી સ્થળ તપાસ કરી લો વોલ્ટેજ ના પ્રશ્ન બાબતે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તાત્કાલિક રીતે શક્ય હોય તો નવા ટ્રાન્સફોર્મર મુકવા બાબતે કાર્યવાહી ફાઇ ધરવામાં આવશે.	સદર બાબતે જરૂરી સ્થળ તપાસ કરી ફયાત ટ્રાન્સફોર્મરનું વિભાજન કરી નવું ટ્રાન્સફોર્મર મુકવા માટે પ્રોજેક્ટ નં.૨૦૯૯૮૧, ખર્ચ-૧૫૨૪૪૩/- થી દરખાસ્તની મંજૂરી મેળવી નવું ૨૫ કેવીએ ટ્રાન્સફોર્મર-૧ નંગ, ૪૦૦ મીટર નવી એલ.ટી.લાઇન અને ૪૦૦ મીટર એલ.ટી.ડીસમેન્ટલ કરવાની કામગીરી કરી તા. ૧૬.૪.૨૦૧૮ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ અનિયમિત પાવર સપ્લાય સંબંધિત
14	શ્રી.કે.કે.થાવાણી મુ.ફામાપુર તા.બગસરા, મો.૯૭૨૪૨૯૭૫૨૫	ગામના શીતળાઇ માતાના મંદિર પાસે મકાન નજીક પસાર થતી લાઇનમાં કેબલ નાંખી આપવા બાબત.	જરૂરી સ્થળ તપાસ કરી મકાન નજીક પસાર થતી લાઇનમાં કેબલ નાંખી આપવામાં આવશે.	સ્થળ તપાસ કરતા મકાન નજીક પસાર થતી ફયાત ખુલ્લા તારવાળી એચ.ટી.લાઇન માં એચ.ટી.એબી કેબલ નાંખવા માટે પ્રોજેક્ટ નં.૨૧૧૫૩૨, ખર્ચ ૮૪૪૯૯/- થી દરખાસ્ત ની મંજૂરી મેળવી ૧૦૦ મીટર એચ.ટી.એબી કેબલ નાખવાની કામગીરી તા. ૧૯.૪.૨૦૧૮ ના રોજ કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
15	સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત, વાવડી. મો.૯૯૦૪૧૫૬૦૭	ગામના વોટર વર્કસના વીજ જોડાણની એલ.ટી.લાઇનમાં તાર અવાર નવાર ભેગા થઇ જતા હોય કેબલ નાંખી આપવા બાબત.	સદર બાબતે સ્થળ તપાસ કરી ગામના વોટર વર્કસની એલ.ટી.લાઇનમાં જરૂરી એરીયલ બંધ કેબલ નાંખી આપવામાં આવશે.	તા.૧૦.૦૩.૧૮ ના રોજ સદર ગામના વોટર વર્કસની એલ.ટી.લાઇનમાં એરીયલ બંધ કેબલ નાંખી અરજદારની ફરિયાદ નું સુખદ નિરાકરણ કરેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
16	સરપંચ શ્રી ગ્રામ પંચાયત, ખારી.	ગામમાં આવેલ એલ.ટી.લાઇનનો પોલ જર્જરિત થઇ ગયેલ છે તો વહેલી તકે સદર પોલ બદલાવી આપવા બાબત.	સદર બાબતે સ્થળ તપાસ કરી પોલ બદલવાની કાર્યવાહી ફાઇ ધરવામાં આવશે.	તા.૦૮.૦૩.૧૮ ના રોજ સદર એલ.ટી.લાઇન નો જર્જરિત પોલ બદલી આપી અરજદારની ફરિયાદનું નિવારણ કરવામાં આવેલ છે.	નિકાલ મેઇન્ટેનન્સ
એકપણ રજુઆત આવેલ નથી					